



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД

№ РД-790.....

гр.София, дд. 12.....2018 г.

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и чл.39 от Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн.ДВ.бр.87/2007 г.) (наредбата) и във връзка с чл.29, ал.3 от наредбата, въз основа на данните от проведен мониторинг с вх.№08-00-969/05.12.2018 г. на Министерството на околната среда и водите,

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода „София-Панчарево“, гр.София, община Столична, област София, формирано във варовиците и доломитите на Искърската карбонатна група - изключителна държавна собственост,

Воден обект	Експлоатационни ресурси от минерална вода			Температура Т (°C)	Експлоатационни ресурси от хидрогеотермална енергия		
	Q _{EP1} (л/сек)	Q _{EP2} (л/сек)	Q _{EP3} (л/сек)		Q (л/сек)	ΔТ (°C)	G ^л _{екс} (кJ/s)
Находище на минерална вода „София-Панчарево“, формирано във варовиците и доломитите на Искърската карбонатна група	5,40	8,10	-	39,5-48,6	4,10 КЕИ „Гъбата“	24,5	421 КЕИ „Гъбата“
					9,40 КЕИ „Тунела“	33,6	1323 КЕИ „Тунела“
	13,50						

2. Технически възможен дебит на водоземните съоръжения:

Водоземно съоръжение:	Технически възможен дебит на водоземното съоръжение	СВН,	Допустимо понижение $S_{доп}$,	Допустима дълбочина на водното ниво,	Допустима кота на динамичното водно ниво,	Температура
	Q (л/сек)	м	м	м	м	T ($^{\circ}C$)
КЕИ „Гъбата“	4,10	-	-	-	581,67	39,5
КЕИ „Тунела“	9,40	-	-	-	599,15	48,6

3. Начин на експлоатация – водоземните съоръжения КЕИ „Гъбата“ и КЕИ „Тунела“ ще се експлоатират при помпен режим.

4. Ресурсите по т.1 и технически възможните дебита по т.2 да се преоценят:

4.1. през 2024 г. и на всеки 12 години след това, при характеризирание на районите за басейново управление, по данните от извършвания мониторинг на дебита при описаните в т.2 допустими коти на динамичното водно ниво и температурата на водата на всяко от водоземните съоръжения,

4.2. до 6 месеца след датата на последното, от извършените в три последователни сезона измервания, с които е установено намаляване на дебита или промяна котата на динамичното водно ниво на някое от водоземните съоръжения, утвърдени по т.2 от настоящата заповед,

4.3. до два месеца, преди въвеждането в експлоатация на новоизградено(ни) водоземно(и) съоръжение(я) или при прекаптиране на КЕИ „Гъбата“ и КЕИ „Тунела“, променящо параметрите, при които са определени ресурсите или технически възможните дебита на съоръженията.

Отменям Заповед №РД-314/12.04.2012 г. за утвърждаване на експлоатационните ресурси на минерална вода за находище „София-Панчарево“, община Столична и технически възможните дебита на КЕИ „Гъбата“ и КЕИ „Тунела“.

Заповедта да се изпрати на Община Столична за изпълнение и на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен за сведение и да се публикува на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите.

НЕНО ДИМОВ

Министър на околната среда и водите

12.11.2018

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

*За министър
Заместник-министър: *Жекомай Кенгев*
Заповед за заместване: *РД-782/ко.12.10.18*