

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ, БС-69-СФ, УД83 секция4

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]																								
Ограждение!	Посо!	Дебе!	Брой!	Размери	!	Охл.	!	U	!	DT	!	фт	!	Дълж.	!	Пси	!	ф л.м						
!	ка	!лина	!	!Дълж	!	Вис.	!	!(Ueqv)	!	!(bu)	!	!	!	!	!	!	!	!	!					
-----	! ---	! ММ	!	! Бр.	!	м	!	м	!	м2	!	!	!	!	!	!	!	!	!					
ПОМ. 101 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	1.361	!	38.0	!	536	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	34.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.355	!	0.4	!	115	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	193	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	113	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1462 W (фт,i.= 999 W; Vinf= 36м3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 102 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	----	!	----	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 631 W (фт,i.= 454 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 103 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40										
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 904 W (фт,i.= 726 W; Vinf= 13м3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 104 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	93	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1637 W (фт,i.= 1264 W; Vinf= 29м3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 108 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	----	!	----	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 618 W (фт,i.= 441 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция4

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение	! Посо	! Дебе-	! Брой!	Размери	! Охл.	! U	! DT	фт	! Дълж.	! Пси	! ф	л.м	!				
-----	! ка	! лина	! Дълж	! Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	! л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	! W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	
Пом. 109 Спалня															Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! И	! 160	! 1	! 3.76	! 2.80	! 10.53	! 1.361	! 38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.76	! 3.46	! 13.01	! 0.355	! 0.4	!	70	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1185 W (фт,i.= 903 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																	
Пом. 110 Баня с вана (душ)															Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	115	!	-----	!	---	!	0	!
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0	!
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	!	67	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 925 W (фт,i.= 747 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																	
Пом. 111 Дневна															Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! И	! 160	! 1	! 6.16	! 2.80	! 17.25	! 1.361	! 36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 6.16	! 3.46	! 21.31	! 0.355	! 0.4	!	109	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1621 W (фт,i.= 1329 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																	
Пом. 201 Спалня															Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! З	! 160	! 1	! 3.76	! 2.80	! 10.53	! 1.361	! 38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	-----	!	---	!	0	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1325 W (фт,i.= 862 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																	
Пом. 202 Кухня															Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	-----	!	---	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																	
Пом. 203 Баня с вана (душ)															Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	! 41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция4

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м ! м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	!	W/mK	!	W	!	!	!	!							
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 837 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 204 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт,i.= 1172 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 205 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60												
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	36.0	!	117	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 274 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 206 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 453 W (фт,i.= 276 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 207 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20												
Вт С	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 208 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 209 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция4

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	! ---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 210 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40															
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.695!	0.4!	115	!	----	! ---	!	0	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	! ---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 211 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 160	! 1	! 6.16!	2.80!	17.25!	1.361!	36.0!	845	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	! ---	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	! ---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт, i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 212 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	! ---	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	! ---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 301 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60															
Вн С	! З	! 160	! 1	! 6.10!	2.80!	17.08!	1.361!	38.0!	883	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	! ---	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	! ---	!	0	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт, i.= 1172 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 302 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	! ---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	! ---	!	0	
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	! ---	!	0	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 303 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40															
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.225!	41.0!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	! ---	!	0	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция4

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост , [W]	
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И	
-----	! ка	!лина	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	M	!	W/mK	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 837 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 304 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60	
Вн С	! З	! 160	! 1	! 6.10	! 2.80	! 17.08	! 1.361	! 38.0	! 883	! 0.00	! 0.00	!	0	И	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	! 124	! ----	! ---	!	0	И	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	!	0	И	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	! 52	! 0.00	! 0.00	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт,i.= 1172 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 305 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 36.0	! 117	! ----	! ---	!	0	И	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	!	0	И	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 36.0	! 49	! 0.00	! 0.00	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 274 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 306 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 34.0	! 74	! 0.00	! 0.00	!	0	И	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	! 172	! ----	! ---	!	0	И	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	! 30	! 0.00	! 0.00	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 453 W (фт,i.= 276 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 307 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20	
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	! 45	! ----	! ---	!	0	И	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	! 566	! ----	! ---	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 308 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	! 52	! 0.00	! 0.00	!	0	И	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	! 17	! 0.00	! 0.00	!	0	И	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	! 30	! 0.00	! 0.00	!	0	И	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	! 25	! ----	! ---	!	0	И	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	! 172	! ----	! ---	!	0	И	
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 309 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	! 52	! 0.00	! 0.00	!	0	И	
Вн С	! И	! 160	! 1	! 3.76	! 2.80	! 10.53	! 1.361	! 38.0	! 544	! 0.00	! 0.00	!	0	И	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	! 124	! ----	! ---	!	0	И	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	!	0	И	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция4

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост , [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м	И													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	И													
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	M	! W/mK	!	W	И										
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 310 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																									
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	---	!	0	И
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 311 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																									
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт,i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 312 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 401 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт,i.= 1172 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 402 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 403 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																									
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 837 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция4

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И												
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)																
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK												
И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И												
ПОМ. 404 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
И	Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт,i.= 1172 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 405 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60												
И	Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	36.0	!	117	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 274 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 406 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
И	Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 453 W (фт,i.= 276 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 407 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20												
И	ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0	И
И	Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 408 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
И	Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 409 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
И	Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн С	!	И	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																										

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция4

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!									
Пом. 410 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																									
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
Пом. 411 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																									
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнС	!	И	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт,i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																									
Пом. 412 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																									
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	88	!	----	!	---	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт,i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																									
Пом. 501 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																									
ВнС	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт,i.= 1172 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
Пом. 502 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																									
ВнС	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
ВнД	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
ВнД	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ВнС	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнС	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
Пом. 503 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																									
ВнС	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 837 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция4

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)			И												
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И									
ПОМ. 504 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт,i.= 1172 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 505 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60											
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	36.0	!	117	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 274 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 506 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 453 W (фт,i.= 276 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 507 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20											
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0	И
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 508 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 509 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция4

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!		!л.мост	!(D Ut)	!					
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W

I ПОМ. 510 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40 I																

I Вн С ! И ! 295 ! 1 ! 3.60! 2.80! 10.08! 0.695! 0.4! 115 ! ---- ! --- ! 0 I																
I Вт С ! И ! 120 ! 1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0! 566 ! ---- ! --- ! 0 I																

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)I																

I ПОМ. 511 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40 I																

I Вн С ! Ю ! 416 ! 1 ! 3.46! 2.80! 4.18! 0.225!36.0! 34 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I																
I Вн С ! И ! 160 ! 1 ! 6.16! 2.80! 17.25! 1.361!36.0! 845 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I																
I Вн Д ! Ю ! -- ! 1 ! 2.10! 1.80! 3.78! 1.724!36.0! 235 ! ---- ! --- ! 0 I																
I Вн Д ! Ю ! -- ! 1 ! 0.75! 2.30! 1.72! 1.724!36.0! 107 ! ---- ! --- ! 0 I																

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт,i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)I																

I ПОМ. 512 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 I																

I Вн С ! Ю ! 416 ! 1 ! 3.46! 2.80! 4.18! 0.225!36.0! 34 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I																
I Вт С ! П ! 1130 ! 1 ! 3.46! 4.95! 17.13! 0.355! 0.4! 88 ! ---- ! --- ! 0 I																
I Вн Д ! Ю ! -- ! 1 ! 2.10! 1.80! 3.78! 1.724!36.0! 235 ! ---- ! --- ! 0 I																
I Вн Д ! Ю ! -- ! 1 ! 0.75! 2.30! 1.72! 1.724!36.0! 107 ! ---- ! --- ! 0 I																

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт,i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)I																

I ПОМ. 601 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 I																

I Вн С ! З ! 160 ! 1 ! 6.10! 2.80! 17.08! 1.361!38.0! 883 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I																
I Вн Д ! Ю ! -- ! 1 ! 1.35! 1.40! 1.89! 1.724!38.0! 124 ! ---- ! --- ! 0 I																
I Вн Д ! Ю ! -- ! 1 ! 0.75! 2.30! 1.72! 1.724!38.0! 113 ! ---- ! --- ! 0 I																
I Вн С ! Ю ! 416 ! 1 ! 3.46! 2.80! 6.07! 0.225!38.0! 52 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I																

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт,i.= 1172 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)I																

I ПОМ. 602 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 I																

I Вн С ! С ! 416 ! 1 ! 3.46! 2.80! 6.75! 0.225!34.0! 52 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I																
I Вт С ! И ! 295 ! 1 ! 1.80! 2.80! 5.04! 0.695! 0.4! 25 ! ---- ! --- ! 0 I																
I Вн Д ! С ! -- ! 1 ! 2.10! 1.40! 2.94! 1.724!34.0! 172 ! ---- ! --- ! 0 I																
I Вн Д ! З ! -- ! 1 ! 0.75! 2.30! 1.72! 1.724!34.0! 101 ! ---- ! --- ! 0 I																
I Вн С ! З ! 416 ! 1 ! 1.40! 2.80! 3.92! 0.225!34.0! 30 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I																
I Вн С ! И ! 416 ! 1 ! 1.40! 2.80! 3.92! 0.225!34.0! 30 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I																

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)I																

I ПОМ. 603 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40 I																

I Вн С ! И ! 416 ! 1 ! 3.60! 2.80! 10.08! 0.225!41.0! 93 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I																
I Вт С ! И ! 120 ! 1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0! 566 ! ---- ! --- ! 0 I																

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 837 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)I																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция4

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И											
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)			И	И											
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W										
ПОМ. 604 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт,i.= 1172 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 605 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60											
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	36.0	!	117	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 274 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 606 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 453 W (фт,i.= 276 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 607 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20											
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0	И
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 608 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 609 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция4

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И		
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)						
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK		
ПОМ. 610 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	115	! ----	! ---	!	0	И		
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	! ----	! ---	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 611 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																
ВнС	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	34	! 0.00	! 0.00	!	0	И		
ВнС	! И	! 160	! 1	! 6.16	! 2.80	! 17.25	! 1.361	! 36.0	845	! 0.00	! 0.00	!	0	И		
ВнД	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	235	! ----	! ---	!	0	И		
ВнД	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	107	! ----	! ---	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт,i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 612 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																
ВнС	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	34	! 0.00	! 0.00	!	0	И		
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 4.95	! 17.13	! 0.355	! 0.4	88	! ----	! ---	!	0	И		
ВнД	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	235	! ----	! ---	!	0	И		
ВнД	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	107	! ----	! ---	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт,i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 701 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																
ВнС	! З	! 160	! 1	! 6.10	! 2.80	! 17.08	! 1.361	! 38.0	883	! 0.00	! 0.00	!	0	И		
ВнД	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	124	! ----	! ---	!	0	И		
ВнД	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	113	! ----	! ---	!	0	И		
ВнС	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	52	! 0.00	! 0.00	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт,i.= 1172 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 702 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
ВнС	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	52	! 0.00	! 0.00	!	0	И		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	25	! ----	! ---	!	0	И		
ВнД	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	172	! ----	! ---	!	0	И		
ВнД	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	101	! ----	! ---	!	0	И		
ВнС	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	30	! 0.00	! 0.00	!	0	И		
ВнС	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	30	! 0.00	! 0.00	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 703 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
ВнС	! И	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	! 41.0	93	! 0.00	! 0.00	!	0	И		
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	! ----	! ---	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 837 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция4

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]										
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!													
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W									
ПОМ. 704 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт,i.= 1172 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 705 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60										
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	36.0	!	117	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 274 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 706 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 453 W (фт,i.= 276 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 707 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20										
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 708 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 709 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																								

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция4

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м														
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!														
	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W									
ПОМ. 710 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																									
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 711 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																									
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнС	!	И	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт,i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 712 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																									
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	88	!	----	!	---	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт,i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 801 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																									
ВнС	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт,i.= 1172 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 802 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																									
ВнС	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
ВнД	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
ВнД	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ВнС	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнС	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 803 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																									
ВнС	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 837 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция4

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]										
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!													
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!										
ПОМ. 804 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт,i.= 1172 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 805 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60										
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	36.0	!	117	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 274 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 806 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 453 W (фт,i.= 276 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 807 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20										
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 808 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 809 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																								

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция4

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м	
! ка !	лина !	!	Дълж !	Вис. !	пов. !	(Ueqv)!	(bu)!	!	л.мост !	(D Ut) !	!	
----- !	--- !	ММ !	Бр.!	м !	м !	м2 !	W/m2	С !	С !	W !	М !	W/mK !
W												W
Пом. 810 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40												
ВтС	И	295	1	3.60	2.80	10.08	0.695	0.4	115	----	---	0
ВтС	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)												
Пом. 811 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40												
ВнС	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0
ВнС	И	160	1	6.16	2.80	17.25	1.361	36.0	845	0.00	0.00	0
ВнД	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0
ВнД	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт,i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)												
Пом. 812 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
ВнС	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0
ВтС	П	1130	1	3.46	4.95	17.13	0.355	0.4	88	----	---	0
ВнД	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0
ВнД	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт,i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)												
Пом. 901 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60												
ВнС	З	160	1	3.70	2.80	10.36	1.361	38.0	536	0.00	0.00	0
ВнС	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	0
ВнС	Ю	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	0
ВнД	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	0
ВнС	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	0
ВнС	Т	520	1	4.40	3.46	15.22	0.170	38.0	99	0.00	0.00	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1414 W (фт,i.= 951 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)												
Пом. 902 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
ВнС	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---	0
ВнД	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	0
ВнД	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0
ВнС	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0
ВнС	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0
ВнС	Т	520	1	3.46	2.64	9.13	0.170	34.0	53	0.00	0.00	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 640 W (фт,i.= 463 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)												
Пом. 903 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40												
ВнС	И	416	1	3.60	2.80	10.08	0.225	41.0	93	0.00	0.00	0
ВтС	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция4

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	И												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И									
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.30	!	3.40	!	11.22	!	0.170	!	41.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 915 W (фт, i.= 737 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 904 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	4.96	!	3.46	!	17.16	!	0.170	!	38.0	!	111	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1656 W (фт, i.= 1283 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 905 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60												
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	36.0	!	117	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	6.30	!	3.46	!	21.80	!	0.170	!	36.0	!	134	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 855 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 906 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	Т	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.61	!	9.03	!	0.355	!	34.0	!	109	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 563 W (фт, i.= 386 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 907 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20												
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	----	!	0	И
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	!	Т	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.40	!	11.22	!	0.355	!	41.0	!	163	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 863 W (фт, i.= 774 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 908 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 627 W (фт, i.= 450 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									

