

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ, БС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	!	Охл.	!	U	!	DT	!	фт	!	Дълж.	!	Пси	!	ф л.м							
!	ка	!лина	!	!Дълж	!	Вис.	!	пов.	!	(Ueqv)	!	(bu)	!	!	!	л.мост	!	(D Ut)							
!	---	!	MM	!	Бр.	!	м	!	м	!	м2	!	W/m2	!	С	!	С	!	W	!	М	!	W/mK	!	W
ПОМ. 101 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	38.0	!	83	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	4.40	!	3.46	!	15.22	!	0.355	!	0.4	!	35	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1083 W (фт,i.= 620 W; Vinf= 36м3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 102 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	----	!	----	!	0	
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт,i.= 342 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 103 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.20												
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	----	!	0	
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	1.70	!	2.80	!	4.76	!	0.225	!	41.0	!	44	!	0.00	!	0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 858 W (фт,i.= 769 W; Vinf= 6м3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 104 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	93	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 895 W (фт,i.= 522 W; Vinf= 29м3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 105 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	36.0	!	41	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	6.10	!	4.95	!	30.20	!	0.355	!	0.4	!	60	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	36.0	!	182	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	36.0	!	113	!	0.00	!	0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 856 W (фт,i.= 503 W; Vinf= 29м3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 106 Спалня													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60												

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]	
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И	
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!	
! ---	! MM	! Бр.	!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	!	!	!	!	!	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.02	0.225	36.0	41	0.00	0.00	!	0	И	
ВтС	П	1130	1	6.10	4.95	30.20	0.355	0.4	60	----	----	!	0	И	
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	36.0	182	----	----	!	0	И	
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	----	!	0	И	
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 775 W (фт, i.= 422 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 107 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40															
ВтС	С	295	1	1.40	2.80	3.92	0.695	0.4	45	----	----	!	0	И	
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	----	!	0	И	
ВтС	П	1130	1	3.30	3.46	11.42	0.355	0.4	67	----	----	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 855 W (фт, i.= 677 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 108 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	!	0	И	
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	!	0	И	
ВтС	П	1130	1	3.46	2.64	9.13	0.355	0.4	44	----	----	!	0	И	
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	----	!	0	И	
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	----	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 563 W (фт, i.= 386 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 109 Кухненски бокс Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	!	0	И	
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	!	0	И	
ВтС	П	1130	1	3.46	2.64	9.13	0.355	0.4	44	----	----	!	0	И	
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	----	!	0	И	
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	----	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 563 W (фт, i.= 386 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 110 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40															
ВтС	С	295	1	1.40	2.80	3.92	0.695	0.4	45	----	----	!	0	И	
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	----	!	0	И	
ВтС	П	1130	1	3.30	3.46	11.42	0.355	0.4	67	----	----	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 855 W (фт, i.= 677 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 111 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.02	0.225	38.0	43	0.00	0.00	!	0	И	
ВтС	П	1130	1	6.10	4.95	30.20	0.355	0.4	69	----	----	!	0	И	
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	----	!	0	И	
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	----	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 790 W (фт, i.= 417 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!					
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
ПОМ. 112 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 6.10	! 4.95	! 30.20	! 0.355	! 0.4	!	69	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.225	! 38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 909 W (фт,i.= 536 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 113 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.70	! 2.80	! 4.76	! 0.225	! 41.0	!	44	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	!	31	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 730 W (фт,i.= 641 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 114 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 6.10	! 4.95	! 30.20	! 0.355	! 0.4	!	69	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.225	! 38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 909 W (фт,i.= 536 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 115 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 6.10	! 4.95	! 30.20	! 0.355	! 0.4	!	69	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 857 W (фт,i.= 484 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 116 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 7.96	! 0.225	! 34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.355	! 0.4	!	44	!	----	!	---	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт,i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 201 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 12.32	! 0.225	! 38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери			Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)			!л.мост	!(D Ut)	!	!	!			
! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 38.0	83	!	0.00	!	0.00	!			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	34	!	0.00	!	0.00	!			
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	193	!	----	!	----	!			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	113	!	----	!	----	!			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 9.38	! 0.225	! 38.0	80	!	0.00	!	0.00	!			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1071 W (фт, i.= 608 W; Vinf= 36m3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 202 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 7.96	! 0.225	! 34.0	61	!	0.00	!	0.00	!			
Вт С	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	25	!	----	!	----	!			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	111	!	----	!	----	!			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	101	!	----	!	----	!			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт, i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 203 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	! 41.0	93	!	0.00	!	0.00	!			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	!	----	!	----	!			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 1.70	! 2.80	! 4.76	! 0.225	! 41.0	44	!	0.00	!	0.00	!			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 792 W (фт, i.= 703 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 204 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 38.0	36	!	0.00	!	0.00	!			
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 38.0	248	!	----	!	----	!			
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	113	!	----	!	----	!			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	34	!	0.00	!	0.00	!			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 803 W (фт, i.= 430 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 205 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 36.0	41	!	0.00	!	0.00	!			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 36.0	182	!	----	!	----	!			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	107	!	----	!	----	!			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.225	! 36.0	113	!	0.00	!	0.00	!			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 796 W (фт, i.= 443 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 206 Спалня Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 36.0	41	!	0.00	!	0.00	!			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 36.0	182	!	----	!	----	!			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	107	!	----	!	----	!			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	32	!	0.00	!	0.00	!			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 715 W (фт, i.= 362 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост, [W]													
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м		
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!		
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	! М	! W/mK	! W
ПОМ. 207 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40													
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	45	! ----	! ---	!	0
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	! ----	! ---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 208 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60													
ВнС	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	52	! 0.00	! 0.00	!	0
ВнС	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	17	! 0.00	! 0.00	!	0
ВнД	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	172	! ----	! ---	!	0
ВнД	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	101	! ----	! ---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт,i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 209 Кухненски бокс Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60													
ВнС	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	52	! 0.00	! 0.00	!	0
ВнС	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	17	! 0.00	! 0.00	!	0
ВнД	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	172	! ----	! ---	!	0
ВнД	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	101	! ----	! ---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт,i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 210 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40													
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	45	! ----	! ---	!	0
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	! ----	! ---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 211 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60													
ВнС	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	43	! 0.00	! 0.00	!	0
ВнД	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	193	! ----	! ---	!	0
ВнД	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	113	! ----	! ---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 349 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 212 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60													
ВнС	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	43	! 0.00	! 0.00	!	0
ВнД	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	193	! ----	! ---	!	0
ВнД	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	113	! ----	! ---	!	0
ВнС	! З	! 416	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.225	! 38.0	119	! 0.00	! 0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт,i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 213 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20													
ВнС	! З	! 416	! 1	! 1.70	! 2.80	! 4.76	! 0.225	! 41.0	44	! 0.00	! 0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 699 W (фт, i.= 610 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 214 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт, i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 215 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 416 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 216 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт, i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 301 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	38.0	!	83	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	9.38	!	0.225	!	38.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1071 W (фт, i.= 608 W; Vinf= 36m3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 302 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт, i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W									
ПОМ. 303 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																								
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	1.70	!	2.80	!	4.76	!	0.225	!	41.0	!	44	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 792 W (фт, i.= 703 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 304 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 803 W (фт, i.= 430 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 305 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	36.0	!	41	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	36.0	!	182	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	36.0	!	113	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 796 W (фт, i.= 443 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 306 Спалня Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	36.0	!	41	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	36.0	!	182	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 715 W (фт, i.= 362 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 307 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																								
Вт С	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 308 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт, i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 309 Кухненски бокс Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0	0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	---	---	0	0				
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	---	---	0	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт,i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 310 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																	
Вт С	С	295	1	1.40	2.80	3.92	0.695	0.4	45	---	---	0	0				
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	---	---	0	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 311 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.02	0.225	38.0	43	0.00	0.00	0	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	---	---	0	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	---	---	0	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 349 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 312 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.02	0.225	38.0	43	0.00	0.00	0	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	---	---	0	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	---	---	0	0				
Вн С	З	416	1	4.96	2.80	13.89	0.225	38.0	119	0.00	0.00	0	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт,i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 313 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																	
Вн С	З	416	1	1.70	2.80	4.76	0.225	41.0	44	0.00	0.00	0	0				
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	---	---	0	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 699 W (фт,i.= 610 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 314 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	5.02	0.225	38.0	43	0.00	0.00	0	0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	---	---	0	0				
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	---	---	0	0				
Вн С	З	416	1	4.96	2.80	13.89	0.225	38.0	119	0.00	0.00	0	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт,i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 315 Дневна Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	0	0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	---	---	0	0				
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	---	---	0	0				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	!	W/mK	!	W	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 416 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 316 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 7.96	! 0.225	! 34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт, i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 401 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 12.32	! 0.225	! 38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 38.0	!	83	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	-----	!	---	!	0	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 9.38	! 0.225	! 38.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1071 W (фт, i.= 608 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 402 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 7.96	! 0.225	! 34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт, i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 403 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20				
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	! 41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0	!
Вн С	! С	! 416	! 1	! 1.70	! 2.80	! 4.76	! 0.225	! 41.0	!	44	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 792 W (фт, i.= 703 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 404 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60				
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 38.0	!	248	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	-----	!	---	!	0	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 803 W (фт, i.= 430 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 405 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!		!л.мост	!(D Ut)	!						
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.02	0.225	36.0	41	0.00	0.00		0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	36.0	182	----	---		0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---		0				
Вн С	И	416	1	4.96	2.80	13.89	0.225	36.0	113	0.00	0.00		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 796 W (фт, i.= 443 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 406 Спалня Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.02	0.225	36.0	41	0.00	0.00		0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	36.0	182	----	---		0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---		0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 715 W (фт, i.= 362 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 407 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																	
ВтС	С	295	1	1.40	2.80	3.92	0.695	0.4	45	----	---		0				
ВтС	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 408 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00		0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00		0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---		0				
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт, i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 409 Кухненски бокс Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00		0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00		0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---		0				
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт, i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 410 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																	
ВтС	С	295	1	1.40	2.80	3.92	0.695	0.4	45	----	---		0				
ВтС	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 411 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.02	0.225	38.0	43	0.00	0.00		0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---		0				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт, i.= 349 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 412 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт, i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 413 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20												
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.70	!	2.80	!	4.76	!	0.225	!	41.0	!	44	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 699 W (фт, i.= 610 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 414 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт, i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 415 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 416 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 416 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт, i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 501 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	38.0	!	83	!	0.00	!	0.00	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]														
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м																
! ка	!лина	! !	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!																	
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0				
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0				
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0				
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	9.38	!	0.225	!	38.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														1071 W (фт, i.=			608 W; Vinf=			36m3; фv, i=			463 W; фrh, i=			0 W)		
ПОМ. 502 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.=			26 М^3; Fп.=			9.1 m2; n50=			0.60					
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0				
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0				
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0				
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														475 W (фт, i.=			298 W; Vinf=			15m3; фv, i=			177 W; фrh, i=			0 W)		
ПОМ. 503 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.=			32 М^3; Fп.=			11.4 m2; n50=			0.20					
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0				
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0				
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	1.70	!	2.80	!	4.76	!	0.225	!	41.0	!	44	!	0.00	!	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														792 W (фт, i.=			703 W; Vinf=			6m3; фv, i=			89 W; фrh, i=			0 W)		
ПОМ. 504 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.=			48 М^3; Fп.=			17.2 m2; n50=			0.60					
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0				
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	----	!	0				
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0				
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														803 W (фт, i.=			430 W; Vinf=			29m3; фv, i=			373 W; фrh, i=			0 W)		
ПОМ. 505 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.=			48 М^3; Fп.=			17.2 m2; n50=			0.60					
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	36.0	!	41	!	0.00	!	0.00	!	0				
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	36.0	!	182	!	----	!	----	!	0				
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0				
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	36.0	!	113	!	0.00	!	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														796 W (фт, i.=			443 W; Vinf=			29m3; фv, i=			353 W; фrh, i=			0 W)		
ПОМ. 506 Спалня														Тпом.= 20 оС; Vп.=			48 М^3; Fп.=			17.2 m2; n50=			0.60					
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	36.0	!	41	!	0.00	!	0.00	!	0				
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	36.0	!	182	!	----	!	----	!	0				
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0				
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														715 W (фт, i.=			362 W; Vinf=			29m3; фv, i=			353 W; фrh, i=			0 W)		
ПОМ. 507 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.=			32 М^3; Fп.=			11.4 m2; n50=			0.40					

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	45	!	----	!	---	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 508 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт,i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 509 Кухненски бокс													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт,i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 510 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40		
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	45	!	----	!	---	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 511 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 349 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 512 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.225	! 38.0	119	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт,i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 513 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.70	! 2.80	! 4.76	! 0.225	! 41.0	44	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 699 W (фт,i.= 610 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!					
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
ПОМ. 514 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	!38.0!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0!	193	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0!	113	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.225	!38.0!	119	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт,i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 515 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0!	193	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0!	113	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	!38.0!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	!38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 416 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 516 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 7.96	! 0.225	!34.0!	61	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4!	25	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	!34.0!	111	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0!	101	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт,i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 601 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 12.32	! 0.225	!38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	!38.0!	83	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	!38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0!	193	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0!	113	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 9.38	! 0.225	!38.0!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1071 W (фт,i.= 608 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 602 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 7.96	! 0.225	!34.0!	61	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4!	25	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	!34.0!	111	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0!	101	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт,i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 603 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	!41.0!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0!	566	!	----	!	----	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]							
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И							
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	И							
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И				
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	1.70!	2.80!	4.76!	0.225!	41.0!	44	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 792 W (фт, i.= 703 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																				
ПОМ. 604 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60							
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	38.0!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	38.0!	248	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 803 W (фт, i.= 430 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																				
ПОМ. 605 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60							
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	5.02!	0.225!	36.0!	41	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	36.0!	182	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.96!	2.80!	13.89!	0.225!	36.0!	113	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 796 W (фт, i.= 443 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																				
ПОМ. 606 Спалня													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60							
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	5.02!	0.225!	36.0!	41	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	36.0!	182	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	36.0!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 715 W (фт, i.= 362 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																				
ПОМ. 607 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40							
Вт С	!	С	!	295	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.695!	0.4!	45	!	----	!	---	!	0	И
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																				
ПОМ. 608 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60							
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт, i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																				
ПОМ. 609 Кухненски бокс													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60							
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф л.м	
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	! М	! W/mK
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0!	101	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт,i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 610 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40												
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	45	! ----	! ---	! 0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 611 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	!38.0!	43	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0!	193	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0!	113	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 349 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 612 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	!38.0!	43	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0!	193	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0!	113	! ----	! ---	! 0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.225	!38.0!	119	! 0.00	! 0.00	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт,i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 613 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20												
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.70	! 2.80	! 4.76	! 0.225	!41.0!	44	! 0.00	! 0.00	! 0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 699 W (фт,i.= 610 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 614 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	!38.0!	43	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0!	193	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0!	113	! ----	! ---	! 0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.225	!38.0!	119	! 0.00	! 0.00	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт,i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 615 Дневна Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!38.0!	58	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0!	193	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0!	113	! ----	! ---	! 0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	!38.0!	19	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	!38.0!	34	! 0.00	! 0.00	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 416 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)												

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]													
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м																
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!																
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W												
ПОМ. 616 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт, i.= 298 W; Vinf= 15м3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 701 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	38.0	!	83	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	9.38	!	0.225	!	38.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1071 W (фт, i.= 608 W; Vinf= 36м3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 702 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт, i.= 298 W; Vinf= 15м3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 703 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.20													
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	1.70	!	2.80	!	4.76	!	0.225	!	41.0	!	44	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 792 W (фт, i.= 703 W; Vinf= 6м3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 704 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 803 W (фт, i.= 430 W; Vinf= 29м3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 705 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	36.0	!	41	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	36.0	!	182	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	36.0	!	113	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]													
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!										
-----																										
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 796 W (фт,i.= 443 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)И																										
И ПОМ. 706 Спалня Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 И																										
-----																										
И	Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	36.0	!	41	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	36.0	!	182	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	И
-----																										
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 715 W (фт,i.= 362 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)И																										
И ПОМ. 707 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40 И																										
-----																										
И	ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0	И
И	Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И
-----																										
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)И																										
И ПОМ. 708 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 И																										
-----																										
И	Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	И
-----																										
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт,i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)И																										
И ПОМ. 709 Кухненски бокс Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 И																										
-----																										
И	Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	И
-----																										
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт,i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)И																										
И ПОМ. 710 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40 И																										
-----																										
И	ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0	И
И	Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И
-----																										
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)И																										
И ПОМ. 711 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 И																										
-----																										
И	Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
-----																										
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 349 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)И																										

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!													
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W									
ПОМ. 712 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт,i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 713 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.70	!	2.80	!	4.76	!	0.225	!	41.0	!	44	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 699 W (фт,i.= 610 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 714 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт,i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 715 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 416 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 716 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт,i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 801 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	38.0	!	83	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	9.38	!	0.225	!	38.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1071 W (фт,i.= 608 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 802 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	7.96!	0.225!	34.0!	61	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт,i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 803 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.225!	41.0!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	! С	! 416	! 1	! 1.70!	2.80!	4.76!	0.225!	41.0!	44	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 792 W (фт,i.= 703 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 804 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	38.0!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	38.0!	248	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 803 W (фт,i.= 430 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 805 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	5.02!	0.225!	36.0!	41	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	36.0!	182	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.225!	36.0!	113	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 796 W (фт,i.= 443 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 806 Спалня Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	5.02!	0.225!	36.0!	41	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	36.0!	182	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	36.0!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 715 W (фт,i.= 362 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 807 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																
Вт С	! С	! 295	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.695!	0.4!	45	!	----	!	---	!	0	!
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м														
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!л.мост	!(D Ut)	!														
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W									
ПОМ. 808 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	I
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт,i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 809 Кухненски бокс													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	I
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт,i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 810 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40												
Вт С	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	----	!	0	I
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 811 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 349 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 812 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	I
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт,i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 813 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20												
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.70	!	2.80	!	4.76	!	0.225	!	41.0	!	44	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 699 W (фт,i.= 610 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 814 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	I

<< ПОТРЕБНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	! ---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	! ---	!	0	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.225!	38.0!	119	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт, i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 815 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	! ---	!	0	
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	! ---	!	0	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	38.0!	19	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 416 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 816 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	7.96!	0.225!	34.0!	61	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	! ---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	! ---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	! ---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт, i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 901 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	38.0!	83	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 4.40!	3.46!	15.22!	0.170!	38.0!	99	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	! ---	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	! ---	!	0	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1147 W (фт, i.= 684 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 902 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	7.96!	0.225!	34.0!	61	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46!	2.64!	9.13!	0.170!	34.0!	53	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	! ---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	! ---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	! ---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 528 W (фт, i.= 351 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 903 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.225!	41.0!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	! ---	!	0	
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.30!	3.46!	11.42!	0.170!	41.0!	80	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]														
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И														
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!														
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	1.70	!	2.80	!	4.76	!	0.225	!	41.0	!	44	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 872 W (фт, i.= 783 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)																											
ПОМ. 904 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60														
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.170	!	38.0	!	111	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	----	!	0	!	!	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	!	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 914 W (фт, i.= 541 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																											
ПОМ. 905 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	36.0	!	41	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	6.10	!	4.95	!	30.20	!	0.170	!	36.0	!	185	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	36.0	!	182	!	----	!	----	!	0	!	!	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!	!	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	36.0	!	113	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 981 W (фт, i.= 628 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)																											
ПОМ. 906 Спалня													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	36.0	!	41	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	6.10	!	4.95	!	30.20	!	0.170	!	36.0	!	185	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	36.0	!	182	!	----	!	----	!	0	!	!	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!	!	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 900 W (фт, i.= 547 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)																											
ПОМ. 907 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40														
Вт С	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	----	!	0	!	!	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!	!	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт, i.= 690 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																											
ПОМ. 908 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	!	!	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 572 W (фт, i.= 395 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																											

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W								
ПОМ. 909 Кухненски бокс													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 572 W (фт, i.= 395 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 910 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40											
Вт С	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	----	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт, i.= 690 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 911 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	6.10	!	4.95	!	30.20	!	0.170	!	38.0	!	195	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 917 W (фт, i.= 544 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 912 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	6.10	!	4.95	!	30.20	!	0.170	!	38.0	!	195	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1036 W (фт, i.= 663 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 913 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.70	!	2.80	!	4.76	!	0.225	!	41.0	!	44	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт, i.= 690 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 914 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	6.10	!	4.95	!	30.20	!	0.170	!	38.0	!	195	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 7

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост , [W]															
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	!	Охл.	!	U	!	DT!	фт	!	Дълж.	!	Пси	!	ф л.м												
!	ка	!лина	!	!	Дълж	!	Вис.	!	пов.	!	(Ueqv)!	(bu)!	!	л.мост	!	(D Ut)	!												
-----	!	---	!	ММ	!	Бр.!	!	м	!	м	!	м2	!	W/m2	!	С!	!	С											
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														1036 W (фт,i.=		663 W;		Vinf=		29m3;		фv,i=		373 W;		фrh,i=		0 W)	
ПОМ. 915 Дневна														Тпом.=		22 оС;		Vп.=		48 М^3 ;		Fп.=		17.2 m2 ;		n50=		0.60	
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0										
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	6.10!	4.95!	30.20!	0.170!	38.0!	195	!	0.00	!	0.00	!	0										
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0										
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0										
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	38.0!	19	!	0.00	!	0.00	!	0										
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0										
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														984 W (фт,i.=		611 W;		Vinf=		29m3;		фv,i=		373 W;		фrh,i=		0 W)	
ПОМ. 916 Кухня														Тпом.=		18 оС;		Vп.=		26 М^3 ;		Fп.=		9.1 m2 ;		n50=		0.60	
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	7.96!	0.225!	34.0!	61	!	0.00	!	0.00	!	0										
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46!	2.64!	9.13!	0.170!	34.0!	53	!	0.00	!	0.00	!	0										
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0										
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0										
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0										
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														528 W (фт,i.=		351 W;		Vinf=		15m3;		фv,i=		177 W;		фrh,i=		0 W)	
ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (сума от товарите по помещения) :														107469		[W]													
ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (за сградата) :														87137		[W]													