

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ, БС-69-СФ, УД83 секция8

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]																								
Ограждение!	Посо!	Дебе!	Брой!	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	Ф	л.м												
! ка	!лина	! Дълж	! Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		! л.мост	!(D Ut)	!														
! ---	! MM	! Бр.	! м	! м	! м2	! W/m2	С	С	W	!	М	!	W/mK											
ПОМ. 101 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	1.361	!	38.0	!	536	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.355	!	0.4	!	115	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1403 W (фт,i.= 940 W; Vinf= 36м3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 102 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	----	!	----	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 631 W (фт,i.= 454 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 103 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40																								
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 904 W (фт,i.= 726 W; Vinf= 13м3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 104 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	93	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1637 W (фт,i.= 1264 W; Vinf= 29м3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 105 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 м2 ; n50= 0.60																								
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	6.30	!	21.80	!	0.355	!	0.4	!	112	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	36.0	!	117	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 833 W (фт,i.= 385 W; Vinf= 37м3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 106 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	38.0	!	83	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция8

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!					
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---		0			
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	38.0	19	0.00	0.00		0			
ВтС	П	416	1	3.46	2.61	9.03	0.225	0.4	13	----	---		0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00		0			
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 652 W (фт,i.= 454 W; Vinf= 15m3; фv,i= 198 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 107 Баня с вана (душ) Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	34.0	74	0.00	0.00		0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---		0			
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00		0			
ВтС	П	416	1	3.46	2.61	9.03	0.225	0.4	10	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 463 W (фт,i.= 286 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 108 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00		0			
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00		0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00		0			
ВтС	П	1130	1	3.46	2.64	9.13	0.355	0.4	44	----	---		0			
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---		0			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---		0			
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 618 W (фт,i.= 441 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 109 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00		0			
Вн С	И	160	1	3.76	2.80	10.53	1.361	38.0	544	0.00	0.00		0			
ВтС	П	1130	1	3.76	3.46	13.01	0.355	0.4	70	----	---		0			
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---		0			
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1185 W (фт,i.= 903 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 111 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40																
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00		0			
Вн С	И	160	1	6.16	2.80	17.25	1.361	36.0	845	0.00	0.00		0			
ВтС	П	1130	1	6.16	3.46	21.31	0.355	0.4	109	----	---		0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---		0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1621 W (фт,i.= 1329 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 112 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00		0			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция8

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение	Посока	Дебелина	Брой	Размери			Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф л.м		
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	! W/m2	С	С	W	! М	! W/mK	! W		
Вн С	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 4.95	! 17.13	! 0.355	! 0.4	88	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	235	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	107	! ----	! ---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт, i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 201 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! З	! 160	! 1	! 3.76	! 2.80	! 10.53	! 1.361	! 38.0	544	! 0.00	! 0.00	!	0		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	52	! 0.00	! 0.00	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	124	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	113	! ----	! ---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1296 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 36m3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 202 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	52	! 0.00	! 0.00	!	0		
Вт С	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	25	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	172	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	101	! ----	! ---	!	0		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	30	! 0.00	! 0.00	!	0		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	30	! 0.00	! 0.00	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 203 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40															
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	! 41.0	93	! 0.00	! 0.00	!	0		
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	! ----	! ---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 837 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 204 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! З	! 160	! 1	! 6.10	! 2.80	! 17.08	! 1.361	! 38.0	883	! 0.00	! 0.00	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	124	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	113	! ----	! ---	!	0		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	52	! 0.00	! 0.00	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт, i.= 1172 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 205 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60															
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 36.0	117	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	107	! ----	! ---	!	0		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 36.0	49	! 0.00	! 0.00	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт, i.= 274 W; Vinf= 37m3; фv, i.= 448 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 206 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция8

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И				
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!				
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	!	И
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 38.0	!	83	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 639 W (фт, i.= 441 W; Vinf= 15m3; фv, i= 198 W; фrh, i= 0 W)																		
ПОМ. 207 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																		
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	!	45	!	----	!	----	!	0	!	И
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																		
ПОМ. 208 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																		
ПОМ. 209 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	! И	! 160	! 1	! 3.76	! 2.80	! 10.53	! 1.361	! 38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																		
ПОМ. 211 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40																		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	! И	! 160	! 1	! 6.16	! 2.80	! 17.25	! 1.361	! 36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт, i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																		
ПОМ. 212 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																		

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция8

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И												
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)																
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK												
И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И												
ПОМ. 301 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60												
И	Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	И
И	Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1296 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 36м3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 302 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60												
И	Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	И
И	Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	И
И	Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	И
И	Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 303 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40												
И	Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 837 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 13м3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 304 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60												
И	Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	И
И	Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	И
И	Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт,i.= 1172 W; Vinf= 29м3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 305 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 м2 ; n50= 0.60												
И	Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	36.0	!	117	!	----	!	----	!	0	И
И	Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	И
И	Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 274 W; Vinf= 37м3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 306 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60												
И	Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	38.0	!	83	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	И
И	Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 639 W (фт,i.= 441 W; Vinf= 15м3; фv,i= 198 W; фrh,i= 0 W)																										

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция8

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м														
! ка	!лина	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!										
! ---	! ММ	! Бр.	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!										
ПОМ. 307 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																									
Вн С	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	---	!	---	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	---	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 308 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	---	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	---	!	---	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	---	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 309 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	---	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	---	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 311 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																									
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	---	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	---	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт, i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 312 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	---	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	---	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 401 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	---	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	---	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1296 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция8

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост, [W]													
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м		
! ка	!лина	!	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!л.мост	!(D Ut)	!		
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	! М	! W/mK	! W
Пом. 402 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	52	! 0.00	! 0.00	!	0
Вт С	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	25	! ----	! ---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	172	! ----	! ---	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	101	! ----	! ---	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	30	! 0.00	! 0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	30	! 0.00	! 0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 403 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40													
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	! 41.0	93	! 0.00	! 0.00	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	! ----	! ---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 837 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 13м3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 404 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	! З	! 160	! 1	! 6.10	! 2.80	! 17.08	! 1.361	! 38.0	883	! 0.00	! 0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	124	! ----	! ---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	113	! ----	! ---	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	52	! 0.00	! 0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт,i.= 1172 W; Vinf= 29м3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 405 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 м2 ; n50= 0.60													
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 36.0	117	! ----	! ---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	107	! ----	! ---	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 36.0	49	! 0.00	! 0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 274 W; Vinf= 37м3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 406 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 38.0	83	! 0.00	! 0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	193	! ----	! ---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 38.0	19	! 0.00	! 0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	34	! 0.00	! 0.00	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	113	! ----	! ---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 639 W (фт,i.= 441 W; Vinf= 15м3; фv,i= 198 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 407 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.20													
Вт С	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	45	! ----	! ---	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	! ----	! ---	!	0
Вн С	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.40	! 11.22	! 0.355	! 41.0	163	! 0.00	! 0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 863 W (фт,i.= 774 W; Vinf= 6м3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)													

=====

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция8

=====

I ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W] I													
I Ограждение! Посо!Дебе-!Брой! Размери ! Охл. ! U ! DT ! фт ! Дълж. ! Пси ! ф л.м I													
I ! ка !лина ! !Дълж !Вис. ! пов. !(Ueqv)!(bu)! !л.мост !(D Ut) ! I													
I ----- ! --- ! ММ ! Бр.! м ! м ! м2 !W/m2 C! C ! W ! М ! W/mK ! W I													
I ----- I													
I ПОМ. 408 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 I													
I ----- I													
I	Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	! 52	! 0.00	! 0.00	! 0
I	Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	! 17	! 0.00	! 0.00	! 0
I	Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	! 30	! 0.00	! 0.00	! 0
I	ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	! 25	! -----	! ---	! 0
I	Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	! 172	! -----	! ---	! 0
I	Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! -----	! ---	! 0
I ----- I													
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W) I													
I ----- I													
I ПОМ. 409 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60 I													
I ----- I													
I	Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	! 52	! 0.00	! 0.00	! 0
I	Вн С	! И	! 160	! 1	! 3.76	! 2.80	! 10.53	! 1.361	! 38.0	! 544	! 0.00	! 0.00	! 0
I	Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	! 124	! -----	! ---	! 0
I	Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! -----	! ---	! 0
I ----- I													
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W) I													
I ----- I													
I ПОМ. 411 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40 I													
I ----- I													
I	Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	! 34	! 0.00	! 0.00	! 0
I	Вн С	! И	! 160	! 1	! 6.16	! 2.80	! 17.25	! 1.361	! 36.0	! 845	! 0.00	! 0.00	! 0
I	Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! -----	! ---	! 0
I	Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! -----	! ---	! 0
I ----- I													
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт,i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W) I													
I ----- I													
I ПОМ. 412 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 I													
I ----- I													
I	Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	! 34	! 0.00	! 0.00	! 0
I	ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 4.95	! 17.13	! 0.355	! 0.4	! 88	! -----	! ---	! 0
I	Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! -----	! ---	! 0
I	Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! -----	! ---	! 0
I ----- I													
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт,i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W) I													
I ----- I													
I ПОМ. 501 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60 I													
I ----- I													
I	Вн С	! З	! 160	! 1	! 3.76	! 2.80	! 10.53	! 1.361	! 38.0	! 544	! 0.00	! 0.00	! 0
I	Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	! 52	! 0.00	! 0.00	! 0
I	Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	! 124	! -----	! ---	! 0
I	Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! -----	! ---	! 0
I ----- I													
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1296 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W) I													
I ----- I													
I ПОМ. 502 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 I													
I ----- I													
I	Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	! 52	! 0.00	! 0.00	! 0
I	ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	! 25	! -----	! ---	! 0
I	Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	! 172	! -----	! ---	! 0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция8

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение	Посо	Дебе	Брой	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0!	101	!	----	! ---	!	0	!	!	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	!34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	!34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 503 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	!41.0!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0!	566	!	----	! ---	!	0	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 837 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 504 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																	
Вн С	! З	! 160	! 1	! 6.10	! 2.80	! 17.08	! 1.361	!38.0!	883	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	!38.0!	124	!	----	! ---	!	0	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0!	113	!	----	! ---	!	0	!	!	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	!38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт, i.= 1172 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 505 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60																	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	!36.0!	117	!	----	! ---	!	0	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!36.0!	107	!	----	! ---	!	0	!	!	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	!36.0!	49	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт, i.= 274 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 506 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	!38.0!	83	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0!	193	!	----	! ---	!	0	!	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	!38.0!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	!38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0!	113	!	----	! ---	!	0	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 639 W (фт, i.= 441 W; Vinf= 15m3; фv, i= 198 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 507 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																	
Вт С	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4!	45	!	----	! ---	!	0	!	!	!
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0!	566	!	----	! ---	!	0	!	!	!
Вн С	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.40	! 11.22	! 0.355	!41.0!	163	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 863 W (фт, i.= 774 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 508 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	!34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция8

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]	
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!				
! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	! C	! C	! W	! M	! W/mK	! W			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0			
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25			0			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172			0			
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101			0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 509 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	0			
Вн С	И	160	1	3.76	2.80	10.53	1.361	38.0	544	0.00	0.00	0			
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124			0			
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113			0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 511 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0			
Вн С	И	160	1	6.16	2.80	17.25	1.361	36.0	845	0.00	0.00	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235			0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107			0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт,i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 512 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0			
ВтС	П	1130	1	3.46	4.95	17.13	0.355	0.4	88			0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235			0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107			0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт,i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 601 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60															
Вн С	З	160	1	3.76	2.80	10.53	1.361	38.0	544	0.00	0.00	0			
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	0			
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124			0			
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113			0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1296 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 602 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0			
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25			0			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172			0			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101			0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0			
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция8

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост, [W]																								
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W								
Пом. 603 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																								
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 837 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 604 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт,i.= 1172 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 605 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60																								
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	36.0	!	117	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 274 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 606 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	38.0	!	83	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 639 W (фт,i.= 441 W; Vinf= 15m3; фv,i= 198 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 607 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																								
Вт С	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.40	!	11.22	!	0.355	!	41.0	!	163	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 863 W (фт,i.= 774 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 608 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция8

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]														
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м																
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!																
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W											
ПОМ. 609 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 611 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт,i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 612 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	88	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт,i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 701 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1296 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 702 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 703 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40														
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 837 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																											

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция8

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	И									
ПОМ. 704 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт,i.= 1172 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 705 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60												
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	36.0	!	117	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 274 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 706 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	38.0	!	83	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 639 W (фт,i.= 441 W; Vinf= 15m3; фv,i= 198 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 707 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20												
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0	!	И
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн С	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.40	!	11.22	!	0.355	!	41.0	!	163	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 863 W (фт,i.= 774 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 708 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 709 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция8

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]													
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!										
-----																											
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)I																											
I ПОМ. 711 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40 I																											
-----																											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!	0	!
-----																											
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт,i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)I																											
I ПОМ. 712 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60 I																											
-----																											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	88	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!	0	!
-----																											
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт,i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)I																											
I ПОМ. 801 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60 I																											
-----																											
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	0	!
-----																											
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1296 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)I																											
I ПОМ. 802 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60 I																											
-----																											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
-----																											
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)I																											
I ПОМ. 803 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40 I																											
-----																											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!	0	!
-----																											
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 837 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)I																											
I ПОМ. 804 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60 I																											
-----																											
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция8

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1545 W (фт, i.= 1172 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 805 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60				
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 36.0	!	117	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт, i.= 274 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 806 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60				
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 38.0	!	83	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 639 W (фт, i.= 441 W; Vinf= 15m3; фv, i= 198 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 807 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20				
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	!	45	!	----	! ---	!	0	!	!
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн С	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.40	! 11.22	! 0.355	! 41.0	!	163	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 863 W (фт, i.= 774 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 808 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 809 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! И	! 160	! 1	! 3.76	! 2.80	! 10.53	! 1.361	! 38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 811 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40				

<< ПОТРЕБНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция8

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!				
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0				
Вн С	И	160	1	6.16	2.80	17.25	1.361	36.0	845	0.00	0.00	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт, i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 812 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0				
ВтС	П	1130	1	3.46	4.95	17.13	0.355	0.4	88	----	---	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт, i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 901 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60																
Вн С	З	160	1	3.70	2.80	10.36	1.361	38.0	536	0.00	0.00	0				
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	0				
Вн С	Т	520	1	4.40	3.46	15.22	0.170	38.0	99	0.00	0.00	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1347 W (фт, i.= 884 W; Vinf= 36m3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 902 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0				
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---	0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	0				
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0				
Вн С	Т	520	1	3.46	2.64	9.13	0.170	34.0	53	0.00	0.00	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 640 W (фт, i.= 463 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 903 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																
Вн С	И	416	1	3.60	2.80	10.08	0.225	41.0	93	0.00	0.00	0				
ВтС	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0				
Вн С	Т	520	1	3.30	3.40	11.22	0.170	41.0	78	0.00	0.00	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 915 W (фт, i.= 737 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 904 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																
Вн С	З	160	1	6.10	2.80	17.08	1.361	38.0	883	0.00	0.00	0				
Вн Д	Ю	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	0				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	0				
Вн С	Т	520	1	4.96	3.46	17.16	0.170	38.0	111	0.00	0.00	0				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция8

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1656 W (фт,i.= 1283 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 905 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 36.0	!	117	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 6.30	! 3.46	! 21.80	! 0.170	! 36.0	!	134	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 855 W (фт,i.= 407 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 906 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 38.0	!	83	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! Т	! 1130	! 1	! 3.46	! 2.61	! 9.03	! 0.355	! 38.0	!	122	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт,i.= 464 W; Vinf= 15m3; фv,i= 198 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 907 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20			
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	!	45	!	----	!	---	!	0	И
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! Т	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.40	! 11.22	! 0.355	! 41.0	!	163	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 863 W (фт,i.= 774 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 908 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.170	! 34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 627 W (фт,i.= 450 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 909 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! И	! 160	! 1	! 3.76	! 2.80	! 10.53	! 1.361	! 38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 3.76	! 13.01	! 0.170	! 38.0	!	84	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1199 W (фт,i.= 917 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция8

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!л.мост	!(D Ut)	!													
	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W								
ПОМ. 911 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.40											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.170	!	36.0	!	131	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1643 W (фт, i.= 1351 W; Vinf= 24м3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 912 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	88	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	4.96	!	17.16	!	0.170	!	36.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 921 W (фт, i.= 568 W; Vinf= 29м3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																								
ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (сума от товарите по помещения) :													95133		[W]									
ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (за сградата) :													85533		[W]									