

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ, БС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]																								
Ограждение!	Посо!	Дебе!	Брой!	Размери	!	Охл.	!	U	!	DT	!	фт	!	Дълж.	!	Пси	!	ф л.м						
!	ка	!лина	!	!Дълж	!	Вис.	!	!(Ueqv)	!	!(bu)	!	!	!	!	!	!	!	!	!					
-----	! ---	! MM	!	! Бр.	!	м	!	м	!	м2	!	!	!	!	!	!	!	!	!					
ПОМ. 101 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.355	!	0.4	!	115	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 967 W (фт,i.= 504 W; Vinf= 36м3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 102 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	----	!	----	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 505 W (фт,i.= 328 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 103 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.20										
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 815 W (фт,i.= 726 W; Vinf= 6м3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 104 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	93	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 860 W (фт,i.= 487 W; Vinf= 29м3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 105 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 м2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	6.30	!	21.80	!	0.355	!	0.4	!	112	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	36.0	!	182	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	36.0	!	55	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	0.695	!	0.4	!	171	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1092 W (фт,i.= 644 W; Vinf= 37м3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 108 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Описание	Посока	Дебелина	Брой	Размери			Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Psi	фл.м			
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	! W/m2	С	С	W	! М	! W/mK	! W			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	! 17	! 0.00	! 0.00	! 0	! 0			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	! 30	! 0.00	! 0.00	! 0	! 0			
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.355	! 0.4	! 44	! ----	! ---	! 0	! 0			
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	! 25	! ----	! ---	! 0	! 0			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	! 172	! ----	! ---	! 0	! 0			
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	! 0	! 0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 618 W (фт, i.= 441 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 109 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	! 52	! 0.00	! 0.00	! 0	! 0			
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.76	! 3.46	! 13.01	! 0.355	! 0.4	! 70	! ----	! ---	! 0	! 0			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	! 124	! ----	! ---	! 0	! 0			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	! 0	! 0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 641 W (фт, i.= 359 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 110 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	! 115	! ----	! ---	! 0	! 0			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	! 566	! ----	! ---	! 0	! 0			
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	! 67	! ----	! ---	! 0	! 0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 925 W (фт, i.= 747 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 111 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	! 34	! 0.00	! 0.00	! 0	! 0			
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 6.16	! 3.46	! 21.31	! 0.355	! 0.4	! 109	! ----	! ---	! 0	! 0			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	! 0	! 0			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	! 0	! 0			
ВтС	! З	! 295	! 1	! 6.10	! 2.80	! 17.08	! 0.695	! 0.4	! 171	! ----	! ---	! 0	! 0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 948 W (фт, i.= 656 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 113 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	! 52	! 0.00	! 0.00	! 0	! 0			
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.76	! 3.46	! 13.01	! 0.355	! 0.4	! 70	! ----	! ---	! 0	! 0			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	! 124	! ----	! ---	! 0	! 0			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	! 0	! 0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 641 W (фт, i.= 359 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 114 Кухненски бокс Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	! 52	! 0.00	! 0.00	! 0	! 0			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	! 17	! 0.00	! 0.00	! 0	! 0			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	! 30	! 0.00	! 0.00	! 0	! 0			
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.355	! 0.4	! 44	! ----	! ---	! 0	! 0			
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	! 25	! ----	! ---	! 0	! 0			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!		И			
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!34.0!	172	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0!	101	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 618 W (фт, i.= 441 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 115 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4!	115	!	----	!	---	!	0	И
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0!	566	!	----	!	---	!	0	И
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4!	67	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 836 W (фт, i.= 747 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 116 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	!36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! П	!1130	! 1	! 6.16	! 3.46	! 21.31	! 0.355	! 0.4!	109	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	!36.0!	235	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!36.0!	107	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 777 W (фт, i.= 485 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 117 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	!36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! П	!1130	! 1	! 6.16	! 3.46	! 21.31	! 0.355	! 0.4!	109	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	!36.0!	235	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!36.0!	107	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 777 W (фт, i.= 485 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 118 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	!34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	!34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.355	! 0.4!	44	!	----	!	---	!	0	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4!	25	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!34.0!	172	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0!	101	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 618 W (фт, i.= 441 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 119 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0!	566	!	----	!	---	!	0	И
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4!	67	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт, i.= 633 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 120 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																

=====

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

=====

I ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W] I																								
I Ограждение! Посо!Дебе-!Брой! Размери ! Охл. ! U ! DT ! фт ! Дълж. ! Пси ! ф л.м I																								
I ! ка !лина ! !Дълж !Вис. ! пов. !(Ueqv)!(bu) ! !л.мост !(D Ut) ! I																								
I ----- ! --- ! ММ ! Бр.! м ! м ! м2 !W/m2 C! C ! W ! М ! W/mK ! W I																								
I ----- I																								
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 777 W (фт,i.= 485 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W) I																								
I ПОМ. 201 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60 I																								
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт,i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W) I																								
I ПОМ. 202 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 I																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W) I																								
I ПОМ. 203 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20 I																								
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W) I																								
I ПОМ. 204 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 I																								
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт,i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W) I																								
I ПОМ. 205 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60 I																								
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	36.0	!	182	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	36.0	!	55	!	0.00	!	0.00	!	0
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 810 W (фт,i.= 362 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W) I																								
I ПОМ. 206 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 I																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]					
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м						
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!						
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W		
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0						
Вн С	П	1130	1	3.46	2.46	8.51	0.355	34.0	103	0.00	0.00	0						
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 586 W (фт,i.= 409 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																		
ПОМ. 207 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																		
ВтС	С	295	1	1.40	2.80	3.92	0.695	0.4	45	----	---	0						
ВтС	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0						
Вн С	П	1130	1	3.46	3.30	11.42	0.355	41.0	166	0.00	0.00	0						
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 866 W (фт,i.= 777 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																		
ПОМ. 208 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																		
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0						
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0						
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0						
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---	0						
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	0						
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0						
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																		
ПОМ. 209 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60																		
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	0						
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	0						
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	0						
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																		
ПОМ. 210 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																		
ВтС	И	295	1	3.60	2.80	10.08	0.695	0.4	115	----	---	0						
ВтС	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0						
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																		
ПОМ. 211 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																		
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0						
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0						
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0						
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																		
ПОМ. 212 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																		
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	38.0	36	0.00	0.00	0						
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	38.0	248	----	---	0						
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	0						

<< ПОТРЕБНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	!	W/mK	!	W	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! П	! 1130	! 1	! 3.46!	4.96!	17.16!	0.355!	38.0!	232	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1035 W (фт, i.= 662 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 213 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	----	!	0	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	----	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 214 Кухненски бокс													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	----	!	0	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	----	!	0	!	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	----	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 215 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20				
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.695!	0.4!	115	!	----	!	----	!	0	!	!
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	----	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 770 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 216 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40				
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	----	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	----	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 217 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40				
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	----	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	----	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 218 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м				
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!					
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	25	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	172	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	101	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 219 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	!	----	!	---	!	0	
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	67	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт, i.= 633 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 220 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	46	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	25	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	111	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	101	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 221 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 12.32	! 0.225	! 38.0	105	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	58	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	34	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	193	!	----	!	---	!	0	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	34	!	0.00	!	0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 886 W (фт, i.= 423 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 222 Ваня с вана (душ) Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	34	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	235	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	107	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 223 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60																
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 36.0	49	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн Д	! И	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 36.0	117	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	107	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 712 W (фт, i.= 274 W; Vinf= 36m3; фv, i= 438 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 224 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60																
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	52	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн Д	! И	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	124	!	----	!	---	!	0	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И											
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!											
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!							
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 857 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 36м3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 225 Спалня													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24м3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 301 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 36м3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 302 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15м3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 303 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 6м3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 304 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 29м3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 305 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	36.0	!	182	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]														
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	36.0	55	0.00	0.00	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 810 W (фт,i.= 362 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)														
ПОМ. 306 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	34.0	74	0.00	0.00	0		
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0		
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	----	0		
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)														
ПОМ. 307 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20														
Вт С	С	295	1	1.40	2.80	3.92	0.695	0.4	45	----	----	0		
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	----	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)														
ПОМ. 308 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0		
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0		
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0		
Вт С	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	----	0		
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	----	0		
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	----	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)														
ПОМ. 309 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	0		
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	----	0		
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	----	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)														
ПОМ. 310 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40														
Вт С	И	295	1	3.60	2.80	10.08	0.695	0.4	115	----	----	0		
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	----	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)														
ПОМ. 311 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40														
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0		
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	----	0		
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	----	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)														

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]														
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м																
-----	! ка	!лина	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!																
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W											
ПОМ. 312 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 803 W (фт,i.= 430 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 313 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 314 Кухненски бокс													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 315 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20														
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 770 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 316 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 317 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 318 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60														

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
! ---	! MM	! Бр.	!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15м3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 319 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	!	67	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт, i.= 633 W; Vinf= 6м3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 320 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15м3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 321 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 12.32	! 0.225	! 38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 886 W (фт, i.= 423 W; Vinf= 36м3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 322 Ваня с вана (душ) Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24м3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 323 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 36.0	!	117	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 712 W (фт, i.= 274 W; Vinf= 36м3; фv, i= 438 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 324 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!			
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	
Вн С	И	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00		0			
Вн Д	И	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---		0			
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---		0			
Вн С	Ю	416	1	4.40	2.80	12.32	0.225	38.0	105	0.00	0.00		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 857 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 325 Спалня Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40																
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00		0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---		0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 401 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60																
Вн С	З	416	1	4.40	2.80	12.32	0.225	38.0	105	0.00	0.00		0			
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00		0			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---		0			
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 402 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00		0			
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---		0			
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---		0			
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 403 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																
Вн С	И	416	1	3.60	2.80	10.08	0.225	41.0	93	0.00	0.00		0			
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 404 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																
Вн С	З	416	1	4.40	2.80	12.32	0.225	38.0	105	0.00	0.00		0			
Вн Д	Ю	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---		0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---		0			
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 405 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60																
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	36.0	18	0.00	0.00		0			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение	Посока	Дебелина	Брой	Размери	Охл. пов.	U (bu)	DT	фт	Дълж.	Psi (D Ut)	фл.м	И			
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м ! м ! м2	! W/m2	! C	! C	! W	! М	! W/mK	! W	! I			
Вн Д	Ю	--	1	2.10! 1.40!	2.94!	1.724!	36.0!	182	----	---	!	0			
Вн Д	З	--	1	0.75! 2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	----	---	!	0			
Вн С	Ю	416	1	3.46! 2.80!	6.75!	0.225!	36.0!	55	0.00	0.00	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 810 W (фт, i.= 362 W; Vinf= 37m3; фv, i.= 448 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 406 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46! 2.80!	9.69!	0.225!	34.0!	74	0.00	0.00	!	0			
Вн С	З	416	1	1.40! 2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	0.00	0.00	!	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10! 1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	----	---	!	0			
Вн С	И	416	1	1.40! 2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	0.00	0.00	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 407 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20															
ВтС	С	295	1	1.40! 2.80!	3.92!	0.695!	0.4!	45	----	---	!	0			
ВтС	И	120	1	6.70! 2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	----	---	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 408 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46! 2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	0.00	0.00	!	0			
Вн С	И	416	1	1.40! 2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	0.00	0.00	!	0			
Вн С	З	416	1	1.40! 2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	0.00	0.00	!	0			
ВтС	И	295	1	1.80! 2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	----	---	!	0			
Вн Д	С	--	1	2.10! 1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	----	---	!	0			
Вн Д	И	--	1	0.75! 2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	----	---	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 409 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46! 2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	0.00	0.00	!	0			
Вн Д	С	--	1	1.35! 1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	----	---	!	0			
Вн Д	С	--	1	0.75! 2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	----	---	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 410 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40															
ВтС	И	295	1	3.60! 2.80!	10.08!	0.695!	0.4!	115	----	---	!	0			
ВтС	И	120	1	6.70! 2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	----	---	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 411 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40															
Вн С	Ю	416	1	3.46! 2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	0.00	0.00	!	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10! 1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	----	---	!	0			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]							
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И							
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	И							
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И				
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																				
ПОМ. 412 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60							
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	38.0!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	38.0!	248	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 803 W (фт, i.= 430 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																				
ПОМ. 413 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60							
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																				
ПОМ. 414 Кухненски бокс													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60							
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																				
ПОМ. 415 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20							
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60!	2.80!	10.08!	0.695!	0.4!	115	!	----	!	---	!	0	И
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 770 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																				
ПОМ. 416 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40							
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																				
ПОМ. 417 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40							
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост , [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И	И	И	
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)				И	И	И	
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 418 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	----	!	0	И	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	----	!	0	И	И
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	----	!	0	И	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 419 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	----	!	0	И	И
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30!	3.46!	11.42!	0.355!	0.4!	67	!	----	!	----	!	0	И	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 633 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 420 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	И	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	----	!	0	И	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	----	!	0	И	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	----	!	0	И	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 421 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	И	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И	И
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И	И
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	----	!	0	И	И
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 886 W (фт,i.= 423 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 422 Баня с вана (душ)														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	----	!	0	И	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	----	!	0	И	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 423 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	36.0!	49	!	0.00	!	0.00	!	0	И	И
Вн Д	! И	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	36.0!	117	!	----	!	----	!	0	И	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 712 W (фт,i.= 274 W; Vinf= 36m3; фv,i= 438 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 424 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60				
Вн С	И	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	И	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	!	0				
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0				
Вн С	Ю	416	1	4.40	2.80	12.32	0.225	38.0	105	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 857 W (фт,i.= 394 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 425 Спалня													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 501 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60				
Вн С	З	416	1	4.40	2.80	12.32	0.225	38.0	105	0.00	0.00	!	0				
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	!	0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт,i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 502 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60				
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00	!	0				
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---	!	0				
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---	!	0				
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 503 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20				
Вн С	И	416	1	3.60	2.80	10.08	0.225	41.0	93	0.00	0.00	!	0				
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 504 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60				
Вн С	З	416	1	4.40	2.80	12.32	0.225	38.0	105	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	!	0				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост , [W]									
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И									
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!									
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	И						
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														767 W	(фт,i.=	394 W;	Vinf=	29m3;	фv,i=	373 W;	фrh,i=	0 W)	И
ПОМ. 505 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60				И					
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	36.0!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	36.0!	182	!	----	!	---	!	0	И			
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	И			
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	36.0!	55	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														810 W	(фт,i.=	362 W;	Vinf=	37m3;	фv,i=	448 W;	фrh,i=	0 W)	И
ПОМ. 506 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60				И					
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	34.0!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	И			
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														483 W	(фт,i.=	306 W;	Vinf=	15m3;	фv,i=	177 W;	фrh,i=	0 W)	И
ПОМ. 507 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20				И					
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.695!	0.4!	45	!	----	!	---	!	0	И			
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														700 W	(фт,i.=	611 W;	Vinf=	6m3;	фv,i=	89 W;	фrh,i=	0 W)	И
ПОМ. 508 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60				И					
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0	И			
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	И			
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														574 W	(фт,i.=	397 W;	Vinf=	15m3;	фv,i=	177 W;	фrh,i=	0 W)	И
ПОМ. 509 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60				И					
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0	И			
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														571 W	(фт,i.=	289 W;	Vinf=	22m3;	фv,i=	282 W;	фrh,i=	0 W)	И
ПОМ. 510 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40				И					
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60!	2.80!	10.08!	0.695!	0.4!	115	!	----	!	---	!	0	И			
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														859 W	(фт,i.=	681 W;	Vinf=	13m3;	фv,i=	178 W;	фrh,i=	0 W)	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]										
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка !	лина !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!											
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м !	м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK											

ПОМ. 511 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 512 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 803 W (фт,i.= 430 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 513 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 514 Кухненски бокс														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 515 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20										
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	---	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 770 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 516 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 517 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40										

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	----	0	0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	----	0	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 518 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0	0			
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0	0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0	0			
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	----	0	0			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	----	0	0			
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	----	0	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 519 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	----	0	0			
ВтС	П	1130	1	3.30	3.46	11.42	0.355	0.4	67	----	----	0	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт, i.= 633 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 520 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00	0	0			
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	----	0	0			
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	----	0	0			
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	----	0	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 521 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	С	416	1	4.40	2.80	12.32	0.225	38.0	105	0.00	0.00	0	0			
Вн С	И	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	0	0			
Вн С	Ю	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	0	0			
Вн Д	И	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	----	0	0			
Вн С	Ю	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	0	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 886 W (фт, i.= 423 W; Vinf= 36m3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 522 Ваня с вана (душ) Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	----	0	0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	----	0	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 523 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]													
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!
! ---	! ММ	! Бр.	!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	!	!	!	!
Вн С	! И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225
Вн Д	! И	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724
Вн Д	! И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 712 W (фт,i.= 274 W; Vinf= 36m3; фv,i= 438 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 524 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	! И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225
Вн Д	! И	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724
Вн Д	! И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724
Вн С	! Ю	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 857 W (фт,i.= 394 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 525 Спалня Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40													
Вн С	! Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225
Вн Д	! Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724
Вн Д	! Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 601 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	! З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225
Вн С	! С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225
Вн Д	! С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724
Вн С	! И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт,i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 602 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	! С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225
ВтС	! И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695
Вн Д	! С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724
Вн Д	! С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 603 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20													
Вн С	! И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225
Вт С	! И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 604 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	! З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225
Вн Д	! Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!					
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 605 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 36.0	!	182	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 36.0	!	55	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 810 W (фт, i.= 362 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 606 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 607 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20			
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	!	45	!	----	!	---	!	0
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 608 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 609 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 610 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40			
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	115	!	----	!	---	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 611 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 612 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	-----	!	---	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 803 W (фт, i.= 430 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 613 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 614 Кухненски бокс													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 615 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20												
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	-----	!	---	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 770 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 616 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	-----	!	---	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]							
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И							
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!							
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!				

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)I																				
I ПОМ. 617 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40 I																				

Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	!

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)I																				
I ПОМ. 618 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 I																				

Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)I																				
I ПОМ. 619 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20 I																				

Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30!	3.46!	11.42!	0.355!	0.4!	67	!	----	!	---	!	0	!

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 633 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)I																				
I ПОМ. 620 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 I																				

Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)I																				
I ПОМ. 621 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60 I																				

Вн С	!	С	!	416	!	1	!	4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 886 W (фт,i.= 423 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)I																				
I ПОМ. 622 Баня с вана (душ) Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40 I																				

Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!		!л.мост	!(D Ut)	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	! М	! W/mK	! W			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	! ----	! ---	! 0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 623 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60															
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	36.0!	49	! 0.00	! 0.00	! 0			
Вн Д	! И	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	36.0!	117	! ----	! ---	! 0			
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	! ----	! ---	! 0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 712 W (фт, i.= 274 W; Vinf= 36m3; фv, i= 438 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 624 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60															
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	! 0.00	! 0.00	! 0			
Вн Д	! И	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	! ----	! ---	! 0			
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	! ----	! ---	! 0			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	! 0.00	! 0.00	! 0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 857 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 625 Спалня Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	! 0.00	! 0.00	! 0			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	! ----	! ---	! 0			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	! ----	! ---	! 0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 701 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60															
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	! 0.00	! 0.00	! 0			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	! 0.00	! 0.00	! 0			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	! ----	! ---	! 0			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	! 0.00	! 0.00	! 0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 702 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	! 0.00	! 0.00	! 0			
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	! ----	! ---	! 0			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	! ----	! ---	! 0			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	! ----	! ---	! 0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 703 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20															
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.225!	41.0!	93	! 0.00	! 0.00	! 0			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	! ----	! ---	! 0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И											
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!											
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	!								
ПОМ. 704 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт,i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 705 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	36.0	!	182	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	36.0	!	55	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 810 W (фт,i.= 362 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 706 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 707 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20											
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 708 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 709 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]																								
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М												
-----	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	W/mK												
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	W												
ПОМ. 710 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																								
Вн С	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	---	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 711 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 712 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 803 W (фт,i.= 430 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 713 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 714 Кухненски бокс Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 715 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																								
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	---	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 770 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 716 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																								

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!		И			
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 717 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 718 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 719 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30!	3.46!	11.42!	0.355!	0.4!	67	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт, i.= 633 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 720 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 721 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 886 W (фт, i.= 423 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 722 Баня с вана (душ) Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	И
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	!36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	!36.0!	235	!	----	!	----	!	0	И	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!36.0!	107	!	----	!	----	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 723 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	!36.0!	49	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
Вн Д	! И	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	!36.0!	117	!	----	!	----	!	0	И	
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!36.0!	107	!	----	!	----	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 712 W (фт, i.= 274 W; Vinf= 36m3; фv, i.= 438 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 724 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	!38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
Вн Д	! И	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	!38.0!	124	!	----	!	----	!	0	И	
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0!	113	!	----	!	----	!	0	И	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 12.32	! 0.225	!38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 857 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 36m3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 725 Спалня														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	!36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	!36.0!	235	!	----	!	----	!	0	И	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!36.0!	107	!	----	!	----	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 801 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 12.32	! 0.225	!38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0!	193	!	----	!	----	!	0	И	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	!38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 802 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	!34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4!	25	!	----	!	----	!	0	И	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	!34.0!	111	!	----	!	----	!	0	И	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0!	101	!	----	!	----	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 803 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	!41.0!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	И	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!	!								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 804 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 805 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	36.0	!	182	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	36.0	!	55	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 810 W (фт, i.= 362 W; Vinf= 37m3; фv, i.= 448 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 806 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 807 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20												
Вт С	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 808 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 809 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост, [W]																
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!					
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	!	!	124	!	!	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	!	!	113	!	!	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 810 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	!	!	115	!	!	!	0
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	!	!	566	!	!	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 811 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	!	!	34	!	!	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	!	!	235	!	!	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	!	!	107	!	!	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 812 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 38.0	!	!	!	36	!	!	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 38.0	!	!	!	248	!	!	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	!	!	113	!	!	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	!	!	34	!	!	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 803 W (фт, i.= 430 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 813 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	!	!	52	!	!	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	!	!	124	!	!	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	!	!	113	!	!	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 814 Кухненски бокс Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	!	!	52	!	!	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	!	!	17	!	!	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	!	!	30	!	!	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	!	!	25	!	!	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	!	!	172	!	!	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	!	!	101	!	!	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 815 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	!	!	115	!	!	!	0
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	!	!	566	!	!	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост, [W]																								
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W									
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 770 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 6м3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 816 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 м2; n50= 0.40																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24м3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 817 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 м2; n50= 0.40																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24м3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 818 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 м2; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 819 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 м2; n50= 0.20																								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 633 W; Vinf= 6м3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 820 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 м2; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 821 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 м2; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]													
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м		
! ка !	лина !	!	Дълж !	Вис. !	пов. !	(Ueqv)!	(bu)!	!	л.мост !	(D Ut) !	!		
----- !	--- !	ММ !	Бр.!	м !	м !	м2 !	W/m2	С!	С !	W	!	М !	
W/mK	!	W	!	W	!	W	!	W	!	W	!	W	
Вн С !	Ю !	416 !	1 !	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00 !	0.00 !	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 886 W (фт,i.= 423 W; Vinf= 36м3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 822 Баня с вана (душ) Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.40													
Вн С !	Ю !	416 !	1 !	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00 !	0.00 !	0
Вн Д !	Ю !	-- !	1 !	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	---- !	---	0
Вн Д !	Ю !	-- !	1 !	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	---- !	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24м3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 823 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60													
Вн С !	И !	416 !	1 !	3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	36.0!	49	!	0.00 !	0.00 !	0
Вн Д !	И !	-- !	1 !	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	36.0!	117	!	---- !	---	0
Вн Д !	И !	-- !	1 !	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	---- !	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 712 W (фт,i.= 274 W; Vinf= 36м3; фv,i= 438 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 824 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60													
Вн С !	И !	416 !	1 !	3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00 !	0.00 !	0
Вн Д !	И !	-- !	1 !	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	---- !	---	0
Вн Д !	И !	-- !	1 !	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	---- !	---	0
Вн С !	Ю !	416 !	1 !	4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00 !	0.00 !	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 857 W (фт,i.= 394 W; Vinf= 36м3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 825 Спалня Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.40													
Вн С !	Ю !	416 !	1 !	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00 !	0.00 !	0
Вн Д !	Ю !	-- !	1 !	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	---- !	---	0
Вн Д !	Ю !	-- !	1 !	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	---- !	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24м3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 901 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60													
Вн С !	З !	416 !	1 !	4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00 !	0.00 !	0
Вн С !	С !	416 !	1 !	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00 !	0.00 !	0
Вн С !	Т !	520 !	1 !	6.16!	3.46!	21.31!	0.170!	38.0!	138	!	0.00 !	0.00 !	0
Вн Д !	С !	-- !	1 !	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	---- !	---	0
Вн С !	И !	416 !	1 !	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00 !	0.00 !	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 990 W (фт,i.= 527 W; Vinf= 36м3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 902 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60													
Вн С !	С !	416 !	1 !	3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00 !	0.00 !	0
Вн С !	Т !	520 !	1 !	3.46!	2.64!	9.13!	0.170!	34.0!	53	!	0.00 !	0.00 !	0
ВтС !	И !	295 !	1 !	1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	---- !	---	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	! 1.40!	! 1.89!	! 1.724!	! 34.0!	111	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	! 2.30!	! 1.72!	! 1.724!	! 34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 513 W (фт, i.= 336 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 903 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60!	! 2.80!	! 10.08!	! 0.225!	! 41.0!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	! 2.80!	! 18.76!	! 4.310!	! 7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.30!	! 3.46!	! 11.42!	! 0.170!	! 41.0!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 828 W (фт, i.= 739 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 904 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.40!	! 2.80!	! 12.32!	! 0.225!	! 38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46!	! 4.95!	! 17.13!	! 0.170!	! 38.0!	111	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35!	! 1.40!	! 1.89!	! 1.724!	! 38.0!	124	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	! 2.30!	! 1.72!	! 1.724!	! 38.0!	113	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	! 2.80!	! 6.07!	! 0.225!	! 38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 878 W (фт, i.= 505 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 905 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	! 2.80!	! 2.19!	! 0.225!	! 36.0!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! П	! 520	! 1	! 3.46!	! 6.30!	! 21.80!	! 0.170!	! 36.0!	134	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	! 1.40!	! 2.94!	! 1.724!	! 36.0!	182	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	! 2.30!	! 1.72!	! 1.724!	! 36.0!	107	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	! 2.80!	! 6.75!	! 0.225!	! 36.0!	55	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 944 W (фт, i.= 496 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 906 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	! 2.80!	! 9.69!	! 0.225!	! 34.0!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	! 2.80!	! 3.92!	! 0.225!	! 34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	! 1.40!	! 2.94!	! 1.724!	! 34.0!	172	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	! 2.80!	! 3.92!	! 0.225!	! 34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46!	! 2.64!	! 9.13!	! 0.170!	! 34.0!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 536 W (фт, i.= 359 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 907 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																	
Вт С	! С	! 295	! 1	! 1.40!	! 2.80!	! 3.92!	! 0.695!	! 0.4!	45	!	----	!	---	!	0	!	!
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	! 2.80!	! 18.76!	! 4.310!	! 7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46!	! 3.30!	! 11.42!	! 0.170!	! 41.0!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт, i.= 690 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 908 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]									
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И									
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!									
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И							
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														641 W	(фт,i.=	359 W;	Vinf=	22m3;	фv,i=	282 W;	фrh,i=	0 W)	И
ПОМ. 914 Кухненски бокс														Тпом.= 18 оС;		Vп.= 26	М^3	;	Фп.= 9.1	м2	;	n50= 0.60	И
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн С	!	Т	!	1130	!	1	!	3.46!	2.64!	9.13!	0.355!	34.0!	110	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	----	!	0	И			
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	----	!	0	И			
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	----	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														684 W	(фт,i.=	507 W;	Vinf=	15m3;	фv,i=	177 W;	фrh,i=	0 W)	И
ПОМ. 915 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС;		Vп.= 32	М^3	;	Фп.= 11.4	м2	;	n50= 0.20	И
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60!	2.80!	10.08!	0.695!	0.4!	115	!	----	!	----	!	0	И			
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	----	!	0	И			
Вн С	!	Т	!	1130	!	1	!	3.30!	3.46!	11.42!	0.355!	41.0!	166	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														936 W	(фт,i.=	847 W;	Vinf=	6m3;	фv,i=	89 W;	фrh,i=	0 W)	И
ПОМ. 916 Дневна														Тпом.= 20 оС;		Vп.= 60	М^3	;	Фп.= 21.3	м2	;	n50= 0.40	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн С	!	Т	!	1130	!	1	!	6.16!	3.46!	21.31!	0.355!	36.0!	273	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	----	!	0	И			
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	----	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														940 W	(фт,i.=	648 W;	Vinf=	24m3;	фv,i=	292 W;	фrh,i=	0 W)	И
ПОМ. 917 Дневна														Тпом.= 20 оС;		Vп.= 60	М^3	;	Фп.= 21.3	м2	;	n50= 0.40	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн С	!	Т	!	1130	!	1	!	6.16!	3.46!	21.31!	0.355!	36.0!	273	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	----	!	0	И			
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	----	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														940 W	(фт,i.=	648 W;	Vinf=	24m3;	фv,i=	292 W;	фrh,i=	0 W)	И
ПОМ. 918 Кухня														Тпом.= 18 оС;		Vп.= 26	М^3	;	Фп.= 9.1	м2	;	n50= 0.60	И
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн С	!	Т	!	1130	!	1	!	3.46!	2.64!	9.13!	0.355!	34.0!	110	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	----	!	0	И			
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	----	!	0	И			
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	----	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														684 W	(фт,i.=	507 W;	Vinf=	15m3;	фv,i=	177 W;	фrh,i=	0 W)	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W								
ПОМ. 919 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20											
Вн С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Т	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	41.0	!	166	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 821 W (фт, i.= 732 W; Vinf= 6м3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 920 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	34.0	!	110	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 15м3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 921 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	1130	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.355	!	38.0	!	288	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1174 W (фт, i.= 711 W; Vinf= 36м3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 922 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	1130	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.355	!	36.0	!	273	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 940 W (фт, i.= 648 W; Vinf= 24м3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 923 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	1130	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.355	!	36.0	!	273	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	36.0	!	117	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 984 W (фт, i.= 546 W; Vinf= 36м3; фv, i= 438 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 924 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	1130	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.355	!	38.0	!	288	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция9

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост , [W]														
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	!	Охл.	!	U	!	DT!	фт	!	Дълж.	!	Пси	!	ф л.м										
!	ка	!	лина	!	Дълж	!	Вис.	!	пов.	!	(Ueqv)!	(bu)!	!	л.мост	!	(D Ut)	!										
-----	!	---	!	ММ	!	Бр.	!	м	!	м	!	м2	!	W/m2	!	С	!	С									
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105									
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													1145 W (фт, i.=			682 W; Vinf=			36m3; фv, i=			463 W; фrh, i=			0 W)		
ПОМ. 925 Спалня													Тпом.= 20 оС; Vп.=			60 М^3 ; Fп.=			21.3 m2 ; n50=			0.40					
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34									
Вн С	!	Т	!	1130	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.355	!	36.0	!	273									
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235									
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107									
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													940 W (фт, i.=			648 W; Vinf=			24m3; фv, i=			292 W; фrh, i=			0 W)		
ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (сума от товарите по помещения) :																158180		[W]									
ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (за сградата) :																133176		[W]									