

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ, БС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|---------|-----|------|---|------|---|--------|----|-------|--|-------|---|--------|---|--------|---|------|---|------|------|---|---|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | ! | Охл. | ! | U | ! | DT | ! | фт | ! | Дълж. | ! | Пси | ! | ф л.м | | | | | | | |
| ! | ка | !лина | ! | !Дълж | ! | Вис. | ! | пов. | ! | (Ueqv) | ! | (bu) | ! | ! | ! | л.мост | ! | (D Ut) | ! | | | | | | |
| ! | --- | ! | MM | ! | Бр. | ! | м | ! | м | ! | м2 | ! | W/m2 | ! | С | ! | С | ! | W | ! | М | ! | W/mK | ! | W |
| ПОМ. 101 Спалня | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 4.40 | ! | 2.80 | ! | 12.32 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 105 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 34 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| ВтС | ! | П | ! | 1130 | ! | 1 | ! | 4.40 | ! | 3.46 | ! | 15.22 | ! | 0.355 | ! | 0.4 | ! | 35 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | |
| Вн Д | ! | З | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 193 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 113 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | |
| Вн С | ! | И | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 9.69 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 83 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1083 W (фт, i.= 620 W; Vinf= 36м3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 102 Кухня | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 7.96 | ! | 0.225 | ! | 34.0 | ! | 61 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| ВтС | ! | П | ! | 1130 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.64 | ! | 9.13 | ! | 0.355 | ! | 0.4 | ! | 44 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | |
| ВтС | ! | И | ! | 295 | ! | 1 | ! | 1.80 | ! | 2.80 | ! | 5.04 | ! | 0.695 | ! | 0.4 | ! | 25 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 1.35 | ! | 1.40 | ! | 1.89 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 111 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 101 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт, i.= 342 W; Vinf= 15м3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 103 Баня с вана (душ) | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.20 | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | И | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.60 | ! | 2.80 | ! | 10.08 | ! | 0.225 | ! | 41.0 | ! | 93 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| Вт С | ! | И | ! | 120 | ! | 1 | ! | 6.70 | ! | 2.80 | ! | 18.76 | ! | 4.310 | ! | 7.0 | ! | 566 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | |
| ВтС | ! | П | ! | 1130 | ! | 1 | ! | 3.30 | ! | 3.46 | ! | 11.42 | ! | 0.355 | ! | 0.4 | ! | 67 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.70 | ! | 2.80 | ! | 4.76 | ! | 0.225 | ! | 41.0 | ! | 44 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 858 W (фт, i.= 769 W; Vinf= 6м3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 104 Спалня | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 4.18 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 36 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| ВтС | ! | П | ! | 1130 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 4.95 | ! | 17.13 | ! | 0.355 | ! | 0.4 | ! | 93 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | |
| Вн Д | ! | З | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.80 | ! | 3.78 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 248 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | |
| Вн Д | ! | З | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 113 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 9.69 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 83 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 945 W (фт, i.= 572 W; Vinf= 29м3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 105 Дневна | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 5.02 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 41 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| ВтС | ! | П | ! | 1130 | ! | 1 | ! | 6.10 | ! | 4.95 | ! | 30.20 | ! | 0.355 | ! | 0.4 | ! | 60 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 182 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 107 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 4.96 | ! | 2.80 | ! | 13.89 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 113 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 856 W (фт, i.= 503 W; Vinf= 29м3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 108 Дневна | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 20 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 м2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | |
|---|-------|-------|-------|---------|--------|----------|-------|------|---------|---------|------|-----|---|--|---|---|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | Охл. | U | DT! | фт | Дълж. | Пси | ф | л.м | | | | |
| ! ка | !лина | ! | !Дълж | !Вис. | ! пов. | !(Ueqv)! | (bu)! | ! | !л.мост | !(D Ut) | ! | ! | ! | ! | | |
| ! --- | ! ММ | ! Бр. | ! | ! м | ! м | ! м2 | !W/m2 | С! | С! | W | ! | М | ! | W/mK | ! | W |
| Вн С | Ю | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 7.80 | 0.225 | 36.0 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВтС | П | 1130 | 1 | 3.46 | 2.64 | 9.13 | 0.355 | 0.4 | 47 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вн Д | Ю | -- | 1 | 1.35 | 1.40 | 1.89 | 1.724 | 36.0 | 117 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вн Д | З | -- | 1 | 0.75 | 2.30 | 1.72 | 1.724 | 36.0 | 107 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВтС | З | 295 | 1 | 5.50 | 2.80 | 15.40 | 0.695 | 0.4 | 86 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 726 W (фт,i.= 420 W; Vinf= 25m3; фv,i= 306 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 109 Спалня | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 14.9 m2; n50= 0.60 | | |
| Вн С | Ю | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 6.75 | 0.225 | 38.0 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вн С | И | 416 | 1 | 1.40 | 2.80 | 3.92 | 0.225 | 38.0 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВтС | П | 1130 | 1 | 3.46 | 2.64 | 9.13 | 0.355 | 0.4 | 49 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вн Д | Ю | -- | 1 | 2.10 | 1.40 | 2.94 | 1.724 | 38.0 | 193 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вн Д | З | -- | 1 | 0.75 | 2.30 | 1.72 | 1.724 | 38.0 | 113 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вн С | З | 416 | 1 | 1.40 | 2.80 | 2.19 | 0.225 | 38.0 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 788 W (фт,i.= 465 W; Vinf= 25m3; фv,i= 323 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 110 Баня с вана (душ) | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40 | | |
| ВтС | С | 295 | 1 | 1.40 | 2.80 | 3.92 | 0.695 | 0.4 | 45 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вт С | И | 120 | 1 | 6.70 | 2.80 | 18.76 | 4.310 | 7.0 | 566 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВтС | П | 1130 | 1 | 3.30 | 3.46 | 11.42 | 0.355 | 0.4 | 67 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 855 W (фт,i.= 677 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 111 Кухня | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60 | | |
| Вн С | С | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 7.96 | 0.225 | 34.0 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВтС | П | 1130 | 1 | 3.46 | 2.64 | 9.13 | 0.355 | 0.4 | 44 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВтС | И | 295 | 1 | 1.80 | 2.80 | 5.04 | 0.695 | 0.4 | 25 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вн Д | С | -- | 1 | 1.35 | 1.40 | 1.89 | 1.724 | 34.0 | 111 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вн Д | С | -- | 1 | 0.75 | 2.30 | 1.72 | 1.724 | 34.0 | 101 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт,i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 112 Дневна | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60 | | |
| Вн С | С | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 6.75 | 0.225 | 38.0 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВтС | П | 1130 | 1 | 6.10 | 4.95 | 30.20 | 0.355 | 0.4 | 69 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вн Д | С | -- | 1 | 2.10 | 1.40 | 2.94 | 1.724 | 38.0 | 193 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вн Д | И | -- | 1 | 0.75 | 2.30 | 1.72 | 1.724 | 38.0 | 113 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вн С | И | 416 | 1 | 1.40 | 2.80 | 2.19 | 0.225 | 38.0 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вн С | З | 416 | 1 | 1.40 | 2.80 | 3.92 | 0.225 | 38.0 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 857 W (фт,i.= 484 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 113 Спалня | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.40 | | |
| Вн С | С | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 6.75 | 0.225 | 38.0 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВтС | П | 1130 | 1 | 6.10 | 4.95 | 30.20 | 0.355 | 0.4 | 69 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | | | |
|---|-------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|------|-------|--------------------------|---|---|---|---|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | Охл. | U | DT! | фт | Дълж. | Пси | ф | л.м | И | | | | |
| ! ка | !лина | ! | !Дълж | !Вис. | ! пов. | !(Ueqv)! | (bu)! | ! | !л.мост | !(D Ut) | ! | ! | ! | | | | |
| ! --- | ! --- | ! ММ | ! Бр.! | ! м | ! м | ! м2 | !W/m2 | С! | С! | W | ! | М | ! W/mK | ! | W | ! | ! |
| Вн Д | ! С | ! -- | ! 1 | ! 2.10! | ! 1.40! | ! 2.94! | ! 1.724! | ! 38.0! | 193 | ! | ---- | ! --- | ! | 0 | ! | ! | ! |
| Вн С | ! И | ! 160 | ! 1 | ! 3.70! | ! 2.80! | ! 10.36! | ! 1.361! | ! 38.0! | 536 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | ! | ! | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1103 W (фт, i.= 855 W; Vinf= 19m3; фv, i= 248 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 114 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вт С | ! И | ! 120 | ! 1 | ! 6.70! | ! 2.80! | ! 18.76! | ! 4.310! | ! 7.0! | 566 | ! | ---- | ! --- | ! | 0 | ! | ! | ! |
| ВтС | ! П | ! 1130 | ! 1 | ! 1.40! | ! 2.00! | ! 2.80! | ! 0.355! | ! 0.4! | 10 | ! | ---- | ! --- | ! | 0 | ! | ! | ! |
| Вн С | ! И | ! 160 | ! 1 | ! 1.30! | ! 2.80! | ! 3.64! | ! 1.361! | ! 41.0! | 203 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | ! | ! | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт, i.= 779 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 115 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 14.9 m2; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46! | ! 2.80! | ! 5.02! | ! 0.225! | ! 36.0! | 41 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | ! | ! | ! |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 2.10! | ! 1.40! | ! 2.94! | ! 1.724! | ! 36.0! | 182 | ! | ---- | ! --- | ! | 0 | ! | ! | ! |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 0.75! | ! 2.30! | ! 1.72! | ! 1.724! | ! 36.0! | 107 | ! | ---- | ! --- | ! | 0 | ! | ! | ! |
| Вн С | ! И | ! 160 | ! 1 | ! 4.30! | ! 2.80! | ! 12.04! | ! 1.361! | ! 36.0! | 590 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | ! | ! | ! |
| ВтС | ! П | ! 1130 | ! 1 | ! 3.46! | ! 4.30! | ! 14.88! | ! 0.355! | ! 0.4! | 42 | ! | ---- | ! --- | ! | 0 | ! | ! | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1268 W (фт, i.= 962 W; Vinf= 25m3; фv, i= 306 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 201 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! С | ! 416 | ! 1 | ! 4.40! | ! 2.80! | ! 12.32! | ! 0.225! | ! 38.0! | 105 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | ! | ! | ! |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 3.46! | ! 2.80! | ! 6.75! | ! 0.225! | ! 38.0! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | ! | ! | ! |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 1.40! | ! 2.80! | ! 3.92! | ! 0.225! | ! 38.0! | 34 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | ! | ! | ! |
| Вн Д | ! З | ! -- | ! 1 | ! 2.10! | ! 1.40! | ! 2.94! | ! 1.724! | ! 38.0! | 193 | ! | ---- | ! --- | ! | 0 | ! | ! | ! |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 0.75! | ! 2.30! | ! 1.72! | ! 1.724! | ! 38.0! | 113 | ! | ---- | ! --- | ! | 0 | ! | ! | ! |
| Вн С | ! И | ! 416 | ! 1 | ! 3.46! | ! 2.80! | ! 9.69! | ! 0.225! | ! 38.0! | 83 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | ! | ! | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1048 W (фт, i.= 585 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 202 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! С | ! 416 | ! 1 | ! 3.46! | ! 2.80! | ! 7.96! | ! 0.225! | ! 34.0! | 61 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | ! | ! | ! |
| ВтС | ! И | ! 295 | ! 1 | ! 1.80! | ! 2.80! | ! 5.04! | ! 0.695! | ! 0.4! | 25 | ! | ---- | ! --- | ! | 0 | ! | ! | ! |
| Вн Д | ! С | ! -- | ! 1 | ! 1.35! | ! 1.40! | ! 1.89! | ! 1.724! | ! 34.0! | 111 | ! | ---- | ! --- | ! | 0 | ! | ! | ! |
| Вн Д | ! С | ! -- | ! 1 | ! 0.75! | ! 2.30! | ! 1.72! | ! 1.724! | ! 34.0! | 101 | ! | ---- | ! --- | ! | 0 | ! | ! | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт, i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 203 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! И | ! 416 | ! 1 | ! 3.60! | ! 2.80! | ! 10.08! | ! 0.225! | ! 41.0! | 93 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | ! | ! | ! |
| Вт С | ! И | ! 120 | ! 1 | ! 6.70! | ! 2.80! | ! 18.76! | ! 4.310! | ! 7.0! | 566 | ! | ---- | ! --- | ! | 0 | ! | ! | ! |
| Вн С | ! С | ! 416 | ! 1 | ! 1.70! | ! 2.80! | ! 4.76! | ! 0.225! | ! 41.0! | 44 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | ! | ! | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 792 W (фт, i.= 703 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 204 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | |
|--|-------|--------|-------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|------|--------|--------------------------|---|---|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | Охл. | U | DT! | фт | Дълж. | Пси | ф л.м | | | | | |
| ! ка | !лина | ! | !Дълж | !Вис. | ! пов. | !(Ueqv) | (bu) | ! | !л.мост | !(D Ut) | ! | | | | | |
| ! --- | ! --- | ! ММ | ! Бр. | ! м | ! м | ! м2 | !W/m2 | С! | С! | W | ! | М | ! W/mK | ! | W | |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 4.18 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! | 36 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн Д | ! З | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.80 | ! 3.78 | ! 1.724 | ! 38.0 | ! | 248 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн Д | ! З | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 38.0 | ! | 113 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 9.69 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! | 83 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 479 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 205 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 5.02 | ! 0.225 | ! 36.0 | ! | 41 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 36.0 | ! | 182 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 36.0 | ! | 107 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 4.96 | ! 2.80 | ! 13.89 | ! 0.225 | ! 36.0 | ! | 113 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 796 W (фт, i.= 443 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 206 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 5.02 | ! 0.225 | ! 36.0 | ! | 41 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 36.0 | ! | 182 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 36.0 | ! | 107 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 3.92 | ! 0.225 | ! 36.0 | ! | 32 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вт С | ! П | ! 1130 | ! 1 | ! 3.46 | ! 4.96 | ! 17.16 | ! 0.355 | ! 20.0 | ! | 122 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 837 W (фт, i.= 484 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 207 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 6.75 | ! 0.225 | ! 34.0 | ! | 52 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 3.92 | ! 0.225 | ! 34.0 | ! | 30 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 34.0 | ! | 172 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн Д | ! И | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 34.0 | ! | 101 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн С | ! И | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 2.19 | ! 0.225 | ! 34.0 | ! | 17 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вт С | ! П | ! 1130 | ! 1 | ! 3.46 | ! 4.96 | ! 17.16 | ! 0.355 | ! 0.4 | ! | 83 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 632 W (фт, i.= 455 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 208 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 7.80 | ! 0.225 | ! 36.0 | ! | 63 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 1.35 | ! 1.40 | ! 1.89 | ! 1.724 | ! 36.0 | ! | 117 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн Д | ! З | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 36.0 | ! | 107 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вт С | ! З | ! 295 | ! 1 | ! 5.50 | ! 2.80 | ! 15.40 | ! 0.695 | ! 0.4 | ! | 86 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 679 W (фт, i.= 373 W; Vinf= 25m3; фv, i= 306 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 209 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 6.75 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн С | ! И | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 3.92 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! | 34 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 38.0 | ! | 193 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн Д | ! З | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 38.0 | ! | 113 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | |
|---|-------|-------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|-----|--------------------------|--|--|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | Охл. | U | DT! | фт | Дълж. | Пси | ф л.м | | | | |
| ! ка | !лина | ! | !Дълж | !Вис. | ! пов. | !(Ueqv)! | (bu)! | | !л.мост | !(D Ut) | ! | | | | |
| ----- | ! --- | ! ММ | ! Бр.! | м ! м ! | м2 | !W/m2 | С! | С ! | W | ! М | ! W/mK | ! W | | | |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 2.19 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! 19 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! 0 | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 739 W (фт, i.= 416 W; Vinf= 25m3; фv, i= 323 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 210 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вт С | ! С | ! 295 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 3.92 | ! 0.695 | ! 0.4 | ! 45 | ! ---- | ! --- | ! 0 | | | |
| Вт С | ! И | ! 120 | ! 1 | ! 6.70 | ! 2.80 | ! 18.76 | ! 4.310 | ! 7.0 | ! 566 | ! ---- | ! --- | ! 0 | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 211 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! С | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 7.96 | ! 0.225 | ! 34.0 | ! 61 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! 0 | | | |
| Вт С | ! И | ! 295 | ! 1 | ! 1.80 | ! 2.80 | ! 5.04 | ! 0.695 | ! 0.4 | ! 25 | ! ---- | ! --- | ! 0 | | | |
| Вн Д | ! С | ! -- | ! 1 | ! 1.35 | ! 1.40 | ! 1.89 | ! 1.724 | ! 34.0 | ! 111 | ! ---- | ! --- | ! 0 | | | |
| Вн Д | ! С | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 34.0 | ! 101 | ! ---- | ! --- | ! 0 | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт, i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 212 Дневна Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! С | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 6.75 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! 58 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! 0 | | | |
| Вн Д | ! С | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 38.0 | ! 193 | ! ---- | ! --- | ! 0 | | | |
| Вн Д | ! И | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 38.0 | ! 113 | ! ---- | ! --- | ! 0 | | | |
| Вн С | ! И | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 2.19 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! 19 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! 0 | | | |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 3.92 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! 34 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! 0 | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 416 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 213 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! С | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 6.75 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! 58 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! 0 | | | |
| Вн Д | ! С | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 38.0 | ! 193 | ! ---- | ! --- | ! 0 | | | |
| Вн С | ! И | ! 160 | ! 1 | ! 3.70 | ! 2.80 | ! 10.36 | ! 1.361 | ! 38.0 | ! 536 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! 0 | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1034 W (фт, i.= 786 W; Vinf= 19m3; фv, i= 248 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 214 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вт С | ! И | ! 120 | ! 1 | ! 6.70 | ! 2.80 | ! 18.76 | ! 4.310 | ! 7.0 | ! 566 | ! ---- | ! --- | ! 0 | | | |
| Вн С | ! И | ! 160 | ! 1 | ! 1.30 | ! 2.80 | ! 3.64 | ! 1.361 | ! 41.0 | ! 203 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! 0 | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 858 W (фт, i.= 769 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 215 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 14.9 m2; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 5.02 | ! 0.225 | ! 36.0 | ! 41 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! 0 | | | |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 36.0 | ! 182 | ! ---- | ! --- | ! 0 | | | |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 36.0 | ! 107 | ! ---- | ! --- | ! 0 | | | |
| Вн С | ! И | ! 160 | ! 1 | ! 4.30 | ! 2.80 | ! 12.04 | ! 1.361 | ! 36.0 | ! 590 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! 0 | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1226 W (фт, i.= 920 W; Vinf= 25m3; фv, i= 306 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--|---------|--------|---------|-------|------|---------|---------|---|-------|---|--------------------------|----------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------|---|---|---|---|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | Охл. | U | DT! | фт | Дълж. | Пси | ф | л.м | И | И | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ! ка | !лина | ! Дълж | !Вис. | ! пов. | !(Ueqv) | !(bu) | | !л.мост | !(D Ut) | ! | ! | ! | ! | | | | | | | | | | | | |
| | ! --- | ! ММ | ! Бр. | ! м | ! м | ! м2 | !W/m2 | С! | С! | W | ! | М | ! | W/mK | | | | | | | | | | | | |
| Пом. | 301 | Спалня | Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 4.40 | ! | 2.80 | ! | 12.32 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 105 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | И |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | И |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 34 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | И |
| Вн Д | ! | З | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 193 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | И |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 113 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | И |
| Вн С | ! | И | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 9.69 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 83 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | И |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= | | | | | | | | | | | | | | 1048 W | (фт, i.= | 585 W; | Vinf= | 36m3; | фv, i= | 463 W; | фrh, i= | 0 W) | | | | |
| Пом. | 302 | Кухня | Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 7.96 | ! | 0.225 | ! | 34.0 | ! | 61 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | И |
| Вт С | ! | И | ! | 295 | ! | 1 | ! | 1.80 | ! | 2.80 | ! | 5.04 | ! | 0.695 | ! | 0.4 | ! | 25 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | И |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 1.35 | ! | 1.40 | ! | 1.89 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 111 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | И |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 101 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | И |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= | | | | | | | | | | | | | | 475 W | (фт, i.= | 298 W; | Vinf= | 15m3; | фv, i= | 177 W; | фrh, i= | 0 W) | | | | |
| Пом. | 303 | Баня с вана (душ) | Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | И | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.60 | ! | 2.80 | ! | 10.08 | ! | 0.225 | ! | 41.0 | ! | 93 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | И |
| Вт С | ! | И | ! | 120 | ! | 1 | ! | 6.70 | ! | 2.80 | ! | 18.76 | ! | 4.310 | ! | 7.0 | ! | 566 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | И |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.70 | ! | 2.80 | ! | 4.76 | ! | 0.225 | ! | 41.0 | ! | 44 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | И |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= | | | | | | | | | | | | | | 792 W | (фт, i.= | 703 W; | Vinf= | 6m3; | фv, i= | 89 W; | фrh, i= | 0 W) | | | | |
| Пом. | 304 | Спалня | Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 4.18 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 36 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | И |
| Вн Д | ! | З | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.80 | ! | 3.78 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 248 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | И |
| Вн Д | ! | З | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 113 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | И |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 9.69 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 83 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | И |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= | | | | | | | | | | | | | | 852 W | (фт, i.= | 479 W; | Vinf= | 29m3; | фv, i= | 373 W; | фrh, i= | 0 W) | | | | |
| Пом. | 305 | Дневна | Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 5.02 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 41 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | И |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 182 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | И |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 107 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | И |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 4.96 | ! | 2.80 | ! | 13.89 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 113 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | И |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= | | | | | | | | | | | | | | 796 W | (фт, i.= | 443 W; | Vinf= | 29m3; | фv, i= | 353 W; | фrh, i= | 0 W) | | | | |
| Пом. | 306 | Дневна | Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 5.02 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 41 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | И |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 182 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | И |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 107 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | И |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 32 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | И |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | |
|--|-------|-------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|-----|--------|--|---|---|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | Охл. | U | DT! | фт | Дълж. | Пси | ф | л.м | И | | | |
| ! ка | !лина | ! | !Дълж | !Вис. | ! пов. | !(Ueqv)! | (bu)! | ! | !л.мост | !(D Ut) | ! | ! | ! | | | |
| ----- | ! --- | ! ММ | ! Бр.! | ! м | ! м | ! м2 | !W/m2 | С! | С! | W | ! | М | ! W/mK | ! | W | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ $\phi_i = 715$ W (фт, i. = 362 W; $V_{inf} = 29$ m ³ ; $\phi_{v,i} = 353$ W; $\phi_{rh,i} = 0$ W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 307 Кухня | | | | | | | | | | | | | | Тпом. = 18 оС; $V_{п.} = 26$ М ³ ; $F_{п.} = 9.1$ m ² ; $n_{50} = 0.60$ | | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 6.75 | ! 0.225 | ! 34.0 | ! 52 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 3.92 | ! 0.225 | ! 34.0 | ! 30 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 34.0 | ! 172 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! И | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 34.0 | ! 101 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! И | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 2.19 | ! 0.225 | ! 34.0 | ! 17 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ $\phi_i = 549$ W (фт, i. = 372 W; $V_{inf} = 15$ m ³ ; $\phi_{v,i} = 177$ W; $\phi_{rh,i} = 0$ W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 308 Дневна | | | | | | | | | | | | | | Тпом. = 20 оС; $V_{п.} = 42$ М ³ ; $F_{п.} = 14.9$ m ² ; $n_{50} = 0.60$ | | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 7.80 | ! 0.225 | ! 36.0 | ! 63 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 1.35 | ! 1.40 | ! 1.89 | ! 1.724 | ! 36.0 | ! 117 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! З | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 36.0 | ! 107 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ВтС | ! З | ! 295 | ! 1 | ! 5.50 | ! 2.80 | ! 15.40 | ! 0.695 | ! 0.4 | ! 86 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ $\phi_i = 679$ W (фт, i. = 373 W; $V_{inf} = 25$ m ³ ; $\phi_{v,i} = 306$ W; $\phi_{rh,i} = 0$ W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 309 Спалня | | | | | | | | | | | | | | Тпом. = 22 оС; $V_{п.} = 42$ М ³ ; $F_{п.} = 14.9$ m ² ; $n_{50} = 0.60$ | | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 6.75 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! 58 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! И | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 3.92 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! 34 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 38.0 | ! 193 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! З | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 38.0 | ! 113 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 2.19 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! 19 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ $\phi_i = 739$ W (фт, i. = 416 W; $V_{inf} = 25$ m ³ ; $\phi_{v,i} = 323$ W; $\phi_{rh,i} = 0$ W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 310 Баня с вана (душ) | | | | | | | | | | | | | | Тпом. = 25 оС; $V_{п.} = 32$ М ³ ; $F_{п.} = 11.4$ m ² ; $n_{50} = 0.40$ | | |
| ВтС | ! С | ! 295 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 3.92 | ! 0.695 | ! 0.4 | ! 45 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ВтС | ! И | ! 120 | ! 1 | ! 6.70 | ! 2.80 | ! 18.76 | ! 4.310 | ! 7.0 | ! 566 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ $\phi_i = 789$ W (фт, i. = 611 W; $V_{inf} = 13$ m ³ ; $\phi_{v,i} = 178$ W; $\phi_{rh,i} = 0$ W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 311 Кухня | | | | | | | | | | | | | | Тпом. = 18 оС; $V_{п.} = 26$ М ³ ; $F_{п.} = 9.1$ m ² ; $n_{50} = 0.60$ | | |
| Вн С | ! С | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 7.96 | ! 0.225 | ! 34.0 | ! 61 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ВтС | ! И | ! 295 | ! 1 | ! 1.80 | ! 2.80 | ! 5.04 | ! 0.695 | ! 0.4 | ! 25 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! С | ! -- | ! 1 | ! 1.35 | ! 1.40 | ! 1.89 | ! 1.724 | ! 34.0 | ! 111 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! С | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 34.0 | ! 101 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ $\phi_i = 475$ W (фт, i. = 298 W; $V_{inf} = 15$ m ³ ; $\phi_{v,i} = 177$ W; $\phi_{rh,i} = 0$ W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 312 Дневна | | | | | | | | | | | | | | Тпом. = 22 оС; $V_{п.} = 48$ М ³ ; $F_{п.} = 17.2$ m ² ; $n_{50} = 0.60$ | | |
| Вн С | ! С | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 6.75 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! 58 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! С | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 38.0 | ! 193 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | | | |
|--|-------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|------|----------|---------|------|-----|--|---|---|---|---|
| Ограждение | Посо | Дебе- | Брой | Размери | Охл. | U | DT | фт | Дълж. | Пси | ф | л.м | И | | | | |
| ----- | ! ка | ! лина | ! Дълж | ! Вис. | ! пов. | !(Ueqv) | !(bu) | ! | ! л.мост | !(D Ut) | ! | ! | ! | | | | |
| | ! --- | ! ММ | ! Бр. | ! м | ! м | ! м2 | ! W/m2 | С! | С! | W | ! | М | ! W/mK | ! | W | ! | ! |
| Вн Д | И | -- | 1 | 0.75 | 2.30 | 1.72 | 1.724 | 38.0 | 113 | ---- | --- | ! | 0 | | | | |
| Вн С | И | 416 | 1 | 1.40 | 2.80 | 2.19 | 0.225 | 38.0 | 19 | 0.00 | 0.00 | ! | 0 | | | | |
| Вн С | З | 416 | 1 | 1.40 | 2.80 | 3.92 | 0.225 | 38.0 | 34 | 0.00 | 0.00 | ! | 0 | | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 416 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 313 Спалня | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.40 | | | | |
| Вн С | С | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 6.75 | 0.225 | 38.0 | 58 | 0.00 | 0.00 | ! | 0 | | | | |
| Вн Д | С | -- | 1 | 2.10 | 1.40 | 2.94 | 1.724 | 38.0 | 193 | ---- | --- | ! | 0 | | | | |
| Вн С | И | 160 | 1 | 3.70 | 2.80 | 10.36 | 1.361 | 38.0 | 536 | 0.00 | 0.00 | ! | 0 | | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1034 W (фт,i.= 786 W; Vinf= 19m3; фv,i= 248 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 314 Баня с вана (душ) | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20 | | | | |
| Вт С | И | 120 | 1 | 6.70 | 2.80 | 18.76 | 4.310 | 7.0 | 566 | ---- | --- | ! | 0 | | | | |
| Вн С | И | 160 | 1 | 1.30 | 2.80 | 3.64 | 1.361 | 41.0 | 203 | 0.00 | 0.00 | ! | 0 | | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 858 W (фт,i.= 769 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 315 Дневна | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 20 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 14.9 m2; n50= 0.60 | | | | |
| Вн С | Ю | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 5.02 | 0.225 | 36.0 | 41 | 0.00 | 0.00 | ! | 0 | | | | |
| Вн Д | Ю | -- | 1 | 2.10 | 1.40 | 2.94 | 1.724 | 36.0 | 182 | ---- | --- | ! | 0 | | | | |
| Вн Д | Ю | -- | 1 | 0.75 | 2.30 | 1.72 | 1.724 | 36.0 | 107 | ---- | --- | ! | 0 | | | | |
| Вн С | И | 160 | 1 | 4.30 | 2.80 | 12.04 | 1.361 | 36.0 | 590 | 0.00 | 0.00 | ! | 0 | | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1226 W (фт,i.= 920 W; Vinf= 25m3; фv,i= 306 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 401 Спалня | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60 | | | | |
| Вн С | С | 416 | 1 | 4.40 | 2.80 | 12.32 | 0.225 | 38.0 | 105 | 0.00 | 0.00 | ! | 0 | | | | |
| Вн С | З | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 6.75 | 0.225 | 38.0 | 58 | 0.00 | 0.00 | ! | 0 | | | | |
| Вн С | Ю | 416 | 1 | 1.40 | 2.80 | 3.92 | 0.225 | 38.0 | 34 | 0.00 | 0.00 | ! | 0 | | | | |
| Вн Д | З | -- | 1 | 2.10 | 1.40 | 2.94 | 1.724 | 38.0 | 193 | ---- | --- | ! | 0 | | | | |
| Вн Д | Ю | -- | 1 | 0.75 | 2.30 | 1.72 | 1.724 | 38.0 | 113 | ---- | --- | ! | 0 | | | | |
| Вн С | И | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 9.69 | 0.225 | 38.0 | 83 | 0.00 | 0.00 | ! | 0 | | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1048 W (фт,i.= 585 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 402 Кухня | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60 | | | | |
| Вн С | С | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 7.96 | 0.225 | 34.0 | 61 | 0.00 | 0.00 | ! | 0 | | | | |
| Вт С | И | 295 | 1 | 1.80 | 2.80 | 5.04 | 0.695 | 0.4 | 25 | ---- | --- | ! | 0 | | | | |
| Вн Д | С | -- | 1 | 1.35 | 1.40 | 1.89 | 1.724 | 34.0 | 111 | ---- | --- | ! | 0 | | | | |
| Вн Д | С | -- | 1 | 0.75 | 2.30 | 1.72 | 1.724 | 34.0 | 101 | ---- | --- | ! | 0 | | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт,i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 403 Баня с вана (душ) | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20 | | | | |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | | |
|--|-------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|------|-----|------|--|---|---|---|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | Охл. | U | DT! | фт | Дълж. | Пси | ф | л.м | И | И | | | |
| ----- | ! ка | !лина | ! Дълж | !Вис. | ! пов. | !(Ueqv) | !(bu) | | !л.мост | !(D Ut) | ! | ! | ! | ! | | | |
| | ! --- | ! ММ | ! Бр. | ! м | ! м | ! м2 | !W/m2 | С! | С! | W | ! | М | ! | W/mK | ! | W | И |
| Вн С | ! И | ! 416 | ! 1 | ! 3.60 | ! 2.80 | ! 10.08 | ! 0.225 | ! 41.0 | 93 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И | |
| Вт С | ! И | ! 120 | ! 1 | ! 6.70 | ! 2.80 | ! 18.76 | ! 4.310 | ! 7.0 | 566 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | И | |
| Вн С | ! С | ! 416 | ! 1 | ! 1.70 | ! 2.80 | ! 4.76 | ! 0.225 | ! 41.0 | 44 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 792 W (фт, i.= 703 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 404 Спалня | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60 | | | |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 4.18 | ! 0.225 | ! 38.0 | 36 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И | |
| Вн Д | ! З | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.80 | ! 3.78 | ! 1.724 | ! 38.0 | 248 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | И | |
| Вн Д | ! З | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 38.0 | 113 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | И | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 9.69 | ! 0.225 | ! 38.0 | 83 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 479 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 405 Дневна | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60 | | | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 5.02 | ! 0.225 | ! 36.0 | 41 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И | |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 36.0 | 182 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | И | |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 36.0 | 107 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | И | |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 4.96 | ! 2.80 | ! 13.89 | ! 0.225 | ! 36.0 | 113 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 796 W (фт, i.= 443 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 406 Дневна | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60 | | | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 5.02 | ! 0.225 | ! 36.0 | 41 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И | |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 36.0 | 182 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | И | |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 36.0 | 107 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | И | |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 3.92 | ! 0.225 | ! 36.0 | 32 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 715 W (фт, i.= 362 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 407 Кухня | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60 | | | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 6.75 | ! 0.225 | ! 34.0 | 52 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И | |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 3.92 | ! 0.225 | ! 34.0 | 30 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И | |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 34.0 | 172 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | И | |
| Вн Д | ! И | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 34.0 | 101 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | И | |
| Вн С | ! И | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 2.19 | ! 0.225 | ! 34.0 | 17 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт, i.= 372 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 408 Дневна | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 20 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 14.9 m2; n50= 0.60 | | | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 7.80 | ! 0.225 | ! 36.0 | 63 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И | |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 1.35 | ! 1.40 | ! 1.89 | ! 1.724 | ! 36.0 | 117 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | И | |
| Вн Д | ! З | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 36.0 | 107 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | И | |
| ВтС | ! З | ! 295 | ! 1 | ! 5.50 | ! 2.80 | ! 15.40 | ! 0.695 | ! 0.4 | 86 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | И | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 679 W (фт, i.= 373 W; Vinf= 25m3; фv, i.= 306 W; фrh, i.= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|---------|-------|--------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--|-------|---|------|---|-----|---|------|---|------|---|---|---|---|---|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | Охл. | U | DT! | фт | Дълж. | Пси | ф л.м | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ! ка | !лина | ! | ! | !Дълж | !Вис. | ! пов. | !(Ueqv) | !(bu) | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ! --- | ! ММ | ! Бр. | ! м | ! м | ! м2 | !W/m2 | С! | С! | W | ! | М | ! | W/mK | ! | W | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 409 Спалня | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | И | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 34 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 193 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | З | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 113 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 2.19 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 19 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 739 W (фт, i.= 416 W; Vinf= 25m3; фv, i= 323 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 410 Баня с вана (душ) | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| ВтС | ! | С | ! | 295 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.695 | ! | 0.4 | ! | 45 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вт С | ! | И | ! | 120 | ! | 1 | ! | 6.70 | ! | 2.80 | ! | 18.76 | ! | 4.310 | ! | 7.0 | ! | 566 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 411 Кухня | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 7.96 | ! | 0.225 | ! | 34.0 | ! | 61 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ВтС | ! | И | ! | 295 | ! | 1 | ! | 1.80 | ! | 2.80 | ! | 5.04 | ! | 0.695 | ! | 0.4 | ! | 25 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 1.35 | ! | 1.40 | ! | 1.89 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 111 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 101 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт, i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 412 Дневна | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 193 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | И | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 113 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | И | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 2.19 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 19 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 34 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 416 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 413 Спалня | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 193 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | И | ! | 160 | ! | 1 | ! | 3.70 | ! | 2.80 | ! | 10.36 | ! | 1.361 | ! | 38.0 | ! | 536 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1034 W (фт, i.= 786 W; Vinf= 19m3; фv, i= 248 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 414 Баня с вана (душ) | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вт С | ! | И | ! | 120 | ! | 1 | ! | 6.70 | ! | 2.80 | ! | 18.76 | ! | 4.310 | ! | 7.0 | ! | 566 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | И | ! | 160 | ! | 1 | ! | 1.30 | ! | 2.80 | ! | 3.64 | ! | 1.361 | ! | 41.0 | ! | 203 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 858 W (фт, i.= 769 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 415 Дневна | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 20 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | |
|---|-------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|------|---------|---------|------|-----|---|--------------------------|---|---|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | Охл. | U | DT! | фт | Дълж. | Пси | ф | л.м | | | | |
| ! ка | !лина | ! | !Дълж | !Вис. | ! пов. | !(Ueqv) | !(bu) | | !л.мост | !(D Ut) | ! | ! | | | | |
| ! --- | ! ММ | ! Бр. | ! | ! м | ! м | ! м2 | !W/m2 | С! | С! | W | ! | М | ! | W/mK | ! | W |
| Вн С | Ю | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 5.02 | 0.225 | 36.0 | 41 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | |
| Вн Д | Ю | -- | 1 | 2.10 | 1.40 | 2.94 | 1.724 | 36.0 | 182 | | | | 0 | | | |
| Вн Д | Ю | -- | 1 | 0.75 | 2.30 | 1.72 | 1.724 | 36.0 | 107 | | | | 0 | | | |
| Вн С | И | 160 | 1 | 4.30 | 2.80 | 12.04 | 1.361 | 36.0 | 590 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1226 W (фт,i.= 920 W; Vinf= 25m3; фv,i= 306 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 501 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | С | 416 | 1 | 4.40 | 2.80 | 12.32 | 0.225 | 38.0 | 105 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | |
| Вн С | З | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 6.75 | 0.225 | 38.0 | 58 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | |
| Вн С | Ю | 416 | 1 | 1.40 | 2.80 | 3.92 | 0.225 | 38.0 | 34 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | |
| Вн Д | З | -- | 1 | 2.10 | 1.40 | 2.94 | 1.724 | 38.0 | 193 | | | | 0 | | | |
| Вн Д | Ю | -- | 1 | 0.75 | 2.30 | 1.72 | 1.724 | 38.0 | 113 | | | | 0 | | | |
| Вн С | И | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 9.69 | 0.225 | 38.0 | 83 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1048 W (фт,i.= 585 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 502 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | С | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 7.96 | 0.225 | 34.0 | 61 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | |
| ВтС | И | 295 | 1 | 1.80 | 2.80 | 5.04 | 0.695 | 0.4 | 25 | | | | 0 | | | |
| Вн Д | С | -- | 1 | 1.35 | 1.40 | 1.89 | 1.724 | 34.0 | 111 | | | | 0 | | | |
| Вн Д | С | -- | 1 | 0.75 | 2.30 | 1.72 | 1.724 | 34.0 | 101 | | | | 0 | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт,i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 503 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | И | 416 | 1 | 3.60 | 2.80 | 10.08 | 0.225 | 41.0 | 93 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | |
| Вт С | И | 120 | 1 | 6.70 | 2.80 | 18.76 | 4.310 | 7.0 | 566 | | | | 0 | | | |
| Вн С | С | 416 | 1 | 1.70 | 2.80 | 4.76 | 0.225 | 41.0 | 44 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 792 W (фт,i.= 703 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 504 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | З | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 4.18 | 0.225 | 38.0 | 36 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | |
| Вн Д | З | -- | 1 | 2.10 | 1.80 | 3.78 | 1.724 | 38.0 | 248 | | | | 0 | | | |
| Вн Д | З | -- | 1 | 0.75 | 2.30 | 1.72 | 1.724 | 38.0 | 113 | | | | 0 | | | |
| Вн С | Ю | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 9.69 | 0.225 | 38.0 | 83 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт,i.= 479 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 505 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | Ю | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 5.02 | 0.225 | 36.0 | 41 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | |
| Вн Д | Ю | -- | 1 | 2.10 | 1.40 | 2.94 | 1.724 | 36.0 | 182 | | | | 0 | | | |
| Вн Д | Ю | -- | 1 | 0.75 | 2.30 | 1.72 | 1.724 | 36.0 | 107 | | | | 0 | | | |
| Вн С | З | 416 | 1 | 4.96 | 2.80 | 13.89 | 0.225 | 36.0 | 113 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 796 W (фт,i.= 443 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | |
|--|-------|-------|-------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---|---|--|--|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | Охл. | U | DT! | фт | Дълж. | Пси | ф л.м | | | | |
| ! ка | !лина | ! | !Дълж | !Вис. | ! пов. | !(Ueqv) | (bu) | | !л.мост | !(D Ut) | ! | | | | |
| ----- | ! --- | ! ММ | ! Бр. | ! м | ! м | ! м2 | !W/m2 | С! | W | ! М | ! W/mK | ! | W | | |
| ПОМ. 506 Дневна | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 5.02 | ! 0.225 | ! 36.0 | 41 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! | 0 | | |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 36.0 | 182 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | | |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 36.0 | 107 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | | |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 3.92 | ! 0.225 | ! 36.0 | 32 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! | 0 | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 715 W (фт, i.= 362 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 507 Кухня | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 6.75 | ! 0.225 | ! 34.0 | 52 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! | 0 | | |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 3.92 | ! 0.225 | ! 34.0 | 30 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! | 0 | | |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 34.0 | 172 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | | |
| Вн Д | ! И | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 34.0 | 101 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | | |
| Вн С | ! И | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 2.19 | ! 0.225 | ! 34.0 | 17 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! | 0 | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт, i.= 372 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 508 Дневна | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 20 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60 | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 7.80 | ! 0.225 | ! 36.0 | 63 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! | 0 | | |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 1.35 | ! 1.40 | ! 1.89 | ! 1.724 | ! 36.0 | 117 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | | |
| Вн Д | ! З | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 36.0 | 107 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | | |
| ВтС | ! З | ! 295 | ! 1 | ! 5.50 | ! 2.80 | ! 15.40 | ! 0.695 | ! 0.4 | 86 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 679 W (фт, i.= 373 W; Vinf= 25m3; фv, i.= 306 W; фrh, i.= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 509 Спалня | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60 | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 6.75 | ! 0.225 | ! 38.0 | 58 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! | 0 | | |
| Вн С | ! И | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 3.92 | ! 0.225 | ! 38.0 | 34 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! | 0 | | |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 38.0 | 193 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | | |
| Вн Д | ! З | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 38.0 | 113 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | | |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 2.19 | ! 0.225 | ! 38.0 | 19 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! | 0 | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 739 W (фт, i.= 416 W; Vinf= 25m3; фv, i.= 323 W; фrh, i.= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 510 Баня с вана (душ) | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40 | |
| ВтС | ! С | ! 295 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 3.92 | ! 0.695 | ! 0.4 | 45 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | | |
| ВтС | ! И | ! 120 | ! 1 | ! 6.70 | ! 2.80 | ! 18.76 | ! 4.310 | ! 7.0 | 566 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 511 Кухня | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 | |
| Вн С | ! С | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 7.96 | ! 0.225 | ! 34.0 | 61 | ! 0.00 | ! 0.00 | ! | 0 | | |
| ВтС | ! И | ! 295 | ! 1 | ! 1.80 | ! 2.80 | ! 5.04 | ! 0.695 | ! 0.4 | 25 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | | |
| Вн Д | ! С | ! -- | ! 1 | ! 1.35 | ! 1.40 | ! 1.89 | ! 1.724 | ! 34.0 | 111 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | | |
| Вн Д | ! С | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 34.0 | 101 | ! ---- | ! --- | ! | 0 | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт, i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--------|---------|--------|----------|-------|------|---------|---------|---|-------|---|--|---|------|---|-----|---|------|---|------|---|---|---|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | Охл. | U | DT! | фт | Дълж. | Пси | ф | л.м | И | И | | | | | | | | | | | |
| ! ка | !лина | ! | !Дълж | !Вис. | ! пов. | !(Ueqv)! | (bu)! | ! | !л.мост | !(D Ut) | ! | ! | ! | ! | | | | | | | | | | | |
| ----- | ! --- | ! ММ | ! Бр.! | м! | м! | м2 | !W/m2 | С! | С! | W | ! | М | ! | W/mK | ! | W | И | | | | | | | | |
| ПОМ. 512 Дневна | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 193 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | И |
| Вн Д | ! | И | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 113 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | И |
| Вн С | ! | И | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 2.19 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 19 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 34 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 416 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 513 Спалня | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.40 | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 193 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | И |
| Вн С | ! | И | ! | 160 | ! | 1 | ! | 3.70 | ! | 2.80 | ! | 10.36 | ! | 1.361 | ! | 38.0 | ! | 536 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1034 W (фт,i.= 786 W; Vinf= 19m3; фv,i= 248 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 514 Баня с вана (душ) | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20 | | | | | | | | | | | |
| Вт С | ! | И | ! | 120 | ! | 1 | ! | 6.70 | ! | 2.80 | ! | 18.76 | ! | 4.310 | ! | 7.0 | ! | 566 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | И |
| Вн С | ! | И | ! | 160 | ! | 1 | ! | 1.30 | ! | 2.80 | ! | 3.64 | ! | 1.361 | ! | 41.0 | ! | 203 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 858 W (фт,i.= 769 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 515 Дневна | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 20 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 5.02 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 41 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 182 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | И |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 107 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | И |
| Вн С | ! | И | ! | 160 | ! | 1 | ! | 4.30 | ! | 2.80 | ! | 12.04 | ! | 1.361 | ! | 36.0 | ! | 590 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1226 W (фт,i.= 920 W; Vinf= 25m3; фv,i= 306 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 601 Спалня | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 4.40 | ! | 2.80 | ! | 12.32 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 105 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 34 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И |
| Вн Д | ! | З | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 193 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | И |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 113 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | И |
| Вн С | ! | И | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 9.69 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 83 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1048 W (фт,i.= 585 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 602 Кухня | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 7.96 | ! | 0.225 | ! | 34.0 | ! | 61 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | И |
| ВтС | ! | И | ! | 295 | ! | 1 | ! | 1.80 | ! | 2.80 | ! | 5.04 | ! | 0.695 | ! | 0.4 | ! | 25 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | И |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 1.35 | ! | 1.40 | ! | 1.89 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 111 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | И |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 101 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | И |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт,i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|---------|------|------|--------|------|-------|------|-------|-------|--|-------|--------------|------|--------------|-----|----------------|------|------|------|---|---|---|---|---|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | Охл. | U | DT! | фт | Дълж. | Пси | ф л.м | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ! ка | !лина | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | | | | | | | | | |
| ! --- | ! --- | ! ММ | ! Бр. | ! м | ! м | ! м2 | ! W/m2 | С! | С! | W | ! | М | ! | W/mK | ! | W | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 603 Бяна с вана (душ) | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | И | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.60 | ! | 2.80 | ! | 10.08 | ! | 0.225 | ! | 41.0 | ! | 93 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вт С | ! | И | ! | 120 | ! | 1 | ! | 6.70 | ! | 2.80 | ! | 18.76 | ! | 4.310 | ! | 7.0 | ! | 566 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.70 | ! | 2.80 | ! | 4.76 | ! | 0.225 | ! | 41.0 | ! | 44 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= | | | | | | | | | | | | | 792 W (фт, i.= | | 703 W; Vinf= | | 6m3; фv, i= | | 89 W; фrh, i= | | 0 W) | | | | | | |
| ПОМ. 604 Спалня | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 4.18 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 36 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | З | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.80 | ! | 3.78 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 248 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | З | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 113 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 9.69 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 83 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= | | | | | | | | | | | | | 852 W (фт, i.= | | 479 W; Vinf= | | 29m3; фv, i= | | 373 W; фrh, i= | | 0 W) | | | | | | |
| ПОМ. 605 Дневна | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 5.02 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 41 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 182 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 107 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 4.96 | ! | 2.80 | ! | 13.89 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 113 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= | | | | | | | | | | | | | 796 W (фт, i.= | | 443 W; Vinf= | | 29m3; фv, i= | | 353 W; фrh, i= | | 0 W) | | | | | | |
| ПОМ. 606 Дневна | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 5.02 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 41 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 182 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 107 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 32 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= | | | | | | | | | | | | | 715 W (фт, i.= | | 362 W; Vinf= | | 29m3; фv, i= | | 353 W; фrh, i= | | 0 W) | | | | | | |
| ПОМ. 607 Кухня | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 34.0 | ! | 52 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.225 | ! | 34.0 | ! | 30 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 172 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | И | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 101 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | И | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 2.19 | ! | 0.225 | ! | 34.0 | ! | 17 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= | | | | | | | | | | | | | 549 W (фт, i.= | | 372 W; Vinf= | | 15m3; фv, i= | | 177 W; фrh, i= | | 0 W) | | | | | | |
| ПОМ. 608 Дневна | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 20 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 7.80 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 63 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 1.35 | ! | 1.40 | ! | 1.89 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 117 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | З | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 107 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ВтС | ! | З | ! | 295 | ! | 1 | ! | 5.50 | ! | 2.80 | ! | 15.40 | ! | 0.695 | ! | 0.4 | ! | 86 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= | | | | | | | | | | | | | 679 W (фт, i.= | | 373 W; Vinf= | | 25m3; фv, i= | | 306 W; фrh, i= | | 0 W) | | | | | | |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост , [W] | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|---------|-------|--------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--|-------|---|------|---|-----|---|------|---|------|---|---|---|---|---|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | Охл. | U | DT! | фт | Дълж. | Пси | ф л.м | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ! ка | !лина | ! | ! | !Дълж | !Вис. | ! пов. | !(Ueqv) | !(bu) | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ! --- | ! ММ | ! Бр. | ! м | ! м | ! м2 | !W/m2 | С! | С! | W | ! | М | ! | W/mK | ! | W | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 609 Спалня | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | И | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 34 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 193 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | З | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 113 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 2.19 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 19 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 739 W (фт,i.= 416 W; Vinf= 25m3; фv,i= 323 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 610 Баня с вана (душ) | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| ВтС | ! | С | ! | 295 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.695 | ! | 0.4 | ! | 45 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вт С | ! | И | ! | 120 | ! | 1 | ! | 6.70 | ! | 2.80 | ! | 18.76 | ! | 4.310 | ! | 7.0 | ! | 566 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 611 Кухня | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 7.96 | ! | 0.225 | ! | 34.0 | ! | 61 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ВтС | ! | И | ! | 295 | ! | 1 | ! | 1.80 | ! | 2.80 | ! | 5.04 | ! | 0.695 | ! | 0.4 | ! | 25 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 1.35 | ! | 1.40 | ! | 1.89 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 111 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 101 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт,i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 612 Дневна | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 193 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | И | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 113 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | И | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 2.19 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 19 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 34 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 416 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 613 Спалня | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 193 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | И | ! | 160 | ! | 1 | ! | 3.70 | ! | 2.80 | ! | 10.36 | ! | 1.361 | ! | 38.0 | ! | 536 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1034 W (фт,i.= 786 W; Vinf= 19m3; фv,i= 248 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 614 Баня с вана (душ) | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вт С | ! | И | ! | 120 | ! | 1 | ! | 6.70 | ! | 2.80 | ! | 18.76 | ! | 4.310 | ! | 7.0 | ! | 566 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | И | ! | 160 | ! | 1 | ! | 1.30 | ! | 2.80 | ! | 3.64 | ! | 1.361 | ! | 41.0 | ! | 203 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 858 W (фт,i.= 769 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 615 Дневна | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 20 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|---------|-------|--------|---------|-------|-------|---------|---------|-------|--------|--|---|------|---|-----|---|------|---|------|---|---|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | Охл. | U | DT! | фт | Дълж. | Пси | ф л.м | | | | | | | | | | | | | |
| ! ка | !лина | ! | ! | !Дълж | !Вис. | ! пов. | !(Ueqv) | !(bu) | ! | !л.мост | !(D Ut) | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ! --- | ! ММ | ! Бр. | ! м | ! м | ! м2 | !W/m2 | С! | С! | W | ! | М | ! W/mK | ! | W | | | | | | | | | |
| ПОМ. 706 Дневна | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 5.02 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 41 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 182 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 107 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 32 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 715 W (фт,i.= 362 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 707 Кухня | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 34.0 | ! | 52 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.225 | ! | 34.0 | ! | 30 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 172 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 |
| Вн Д | ! | И | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 101 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 |
| Вн С | ! | И | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 2.19 | ! | 0.225 | ! | 34.0 | ! | 17 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт,i.= 372 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 708 Дневна | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 20 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 7.80 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 63 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 1.35 | ! | 1.40 | ! | 1.89 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 117 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 |
| Вн Д | ! | З | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 107 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 |
| ВтС | ! | З | ! | 295 | ! | 1 | ! | 5.50 | ! | 2.80 | ! | 15.40 | ! | 0.695 | ! | 0.4 | ! | 86 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 679 W (фт,i.= 373 W; Vinf= 25m3; фv,i= 306 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 709 Спалня | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн С | ! | И | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 34 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 193 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 |
| Вн Д | ! | З | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 113 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 2.19 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 19 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 739 W (фт,i.= 416 W; Vinf= 25m3; фv,i= 323 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 710 Баня с вана (душ) | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40 | | | | | | | | | | |
| ВтС | ! | С | ! | 295 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.695 | ! | 0.4 | ! | 45 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 |
| ВтС | ! | И | ! | 120 | ! | 1 | ! | 6.70 | ! | 2.80 | ! | 18.76 | ! | 4.310 | ! | 7.0 | ! | 566 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 711 Кухня | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 7.96 | ! | 0.225 | ! | 34.0 | ! | 61 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| ВтС | ! | И | ! | 295 | ! | 1 | ! | 1.80 | ! | 2.80 | ! | 5.04 | ! | 0.695 | ! | 0.4 | ! | 25 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 1.35 | ! | 1.40 | ! | 1.89 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 111 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 101 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт,i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | |
|--|-------|-------|-------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|--------|---|--|---|---|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | Охл. | U | DT! | фт | Дълж. | Пси | ф л.м | | | | | |
| ! ка | !лина | ! | !Дълж | !Вис. | ! пов. | !(Ueqv) | !(bu) | ! | !л.мост | !(D Ut) | ! | | | | | |
| ----- | ! --- | ! ММ | ! Бр. | ! м | ! м | ! м2 | !W/m2 | С! | W | ! | М | ! W/mK | ! | W | | |
| ПОМ. 712 Дневна | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | |
| Вн С | ! С | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 6.75 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн Д | ! С | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 38.0 | ! | 193 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн Д | ! И | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 38.0 | ! | 113 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн С | ! И | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 2.19 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! | 19 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 3.92 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! | 34 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 416 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 713 Спалня | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.40 | | |
| Вн С | ! С | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 6.75 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн Д | ! С | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 38.0 | ! | 193 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн С | ! И | ! 160 | ! 1 | ! 3.70 | ! 2.80 | ! 10.36 | ! 1.361 | ! 38.0 | ! | 536 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1034 W (фт,i.= 786 W; Vinf= 19m3; фv,i= 248 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 714 Баня с вана (душ) | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20 | | |
| Вт С | ! И | ! 120 | ! 1 | ! 6.70 | ! 2.80 | ! 18.76 | ! 4.310 | ! 7.0 | ! | 566 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн С | ! И | ! 160 | ! 1 | ! 1.30 | ! 2.80 | ! 3.64 | ! 1.361 | ! 41.0 | ! | 203 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 858 W (фт,i.= 769 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 715 Дневна | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 20 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60 | | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 5.02 | ! 0.225 | ! 36.0 | ! | 41 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 36.0 | ! | 182 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 36.0 | ! | 107 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн С | ! И | ! 160 | ! 1 | ! 4.30 | ! 2.80 | ! 12.04 | ! 1.361 | ! 36.0 | ! | 590 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1226 W (фт,i.= 920 W; Vinf= 25m3; фv,i= 306 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 801 Спалня | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60 | | |
| Вн С | ! С | ! 416 | ! 1 | ! 4.40 | ! 2.80 | ! 12.32 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! | 105 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 6.75 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 1.40 | ! 2.80 | ! 3.92 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! | 34 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| Вн Д | ! З | ! -- | ! 1 | ! 2.10 | ! 1.40 | ! 2.94 | ! 1.724 | ! 38.0 | ! | 193 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 38.0 | ! | 113 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн С | ! И | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 9.69 | ! 0.225 | ! 38.0 | ! | 83 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1048 W (фт,i.= 585 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 802 Кухня | | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 | | |
| Вн С | ! С | ! 416 | ! 1 | ! 3.46 | ! 2.80 | ! 7.96 | ! 0.225 | ! 34.0 | ! | 61 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 |
| ВтС | ! И | ! 295 | ! 1 | ! 1.80 | ! 2.80 | ! 5.04 | ! 0.695 | ! 0.4 | ! | 25 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн Д | ! С | ! -- | ! 1 | ! 1.35 | ! 1.40 | ! 1.89 | ! 1.724 | ! 34.0 | ! | 111 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| Вн Д | ! С | ! -- | ! 1 | ! 0.75 | ! 2.30 | ! 1.72 | ! 1.724 | ! 34.0 | ! | 101 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт,i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|------|---------|---------|--------|-------|--------------------------|-------|---|------|---|-----|---|------|---|------|---|---|---|---|---|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | Охл. | U | DT! | фт | Дълж. | Пси | ф л.м | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ! ка | !лина | ! | !Дълж | !Вис. | ! пов. | !(Ueqv) | (bu) | | !л.мост | !(D Ut) | ! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ! --- | ! --- | ! ММ | ! Бр. | ! м | ! м | ! м2 | !W/m2 | С! | W | ! М | ! W/mK | ! | W | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 803 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | И | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.60 | ! | 2.80 | ! | 10.08 | ! | 0.225 | ! | 41.0 | ! | 93 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | И | ! | 120 | ! | 1 | ! | 6.70 | ! | 2.80 | ! | 18.76 | ! | 4.310 | ! | 7.0 | ! | 566 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.70 | ! | 2.80 | ! | 4.76 | ! | 0.225 | ! | 41.0 | ! | 44 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 792 W (фт, i.= 703 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 804 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 4.18 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 36 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | З | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.80 | ! | 3.78 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 248 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | З | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 113 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 9.69 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 83 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 479 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 805 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 5.02 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 41 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 182 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 107 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 4.96 | ! | 2.80 | ! | 13.89 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 113 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 796 W (фт, i.= 443 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 806 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 5.02 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 41 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 182 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 107 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 32 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 715 W (фт, i.= 362 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 807 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 34.0 | ! | 52 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.225 | ! | 34.0 | ! | 30 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 172 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | И | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 101 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | И | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 2.19 | ! | 0.225 | ! | 34.0 | ! | 17 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт, i.= 372 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 808 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 7.80 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 63 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 1.35 | ! | 1.40 | ! | 1.89 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 117 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | З | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 107 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ВтС | ! | З | ! | 295 | ! | 1 | ! | 5.50 | ! | 2.80 | ! | 15.40 | ! | 0.695 | ! | 0.4 | ! | 86 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 679 W (фт, i.= 373 W; Vinf= 25m3; фv, i= 306 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|------|---------|---------|-------|-------|--|-------|---|------|---|-----|---|------|---|------|---|---|---|---|---|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | Охл. | U | DT! | фт | Дълж. | Пси | ф л.м | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ! ка | !лина | ! | !Дълж | !Вис. | ! пов. | !(Ueqv) | !(bu) | | !л.мост | !(D Ut) | ! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ! --- | ! ММ | ! Бр. | ! м | ! м | ! м2 | !W/m2 | С! | С! | W | ! | М | ! | W/mK | ! | W | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 809 Спалня | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | И | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 34 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 193 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | З | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 113 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 2.19 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 19 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 739 W (фт, i.= 416 W; Vinf= 25m3; фv, i= 323 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 810 Баня с вана (душ) | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| ВтС | ! | С | ! | 295 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.695 | ! | 0.4 | ! | 45 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ВтС | ! | И | ! | 120 | ! | 1 | ! | 6.70 | ! | 2.80 | ! | 18.76 | ! | 4.310 | ! | 7.0 | ! | 566 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 811 Кухня | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 7.96 | ! | 0.225 | ! | 34.0 | ! | 61 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ВтС | ! | И | ! | 295 | ! | 1 | ! | 1.80 | ! | 2.80 | ! | 5.04 | ! | 0.695 | ! | 0.4 | ! | 25 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 1.35 | ! | 1.40 | ! | 1.89 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 111 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 101 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 475 W (фт, i.= 298 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 812 Дневна | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 193 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | И | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 113 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | И | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 2.19 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 19 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 34 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 416 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 813 Спалня | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 193 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | И | ! | 160 | ! | 1 | ! | 3.70 | ! | 2.80 | ! | 10.36 | ! | 1.361 | ! | 38.0 | ! | 536 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1034 W (фт, i.= 786 W; Vinf= 19m3; фv, i= 248 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 814 Баня с вана (душ) | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| ВтС | ! | И | ! | 120 | ! | 1 | ! | 6.70 | ! | 2.80 | ! | 18.76 | ! | 4.310 | ! | 7.0 | ! | 566 | ! | ---- | ! | ---- | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| Вн С | ! | И | ! | 160 | ! | 1 | ! | 1.30 | ! | 2.80 | ! | 3.64 | ! | 1.361 | ! | 41.0 | ! | 203 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | ! | 0 | ! |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 858 W (фт, i.= 769 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 815 Дневна | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 20 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | |
|---|-------|-------|--------|---------|--------|----------|--------|-------|---------|---------|------|--------|------|--------------------------|---|--|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | Охл. | U | DT! | фт | Дълж. | Пси | ф | л.м | | | | |
| ! ка | !лина | ! | !Дълж | !Вис. | ! пов. | !(Ueqv)! | (bu)! | ! | !л.мост | !(D Ut) | ! | ! | ! | ! | | |
| ----- | ! --- | ! ММ | ! Бр.! | м ! м ! | м2 | !W/m2 | С! | С ! | W | ! | М | ! W/mK | ! | W | | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46! | 2.80! | 5.02! | 0.225! | 36.0! | 41 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 2.10! | 1.40! | 2.94! | 1.724! | 36.0! | 182 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 0.75! | 2.30! | 1.72! | 1.724! | 36.0! | 107 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | |
| Вн С | ! И | ! 160 | ! 1 | ! 4.30! | 2.80! | 12.04! | 1.361! | 36.0! | 590 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1226 W (фт, i.= 920 W; Vinf= 25m3; фv, i= 306 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 901 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! С | ! 416 | ! 1 | ! 4.40! | 2.80! | 12.32! | 0.225! | 38.0! | 105 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 3.46! | 2.80! | 6.75! | 0.225! | 38.0! | 58 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 1.40! | 2.80! | 3.92! | 0.225! | 38.0! | 34 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| Вн Д | ! З | ! -- | ! 1 | ! 2.10! | 1.40! | 2.94! | 1.724! | 38.0! | 193 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 0.75! | 2.30! | 1.72! | 1.724! | 38.0! | 113 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | |
| Вн С | ! И | ! 416 | ! 1 | ! 3.46! | 2.80! | 9.69! | 0.225! | 38.0! | 83 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| Вн С | ! Т | ! 520 | ! 1 | ! 6.16! | 3.46! | 21.31! | 0.170! | 38.0! | 138 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1186 W (фт, i.= 723 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 902 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! С | ! 416 | ! 1 | ! 3.46! | 2.80! | 7.96! | 0.225! | 34.0! | 61 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| ВтС | ! И | ! 295 | ! 1 | ! 1.80! | 2.80! | 5.04! | 0.695! | 0.4! | 25 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | |
| Вн Д | ! С | ! -- | ! 1 | ! 1.35! | 1.40! | 1.89! | 1.724! | 34.0! | 111 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | |
| Вн Д | ! С | ! -- | ! 1 | ! 0.75! | 2.30! | 1.72! | 1.724! | 34.0! | 101 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | |
| Вн С | ! Т | ! 520 | ! 1 | ! 3.46! | 2.64! | 9.13! | 0.170! | 34.0! | 53 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 528 W (фт, i.= 351 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 903 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! И | ! 416 | ! 1 | ! 3.60! | 2.80! | 10.08! | 0.225! | 41.0! | 93 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| Вт С | ! И | ! 120 | ! 1 | ! 6.70! | 2.80! | 18.76! | 4.310! | 7.0! | 566 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | |
| Вн С | ! С | ! 416 | ! 1 | ! 1.70! | 2.80! | 4.76! | 0.225! | 41.0! | 44 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| Вн С | ! Т | ! 520 | ! 1 | ! 3.46! | 3.30! | 11.42! | 0.170! | 41.0! | 80 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 872 W (фт, i.= 783 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 904 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! З | ! 416 | ! 1 | ! 3.46! | 2.80! | 4.18! | 0.225! | 38.0! | 36 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| Вн Д | ! З | ! -- | ! 1 | ! 2.10! | 1.80! | 3.78! | 1.724! | 38.0! | 248 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | |
| Вн Д | ! З | ! -- | ! 1 | ! 0.75! | 2.30! | 1.72! | 1.724! | 38.0! | 113 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46! | 2.80! | 9.69! | 0.225! | 38.0! | 83 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| Вн С | ! Т | ! 520 | ! 1 | ! 3.46! | 4.96! | 17.16! | 0.170! | 38.0! | 111 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 963 W (фт, i.= 590 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 905 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | ! Ю | ! 416 | ! 1 | ! 3.46! | 2.80! | 5.02! | 0.225! | 36.0! | 41 | ! | 0.00 | ! | 0.00 | ! | 0 | |
| Вн Д | ! Ю | ! -- | ! 1 | ! 2.10! | 1.40! | 2.94! | 1.724! | 36.0! | 182 | ! | ---- | ! | --- | ! | 0 | |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | | |
|---|-------|-------|--------|---------|--------|----------|-------|------|---------|---------|-------|---|--------------------------|------|---|---|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | Охл. | U | DT! | фт | Дълж. | Пси | ф л.м | | | | | |
| ! ка | !лина | ! | !Дълж | !Вис. | ! пов. | !(Ueqv)! | (bu)! | ! | !л.мост | !(D Ut) | ! | | | | | |
| ! --- | ! --- | ! ММ | ! Бр.! | ! м | ! м | ! м2 | !W/m2 | С! | С! | W | ! | М | ! | W/mK | ! | W |
| Вн Д | Ю | -- | 1 | 0.75 | 2.30 | 1.72 | 1.724 | 36.0 | 107 | ---- | --- | 0 | | | | |
| Вн С | З | 416 | 1 | 4.96 | 2.80 | 13.89 | 0.225 | 36.0 | 113 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| Вн С | Т | 520 | 1 | 3.46 | 4.96 | 17.16 | 0.170 | 36.0 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 901 W (фт, i.= 548 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 906 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | Ю | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 5.02 | 0.225 | 36.0 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| Вн Д | Ю | -- | 1 | 2.10 | 1.40 | 2.94 | 1.724 | 36.0 | 182 | ---- | --- | 0 | | | | |
| Вн Д | Ю | -- | 1 | 0.75 | 2.30 | 1.72 | 1.724 | 36.0 | 107 | ---- | --- | 0 | | | | |
| Вн С | З | 416 | 1 | 1.40 | 2.80 | 3.92 | 0.225 | 36.0 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| Вн С | Т | 520 | 1 | 3.46 | 4.96 | 17.16 | 0.170 | 36.0 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 820 W (фт, i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 907 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | Ю | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 6.75 | 0.225 | 34.0 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| Вн С | З | 416 | 1 | 1.40 | 2.80 | 3.92 | 0.225 | 34.0 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| Вн Д | Ю | -- | 1 | 2.10 | 1.40 | 2.94 | 1.724 | 34.0 | 172 | ---- | --- | 0 | | | | |
| Вн Д | И | -- | 1 | 0.75 | 2.30 | 1.72 | 1.724 | 34.0 | 101 | ---- | --- | 0 | | | | |
| Вн С | И | 416 | 1 | 1.40 | 2.80 | 2.19 | 0.225 | 34.0 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| Вн С | Т | 520 | 1 | 3.46 | 2.64 | 9.13 | 0.170 | 34.0 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 602 W (фт, i.= 425 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 908 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | Ю | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 7.80 | 0.225 | 36.0 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| Вн Д | Ю | -- | 1 | 1.35 | 1.40 | 1.89 | 1.724 | 36.0 | 117 | ---- | --- | 0 | | | | |
| Вн Д | З | -- | 1 | 0.75 | 2.30 | 1.72 | 1.724 | 36.0 | 107 | ---- | --- | 0 | | | | |
| ВтС | З | 295 | 1 | 5.50 | 2.80 | 15.40 | 0.695 | 0.4 | 86 | ---- | --- | 0 | | | | |
| Вн С | Ю | 520 | 1 | 3.46 | 4.30 | 14.88 | 0.170 | 36.0 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 770 W (фт, i.= 464 W; Vinf= 25m3; фv, i.= 306 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 909 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вн С | Ю | 416 | 1 | 3.46 | 2.80 | 6.75 | 0.225 | 38.0 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| Вн С | И | 416 | 1 | 1.40 | 2.80 | 3.92 | 0.225 | 38.0 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| Вн Д | Ю | -- | 1 | 2.10 | 1.40 | 2.94 | 1.724 | 38.0 | 193 | ---- | --- | 0 | | | | |
| Вн Д | З | -- | 1 | 0.75 | 2.30 | 1.72 | 1.724 | 38.0 | 113 | ---- | --- | 0 | | | | |
| Вн С | З | 416 | 1 | 1.40 | 2.80 | 2.19 | 0.225 | 38.0 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| Вн С | Т | 520 | 1 | 3.46 | 4.30 | 14.88 | 0.170 | 38.0 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 835 W (фт, i.= 512 W; Vinf= 25m3; фv, i.= 323 W; фrh, i= 0 W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОМ. 910 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВтС | С | 295 | 1 | 1.40 | 2.80 | 3.92 | 0.695 | 0.4 | 45 | ---- | --- | 0 | | | | |
| ВтС | И | 120 | 1 | 6.70 | 2.80 | 18.76 | 4.310 | 7.0 | 566 | ---- | --- | 0 | | | | |

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 11

| ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] | | | | | | | | | | | | | !От лин. топл. мост, [W] | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|---------|---|------|---|------|---|--------|----|-------|--------------------------|--------|-----|---------------|-------|-----|---------------|--|--|----------------|--|--|------|--|--|
| Ограждение! | Посо! | Дебе- | Брой! | Размери | ! | Охл. | ! | U | ! | DT! | фт | ! | Дълж. | ! | Пси | ! | ф л.м | | | | | | | | | | |
| ----- | ! ка | !лина | ! | !Дълж | ! | Вис. | ! | пов. | ! | (Ueqv) | ! | (bu) | ! | л.мост | ! | (D Ut) | ! | | | | | | | | | | |
| ----- | ! --- | ! ММ | ! | ! Бр. | ! | м | ! | м | ! | м2 | ! | W/m2 | ! | С | ! | С | ! | W | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Т | ! | 520 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 3.30 | ! | 11.42 | ! | 0.170 | ! | 41.0 | ! | 80 | | | | | | | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= | | | | | | | | | | | | | 868 W (фт, i.= | | | 690 W; Vinf= | | | 13m3; фv, i= | | | 178 W; фrh, i= | | | 0 W) | | |
| ПОМ. 911 Кухня | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 18 оС; Vп.= | | | 26 М^3; Fп.= | | | 9.1 m2; n50= | | | 0.60 | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 7.96 | ! | 0.225 | ! | 34.0 | ! | 61 | | | | | | | | | |
| ВтС | ! | И | ! | 295 | ! | 1 | ! | 1.80 | ! | 2.80 | ! | 5.04 | ! | 0.695 | ! | 0.4 | ! | 25 | | | | | | | | | |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 1.35 | ! | 1.40 | ! | 1.89 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 111 | | | | | | | | | |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 34.0 | ! | 101 | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Т | ! | 520 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.64 | ! | 9.13 | ! | 0.170 | ! | 34.0 | ! | 53 | | | | | | | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= | | | | | | | | | | | | | 528 W (фт, i.= | | | 351 W; Vinf= | | | 15m3; фv, i= | | | 177 W; фrh, i= | | | 0 W) | | |
| ПОМ. 912 Дневна | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= | | | 48 М^3; Fп.= | | | 17.2 m2; n50= | | | 0.60 | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 58 | | | | | | | | | |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 193 | | | | | | | | | |
| Вн Д | ! | И | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 113 | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | И | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 2.19 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 19 | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | З | ! | 416 | ! | 1 | ! | 1.40 | ! | 2.80 | ! | 3.92 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 34 | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Т | ! | 520 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 4.96 | ! | 17.16 | ! | 0.170 | ! | 38.0 | ! | 111 | | | | | | | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= | | | | | | | | | | | | | 900 W (фт, i.= | | | 527 W; Vinf= | | | 29m3; фv, i= | | | 373 W; фrh, i= | | | 0 W) | | |
| ПОМ. 913 Спалня | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 22 оС; Vп.= | | | 48 М^3; Fп.= | | | 17.2 m2; n50= | | | 0.40 | | | | | |
| Вн С | ! | С | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 6.75 | ! | 0.225 | ! | 38.0 | ! | 58 | | | | | | | | | |
| Вн Д | ! | С | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 38.0 | ! | 193 | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | И | ! | 160 | ! | 1 | ! | 3.70 | ! | 2.80 | ! | 10.36 | ! | 1.361 | ! | 38.0 | ! | 536 | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Т | ! | 520 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 4.96 | ! | 17.16 | ! | 0.170 | ! | 38.0 | ! | 111 | | | | | | | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= | | | | | | | | | | | | | 1145 W (фт, i.= | | | 897 W; Vinf= | | | 19m3; фv, i= | | | 248 W; фrh, i= | | | 0 W) | | |
| ПОМ. 914 Ваня с вана (душ) | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 25 оС; Vп.= | | | 32 М^3; Fп.= | | | 11.4 m2; n50= | | | 0.20 | | | | | |
| Вт С | ! | И | ! | 120 | ! | 1 | ! | 6.70 | ! | 2.80 | ! | 18.76 | ! | 4.310 | ! | 7.0 | ! | 566 | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | И | ! | 160 | ! | 1 | ! | 1.30 | ! | 2.80 | ! | 3.64 | ! | 1.361 | ! | 41.0 | ! | 203 | | | | | | | | | |
| Вт С | ! | Т | ! | 520 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 3.30 | ! | 11.42 | ! | 0.170 | ! | 41.0 | ! | 80 | | | | | | | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= | | | | | | | | | | | | | 938 W (фт, i.= | | | 849 W; Vinf= | | | 6m3; фv, i= | | | 89 W; фrh, i= | | | 0 W) | | |
| ПОМ. 915 Дневна | | | | | | | | | | | | | Тпом.= 20 оС; Vп.= | | | 42 М^3; Fп.= | | | 14.9 m2; n50= | | | 0.60 | | | | | |
| Вн С | ! | Ю | ! | 416 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 2.80 | ! | 5.02 | ! | 0.225 | ! | 36.0 | ! | 41 | | | | | | | | | |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 2.10 | ! | 1.40 | ! | 2.94 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 182 | | | | | | | | | |
| Вн Д | ! | Ю | ! | -- | ! | 1 | ! | 0.75 | ! | 2.30 | ! | 1.72 | ! | 1.724 | ! | 36.0 | ! | 107 | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | И | ! | 160 | ! | 1 | ! | 4.30 | ! | 2.80 | ! | 12.04 | ! | 1.361 | ! | 36.0 | ! | 590 | | | | | | | | | |
| Вн С | ! | Т | ! | 520 | ! | 1 | ! | 3.46 | ! | 4.30 | ! | 14.88 | ! | 0.170 | ! | 36.0 | ! | 91 | | | | | | | | | |
| ОБЩИ ЗАГУБИ фi= | | | | | | | | | | | | | 1317 W (фт, i.= | | | 1011 W; Vinf= | | | 25m3; фv, i= | | | 306 W; фrh, i= | | | 0 W) | | |
| ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (сума от товарите по помещения) : | | | | | | | | | | | | | | | | 107335 | | [W] | | | | | | | | | |
| ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (за сградата) : | | | | | | | | | | | | | | | | 91900 | | [W] | | | | | | | | | |