

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ, БС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	!	Охл.	!	U	!	DT	!	фт	!	Дълж.	!	Пси	!	Ф	л.м						
!	ка	!лина	!	!Дълж	!	Вис.	!	пов.	!	(Ueqv)	!	(bu)	!	!	!	л.мост	!	(D Ut)	!						
!	---	!	MM	!	Бр.	!	м	!	м	!	м2	!	W/m2	!	С	!	С	!	W	!	М	!	W/mK	!	W
ПОМ. 101 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	0.225	!	38.0	!	147	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.355	!	0.4	!	48	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 943 W (фт,i.= 480 W; Vinf= 36м3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 102 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	16	!	----	!	----	!	0	
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 502 W (фт,i.= 325 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 103 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40												
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	----	!	0	
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	31	!	----	!	----	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 845 W (фт,i.= 667 W; Vinf= 13м3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 104 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	34	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	235	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 763 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 29м3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 105 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	38.0	!	68	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	39	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 904 W (фт,i.= 531 W; Vinf= 29м3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 106 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]										
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И										
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	!										
! ---	! MM	! Бр.	!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!						
ВтС	! П	!1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	16	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 469 W (фт, i.= 292 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																							
ПОМ. 107 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																							
ВтС	! С	! 295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0	!
Вт С	! И	! 120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	! П	!1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	31	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 820 W (фт, i.= 642 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																							
ПОМ. 108 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																							
Вн С	! С	! 416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! И	! 416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! З	! 416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! П	!1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	16	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	! И	! 295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 502 W (фт, i.= 325 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																							
ПОМ. 109 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																							
Вн С	! С	! 416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! И	! 160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! П	!1130	!	1	!	3.76	!	3.46	!	13.01	!	0.355	!	0.4	!	30	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1145 W (фт, i.= 863 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																							
ПОМ. 110 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																							
ВтС	! И	! 295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0	!
Вт С	! И	! 120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	! П	!1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	31	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 845 W (фт, i.= 667 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																							
ПОМ. 111 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40																							
Вн С	! Ю	! 416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! И	! 160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! П	!1130	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.355	!	0.4	!	42	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1555 W (фт, i.= 1263 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																							

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м													
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!													
	! ---	! ММ	! Бр.!	м	м	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK											
ПОМ. 112 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	34	!	----	!	----	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 763 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 113 Кухня с вентил. ширм														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	16	!	----	!	----	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 447 W (фт,i.= 270 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 114 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40											
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	----	!	0	I
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	I
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	31	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 820 W (фт,i.= 642 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 201 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	0.225	!	38.0	!	147	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 894 W (фт,i.= 431 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 202 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 203 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40											
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	----	!	0	I
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт,i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 204 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]	
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	! !	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!				
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м ! м ! м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 205 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	38.0!	36	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	38.0!	248	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	----	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.225!	38.0!	119	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 888 W (фт, i.= 515 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 206 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	34.0!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 453 W (фт, i.= 276 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 207 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40															
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.695!	0.4!	45	!	----	!	----	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 208 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 486 W (фт, i.= 309 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 209 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.40															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 160	! 1	! 3.76!	2.80!	10.53!	1.361!	38.0!	544	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1021 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 188 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 210 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40															
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.695!	0.4!	70	!	----	!	----	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	-----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 881 W (фт, i.= 703 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 211 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	-----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	-----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт, i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 212 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	-----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	-----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 213 Кухня с венттил. ширм													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	-----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 431 W (фт, i.= 254 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 214 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40											
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	-----	!	---	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 301 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	0.225	!	38.0	!	147	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	-----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 894 W (фт, i.= 431 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 302 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	-----	!	---	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]													
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м		
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!		
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	! М	! W/mK	! W
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 303 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40													
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	70	! ----	! ---	! 0	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	! ----	! ---	! 0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт,i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 304 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	34	! 0.00	! 0.00	! 0	
Вн Д	! З	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	235	! ----	! ---	! 0	
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	107	! ----	! ---	! 0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 305 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 38.0	36	! 0.00	! 0.00	! 0	
Вн Д	! З	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 38.0	248	! ----	! ---	! 0	
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	113	! ----	! ---	! 0	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.225	! 38.0	119	! 0.00	! 0.00	! 0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 888 W (фт,i.= 515 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 306 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 34.0	74	! 0.00	! 0.00	! 0	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	30	! 0.00	! 0.00	! 0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	172	! ----	! ---	! 0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 453 W (фт,i.= 276 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 307 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40													
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	45	! ----	! ---	! 0	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	! ----	! ---	! 0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 308 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	52	! 0.00	! 0.00	! 0	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	30	! 0.00	! 0.00	! 0	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	30	! 0.00	! 0.00	! 0	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	25	! ----	! ---	! 0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	172	! ----	! ---	! 0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 486 W (фт,i.= 309 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)													

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]														
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м																
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!	!											
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W											
ПОМ. 309 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.40														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1021 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 15m3; фv, i= 188 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 310 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40														
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 881 W (фт, i.= 703 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 311 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт, i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 312 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 313 Кухня с венттил. ширм													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 431 W (фт, i.= 254 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 314 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40														
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 401 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	0.225	!	38.0	!	147	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	!	W/mK	!	W	!	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 894 W (фт, i.= 431 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 402 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 403 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40			
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.695!	0.4!	70	!	----	!	---	!	0	!	И
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт, i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 404 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 405 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	38.0!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	38.0!	248	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.225!	38.0!	119	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 888 W (фт, i.= 515 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 406 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	34.0!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 453 W (фт, i.= 276 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 407 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40			
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.695!	0.4!	45	!	----	!	---	!	0	!	И
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]																								
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!													
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М												
										!	W/mK	!												
Пом.	408	Кухня	Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																					
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 486 W (фт,i.= 309 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом.	409	Спалня	Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.40																					
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1021 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 15m3; фv,i= 188 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом.	410	Баня с вана (душ)	Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																					
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 881 W (фт,i.= 703 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом.	411	Дневна	Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																					
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт,i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом.	412	Дневна	Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																					
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом.	413	Кухня с венттил. ширм	Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																					
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 431 W (фт,i.= 254 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение	Посо	Дебе	Брой	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
-----	! ка	! лина	! Дълж	! Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	! л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	! W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!									
ПОМ. 414 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																									
Вн С	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 501 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	0.225	!	38.0	!	147	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 894 W (фт, i.= 431 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 502 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 503 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																									
Вн С	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт, i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 504 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 505 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 888 W (фт, i.= 515 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 506 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!

<< ПОТРЕБНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)!		!л.мост	!(D Ut)	!		И			
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 453 W (фт, i.= 276 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 507 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	!	45	!	----	!	----	!	0
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 508 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 486 W (фт, i.= 309 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 509 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.40																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 160	! 1	! 3.76	! 2.80	! 10.53	! 1.361	! 38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1021 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 15m3; фv, i= 188 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 510 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	70	!	----	!	----	!	0
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	!	67	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 881 W (фт, i.= 703 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 511 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 160	! 1	! 6.16	! 2.80	! 17.25	! 1.361	! 36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт, i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 512 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	И												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И									
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 513 Кухня с вентил. ширм													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 м2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 431 W (фт, i.= 254 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 514 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 м2; n50= 0.40												
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0	И
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 601 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 м2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	0.225	!	38.0	!	147	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 894 W (фт, i.= 431 W; Vinf= 36m3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 602 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 м2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 603 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 м2; n50= 0.40												
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0	И
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт, i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 604 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 м2; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И											
-----	! ка	!лина	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!											
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	!								
ПОМ. 605 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 888 W (фт,i.= 515 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 606 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 453 W (фт,i.= 276 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 607 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40											
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 608 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 486 W (фт,i.= 309 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 609 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.40											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1021 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 15m3; фv,i= 188 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 610 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40											
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 881 W (фт,i.= 703 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 611 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40											

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!					
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0				
Вн С	И	160	1	6.16	2.80	17.25	1.361	36.0	845	0.00	0.00	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	---	---	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	---	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт, i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 612 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	---	---	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	---	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 613 Кухня с вентил. ширм Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	---	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 431 W (фт, i.= 254 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 614 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
Вт С	С	295	1	1.40	2.80	3.92	0.695	0.4	45	---	---	0				
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	---	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 701 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	С	416	1	6.16	2.80	17.25	0.225	38.0	147	0.00	0.00	0				
Вн С	З	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	0				
Вн С	Ю	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	0				
Вн Д	З	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	---	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 894 W (фт, i.= 431 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 702 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	---	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 703 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
Вт С	И	295	1	3.60	2.80	10.08	0.695	0.4	70	---	---	0				
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	---	---	0				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]															
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И															
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	И															
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	!	!	!	И															
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													814 W (фт, i.=		636 W;		Vinf=		13m3;		фv, i=		178 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 704 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	0	!	0			
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	!	0	!	0	!	0			
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	!	0	!	0	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													729 W (фт, i.=		376 W;		Vinf=		29m3;		фv, i=		353 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 705 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	38.0!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	0	!	0			
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	38.0!	248	!	----	!	---	!	0	!	0	!	0	!	0			
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	!	0	!	0	!	0			
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	4.96!	2.80!	13.89!	0.225!	38.0!	119	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	0	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													888 W (фт, i.=		515 W;		Vinf=		29m3;		фv, i=		373 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 706 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	34.0!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	0	!	0			
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	0	!	0			
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	!	0	!	0	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													453 W (фт, i.=		276 W;		Vinf=		15m3;		фv, i=		177 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 707 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40															
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.695!	0.4!	45	!	----	!	---	!	0	!	0	!	0	!	0			
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!	0	!	0	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													789 W (фт, i.=		611 W;		Vinf=		13m3;		фv, i=		178 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 708 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	0	!	0			
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	0	!	0			
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	0	!	0			
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0	!	0	!	0	!	0			
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	!	0	!	0	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													486 W (фт, i.=		309 W;		Vinf=		15m3;		фv, i=		177 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 709 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.40															
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	0	!	0			
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	3.76!	2.80!	10.53!	1.361!	38.0!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	0	!	0			
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0	!	0	!	0	!	0			
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	!	0	!	0	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													1021 W (фт, i.=		833 W;		Vinf=		15m3;		фv, i=		188 W;		фrh, i=		0 W)	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе!	Брой!	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!									
Пом. 710 Бяня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																									
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 881 W (фт,i.= 703 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
Пом. 711 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																									
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнС	!	И	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1512 W (фт,i.= 1220 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																									
Пом. 712 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																									
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																									
Пом. 713 Кухня с венттил. ширм Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																									
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнС	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 431 W (фт,i.= 254 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
Пом. 714 Бяня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																									
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
Пом. 801 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60																									
ВнС	!	С	!	416	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	0.225	!	38.0	!	147	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнС	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнД	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 894 W (фт,i.= 431 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																									
Пом. 802 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																									
ВнС	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!					
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00		0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00		0			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 803 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																
ВтС	И	295	1	3.60	2.80	10.08	0.695	0.4	70	----	---		0			
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт, i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 804 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																
Вн С	З	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00		0			
Вн Д	З	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---		0			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 805 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																
Вн С	З	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	38.0	36	0.00	0.00		0			
Вн Д	З	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	38.0	248	----	---		0			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---		0			
Вн С	Ю	416	1	4.96	2.80	13.89	0.225	38.0	119	0.00	0.00		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 888 W (фт, i.= 515 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 806 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	34.0	74	0.00	0.00		0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00		0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 453 W (фт, i.= 276 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 807 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																
ВтС	С	295	1	1.40	2.80	3.92	0.695	0.4	45	----	---		0			
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 808 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00		0			
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00		0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00		0			
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---		0			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---		0			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост , [W]																
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И																
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!																
!	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	!	!	!	!																
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													486 W (фт,i.=		309 W;		Vinf=		15m3;		фv,i=		177 W;		фrh,i=		0 W)		
ПОМ. 809 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.40																
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													1021 W (фт,i.=		833 W;		Vinf=		15m3;		фv,i=		188 W;		фrh,i=		0 W)		
ПОМ. 810 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	----	!	0	!	0	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!	0	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	----	!	0	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													881 W (фт,i.=		703 W;		Vinf=		13m3;		фv,i=		178 W;		фrh,i=		0 W)		
ПОМ. 811 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													1512 W (фт,i.=		1220 W;		Vinf=		24m3;		фv,i=		292 W;		фrh,i=		0 W)		
ПОМ. 812 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													729 W (фт,i.=		376 W;		Vinf=		29m3;		фv,i=		353 W;		фrh,i=		0 W)		
ПОМ. 813 Кухня с вентил. ширм													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													431 W (фт,i.=		254 W;		Vinf=		15m3;		фv,i=		177 W;		фrh,i=		0 W)		
ПОМ. 814 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	----	!	0	!	0	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													789 W (фт,i.=		611 W;		Vinf=		13m3;		фv,i=		178 W;		фrh,i=		0 W)		

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка !	лина !	!	!	!Дълж !	Вис. !	пов. !	(Ueqv)!	(bu)!	!л.мост !	(D Ut) !	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м !	м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W									
ПОМ. 901 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	0.225	!	38.0	!	147	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.170	!	38.0	!	138	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1032 W (фт,i.= 569 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 902 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 539 W (фт,i.= 362 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 903 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40											
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 894 W (фт,i.= 716 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 904 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.170	!	36.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 834 W (фт,i.= 481 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 905 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.170	!	38.0	!	111	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 999 W (фт,i.= 626 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 906 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)!		!л.мост	!(D Ut)	!						
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.170	! 34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 506 W (фт, i.= 329 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 907 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																	
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	!	45	!	----	!	----	!	0	
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.170	! 41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт, i.= 690 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 908 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.170	! 34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 539 W (фт, i.= 362 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 909 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.40																	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! И	! 160	! 1	! 3.76	! 2.80	! 10.53	! 1.361	! 38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.76	! 3.46	! 13.01	! 0.170	! 38.0	!	84	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1105 W (фт, i.= 917 W; Vinf= 15m3; фv, i= 188 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 910 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	70	!	----	!	----	!	0	
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.170	! 41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 894 W (фт, i.= 716 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 911 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! И	! 160	! 1	! 6.16	! 2.80	! 17.25	! 1.361	! 36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 6.16	! 3.46	! 21.31	! 0.170	! 36.0	!	131	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1643 W (фт, i.= 1351 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 13

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост, [W]																								
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!										
ПОМ. 912 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.170	!	36.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 834 W (фт, i.= 481 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 913 Кухня с вентил. ширм Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 484 W (фт, i.= 307 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 914 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																								
Вт С	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт, i.= 690 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																								
ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (сума от товарите по помещения) : 99501 [W]																								
ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (за сградата) : 79152 [W]																								