

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]									
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери			Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф л.м									
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!	!	!	!	!									
! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK									
! П	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!									
ВтС	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	----	!	---	!	0
ВтС	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													527 W	(фт, i.=	350 W;	Vinf=	15m3;	фv, i=	177 W;	фrh, i=	0 W)	
ПОМ. 109 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60									
Вн С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	1130	!	1	!	3.76	!	3.46	!	13.01	!	0.355	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													636 W	(фт, i.=	354 W;	Vinf=	22m3;	фv, i=	282 W;	фrh, i=	0 W)	
ПОМ. 110 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20									
Вт С	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ВтС	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													722 W	(фт, i.=	633 W;	Vinf=	6m3;	фv, i=	89 W;	фrh, i=	0 W)	
ПОМ. 111 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60									
Вн С	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	1130	!	1	!	3.46	!	6.30	!	21.80	!	0.355	!	0.4	!	112	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													1150 W	(фт, i.=	702 W;	Vinf=	37m3;	фv, i=	448 W;	фrh, i=	0 W)	
ПОМ. 112 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60									
Вн С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.96	!	17.16	!	0.355	!	0.4	!	93	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													754 W	(фт, i.=	381 W;	Vinf=	29m3;	фv, i=	373 W;	фrh, i=	0 W)	
ПОМ. 113 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60									
Вн С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	416	!	1	!	2.80	!	2.80	!	7.84	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	1130	!	1	!	3.76	!	3.46	!	13.01	!	0.355	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													670 W	(фт, i.=	388 W;	Vinf=	22m3;	фv, i=	282 W;	фrh, i=	0 W)	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост , [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!					
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
ПОМ. 114 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	!34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.355	! 0.4!	44	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4!	48	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	!34.0!	111	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 527 W (фт,i.= 350 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 115 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4!	67	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 633 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 116 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	!36.0!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.46	! 6.30	! 21.80	! 0.355	! 0.4!	112	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	!36.0!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!36.0!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	!36.0!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4!	139	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1136 W (фт,i.= 688 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 120 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	!34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.355	! 0.4!	44	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4!	48	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	!34.0!	111	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 527 W (фт,i.= 350 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 121 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 2.80	! 2.80	! 7.84	! 0.225	!38.0!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.76	! 3.46	! 13.01	! 0.355	! 0.4!	70	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0!	193	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 670 W (фт,i.= 388 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 122 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4!	67	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 633 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м														
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!														
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W										
ПОМ. 123 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	6.30	!	21.80	!	0.355	!	0.4	!	112	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1136 W (фт, i.= 688 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 125 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.76	!	3.46	!	13.01	!	0.355	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 636 W (фт, i.= 354 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 126 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20											
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт, i.= 633 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 127 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.96	!	17.16	!	0.355	!	0.4	!	93	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 754 W (фт, i.= 381 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 128 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 527 W (фт, i.= 350 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 129 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	6.30	!	21.80	!	0.355	!	0.4	!	112	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	!	W/mK			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78	!	0.00	!	0.00			
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	139	!	----	!	----			
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1136 W (фт,i.= 688 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)И																
И ПОМ. 131 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 И																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00			
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.46!	2.64!	9.13!	0.355!	0.4!	44	!	----	!	----			
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	48	!	----	!	----			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	----			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	----			
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 527 W (фт,i.= 350 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)И																
И ПОМ. 132 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60 И																
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00	!	0.00			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00			
ВтС	! П	!1130	! 1	! 4.40!	3.46!	15.22!	0.355!	0.4!	82	!	----	!	----			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	----			
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 934 W (фт,i.= 471 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)И																
И ПОМ. 133 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20 И																
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.225!	41.0!	93	!	0.00	!	0.00			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	----			
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.30!	3.46!	11.42!	0.355!	0.4!	67	!	----	!	----			
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 815 W (фт,i.= 726 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)И																
И ПОМ. 134 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 И																
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00	!	0.00			
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.46!	4.95!	17.13!	0.355!	0.4!	93	!	----	!	----			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	----			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	----			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00			
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 860 W (фт,i.= 487 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)И																
И ПОМ. 135 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60 И																
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	36.0!	32	!	0.00	!	0.00			
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.46!	6.30!	21.80!	0.355!	0.4!	112	!	----	!	----			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	----			
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	----			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78	!	0.00	!	0.00			
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	139	!	----	!	----			
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1150 W (фт,i.= 702 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)И																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]													
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И														
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!														
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W											
ПОМ. 201 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт,i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 202 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 203 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.20													
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 204 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт,i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 205 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 206 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.96	!	17.16	!	0.355	!	0.4	!	93	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.695	!	0.4	!	102	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 917 W (фт,i.= 544 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																											

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м														
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!										
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W									
ПОМ. 208 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 209 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 566 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 210 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20												
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 211 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1039 W (фт,i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 212 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 213 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	2.80	!	2.80	!	7.84	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт,i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 214 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение	Посо	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И		
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!		
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	!	!	!	!		
-----	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	! 48	! ----	! ---	!	! 0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	! 111	! ----	! ---	!	! 0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	!	! 0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 215 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20															
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	! 566	! ----	! ---	!	! 0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 216 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	! 18	! 0.00	! 0.00	!	! 0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	!	! 0		
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	!	! 0		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	! 78	! 0.00	! 0.00	!	! 0		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	! 139	! ----	! ---	!	! 0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт, i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 217 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	! 43	! 0.00	! 0.00	!	! 0		
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 4.96	! 17.16	! 0.355	! 0.4	! 93	! ----	! ---	!	! 0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	!	! 0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	! 193	! ----	! ---	!	! 0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт, i.= 441 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 218 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	! 52	! 0.00	! 0.00	!	! 0		
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.355	! 0.4	! 44	! ----	! ---	!	! 0		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	! 30	! 0.00	! 0.00	!	! 0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	! 172	! ----	! ---	!	! 0		
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	!	! 0		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	! 17	! 0.00	! 0.00	!	! 0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 593 W (фт, i.= 416 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 219 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20															
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	! 566	! ----	! ---	!	! 0		
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	! 67	! ----	! ---	!	! 0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт, i.= 633 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 220 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	! 46	! 0.00	! 0.00	!	! 0		

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!					
! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	48	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 513 W (фт, i.= 336 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 221 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 2.80	! 2.80	! 7.84	! 0.225	! 38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт, i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 222 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20		
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 223 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	!	139	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт, i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 224 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 4.96	! 17.16	! 0.355	! 0.4	!	88	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт, i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 225 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 566 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 226 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20		
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]										
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м !	м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W									
ПОМ. 227 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 228 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 229 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 230 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60										
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	93	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 754 W (фт,i.= 381 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 231 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 232 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт,i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																								

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]													
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м		
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!		
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	! М	! W/mK	! W
Пом. 233 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20													
Вн С	И	416	1	3.60	2.80	10.08	0.225	41.0	93	0.00	0.00	0	
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	---	---	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 234 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	И	416	1	4.40	2.80	12.32	0.225	38.0	105	0.00	0.00	0	
Вн Д	Ю	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	---	---	0	
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	---	---	0	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт,i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 235 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00	0	
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	---	---	0	
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	---	---	0	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	36.0	78	0.00	0.00	0	
ВтС	И	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	139	---	---	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1039 W (фт,i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 301 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	З	416	1	4.40	2.80	12.32	0.225	38.0	105	0.00	0.00	0	
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	0	
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	0	
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	---	---	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт,i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 302 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00	0	
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	48	---	---	0	
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	---	---	0	
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	---	---	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 303 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20													
Вн С	З	416	1	3.60	2.80	10.08	0.225	41.0	93	0.00	0.00	0	
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	---	---	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 304 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60													

<< ПОТРЕБНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	! !	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!					
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 12.32	! 0.225	! 38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 305 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	!	139	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт, i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 306 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
ВтС	! С	! 295	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.695	! 0.4	!	102	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 824 W (фт, i.= 451 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 308 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	48	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 309 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 566 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 310 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20		
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 311 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0				
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	36.0	78	0.00	0.00	!	0				
ВтС	И	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	139	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1039 W (фт,i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 312 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 313 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																	
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	!	0				
Вн С	И	416	1	2.80	2.80	7.84	0.225	38.0	67	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт,i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 314 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00	!	0				
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	48	----	---	!	0				
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---	!	0				
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 315 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																	
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 316 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60																	
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	36.0	18	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0				
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	36.0	78	0.00	0.00	!	0				
ВтС	И	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	139	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 317 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.02	0.225	38.0	43	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт, i.= 349 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 318 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	!	0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	!	0				
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт, i.= 372 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 319 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20				
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 320 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60				
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00	!	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	!	0				
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	48	----	---	!	0				
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---	!	0				
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 513 W (фт, i.= 336 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 321 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60				
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	!	0				
Вн С	З	416	1	2.80	2.80	7.84	0.225	38.0	67	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт, i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 322 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20				
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 323 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	36.0	18	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0				
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	36.0	78	0.00	0.00	!	0				
ВтС	И	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	139	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт, i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W										
ПОМ. 324 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 325 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 566 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 326 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20											
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 327 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 328 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 329 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 330 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]														
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!		!л.мост	!(D Ut)	!			
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W
Вн Д ! Ю ! -- ! 1 ! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	I		
Вн С ! Ю ! 416 ! 1 ! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	I		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)														
ПОМ. 331 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60														
Вн С ! С ! 416 ! 1 ! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	I		
ВтС ! И ! 295 ! 1 ! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	48	!	----	!	---	!	0	I		
Вн Д ! С ! -- ! 1 ! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0	I		
Вн Д ! С ! -- ! 1 ! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	I		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)														
ПОМ. 332 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60														
Вн С ! И ! 416 ! 1 ! 4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	I		
Вн С ! С ! 416 ! 1 ! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	I		
Вн С ! И ! 416 ! 1 ! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	I		
Вн Д ! С ! -- ! 1 ! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	I		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт,i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)														
ПОМ. 333 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20														
Вн С ! И ! 416 ! 1 ! 3.60!	2.80!	10.08!	0.225!	41.0!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	I		
Вт С ! И ! 120 ! 1 ! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	I		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)														
ПОМ. 334 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60														
Вн С ! И ! 416 ! 1 ! 4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	I		
Вн Д ! Ю ! -- ! 1 ! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0	I		
Вн Д ! Ю ! -- ! 1 ! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	I		
Вн С ! Ю ! 416 ! 1 ! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	I		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт,i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)														
ПОМ. 335 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60														
Вн С ! И ! 416 ! 1 ! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	36.0!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	I		
Вн Д ! Ю ! -- ! 1 ! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	I		
Вн Д ! З ! -- ! 1 ! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	I		
Вн С ! Ю ! 416 ! 1 ! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	I		
ВтС ! И ! 295 ! 1 ! 4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	139	!	----	!	---	!	0	I		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1039 W (фт,i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)														
ПОМ. 401 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60														
Вн С ! З ! 416 ! 1 ! 4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	I		

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]	
Ограждение	Посо	Дебе	Брой	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м			
-----	! ка	! лина	! 1	! Дълж	! Вис.	! пов.	! (Ueqv)	! (bu)	! л.мост	! (D Ut)	!	!	!	!	
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	! W/m2	! C	! C	!	!	!	!	!	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	! 58	! 0.00	! 0.00	!	!	!	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	! 34	! 0.00	! 0.00	!	!	!	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	! 193	! ----	! ---	!	!	!	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 402 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	! 46	! 0.00	! 0.00	!	!	!	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	! 48	! ----	! ---	!	!	!	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	! 111	! ----	! ---	!	!	!	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	!	!	!	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 403 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20															
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	! 41.0	! 93	! 0.00	! 0.00	!	!	!	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	! 566	! ----	! ---	!	!	!	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 404 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 12.32	! 0.225	! 38.0	! 105	! 0.00	! 0.00	!	!	!	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	! 124	! ----	! ---	!	!	!	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	!	!	!	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	! 52	! 0.00	! 0.00	!	!	!	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 405 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	! 18	! 0.00	! 0.00	!	!	!	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	!	!	!	
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	!	!	!	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	! 78	! 0.00	! 0.00	!	!	!	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	! 139	! ----	! ---	!	!	!	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт, i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 406 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	! 43	! 0.00	! 0.00	!	!	!	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	!	!	!	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	! 193	! ----	! ---	!	!	!	
ВтС	! С	! 295	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.695	! 0.4	! 102	! ----	! ---	!	!	!	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 824 W (фт, i.= 451 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 408 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]	
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!				
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м ! м ! м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	48	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 409 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 566 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 410 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20															
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 411 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	36.0!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	139	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1039 W (фт,i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 412 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 413 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 2.80!	2.80!	7.84!	0.225!	38.0!	67	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт,i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 414 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	48	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 415 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 416 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	36.0!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	139	!	----	!	---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 417 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	5.02!	0.225!	38.0!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 349 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 418 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт,i.= 372 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 419 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 420 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	48	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 513 W (фт,i.= 336 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]															
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	л.мост	!(D Ut)	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м	! м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W	
Пом. 421 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 2.80!	2.80!	7.84!	0.225!	38.0!	67	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт,i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)															
Пом. 422 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20															
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)															
Пом. 423 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	36.0!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	139	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)															
Пом. 424 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)															
Пом. 425 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 566 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)															
Пом. 426 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20															
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)															
Пом. 427 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]															
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м !	м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М !	W/mK	!	W
Пом. 428 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	! 46	! 0.00	! 0.00	!	0		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	! 48	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	! 111	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
Пом. 429 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 м2 ; n50= 0.60															
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	! 18	! 0.00	! 0.00	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	!	0		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	! 78	! 0.00	! 0.00	!	0		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	! 139	! ----	! ---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37м3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)															
Пом. 430 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60															
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	! 124	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	!	0		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	! 52	! 0.00	! 0.00	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 29м3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)															
Пом. 431 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	! 46	! 0.00	! 0.00	!	0		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	! 48	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	! 111	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
Пом. 432 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60															
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 12.32	! 0.225	! 38.0	! 105	! 0.00	! 0.00	!	0		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	! 58	! 0.00	! 0.00	!	0		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	! 34	! 0.00	! 0.00	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	! 193	! ----	! ---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт,i.= 389 W; Vinf= 36м3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)															
Пом. 433 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.20															
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	! 41.0	! 93	! 0.00	! 0.00	!	0		
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	! 566	! ----	! ---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 6м3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И												
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK												
ПОМ. 434 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт,i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 435 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	---	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1039 W (фт,i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 501 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт,i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 502 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 503 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20												
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																										
ПОМ. 504 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт,i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																										

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]	
Ограждение	! Посо!	! Дебе-	! Брой!	! Размери			! Охл.	! U	! DT	! фт	! Дълж.	! Пси	! ф л.м		
-----	! ка	! лина	! !	! Дълж	! Вис.	! пов.	! (Ueqv)	! (bu)	! л.мост	! (D Ut)	! !	! !	! !		
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	! W/m2	! C	! W	! М	! W/mK	! W	! !		
ПОМ. 505 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	! 18	! 0.00	! 0.00	! 0	! 0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	! 0	! 0		
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	! 0	! 0		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	! 78	! 0.00	! 0.00	! 0	! 0		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	! 139	! ----	! ---	! 0	! 0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 506 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	! 43	! 0.00	! 0.00	! 0	! 0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	! 0	! 0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	! 193	! ----	! ---	! 0	! 0		
ВтС	! С	! 295	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.695	! 0.4	! 102	! ----	! ---	! 0	! 0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 824 W (фт,i.= 451 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 508 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	! 46	! 0.00	! 0.00	! 0	! 0		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	! 48	! ----	! ---	! 0	! 0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	! 111	! ----	! ---	! 0	! 0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	! 0	! 0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 509 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	! 58	! 0.00	! 0.00	! 0	! 0		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	! 34	! 0.00	! 0.00	! 0	! 0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	! 193	! ----	! ---	! 0	! 0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 566 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 510 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	! 566	! ----	! ---	! 0	! 0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 511 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	! 32	! 0.00	! 0.00	! 0	! 0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	! 0	! 0		
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	! 0	! 0		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	! 78	! 0.00	! 0.00	! 0	! 0		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	! 139	! ----	! ---	! 0	! 0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1039 W (фт,i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]																								
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W									
Пом. 512 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 513 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	2.80	!	2.80	!	7.84	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт,i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 514 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 515 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 516 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 517 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 349 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 518 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!					
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	! 30	! 0.00	! 0.00	!	0	!		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	! 172	! ----	! ---	!	0	!		
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	!	0	!		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	! 17	! 0.00	! 0.00	!	0	!		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт,i.= 372 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 519 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	! 566	! ----	! ---	!	0	!		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 520 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	! 46	! 0.00	! 0.00	!	0	!		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	! 30	! 0.00	! 0.00	!	0	!		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	! 48	! ----	! ---	!	0	!		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	! 111	! ----	! ---	!	0	!		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	!	0	!		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 513 W (фт,i.= 336 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 521 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	! 58	! 0.00	! 0.00	!	0	!		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 2.80	! 2.80	! 7.84	! 0.225	! 38.0	! 67	! 0.00	! 0.00	!	0	!		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	! 193	! ----	! ---	!	0	!		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт,i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 522 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	! 566	! ----	! ---	!	0	!		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 523 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60																
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	! 18	! 0.00	! 0.00	!	0	!		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	!	0	!		
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	!	0	!		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	! 78	! 0.00	! 0.00	!	0	!		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	! 139	! ----	! ---	!	0	!		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 524 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	! 34	! 0.00	! 0.00	!	0	!		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	!	0	!		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	!	0	!		

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост , [W]								
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м										
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!										
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	! М	! W/mK	! W								
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													729 W	(фт, i.=	376 W;	Vinf=	29m3;	фv, i=	353 W;	фrh, i=	0 W)
ПОМ. 525 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60								
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	! 0.00	! 0.00	!	0								
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	! 0.00	! 0.00	!	0								
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	! ----	! ---	!	0								
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													566 W	(фт, i.=	284 W;	Vinf=	22m3;	фv, i=	282 W;	фrh, i=	0 W)
ПОМ. 526 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20								
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	! ----	! ---	!	0								
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													655 W	(фт, i.=	566 W;	Vinf=	6m3;	фv, i=	89 W;	фrh, i=	0 W)
ПОМ. 527 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60								
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	! 0.00	! 0.00	!	0								
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	! ----	! ---	!	0								
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	! ----	! ---	!	0								
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													662 W	(фт, i.=	289 W;	Vinf=	29m3;	фv, i=	373 W;	фrh, i=	0 W)
ПОМ. 528 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60								
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	! 0.00	! 0.00	!	0								
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	48	! ----	! ---	!	0								
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	! ----	! ---	!	0								
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	! ----	! ---	!	0								
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													483 W	(фт, i.=	306 W;	Vinf=	15m3;	фv, i=	177 W;	фrh, i=	0 W)
ПОМ. 529 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60								
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	36.0!	18	! 0.00	! 0.00	!	0								
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	! ----	! ---	!	0								
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	! ----	! ---	!	0								
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78	! 0.00	! 0.00	!	0								
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	139	! ----	! ---	!	0								
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													1025 W	(фт, i.=	577 W;	Vinf=	37m3;	фv, i=	448 W;	фrh, i=	0 W)
ПОМ. 530 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60								
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	! ----	! ---	!	0								
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	! ----	! ---	!	0								
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	! 0.00	! 0.00	!	0								
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													662 W	(фт, i.=	289 W;	Vinf=	29m3;	фv, i=	373 W;	фrh, i=	0 W)

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И											
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)															
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK											
ПОМ. 531 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 532 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт,i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 533 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 534 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт,i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 535 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1039 W (фт,i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 601 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт,i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!									
ПОМ. 602 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 603 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 604 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт,i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 605 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 606 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.695	!	0.4	!	102	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 824 W (фт,i.= 451 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 608 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]														
Ограждение!	Посо!	Дебе!	Брой!	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф л.м																
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!																
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W											
ПОМ. 609 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													566 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 610 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20														
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 611 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													1039 W (фт, i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 612 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													662 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 613 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	2.80	!	2.80	!	7.84	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													599 W (фт, i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 614 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 615 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20														
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]										
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И											
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!											
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!							
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6м3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 616 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60																								
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37м3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 617 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 349 W; Vinf= 29м3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 618 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт,i.= 372 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 619 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6м3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 620 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 513 W (фт,i.= 336 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 621 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	2.80	!	2.80	!	7.84	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м	
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м	! м2	!W/m2	С!	С !	W	! М	! W/mK	! W
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт,i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 622 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20												
Вт С	! И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566 ! ---- ! --- ! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 623 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	! З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	36.0!	18 ! 0.00 ! 0.00 ! 0
Вн Д	! Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235 ! ---- ! --- ! 0
Вн Д	! З	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107 ! ---- ! --- ! 0
Вн С	! Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78 ! 0.00 ! 0.00 ! 0
ВтС	! И	!	295	!	1	!	4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	139 ! ---- ! --- ! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 624 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	! Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34 ! 0.00 ! 0.00 ! 0
Вн Д	! Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107 ! ---- ! --- ! 0
Вн Д	! Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235 ! ---- ! --- ! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 625 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	! С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58 ! 0.00 ! 0.00 ! 0
Вн С	! И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34 ! 0.00 ! 0.00 ! 0
Вн Д	! С	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193 ! ---- ! --- ! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 566 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 626 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20												
Вт С	! И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566 ! ---- ! --- ! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 627 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	! Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52 ! 0.00 ! 0.00 ! 0
Вн Д	! Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113 ! ---- ! --- ! 0
Вн Д	! Ю	!	--	!	1	!	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124 ! ---- ! --- ! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 628 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	! С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46 ! 0.00 ! 0.00 ! 0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение	Посока	Дебелина	Брой	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м			
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м ! м	! м2	! W/m2	! C	! C	! W	! М	! W/mK	! W			
ВтС	И	295	1	1.80! 2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	48	----	---		0			
Вн Д	С	--	1	1.35! 1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	----	---		0			
Вн Д	С	--	1	0.75! 2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 629 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60															
Вн С	З	416	1	1.40! 2.80!	2.19!	0.225!	36.0!	18	0.00	0.00		0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10! 1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	----	---		0			
Вн Д	З	--	1	0.75! 2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	----	---		0			
Вн С	Ю	416	1	3.46! 2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78	0.00	0.00		0			
ВтС	И	295	1	4.96! 2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	139	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт, i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv, i.= 448 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 630 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60															
Вн Д	Ю	--	1	1.35! 1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	----	---		0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75! 2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	----	---		0			
Вн С	Ю	416	1	3.46! 2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	0.00	0.00		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 631 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46! 2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	0.00	0.00		0			
ВтС	И	295	1	1.80! 2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	48	----	---		0			
Вн Д	С	--	1	1.35! 1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	----	---		0			
Вн Д	С	--	1	0.75! 2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 632 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60															
Вн С	И	416	1	4.40! 2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	0.00	0.00		0			
Вн С	С	416	1	3.46! 2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	0.00	0.00		0			
Вн С	И	416	1	1.40! 2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	0.00	0.00		0			
Вн Д	С	--	1	2.10! 1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 633 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20															
Вн С	И	416	1	3.60! 2.80!	10.08!	0.225!	41.0!	93	0.00	0.00		0			
Вт С	И	120	1	6.70! 2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 634 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60															
Вн С	И	416	1	4.40! 2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	0.00	0.00		0			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение	Посо	Дебе	Брой	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
-----	! ка	! лина	! Дълж	! Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	! л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	! W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн Д	Ю	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 635 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0				
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	36.0	78	0.00	0.00	!	0				
ВтС	И	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	139	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1039 W (фт, i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv, i.= 448 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 701 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60				
Вн С	З	416	1	4.40	2.80	12.32	0.225	38.0	105	0.00	0.00	!	0				
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	!	0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 702 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60				
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00	!	0				
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	48	----	---	!	0				
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---	!	0				
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 703 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20				
Вн С	З	416	1	3.60	2.80	10.08	0.225	41.0	93	0.00	0.00	!	0				
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 704 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60				
Вн С	З	416	1	4.40	2.80	12.32	0.225	38.0	105	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 705 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И		
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!		
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	!	18	!	0.00	!	0.00		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----		
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	!	78	!	0.00	!	0.00		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	!	139	!	----	!	----		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 706 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	!	43	!	0.00	!	0.00		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	----		
ВтС	! С	! 295	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.695	! 0.4	!	102	!	----	!	----		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 824 W (фт,i.= 451 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 708 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	46	!	0.00	!	0.00		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	48	!	----	!	----		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	----	!	----		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	----		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 709 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	----		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 566 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 710 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 711 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60																
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	!	32	!	0.00	!	0.00		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----		
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	!	78	!	0.00	!	0.00		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	!	139	!	----	!	----		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1039 W (фт,i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 712 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]	
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!				
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	----	0			
Вн Д	Ю	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	----	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 713 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	0			
Вн С	И	416	1	2.80	2.80	7.84	0.225	38.0	67	0.00	0.00	0			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	----	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт, i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 714 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00	0			
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	48	----	----	0			
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	----	0			
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	----	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 715 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20															
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	----	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 716 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	36.0	18	0.00	0.00	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	----	0			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	----	0			
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	36.0	78	0.00	0.00	0			
ВтС	И	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	139	----	----	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт, i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 717 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.02	0.225	38.0	43	0.00	0.00	0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	----	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	----	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт, i.= 349 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 718 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0			
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	----	0			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	И			
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0!	101	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	!34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт, i.= 372 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 719 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 720 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	!34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	!34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4!	48	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	!34.0!	111	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0!	101	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 513 W (фт, i.= 336 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 721 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 2.80	! 2.80	! 7.84	! 0.225	!38.0!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0!	193	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт, i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 722 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 723 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60																
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	!36.0!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	!36.0!	235	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!36.0!	107	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	!36.0!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4!	139	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт, i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 724 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	!36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!36.0!	107	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	!36.0!	235	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - \dot{q}_t [W] !От лин. топл. мост , [W]																								
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	\dot{q}_t	Дълж.	Пси	$\dot{q}_{л.м}$													
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М												
-----	!	---	!	М	М	М2	!W/m2	С!	С!	W	!	М												
Пом. 725 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ \dot{q}_i = 566 W (\dot{q}_t, i .= 284 W; Vinf= 22m3; \dot{q}_v, i = 282 W; $\dot{q}_{rh, i}$ = 0 W)																								
Пом. 726 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ \dot{q}_i = 655 W (\dot{q}_t, i .= 566 W; Vinf= 6m3; \dot{q}_v, i = 89 W; $\dot{q}_{rh, i}$ = 0 W)																								
Пом. 727 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ \dot{q}_i = 662 W (\dot{q}_t, i .= 289 W; Vinf= 29m3; \dot{q}_v, i = 373 W; $\dot{q}_{rh, i}$ = 0 W)																								
Пом. 728 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ \dot{q}_i = 483 W (\dot{q}_t, i .= 306 W; Vinf= 15m3; \dot{q}_v, i = 177 W; $\dot{q}_{rh, i}$ = 0 W)																								
Пом. 729 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ \dot{q}_i = 1025 W (\dot{q}_t, i .= 577 W; Vinf= 37m3; \dot{q}_v, i = 448 W; $\dot{q}_{rh, i}$ = 0 W)																								
Пом. 730 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																								
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ \dot{q}_i = 662 W (\dot{q}_t, i .= 289 W; Vinf= 29m3; \dot{q}_v, i = 373 W; $\dot{q}_{rh, i}$ = 0 W)																								
Пом. 731 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение	Посо	Дебе	Брой	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И		
-----	! ка	! лина	! !	! Дълж	! Вис.	! пов.	! (Ueqv)	! (bu)	! л.мост	! (D Ut)	!	!	!		
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	! W/m2	С	С	!	!	!	!		
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	48	----	---	!	0		
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---	!	0		
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 732 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60															
Вн С	И	416	1	4.40	2.80	12.32	0.225	38.0	105	0.00	0.00	!	0		
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	!	0		
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	!	0		
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 733 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20															
Вн С	И	416	1	3.60	2.80	10.08	0.225	41.0	93	0.00	0.00	!	0		
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 734 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60															
Вн С	И	416	1	4.40	2.80	12.32	0.225	38.0	105	0.00	0.00	!	0		
Вн Д	Ю	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	!	0		
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0		
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 735 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60															
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00	!	0		
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0		
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0		
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	36.0	78	0.00	0.00	!	0		
ВтС	И	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	139	----	---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1039 W (фт, i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 801 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60															
Вн С	З	416	1	4.40	2.80	12.32	0.225	38.0	105	0.00	0.00	!	0		
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	!	0		
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	!	0		
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 802 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	И
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	48	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 803 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	! 41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 804 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 12.32	! 0.225	! 38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 805 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	!	139	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт, i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv, i.= 448 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 806 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	И
ВтС	! С	! 295	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.695	! 0.4	!	102	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 824 W (фт, i.= 451 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 808 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	48	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 809 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																	

<< ПОТРЕБНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	!38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0!	193	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 566 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 810 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 811 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	!36.0!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	!36.0!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!36.0!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	!36.0!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4!	139	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1039 W (фт, i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 812 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	!38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	!38.0!	124	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 813 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 2.80	! 2.80	! 7.84	! 0.225	!38.0!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0!	193	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт, i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 814 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	!34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4!	48	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	!34.0!	111	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 815 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение	Посо	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
-----	! ка	!лина	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!		!												
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!									
Пом. 816 Дневна															Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																									
Пом. 817 Спалня															Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 349 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
Пом. 818 Кухня															Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт,i.= 372 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
Пом. 819 Ваня с вана (душ)															Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20										
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																									
Пом. 820 Кухня															Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 513 W (фт,i.= 336 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
Пом. 821 Спалня															Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	2.80	!	2.80	!	7.84	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт,i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]																								
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!													
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W									
Пом. 822 Бяна с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 823 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 824 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 825 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 566 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 826 Бяна с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 827 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 828 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост , [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И		
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!		
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м	! м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 829 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	36.0!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	139	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 830 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 831 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	48	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 832 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт,i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 833 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.225!	41.0!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 834 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]										
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И											
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!											
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!							
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт,i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 835 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60																								
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1039 W (фт,i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 901 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60																								
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	6.16	!	21.31	!	0.170	!	38.0	!	138	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 990 W (фт,i.= 527 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 902 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 536 W (фт,i.= 359 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 903 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																								
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	3.30	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 828 W (фт,i.= 739 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 904 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																								
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	4.96	!	17.16	!	0.170	!	38.0	!	111	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 878 W (фт,i.= 505 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 905 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60																								

<< ПОТРЕБНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!					
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	! W/m2	! C	! C	! W	! М	! W/mK	! W			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	! 18	! 0.00	! 0.00	!	0			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	!	0			
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	!	0			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	! 78	! 0.00	! 0.00	!	0			
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	! 139	! ----	! ---	!	0			
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 6.30	! 21.80	! 0.170	! 36.0	! 134	! 0.00	! 0.00	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1159 W (фт,i.= 711 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 906 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	! 43	! 0.00	! 0.00	!	0			
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 4.96	! 17.16	! 0.170	! 38.0	! 111	! 0.00	! 0.00	!	0			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	!	0			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	! 193	! ----	! ---	!	0			
ВтС	! С	! 295	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.695	! 0.4	! 102	! ----	! ---	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 935 W (фт,i.= 562 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 908 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	! 46	! 0.00	! 0.00	!	0			
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	! 48	! ----	! ---	!	0			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	! 111	! ----	! ---	!	0			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	!	0			
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.170	! 34.0	! 53	! 0.00	! 0.00	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 536 W (фт,i.= 359 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 909 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	! 58	! 0.00	! 0.00	!	0			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	! 34	! 0.00	! 0.00	!	0			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	! 193	! ----	! ---	!	0			
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 3.76	! 13.01	! 0.170	! 38.0	! 84	! 0.00	! 0.00	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 650 W (фт,i.= 368 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 910 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	! 566	! ----	! ---	!	0			
Вт С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 3.30	! 11.42	! 0.170	! 41.0	! 80	! ----	! ---	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 735 W (фт,i.= 646 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 911 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60																
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	! 32	! 0.00	! 0.00	!	0			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	!	0			
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	!	0			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	! 78	! 0.00	! 0.00	!	0			
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	! 139	! ----	! ---	!	0			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	6.30	!	21.80	!	0.170	!	36.0	!	134	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1173 W (фт, i.= 725 W; Vinf= 37m3; фv, i.= 448 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 912 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	4.96	!	17.16	!	0.170	!	38.0	!	111	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 773 W (фт, i.= 400 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 913 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	2.80	!	2.80	!	7.84	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	3.76	!	13.01	!	0.170	!	38.0	!	84	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 684 W (фт, i.= 402 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 914 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 536 W (фт, i.= 359 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 915 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20												
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	3.30	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 735 W (фт, i.= 646 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 916 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	6.30	!	21.80	!	0.170	!	36.0	!	134	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1159 W (фт, i.= 711 W; Vinf= 37m3; фv, i.= 448 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 917 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60												

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!					
! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.02	0.225	38.0	43	0.00	0.00	0			
Вн С	П	520	1	3.46	4.96	17.16	0.170	38.0	111	0.00	0.00	0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	---	---	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	---	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 833 W (фт,i.= 460 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 918 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0			
Вн С	Т	520	1	3.46	2.64	9.13	0.170	34.0	53	0.00	0.00	0			
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	---	---	0			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	---	---	0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 602 W (фт,i.= 425 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 919 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20															
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	---	---	0			
Вн С	Т	520	1	3.30	3.46	11.42	0.170	41.0	80	0.00	0.00	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 735 W (фт,i.= 646 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 920 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00	0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0			
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	48	---	---	0			
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	---	---	0			
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	---	---	0			
Вн С	Т	520	1	3.46	2.64	9.13	0.170	34.0	53	0.00	0.00	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 566 W (фт,i.= 389 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 921 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	0			
Вн С	З	416	1	2.80	2.80	7.84	0.225	38.0	67	0.00	0.00	0			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	---	---	0			
Вн С	Т	520	1	3.46	3.76	13.01	0.170	38.0	84	0.00	0.00	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 684 W (фт,i.= 402 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 922 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20															
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	---	---	0			
Вн С	Т	520	1	3.46	3.30	11.42	0.170	41.0	80	0.00	0.00	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 735 W (фт,i.= 646 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!									
ПОМ. 923 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	6.30	!	21.80	!	0.170	!	36.0	!	134	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1159 W (фт,i.= 711 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 924 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	4.96	!	17.16	!	0.170	!	36.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 834 W (фт,i.= 481 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 925 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	3.76	!	13.01	!	0.170	!	38.0	!	84	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 650 W (фт,i.= 368 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 926 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20											
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	3.30	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 735 W (фт,i.= 646 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 927 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	4.96	!	17.16	!	0.170	!	38.0	!	111	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 773 W (фт,i.= 400 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 928 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И											
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!											
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	И								
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														536 W	(фт, i.=	359 W;	Vinf=	15m3;	фv, i=	177 W;	фrh, i=	0 W)			
ПОМ. 929 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	6.30	!	21.80	!	0.170	!	36.0	!	134	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														1159 W	(фт, i.=	711 W;	Vinf=	37m3;	фv, i=	448 W;	фrh, i=	0 W)			
ПОМ. 930 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.170	!	38.0	!	111	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														773 W	(фт, i.=	400 W;	Vinf=	29m3;	фv, i=	373 W;	фrh, i=	0 W)			
ПОМ. 931 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														536 W	(фт, i.=	359 W;	Vinf=	15m3;	фv, i=	177 W;	фrh, i=	0 W)			
ПОМ. 932 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	6.30	!	21.80	!	0.170	!	38.0	!	141	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														993 W	(фт, i.=	530 W;	Vinf=	36m3;	фv, i=	463 W;	фrh, i=	0 W)			
ПОМ. 933 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.10											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	3.30	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														784 W	(фт, i.=	739 W;	Vinf=	3m3;	фv, i=	45 W;	фrh, i=	0 W)			
ПОМ. 934 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция17

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м				
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!		
	! ---	! ММ	! Бр.!	м	м	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK		
Вн С	И	416	1	4.40	2.80	12.32	0.225	38.0	105	0.00	0.00		0			
Вн Д	Ю	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---		0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---		0			
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00		0			
Вн С	Т	520	1	3.46	4.96	17.16	0.170	38.0	111	0.00	0.00		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 878 W (фт, i.= 505 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 935 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60																
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00		0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---		0			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---		0			
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	36.0	78	0.00	0.00		0			
ВтС	И	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	139	----	---		0			
Вн С	Т	520	1	3.46	6.30	21.80	0.170	36.0	134	0.00	0.00		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1173 W (фт, i.= 725 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																
ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (сума от товарите по помещения) :											219937		[W]			
ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (за сградата) :											184826		[W]			