

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ, БС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост , [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	!	Охл.	!	U	!	DT	!	фт	!	Дълж.	!	Пси	!	Ф	л.м						
!	ка	!лина	!	!Дълж	!	Вис.	!	пов.	!	(Ueqv)	!	(bu)	!	!	!	л.мост	!	(D Ut)	!						
!	---	!	MM	!	Бр.	!	м	!	м	!	м2	!	W/m2	!	С	!	С	!	W	!	M	!	W/mK	!	W
ПОМ. 101 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	1.361	!	38.0	!	536	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.355	!	0.4	!	115	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1222 W (фт,i.= 940 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 102 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	----	!	----	!	0	
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 601 W (фт,i.= 424 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 103 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40												
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	----	!	0	
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	----	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 881 W (фт,i.= 703 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 104 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	1.361	!	36.0	!	680	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	88	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1496 W (фт,i.= 1143 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 105 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.96	!	17.16	!	0.355	!	0.4	!	93	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 750 W (фт,i.= 377 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 106 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.96	!	17.16	!	0.355	!	0.4	!	88	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	!	0				
ВтС	С	295	1	3.46	2.80	9.69	0.695	0.4	54	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 870 W (фт, i.= 517 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 107 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																	
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0				
ВтС	П	1130	1	3.30	3.46	11.42	0.355	0.4	67	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 811 W (фт, i.= 633 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 108 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	!	0				
Вн С	И	416	1	2.64	2.80	7.39	0.225	34.0	57	0.00	0.00	!	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	!	0				
ВтС	П	1130	1	3.46	2.64	9.13	0.355	0.4	44	----	---	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	!	0				
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 620 W (фт, i.= 443 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 109 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																	
Вн С	ЮИ	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	!	0				
Вн С	ЮЗ	416	1	2.64	2.80	5.67	0.225	34.0	43	0.00	0.00	!	0				
Вн С	СИ	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	!	0				
ВтС	П	1130	1	3.46	2.64	9.13	0.355	0.4	44	----	---	!	0				
Вн Д	ЮИ	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	!	0				
Вн Д	ЮЗ	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 620 W (фт, i.= 443 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 110 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																	
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0				
ВтС	П	1130	1	3.30	3.46	11.42	0.355	0.4	67	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 811 W (фт, i.= 633 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 111 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																	
ВтС	П	1130	1	3.46	4.96	17.16	0.355	0.4	88	----	---	!	0				
Вн Д	ЮИ	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0				
Вн Д	ЮИ	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0				
Вн С	ЮИ	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт, i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 112 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери			Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!	!	!	!	!			
! ---	! ММ	! Бр.	!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
Вн С	! СЗ	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.355	! 0.4	!	44	!	----	!	----	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! СЗ	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! СИ	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
Вн С	! СИ	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 588 W (фт, i.= 411 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 113 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	70	!	----	!	----	!	0
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	!	67	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 881 W (фт, i.= 703 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 114 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																
Вн С	! СИ	! 160	! 1	! 3.70	! 2.80	! 10.36	! 1.361	! 38.0	!	536	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! СЗ	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 6.16	! 3.46	! 21.31	! 0.355	! 0.4	!	115	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! СЗ	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! СЗ	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1222 W (фт, i.= 940 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 115 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40																
Вн С	! СИ	! 160	! 1	! 6.16	! 2.80	! 17.25	! 1.361	! 36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 6.16	! 4.95	! 30.49	! 0.355	! 0.4	!	156	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! ЮИ	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн С	! ЮИ	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1606 W (фт, i.= 1314 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 201 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																
Вн С	! З	! 160	! 1	! 3.70	! 2.80	! 10.36	! 1.361	! 38.0	!	536	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1106 W (фт, i.= 824 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 202 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 557 W (фт,i.= 380 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 203 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																									
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	----	!	0	!
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт,i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 204 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																									
ВнС	!	З	!	160	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	1.361	!	36.0	!	680	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1409 W (фт,i.= 1056 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 205 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																									
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнС	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 657 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 206 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																									
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.695	!	0.4	!	54	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 782 W (фт,i.= 429 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 207 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																									
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 208 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																									
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнС	!	И	!	416	!	1	!	2.64	!	2.80	!	7.39	!	0.225	!	34.0	!	57	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнС	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	!
ВнД	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 575 W (фт,i.= 398 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!					
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
ПОМ. 209 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60			
Вн С	! ЮИ	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! ЮЗ	! 416	! 1	! 2.64	! 2.80	! 5.67	! 0.225	! 34.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! СИ	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! ЮИ	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! ЮЗ	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 575 W (фт,i.= 398 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 210 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 13м3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 211 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60			
Вн Д	! ЮИ	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! ЮИ	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	! ЮИ	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 29м3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 212 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60			
Вн С	! СЗ	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! СЗ	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! СИ	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	! СИ	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 544 W (фт,i.= 367 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 213 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40			
Вт С	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	70	!	----	!	---	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт,i.= 636 W; Vinf= 13м3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 214 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 м2 ; n50= 0.60			
Вн С	! СИ	! 160	! 1	! 3.70	! 2.80	! 10.36	! 1.361	! 38.0	!	536	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! СЗ	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! СЗ	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! СЗ	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1106 W (фт,i.= 824 W; Vinf= 22м3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 215 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.40			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!			
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	И
Вн С	СИ	160	1	6.16	2.80	17.25	1.361	36.0	845	0.00	0.00	!	0	И			
Вн Д	ЮИ	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	----	!	0	И			
Вн С	ЮИ	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	36.0	78	0.00	0.00	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1450 W (фт,i.= 1158 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 301 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60																	
Вн С	З	160	1	3.70	2.80	10.36	1.361	38.0	536	0.00	0.00	!	0	И			
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	!	0	И			
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	----	!	0	И			
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	----	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1287 W (фт,i.= 824 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 302 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																	
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	!	0	И			
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	----	!	0	И			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	----	!	0	И			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	----	!	0	И			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 557 W (фт,i.= 380 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 303 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																	
ВтС	И	295	1	3.60	2.80	10.08	0.695	0.4	70	----	----	!	0	И			
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	----	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт,i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 304 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																	
Вн С	З	160	1	4.96	2.80	13.89	1.361	36.0	680	0.00	0.00	!	0	И			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	----	!	0	И			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	----	!	0	И			
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1409 W (фт,i.= 1056 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 305 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																	
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	----	!	0	И			
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	!	0	И			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 657 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 306 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																	
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	----	!	0	И			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	И			
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	!	!	!	0	!	!	И
ВтС	! С	! 295	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.695	! 0.4	!	!	!	!	0	!	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 782 W (фт, i.= 429 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 307 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	!	!	!	0	!	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 308 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 2.64	! 2.80	! 7.39	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 575 W (фт, i.= 398 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 309 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	! ЮИ	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн С	! ЮЗ	! 416	! 1	! 2.64	! 2.80	! 5.67	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн С	! СИ	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн Д	! ЮИ	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн Д	! ЮЗ	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 575 W (фт, i.= 398 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 310 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	!	!	!	0	!	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 311 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																
Вн Д	! ЮИ	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн Д	! ЮИ	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн С	! ЮИ	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	!	!	!	0	!	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 312 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	! СЗ	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн Д	! СЗ	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн Д	! СИ	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
Вн С	!	СИ	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 544 W (фт, i.= 367 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 313 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																									
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт, i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 314 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																									
Вн С	!	СИ	!	160	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	1.361	!	38.0	!	536	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	СЗ	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	СЗ	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	СЗ	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1106 W (фт, i.= 824 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 315 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40																									
Вн С	!	СИ	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	ЮИ	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	ЮИ	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1450 W (фт, i.= 1158 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 401 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																									
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	1.361	!	38.0	!	536	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1106 W (фт, i.= 824 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 402 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																									
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 557 W (фт, i.= 380 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 403 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																									
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт, i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]										
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W									
ПОМ. 404 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	1.361	!	36.0	!	680	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1409 W (фт,i.= 1056 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 405 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60										
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 657 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 406 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60										
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.695	!	0.4	!	54	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 782 W (фт,i.= 429 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 407 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40										
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 408 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	2.64	!	2.80	!	7.39	!	0.225	!	34.0	!	57	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 575 W (фт,i.= 398 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 409 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	ЮИ	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	ЮЗ	!	416	!	1	!	2.64	!	2.80	!	5.67	!	0.225	!	34.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	СИ	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	ЮИ	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	ЮЗ	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 575 W (фт,i.= 398 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]																								
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W										
Пом. 410 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 411 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																								
Вн Д	!	ЮИ	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	ЮИ	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	ЮИ	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 412 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	СЗ	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	СЗ	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	СИ	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	СИ	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 544 W (фт,i.= 367 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 413 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																								
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт,i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 414 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	СИ	!	160	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	1.361	!	38.0	!	536	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	СЗ	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	СЗ	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	СЗ	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1106 W (фт,i.= 824 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 415 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																								
Вн С	!	СИ	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	ЮИ	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	ЮИ	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1450 W (фт,i.= 1158 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 501 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	1.361	!	38.0	!	536	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1106 W (фт, i.= 824 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 502 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 557 W (фт, i.= 380 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 503 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40				
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	70	!	----	! ---	!	0	!	!
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт, i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 504 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60				
Вн С	! З	! 160	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 1.361	! 36.0	!	680	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1409 W (фт, i.= 1056 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 505 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60				
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 657 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 506 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60				
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! С	! 295	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.695	! 0.4	!	54	!	----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 782 W (фт, i.= 429 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 507 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40				
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м														
! ка	!лина	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!										
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	! W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W									
ПОМ. 508 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	2.64	!	2.80	!	7.39	!	0.225	!	34.0	!	57	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 575 W (фт,i.= 398 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 509 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	ЮИ	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	ЮЗ	!	416	!	1	!	2.64	!	2.80	!	5.67	!	0.225	!	34.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	СИ	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	ЮИ	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	ЮЗ	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 575 W (фт,i.= 398 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 510 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40												
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 13м3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 511 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60												
Вн Д	!	ЮИ	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	ЮИ	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	ЮИ	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 29м3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 512 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	СЗ	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	СЗ	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	СИ	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	СИ	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 544 W (фт,i.= 367 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 513 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40												
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт,i.= 636 W; Vinf= 13м3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 514 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 м2 ; n50= 0.60												

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!		И				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W			
Вн С	! СИ	! 160	! 1	! 3.70!	2.80!	10.36!	1.361!	38.0!	536	!	0.00	!	0.00	!	0		
Вн С	! СЗ	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0		
Вн Д	! СЗ	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	----	!	0		
Вн Д	! СЗ	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	----	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1106 W (фт,i.= 824 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 515 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																	
Вн С	! СИ	! 160	! 1	! 6.16!	2.80!	17.25!	1.361!	36.0!	845	!	0.00	!	0.00	!	0		
Вн Д	! ЮИ	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	----	!	0		
Вн С	! ЮИ	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78	!	0.00	!	0.00	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1450 W (фт,i.= 1158 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 601 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60																	
Вн С	! З	! 160	! 1	! 3.70!	2.80!	10.36!	1.361!	38.0!	536	!	0.00	!	0.00	!	0		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	----	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	----	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1106 W (фт,i.= 824 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 602 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	----	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	----	!	0		
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	----	!	0		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 557 W (фт,i.= 380 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 603 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.695!	0.4!	70	!	----	!	----	!	0		
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	----	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт,i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 604 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																	
Вн С	! З	! 160	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	1.361!	36.0!	680	!	0.00	!	0.00	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	----	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	----	!	0		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1409 W (фт,i.= 1056 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 605 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение	Посока	Дебелина	Брой	Размери	Охл. пов.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	фл.м				
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м ! м	! м2	! W/m2	! C	! C	! W	! M	! W/mK	! W			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	0			
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 657 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 606 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60															
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0			
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0			
ВтС	С	295	1	3.46	2.80	9.69	0.695	0.4	54	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 782 W (фт,i.= 429 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 607 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40															
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 608 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0			
Вн С	И	416	1	2.64	2.80	7.39	0.225	34.0	57	0.00	0.00	0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	0			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 575 W (фт,i.= 398 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 609 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	ЮИ	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0			
Вн С	ЮЗ	416	1	2.64	2.80	5.67	0.225	34.0	43	0.00	0.00	0			
Вн С	СИ	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0			
Вн Д	ЮИ	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	0			
Вн Д	ЮЗ	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 575 W (фт,i.= 398 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 610 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40															
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 611 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60															
Вн Д	ЮИ	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0			
Вн Д	ЮИ	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0			
Вн С	ЮИ	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост , [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И		
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!		
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 612 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! СЗ	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! СЗ	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! СИ	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! СИ	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 544 W (фт,i.= 367 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 613 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.695!	0.4!	70	!	----	!	---	!	0	И
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт,i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 614 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! СИ	! 160	! 1	! 3.70!	2.80!	10.36!	1.361!	38.0!	536	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! СЗ	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! СЗ	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! СЗ	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1106 W (фт,i.= 824 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 615 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40		
Вн С	! СИ	! 160	! 1	! 6.16!	2.80!	17.25!	1.361!	36.0!	845	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! ЮИ	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! ЮИ	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1450 W (фт,i.= 1158 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 701 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! З	! 160	! 1	! 3.70!	2.80!	10.36!	1.361!	38.0!	536	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1106 W (фт,i.= 824 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 702 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!		!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W										
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 557 W (фт,i.= 380 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 703 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																								
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт,i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 704 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																								
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	1.361	!	36.0	!	680	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1409 W (фт,i.= 1056 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 705 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																								
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 657 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 706 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																								
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.695	!	0.4	!	54	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 782 W (фт,i.= 429 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 707 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 708 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	2.64	!	2.80	!	7.39	!	0.225	!	34.0	!	57	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 575 W (фт,i.= 398 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!					
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
ПОМ. 709 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60			
Вн С	! ЮИ	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! ЮЗ	! 416	! 1	! 2.64	! 2.80	! 5.67	! 0.225	! 34.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! СИ	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! ЮИ	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! ЮЗ	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 575 W (фт,i.= 398 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 710 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 711 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60			
Вн Д	! ЮИ	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! ЮИ	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	! ЮИ	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 712 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60			
Вн С	! СЗ	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! СЗ	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! СИ	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	! СИ	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 544 W (фт,i.= 367 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 713 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40			
Вт С	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	70	!	----	!	---	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт,i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 714 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 м2 ; n50= 0.60			
Вн С	! СИ	! 160	! 1	! 3.70	! 2.80	! 10.36	! 1.361	! 38.0	!	536	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! СЗ	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! СЗ	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! СЗ	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1106 W (фт,i.= 824 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 715 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.40			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост, [W]																
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!					
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
Вн С	СИ	160	1	6.16	2.80	17.25	1.361	36.0	845	0.00	0.00	0				
Вн Д	ЮИ	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0				
Вн С	ЮИ	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	36.0	78	0.00	0.00	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1450 W (фт,i.= 1158 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 801 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	З	160	1	3.70	2.80	10.36	1.361	38.0	536	0.00	0.00	0				
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	0				
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	0				
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1106 W (фт,i.= 824 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 802 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0				
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---	0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	0				
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 557 W (фт,i.= 380 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 803 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
ВтС	И	295	1	3.60	2.80	10.08	0.695	0.4	70	----	---	0				
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт,i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 804 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	З	160	1	4.96	2.80	13.89	1.361	36.0	680	0.00	0.00	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1409 W (фт,i.= 1056 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 805 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	0				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 657 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 806 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	И			
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!36.0	!	107	!	----	! ---	!	0	И
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	!36.0	!	34	!	0.00	! 0.00	!	0	И
ВтС	! С	! 295	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.695	! 0.4	!	54	!	----	! ---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 782 W (фт, i.= 429 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 807 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	! ---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 808 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!34.0	!	52	!	0.00	! 0.00	!	0	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 2.64	! 2.80	! 7.39	! 0.225	!34.0	!	57	!	0.00	! 0.00	!	0	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	!34.0	!	17	!	0.00	! 0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!34.0	!	172	!	----	! ---	!	0	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0	!	101	!	----	! ---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 575 W (фт, i.= 398 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 809 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! ЮИ	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!34.0	!	52	!	0.00	! 0.00	!	0	И
Вн С	! ЮЗ	! 416	! 1	! 2.64	! 2.80	! 5.67	! 0.225	!34.0	!	43	!	0.00	! 0.00	!	0	И
Вн С	! СИ	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	!34.0	!	30	!	0.00	! 0.00	!	0	И
Вн Д	! ЮИ	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!34.0	!	172	!	----	! ---	!	0	И
Вн Д	! ЮЗ	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0	!	101	!	----	! ---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 575 W (фт, i.= 398 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 810 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	! ---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 811 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																
Вн Д	! ЮИ	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	!36.0	!	235	!	----	! ---	!	0	И
Вн Д	! ЮИ	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!36.0	!	107	!	----	! ---	!	0	И
Вн С	! ЮИ	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	!36.0	!	34	!	0.00	! 0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 812 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! СЗ	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!34.0	!	52	!	0.00	! 0.00	!	0	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	! ---	!	0	И
Вн Д	! СЗ	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!34.0	!	172	!	----	! ---	!	0	И
Вн Д	! СИ	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0	!	101	!	----	! ---	!	0	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!		И												
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И									
Вн С	!	СИ	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 544 W (фт, i.= 367 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ.	813	Баня с вана (душ)			Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																				
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0	И
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт, i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ.	814	Спалня			Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60																				
Вн С	!	СИ	!	160	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	1.361	!	38.0	!	536	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	СЗ	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	СЗ	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	СЗ	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1106 W (фт, i.= 824 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ.	815	Дневна			Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																				
Вн С	!	СИ	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	ЮИ	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	ЮИ	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1450 W (фт, i.= 1158 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ.	901	Спалня			Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60																				
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	1.361	!	38.0	!	536	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	3.76	!	13.01	!	0.170	!	38.0	!	84	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1372 W (фт, i.= 909 W; Vinf= 36m3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ.	902	Кухня			Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																				
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 610 W (фт, i.= 433 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ.	903	Баня с вана (душ)			Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																				
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!					
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
Вн С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0				
Вн С	Т	520	1	3.46	3.30	11.42	0.170	41.0	80	0.00	0.00	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 894 W (фт, i.= 716 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 904 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																
Вн С	З	160	1	4.96	2.80	13.89	1.361	36.0	680	0.00	0.00	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0				
Вн С	Т	520	1	4.96	3.46	17.16	0.170	36.0	105	0.00	0.00	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1514 W (фт, i.= 1161 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 905 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	0				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	0				
Вн С	Т	520	1	3.46	4.96	17.16	0.170	38.0	111	0.00	0.00	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 768 W (фт, i.= 395 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 906 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0				
ВтС	С	295	1	3.46	2.80	9.69	0.695	0.4	54	----	---	0				
Вн С	Т	520	1	3.46	4.96	17.16	0.170	36.0	105	0.00	0.00	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 888 W (фт, i.= 535 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 907 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																
Вн С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0				
Вн С	Т	520	1	3.46	3.30	11.42	0.170	41.0	80	0.00	0.00	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 824 W (фт, i.= 646 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 908 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0				
Вн С	И	416	1	2.64	2.80	7.39	0.225	34.0	57	0.00	0.00	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	0				
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0				
Вн С	Т	520	1	3.46	2.64	9.13	0.170	34.0	53	0.00	0.00	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 628 W (фт, i.= 451 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	!	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!	!	
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
ПОМ. 909 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! ЮИ	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	! ЮЗ	! 416	! 1	! 2.64!	2.80!	5.67!	0.225!	34.0!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	! СИ	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	! ЮИ	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	! ЮЗ	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	I
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46!	2.64!	9.13!	0.170!	34.0!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 628 W (фт,i.= 451 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 910 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	I
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46!	3.30!	11.42!	0.170!	41.0!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 824 W (фт,i.= 646 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 911 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60			
Вн Д	! ЮИ	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	! ЮИ	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	I
Вн С	! ЮИ	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46!	4.96!	17.16!	0.170!	36.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 834 W (фт,i.= 481 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 912 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! СЗ	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	! СЗ	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	! СИ	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	I
Вн С	! СИ	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46!	2.64!	9.13!	0.170!	34.0!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 597 W (фт,i.= 420 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 913 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40			
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.695!	0.4!	70	!	----	!	---	!	0	I
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	I
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46!	3.30!	11.42!	0.170!	41.0!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 894 W (фт,i.= 716 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 914 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! СИ	! 160	! 1	! 3.70!	2.80!	10.36!	1.361!	38.0!	536	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	! СЗ	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	! СЗ	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	! СЗ	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	I

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция18

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	!	Охл.	!	U	!	DT!	фт	!	Дълж.	!	Пси	!	ф л.м							
!	ка	!лина	!	!	Дълж	!	Вис.	!	пов.	!	(Ueqv)!	(bu)!	!	л.мост	!	(D Ut)	!							
-----	!	---	!	ММ	!	Бр.	!	м	!	м	!	м2	!	W/m2	С!	С!	!	W	!	М	!	W/mK	!	W
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	6.16	!	21.31	!	0.170	!	38.0	!	138	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1244 W (фт, i.= 962 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 915 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40											
Вн С	!	СИ	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	ЮИ	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	ЮИ	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	0.170	!	36.0	!	106	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1556 W (фт, i.= 1264 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																								
ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (сума от товарите по помещения) :													116293 [W]											
ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (за сградата) :													95958 [W]											