

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ, БС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе!	Брой!	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	Ф	л.м
! ка	!лина	! Дълж	! Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		! л.мост	!(D Ut)			
! ---	! MM	! Бр.	! м	! м	! м2	! W/m2	С	С	W	М	! W/mK	W
ПОМ. 101 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	! 52	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн С	! З	! 160	! 1	! 3.76	! 2.80	! 10.53	! 1.361	! 38.0	! 544	! 0.00	! 0.00	! 0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.76	! 3.46	! 13.01	! 0.355	! 0.4	! 30	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	! 124	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1145 W (фт,i.= 863 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 102 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	! 52	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	! 30	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	! 17	! 0.00	! 0.00	! 0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.355	! 0.4	! 44	! ----	! ---	! 0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	! 25	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	! 172	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 618 W (фт,i.= 441 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 103 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40												
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	! 70	! ----	! ---	! 0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	! 566	! ----	! ---	! 0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	! 67	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 881 W (фт,i.= 703 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 104 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.50												
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	! 34	! 0.00	! 0.00	! 0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 6.16	! 21.31	! 0.355	! 0.4	! 109	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	! 0
Вн С	! З	! 160	! 1	! 6.16	! 2.80	! 17.25	! 1.361	! 36.0	! 845	! 0.00	! 0.00	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1694 W (фт,i.= 1329 W; Vinf= 30m3; фv,i= 365 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 105 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50												
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	! 34	! 0.00	! 0.00	! 0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 4.95	! 17.13	! 0.355	! 0.4	! 88	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	! 0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	! 32	! 0.00	! 0.00	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 495 W; Vinf= 24m3; фv,i= 294 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 106 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери			Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!	!	!	!	!			
! ---	! MM	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 34.0	!	74	!	0.00	!			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!			
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.355	! 0.4	!	44	!	---	!			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	---	!			
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	---	!			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 586 W (фт, i.= 409 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 107 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	---	!			
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	!	67	!	---	!			
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	35	!	---	!			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 846 W (фт, i.= 668 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 108 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 34.0	!	74	!	0.00	!			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!			
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.355	! 0.4	!	44	!	---	!			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	---	!			
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	---	!			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 586 W (фт, i.= 409 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 109 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	---	!			
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	!	67	!	---	!			
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	35	!	---	!			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 846 W (фт, i.= 668 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 110 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 7.96	! 0.225	! 34.0	!	61	!	0.00	!			
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.355	! 0.4	!	44	!	---	!			
ВтС	! И	! 295	! 1	! 2.64	! 2.80	! 7.39	! 0.695	! 0.4	!	37	!	---	!			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	---	!			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	---	!			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 531 W (фт, i.= 354 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 111 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 36.0	!	48	!	0.00	!			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	!	32	!	0.00	!			
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 6.16	! 3.46	! 21.31	! 0.355	! 0.4	!	109	!	---	!			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	---	!			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 715 W (фт, i.= 423 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!					
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
ПОМ. 112 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 4.95	! 17.13	! 0.355	! 0.4	!	93	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32	! 2.80	! 12.10	! 0.225	! 38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 770 W (фт,i.= 446 W; Vinf= 25m3; фv,i= 324 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 113 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	!	67	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 811 W (фт,i.= 633 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 114 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 4.95	! 17.13	! 0.355	! 0.4	!	93	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32	! 2.80	! 12.10	! 0.225	! 38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 809 W (фт,i.= 485 W; Vinf= 25m3; фv,i= 324 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 115 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 4.95	! 17.13	! 0.355	! 0.4	!	88	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 495 W; Vinf= 24m3; фv,i= 294 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 116 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 4.95	! 17.13	! 0.355	! 0.4	!	93	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32	! 2.80	! 12.10	! 0.225	! 38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 770 W (фт,i.= 446 W; Vinf= 25m3; фv,i= 324 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 117 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 6.16	! 3.46	! 21.31	! 0.355	! 0.4	!	109	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 715 W (фт,i.= 423 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост , [W]	
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W	
ПОМ. 118 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	7.96!	0.225!	34.0!	61	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.46!	2.64!	9.13!	0.355!	0.4!	44	!	-----	!	---	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 2.64!	2.80!	7.39!	0.695!	0.4!	37	!	-----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	-----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	-----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 531 W (фт,i.= 354 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 119 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	-----	!	---	!	0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.30!	3.46!	11.42!	0.355!	0.4!	67	!	-----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 811 W (фт,i.= 633 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 120 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.46!	4.95!	17.13!	0.355!	0.4!	93	!	-----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	-----	!	---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32!	2.80!	12.10!	0.225!	38.0!	103	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	-----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 809 W (фт,i.= 485 W; Vinf= 25m3; фv,i= 324 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 121 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.46!	4.95!	17.13!	0.355!	0.4!	88	!	-----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	-----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	-----	!	---	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	36.0!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 495 W; Vinf= 24m3; фv,i= 294 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 122 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	34.0!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.46!	2.64!	9.13!	0.355!	0.4!	44	!	-----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	-----	!	---	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	-----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 586 W (фт,i.= 409 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 123 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	-----	!	---	!	0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.30!	3.46!	11.42!	0.355!	0.4!	67	!	-----	!	---	!	0
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	35	!	-----	!	---	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	!	Охл.	!	U	!	DT!	фт	!	Дълж.	!	Psi	!	ф л.м									
!	ка	!лина	!	!	!	Дълж	!	Вис.	!	пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	л.мост	!(D Ut)	!										
-----	!	---	!	ММ	!	Бр.	!	м	!	м	!	м2	!	W/m2	С!	С!	W	!	M	!	W/mK	!	W			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														846 W	(фт, i.=	668 W;	Vinf=	13m3;	фv, i=	178 W;	фrh, i=	0 W)				
ПОМ. 124 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0		
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0		
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	----	!	----	!	0		
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0		
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														586 W	(фт, i.=	409 W;	Vinf=	15m3;	фv, i=	177 W;	фrh, i=	0 W)				
ПОМ. 125 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40												
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0		
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	----	!	0		
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	35	!	----	!	----	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														846 W	(фт, i.=	668 W;	Vinf=	13m3;	фv, i=	178 W;	фrh, i=	0 W)				
ПОМ. 126 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0		
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0		
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0		
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	----	!	----	!	0		
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0		
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0		
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														631 W	(фт, i.=	454 W;	Vinf=	15m3;	фv, i=	177 W;	фrh, i=	0 W)				
ПОМ. 127 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0		
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0		
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.76	!	3.46	!	13.01	!	0.355	!	0.4	!	30	!	----	!	----	!	0		
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0		
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														1145 W	(фт, i.=	863 W;	Vinf=	22m3;	фv, i=	282 W;	фrh, i=	0 W)				
ПОМ. 128 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40												
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	----	!	0		
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0		
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	----	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														881 W	(фт, i.=	703 W;	Vinf=	13m3;	фv, i=	178 W;	фrh, i=	0 W)				
ПОМ. 129 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.50												

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]	
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.46!	6.16!	21.31!	0.355!	0.4!	109	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	! И	! 160	! 1	! 6.16!	2.80!	17.25!	1.361!	36.0!	845	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1694 W (фт,i.= 1329 W; Vinf= 30m3; фv,i= 365 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 130 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.46!	4.95!	17.13!	0.355!	0.4!	88	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	36.0!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 495 W; Vinf= 24m3; фv,i= 294 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 201 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 160	! 1	! 3.76!	2.80!	10.53!	1.361!	38.0!	544	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 202 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 203 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40															
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.695!	0.4!	70	!	----	!	----	!	0
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт,i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 204 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.50															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	! З	! 160	! 1	! 6.16!	2.80!	17.25!	1.361!	36.0!	845	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1585 W (фт,i.= 1220 W; Vinf= 30m3; фv,i= 365 W; фrh,i= 0 W)															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]																								
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	W	!	М	! W/mK	!											
Пом. 205 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт,i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv,i= 294 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 206 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт,i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 207 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	35	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт,i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 208 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт,i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 209 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	35	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт,i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 210 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	2.64	!	2.80	!	7.39	!	0.695	!	0.4	!	37	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 487 W (фт,i.= 310 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 211 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																								

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]					
Ограждение!	Посо!	Дебе!	Брой!	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	И					
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 606 W (фт, i.= 314 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																		
ПОМ. 212 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60					
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	И	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32	! 2.80	! 12.10	! 0.225	! 38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фт, i.= 354 W; Vinf= 25m3; фv, i= 324 W; фrh, i= 0 W)																		
ПОМ. 213 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40					
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																		
ПОМ. 214 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60					
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	И	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32	! 2.80	! 12.10	! 0.225	! 38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 716 W (фт, i.= 392 W; Vinf= 25m3; фv, i= 324 W; фrh, i= 0 W)																		
ПОМ. 215 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50					
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	И	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	И	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i= 294 W; фrh, i= 0 W)																		
ПОМ. 216 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60					
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	И	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32	! 2.80	! 12.10	! 0.225	! 38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фт, i.= 354 W; Vinf= 25m3; фv, i= 324 W; фrh, i= 0 W)																		
ПОМ. 217 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40					
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	И	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 606 W (фт, i.= 314 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																		

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост , [W]										
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W									
ПОМ. 218 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	2.64	!	2.80	!	7.39	!	0.695	!	0.4	!	37	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 487 W (фт,i.= 310 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 219 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40										
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 220 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.32	!	2.80	!	12.10	!	0.225	!	38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 716 W (фт,i.= 392 W; Vinf= 25m3; фv,i= 324 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 221 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт,i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv,i= 294 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 222 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт,i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 223 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40										
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	35	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт,i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 224 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!		И			
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	0		
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 225 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	0		
Вт С	! С	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	35	!	----	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт, i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 226 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0		
Вт С	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	0		
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 227 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0		
Вн С	! И	! 160	! 1	! 3.76	! 2.80	! 10.53	! 1.361	! 38.0	!	544	!	0.00	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 228 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
Вт С	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	70	!	----	!	0		
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт, i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 229 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.50																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	0		
Вн С	! И	! 160	! 1	! 6.16	! 2.80	! 17.25	! 1.361	! 36.0	!	845	!	0.00	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1585 W (фт, i.= 1220 W; Vinf= 30m3; фv, i= 365 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 230 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0		

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i= 294 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 301 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60				
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	!	0				
Вн С	З	160	1	3.76	2.80	10.53	1.361	38.0	544	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0				
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 302 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60				
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	!	0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	!	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	!	0				
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---	!	0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	!	0				
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 303 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40				
ВтС	И	295	1	3.60	2.80	10.08	0.695	0.4	70	----	---	!	0				
ВтС	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт, i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 304 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.50				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0				
Вн С	З	160	1	6.16	2.80	17.25	1.361	36.0	845	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1585 W (фт, i.= 1220 W; Vinf= 30m3; фv, i= 365 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 305 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.50				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i= 294 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 306 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!					
! ---	! ММ	! Бр.	!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	34.0	74	0.00	0.00	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	0				
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт,i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 307 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0				
ВтС	С	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	35	----	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт,i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 308 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	34.0	74	0.00	0.00	0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	0				
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт,i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 309 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0				
ВтС	С	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	35	----	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт,i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 310 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	7.96	0.225	34.0	61	0.00	0.00	0				
ВтС	И	295	1	2.64	2.80	7.39	0.695	0.4	37	----	---	0				
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---	0				
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 487 W (фт,i.= 310 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 311 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	5.91	0.225	36.0	48	0.00	0.00	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00	0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 606 W (фт,i.= 314 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 312 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	0				
Вн С	И	416	1	4.32	2.80	12.10	0.225	38.0	103	0.00	0.00	0				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]							
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И							
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	И							
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фт,i.= 354 W; Vinf= 25m3; фv,i= 324 W; фrh,i= 0 W)																				
ПОМ. 313 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																				
Вн С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																				
ПОМ. 314 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 14.9 m2; n50= 0.60																				
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.32!	2.80!	12.10!	0.225!	38.0!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 716 W (фт,i.= 392 W; Vinf= 25m3; фv,i= 324 W; фrh,i= 0 W)																				
ПОМ. 315 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.50																				
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	36.0!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт,i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv,i= 294 W; фrh,i= 0 W)																				
ПОМ. 316 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 14.9 m2; n50= 0.60																				
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.32!	2.80!	12.10!	0.225!	38.0!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фт,i.= 354 W; Vinf= 25m3; фv,i= 324 W; фrh,i= 0 W)																				
ПОМ. 317 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40																				
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	5.91!	0.225!	36.0!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	36.0!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 606 W (фт,i.= 314 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																				
ПОМ. 318 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																				
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	7.96!	0.225!	34.0!	61	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	2.64!	2.80!	7.39!	0.695!	0.4!	37	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 487 W (фт,i.= 310 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]							
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И							
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!							
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!				
ПОМ. 319 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40																				
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 13м3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																				
ПОМ. 320 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 м2 ; n50= 0.60																				
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.32!	2.80!	12.10!	0.225!	38.0!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 716 W (фт,i.= 392 W; Vinf= 25м3; фv,i= 324 W; фrh,i= 0 W)																				
ПОМ. 321 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.50																				
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	36.0!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт,i.= 407 W; Vinf= 24м3; фv,i= 294 W; фrh,i= 0 W)																				
ПОМ. 322 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60																				
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	34.0!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт,i.= 364 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																				
ПОМ. 323 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40																				
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	35	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт,i.= 601 W; Vinf= 13м3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																				
ПОМ. 324 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60																				
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	34.0!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт,i.= 364 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																				
ПОМ. 325 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40																				
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И											
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!											
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!							
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	35	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт, i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 326 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 327 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 328 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40											
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт, i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 329 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.50											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1585 W (фт, i.= 1220 W; Vinf= 30m3; фv, i= 365 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 330 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.50											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i= 294 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 401 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W	
Вн С	! З	! 160	! 1	! 3.76!	2.80!	10.53!	1.361!	38.0!	544	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 402 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 403 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.695!	0.4!	70	!	----	!	----	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт, i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 404 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.50		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	! З	! 160	! 1	! 6.16!	2.80!	17.25!	1.361!	36.0!	845	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1585 W (фт, i.= 1220 W; Vinf= 30m3; фv, i= 365 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 405 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	36.0!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i= 294 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 406 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	34.0!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 407 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40		

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	35	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт,i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 408 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60				
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт,i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 409 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40				
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	35	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт,i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 410 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 7.96	! 0.225	! 34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 2.64	! 2.80	! 7.39	! 0.695	! 0.4	!	37	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 487 W (фт,i.= 310 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 411 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 606 W (фт,i.= 314 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 412 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32	! 2.80	! 12.10	! 0.225	! 38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фт,i.= 354 W; Vinf= 25m3; фv,i= 324 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 413 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40				
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]														
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м																
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!																
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W											
ПОМ. 414 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.32	!	2.80	!	12.10	!	0.225	!	38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 716 W (фт, i.= 392 W; Vinf= 25m3; фv, i= 324 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 415 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i= 294 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 416 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.32	!	2.80	!	12.10	!	0.225	!	38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фт, i.= 354 W; Vinf= 25m3; фv, i= 324 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 417 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 606 W (фт, i.= 314 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 418 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	2.64	!	2.80	!	7.39	!	0.695	!	0.4	!	37	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 487 W (фт, i.= 310 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 419 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40														
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 420 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	И			
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И
Вн Д	Ю	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	!	0	И		
Вн С	И	416	1	4.32	2.80	12.10	0.225	38.0	103	0.00	0.00	!	0	И		
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 716 W (фт, i.= 392 W; Vinf= 25m3; фv, i.= 324 W; фrh, i.= 0 W)													И			
ПОМ. 421 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.50			И
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	!	0	И		
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0	И		
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0	И		
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 294 W; фrh, i.= 0 W)													И			
ПОМ. 422 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60			И
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	34.0	74	0.00	0.00	!	0	И		
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	!	0	И		
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	!	0	И		
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)													И			
ПОМ. 423 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40			И
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0	И		
Вт С	С	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	35	----	---	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт, i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)													И			
ПОМ. 424 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60			И
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	34.0	74	0.00	0.00	!	0	И		
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	!	0	И		
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	!	0	И		
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)													И			
ПОМ. 425 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40			И
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0	И		
Вт С	С	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	35	----	---	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт, i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)													И			
ПОМ. 426 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60			И
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	!	0	И		
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	!	0	И		
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	!	0	И		

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	! !	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!				
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м ! м !	! м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W	
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---	0			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	0			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 427 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	0			
Вн С	И	160	1	3.76	2.80	10.53	1.361	38.0	544	0.00	0.00	0			
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	0			
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 428 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40															
ВтС	И	295	1	3.60	2.80	10.08	0.695	0.4	70	----	---	0			
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт, i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 429 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.50															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0			
Вн С	И	160	1	6.16	2.80	17.25	1.361	36.0	845	0.00	0.00	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1585 W (фт, i.= 1220 W; Vinf= 30m3; фv, i= 365 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 430 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.50															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0			
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i= 294 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 501 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	0			
Вн С	З	160	1	3.76	2.80	10.53	1.361	38.0	544	0.00	0.00	0			
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	0			
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 502 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]															
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И															
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!															
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	!	И											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И			
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	!	И			
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														541 W (фт, i.=		364 W;		Vinf=		15m3;		фv, i=		177 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 509														Баня с вана (душ)				Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40											
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!	И			
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	35	!	----	!	----	!	0	!	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														779 W (фт, i.=		601 W;		Vinf=		13m3;		фv, i=		178 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 510														Кухня				Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И			
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	2.64	!	2.80	!	7.39	!	0.695	!	0.4	!	37	!	----	!	----	!	0	!	И			
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	!	И			
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														487 W (фт, i.=		310 W;		Vinf=		15m3;		фv, i=		177 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 511														Дневна				Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И			
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И			
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														606 W (фт, i.=		314 W;		Vinf=		24m3;		фv, i=		292 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 512														Спалня				Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И			
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!	И			
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.32	!	2.80	!	12.10	!	0.225	!	38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														678 W (фт, i.=		354 W;		Vinf=		25m3;		фv, i=		324 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 513														Баня с вана (душ)				Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40											
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														744 W (фт, i.=		566 W;		Vinf=		13m3;		фv, i=		178 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 514														Спалня				Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И			
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!	И			
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.32	!	2.80	!	12.10	!	0.225	!	38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И			
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														716 W (фт, i.=		392 W;		Vinf=		25m3;		фv, i=		324 W;		фrh, i=		0 W)	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]														
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м																
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!л.мост	!(D Ut)	!																
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W											
ПОМ. 515 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i= 294 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 516 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.32	!	2.80	!	12.10	!	0.225	!	38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фт, i.= 354 W; Vinf= 25m3; фv, i= 324 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 517 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 606 W (фт, i.= 314 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 518 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	2.64	!	2.80	!	7.39	!	0.695	!	0.4	!	37	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 487 W (фт, i.= 310 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 519 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40														
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 520 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.32	!	2.80	!	12.10	!	0.225	!	38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 716 W (фт, i.= 392 W; Vinf= 25m3; фv, i= 324 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 521 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	36.0!	32	!	0.00	!	0.00	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 294 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 522 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	34.0!	74	!	0.00	!	0.00	!	!	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 523 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	! ---	!	0	!	!
Вт С	! С	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	35	!	----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт, i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 524 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	34.0!	74	!	0.00	!	0.00	!	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 525 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	! ---	!	0	!	!
Вт С	! С	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	35	!	----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт, i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 526 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	!	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	!	!
Вт С	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 527 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	!	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И			
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!			
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И	
Вн С	! И	! 160	! 1	! 3.76	! 2.80	! 10.53	! 1.361	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 528 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт, i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 529 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.50																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн С	! И	! 160	! 1	! 6.16	! 2.80	! 17.25	! 1.361	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1585 W (фт, i.= 1220 W; Vinf= 30m3; фv, i= 365 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 530 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.50																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i= 294 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 601 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн С	! З	! 160	! 1	! 3.76	! 2.80	! 10.53	! 1.361	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 602 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 603 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И											
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!											
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!							
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	-----	!	---	!	0
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт,i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 604 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.50											
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	-----	!	---	!	0
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	-----	!	---	!	0
ВнС	!	З	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1585 W (фт,i.= 1220 W; Vinf= 30m3; фv,i= 365 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 605 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50											
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	-----	!	---	!	0
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	-----	!	---	!	0
ВнС	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт,i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv,i= 294 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 606 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
ВнС	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	-----	!	---	!	0
ВнД	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	-----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт,i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 607 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40											
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	35	!	-----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт,i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 608 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
ВнС	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	-----	!	---	!	0
ВнД	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	-----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт,i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 609 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40											
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	35	!	-----	!	---	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]	
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И	
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!	
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт, i.= 601 W; Vinf= 13м3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 610 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	7.96!	0.225!	34.0!	61	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	! И	! 295	! 1	! 2.64!	2.80!	7.39!	0.695!	0.4!	37	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 487 W (фт, i.= 310 W; Vinf= 15м3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 611 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	5.91!	0.225!	36.0!	48	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	36.0!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 606 W (фт, i.= 314 W; Vinf= 24м3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 612 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 14.9 m2; n50= 0.60	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32!	2.80!	12.10!	0.225!	38.0!	103	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фт, i.= 354 W; Vinf= 25м3; фv, i.= 324 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 613 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13м3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 614 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 14.9 m2; n50= 0.60	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32!	2.80!	12.10!	0.225!	38.0!	103	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 716 W (фт, i.= 392 W; Vinf= 25м3; фv, i.= 324 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 615 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.50	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	36.0!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24м3; фv, i.= 294 W; фrh, i.= 0 W)															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м	
! ка !	лина !		!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м !	м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	! М	! W/mK
Пом.	№	Наименование	Тпом.=	оС;	Вп.=	М^3	;	Фп.=	м2	;	n50=	
Пом. 616	Спалня	Тпом.= 22 оС;	Вп.= 42 М^3	;	Фп.= 14.9 м2	;	n50= 0.60					
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	! 58	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	! 193	! ----	! ---	! 0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32	! 2.80	! 12.10	! 0.225	! 38.0	! 103	! 0.00	! 0.00	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фт,i.= 354 W; Vinf= 25m3; фv,i= 324 W; фrh,i= 0 W)												
Пом. 617	Дневна	Тпом.= 20 оС;	Вп.= 60 М^3	;	Фп.= 21.3 м2	;	n50= 0.40					
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 36.0	! 48	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	! 32	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 606 W (фт,i.= 314 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)												
Пом. 618	Кухня	Тпом.= 18 оС;	Вп.= 26 М^3	;	Фп.= 9.1 м2	;	n50= 0.60					
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 7.96	! 0.225	! 34.0	! 61	! 0.00	! 0.00	! 0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 2.64	! 2.80	! 7.39	! 0.695	! 0.4	! 37	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	! 111	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 487 W (фт,i.= 310 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)												
Пом. 619	Баня с вана (душ)	Тпом.= 25 оС;	Вп.= 32 М^3	;	Фп.= 11.4 м2	;	n50= 0.40					
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	! 566	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)												
Пом. 620	Спалня	Тпом.= 22 оС;	Вп.= 42 М^3	;	Фп.= 14.9 м2	;	n50= 0.60					
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	! 52	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	! 124	! ----	! ---	! 0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32	! 2.80	! 12.10	! 0.225	! 38.0	! 103	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 716 W (фт,i.= 392 W; Vinf= 25m3; фv,i= 324 W; фrh,i= 0 W)												
Пом. 621	Дневна	Тпом.= 20 оС;	Вп.= 48 М^3	;	Фп.= 17.2 м2	;	n50= 0.50					
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	! 34	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	! 0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	! 32	! 0.00	! 0.00	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт,i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv,i= 294 W; фrh,i= 0 W)												
Пом. 622	Кухня	Тпом.= 18 оС;	Вп.= 26 М^3	;	Фп.= 9.1 м2	;	n50= 0.60					
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 34.0	! 74	! 0.00	! 0.00	! 0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	----	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 623 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	----	!	0	
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	35	!	----	!	----	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт, i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 624 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	34.0!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	----	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 625 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	----	!	0	
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	35	!	----	!	----	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт, i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 626 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	----	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 627 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! И	! 160	! 1	! 3.76!	2.80!	10.53!	1.361!	38.0!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	----	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	----	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 628 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.695!	0.4!	70	!	----	!	----	!	0	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт, i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 629 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.50												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1585 W (фт, i.= 1220 W; Vinf= 30m3; фv, i= 365 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 630 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.50												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i= 294 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 701 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 702 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 703 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40												
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт, i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 704 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.50												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!				
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м ! м	! м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W	
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0		
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0		
Вн С	З	160	1	6.16	2.80	17.25	1.361	36.0	845	0.00	0.00	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1585 W (фт, i.= 1220 W; Vinf= 30m3; фv, i= 365 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 705 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	!	0		
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0		
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0		
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i= 294 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 706 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	34.0	74	0.00	0.00	!	0		
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	!	0		
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	!	0		
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 707 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40															
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0		
Вт С	С	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	35	----	---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт, i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 708 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	34.0	74	0.00	0.00	!	0		
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	!	0		
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	!	0		
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 709 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40															
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0		
Вт С	С	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	35	----	---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт, i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 710 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	7.96	0.225	34.0	61	0.00	0.00	!	0		
Вт С	И	295	1	2.64	2.80	7.39	0.695	0.4	37	----	---	!	0		
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---	!	0		

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	И			
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 487 W (фт, i.= 310 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 711 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	5.91!	0.225!	36.0!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	36.0!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 606 W (фт, i.= 314 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 712 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 14.9 m2; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32!	2.80!	12.10!	0.225!	38.0!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фт, i.= 354 W; Vinf= 25m3; фv, i= 324 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 713 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 714 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 14.9 m2; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32!	2.80!	12.10!	0.225!	38.0!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 716 W (фт, i.= 392 W; Vinf= 25m3; фv, i= 324 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 715 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.50			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	36.0!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i= 294 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 716 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 14.9 m2; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32!	2.80!	12.10!	0.225!	38.0!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фт, i.= 354 W; Vinf= 25m3; фv, i= 324 W; фrh, i= 0 W)																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]	
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м			
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!			
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	! М	! W/mK	! W	
ПОМ. 717 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 36.0	! 48	! 0.00	! 0.00	!	0	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	! 32	! 0.00	! 0.00	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 606 W (фт, i.= 314 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 718 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 7.96	! 0.225	! 34.0	! 61	! 0.00	! 0.00	!	0	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 2.64	! 2.80	! 7.39	! 0.695	! 0.4	! 37	! ----	! ---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	! 111	! ----	! ---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 487 W (фт, i.= 310 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 719 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	! 566	! ----	! ---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 720 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	! 52	! 0.00	! 0.00	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	! 124	! ----	! ---	!	0	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32	! 2.80	! 12.10	! 0.225	! 38.0	! 103	! 0.00	! 0.00	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 716 W (фт, i.= 392 W; Vinf= 25m3; фv, i= 324 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 721 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	! 34	! 0.00	! 0.00	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	!	0	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	! 32	! 0.00	! 0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i= 294 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 722 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 34.0	! 74	! 0.00	! 0.00	!	0	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	! 17	! 0.00	! 0.00	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	! 172	! ----	! ---	!	0	
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 723 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0	!
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	35	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт,i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 724 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт,i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 725 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40												
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0	!
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	35	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт,i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 726 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 727 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 728 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40												
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	-----	!	---	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт,i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 729 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.50												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	-----	!	---	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост , [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!		И			
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м	м	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---		0			
Вн С	И	160	1	6.16	2.80	17.25	1.361	36.0	845	0.00	0.00		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1585 W (фт,i.= 1220 W; Vinf= 30m3; фv,i= 365 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 730 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50			
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00		0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---		0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---		0			
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт,i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv,i= 294 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 801 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00		0			
Вн С	З	160	1	3.76	2.80	10.53	1.361	38.0	544	0.00	0.00		0			
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---		0			
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 802 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00		0			
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00		0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00		0			
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---		0			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---		0			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 803 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40			
ВтС	И	295	1	3.60	2.80	10.08	0.695	0.4	70	----	---		0			
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт,i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 804 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.50			
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00		0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---		0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---		0			
Вн С	З	160	1	6.16	2.80	17.25	1.361	36.0	845	0.00	0.00		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1585 W (фт,i.= 1220 W; Vinf= 30m3; фv,i= 365 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 805 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]	
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!		
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0	0		
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	--	--	0	0		
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	--	--	0	0		
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00	0	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 294 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 806 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	34.0	74	0.00	0.00	0	0		
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0	0		
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	--	--	0	0		
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	--	--	0	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 807 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40															
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	--	--	0	0		
Вт С	С	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	35	--	--	0	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт, i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 808 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	34.0	74	0.00	0.00	0	0		
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0	0		
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	--	--	0	0		
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	--	--	0	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 809 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40															
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	--	--	0	0		
Вт С	С	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	35	--	--	0	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт, i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 810 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	7.96	0.225	34.0	61	0.00	0.00	0	0		
Вт С	И	295	1	2.64	2.80	7.39	0.695	0.4	37	--	--	0	0		
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	--	--	0	0		
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	--	--	0	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 487 W (фт, i.= 310 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 811 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	5.91	0.225	36.0	48	0.00	0.00	0	0		
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00	0	0		

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	!36.0	!	235	!	----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 606 W (фт, i.= 314 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 812 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 14.9 m2; n50= 0.60				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0	!	193	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32	! 2.80	! 12.10	! 0.225	!38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фт, i.= 354 W; Vinf= 25m3; фv, i= 324 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 813 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40				
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 814 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 14.9 m2; n50= 0.60				
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	!38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	!38.0	!	124	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32	! 2.80	! 12.10	! 0.225	!38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0	!	113	!	----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 716 W (фт, i.= 392 W; Vinf= 25m3; фv, i= 324 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 815 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.50				
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	!36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	!36.0	!	235	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!36.0	!	107	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	!36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i= 294 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 816 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 14.9 m2; n50= 0.60				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0	!	193	!	----	! ---	!	0	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32	! 2.80	! 12.10	! 0.225	!38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фт, i.= 354 W; Vinf= 25m3; фv, i= 324 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 817 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	!36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	!36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	!36.0	!	235	!	----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 606 W (фт, i.= 314 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м														
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!	!									
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W									
ПОМ. 818 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	2.64	!	2.80	!	7.39	!	0.695	!	0.4	!	37	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 487 W (фт,i.= 310 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 819 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40												
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 820 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.32	!	2.80	!	12.10	!	0.225	!	38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 716 W (фт,i.= 392 W; Vinf= 25m3; фv,i= 324 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 821 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт,i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv,i= 294 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 822 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт,i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 823 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40												
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	35	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт,i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 824 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!			
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	И
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	И
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	----	0	0	0	0	0	И
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	----	0	0	0	0	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 825 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																	
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	----	0	0	0	0	0	И
Вт С	С	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	35	----	----	0	0	0	0	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт, i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 826 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	И
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	И
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	И
Вт С	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	----	0	0	0	0	0	И
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	----	0	0	0	0	0	И
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	----	0	0	0	0	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 827 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																	
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	И
Вн С	И	160	1	3.76	2.80	10.53	1.361	38.0	544	0.00	0.00	0	0	0	0	0	И
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	----	0	0	0	0	0	И
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	----	0	0	0	0	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 828 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																	
Вт С	И	295	1	3.60	2.80	10.08	0.695	0.4	70	----	----	0	0	0	0	0	И
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	----	0	0	0	0	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт, i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 829 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.50																	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	И
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	----	0	0	0	0	0	И
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	----	0	0	0	0	0	И
Вн С	И	160	1	6.16	2.80	17.25	1.361	36.0	845	0.00	0.00	0	0	0	0	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1585 W (фт, i.= 1220 W; Vinf= 30m3; фv, i= 365 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 830 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.50																	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!		!	!л.мост	!(D Ut)	!						
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---		0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---		0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 294 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 901 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60			
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00		0				
Вн С	З	160	1	3.76	2.80	10.53	1.361	38.0	544	0.00	0.00		0				
Вн С	Т	520	1	3.76	3.46	13.01	0.170	38.0	84	0.00	0.00		0				
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---		0				
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1199 W (фт, i.= 917 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 902 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60			
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00		0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00		0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00		0				
Вн С	Т	520	1	3.46	2.64	9.13	0.170	34.0	53	0.00	0.00		0				
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---		0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---		0				
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 627 W (фт, i.= 450 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 903 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40			
ВтС	И	295	1	3.60	2.80	10.08	0.695	0.4	70	----	---		0				
ВтС	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---		0				
Вн С	Т	520	1	3.30	3.46	11.42	0.170	41.0	80	0.00	0.00		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 894 W (фт, i.= 716 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 904 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.50			
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00		0				
Вн С	Т	520	1	3.46	6.16	21.31	0.170	36.0	131	0.00	0.00		0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---		0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---		0				
Вн С	З	160	1	6.16	2.80	17.25	1.361	36.0	845	0.00	0.00		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1716 W (фт, i.= 1351 W; Vinf= 30m3; фv, i.= 365 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 905 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.50			
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00		0				
Вн С	Т	520	1	3.46	4.95	17.13	0.170	36.0	105	0.00	0.00		0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---		0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---		0				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 806 W (фт, i.= 512 W; Vinf= 24m3; фv, i= 294 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 906 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 594 W (фт, i.= 417 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 907 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40												
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	35	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 908 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 594 W (фт, i.= 417 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 909 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40												
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	35	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 910 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	2.64	!	2.80	!	7.39	!	0.695	!	0.4	!	37	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 540 W (фт, i.= 363 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 911 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40												

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!					
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 6.16	! 3.46	! 21.31	! 0.170	! 36.0	!	131	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 737 W (фт, i.= 445 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 912 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 14.9 m2; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 4.95	! 17.13	! 0.170	! 38.0	!	111	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32	! 2.80	! 12.10	! 0.225	! 38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 465 W; Vinf= 25m3; фv, i= 324 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 913 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.170	! 41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 824 W (фт, i.= 646 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 914 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 14.9 m2; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 4.95	! 17.13	! 0.170	! 38.0	!	111	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32	! 2.80	! 12.10	! 0.225	! 38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 827 W (фт, i.= 503 W; Vinf= 25m3; фv, i= 324 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 915 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.50			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 4.95	! 17.13	! 0.170	! 36.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 806 W (фт, i.= 512 W; Vinf= 24m3; фv, i= 294 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 916 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 14.9 m2; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 4.95	! 17.13	! 0.170	! 38.0	!	111	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32	! 2.80	! 12.10	! 0.225	! 38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 465 W; Vinf= 25m3; фv, i= 324 W; фrh, i= 0 W)																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м						
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	!	пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	л.мост	!(D Ut)	!				
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
ПОМ. 917 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.40				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	!	5.91	! 0.225	!36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	!	3.92	! 0.225	!36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 6.16	! 3.46	!	21.31	! 0.170	!36.0	!	131	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	!	3.78	! 1.724	!36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 737 W (фт, i.= 445 W; Vinf= 24м3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 918 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	!	7.96	! 0.225	!34.0	!	61	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 2.64	!	9.13	! 0.170	!34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 2.64	! 2.80	!	7.39	! 0.695	! 0.4	!	37	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	!	1.89	! 1.724	!34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	!	1.72	! 1.724	!34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 540 W (фт, i.= 363 W; Vinf= 15м3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 919 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40				
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	!	18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.30	! 3.46	!	11.42	! 0.170	!41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 824 W (фт, i.= 646 W; Vinf= 13м3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 920 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 14.9 м2 ; n50= 0.60				
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	!	6.07	! 0.225	!38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 4.95	!	17.13	! 0.170	!38.0	!	111	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	!	1.89	! 1.724	!38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.32	! 2.80	!	12.10	! 0.225	!38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	!	1.72	! 1.724	!38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 827 W (фт, i.= 503 W; Vinf= 25м3; фv, i.= 324 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 921 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.50				
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	!	4.18	! 0.225	!36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 4.95	!	17.13	! 0.170	!36.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	!	3.78	! 1.724	!36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	!	1.72	! 1.724	!36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	!	3.92	! 0.225	!36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 806 W (фт, i.= 512 W; Vinf= 24м3; фv, i.= 294 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 922 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60				
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	!	9.69	! 0.225	!34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	!	2.19	! 0.225	!34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 2.64	!	9.13	! 0.170	!34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	!	2.94	! 1.724	!34.0	!	172	!	----	!	---	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение	Посо	Дебе	Брой	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 594 W (фт, i.= 417 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 923 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																									
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	35	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 924 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																									
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 594 W (фт, i.= 417 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 925 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																									
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	35	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 926 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																									
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 640 W (фт, i.= 463 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 927 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																									
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.76	!	3.46	!	13.01	!	0.170	!	38.0	!	84	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1199 W (фт, i.= 917 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция21

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост , [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И											
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!											
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK											

ПОМ.	928	Баня с вана (душ)			Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ;			Fп.= 11.4 м2 ;			n50= 0.40			I											

ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0	I
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	I
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	---	!	0	I

ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 881 W (фт,i.= 703 W; Vinf= 13м3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)I																									

ПОМ.	929	Дневна			Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ;			Fп.= 21.3 м2 ;			n50= 0.50			I											

ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	6.16	!	21.31	!	0.355	!	0.4	!	109	!	----	!	---	!	0	I
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	I
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	I
ВнС	!	И	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	36.0	!	845	!	0.00	!	0.00	!	0	I

ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1694 W (фт,i.= 1329 W; Vinf= 30м3; фv,i= 365 W; фrh,i= 0 W)I																									

ПОМ.	930	Дневна			Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ;			Fп.= 17.2 м2 ;			n50= 0.50			I											

ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	88	!	----	!	---	!	0	I
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	I
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	I
ВнС	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	I

ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 495 W; Vinf= 24м3; фv,i= 294 W; фrh,i= 0 W)I																									

ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (сума от товарите по помещения) :														209293		[W]									
ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (за сградата) :														168611		[W]									