

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ, БС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]																								
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	!	Охл.	!	U	!	DT	!	фт	!	Дълж.	!	Пси	!	Ф л.м						
!	ка	!лина	!	!Дълж	!	Вис.	!	!(Ueqv)	!	!(bu)	!	!	!	!	!	!	!	!	!					
-----	! ---	! ММ	!	! Бр.	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!					
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!					
ПОМ. 101 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	4.40	!	3.46	!	15.22	!	0.355	!	0.4	!	82	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 934 W (фт, i.= 471 W; Vinf= 36м3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W)																								
ПОМ. 102 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	----	!	----	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 527 W (фт, i.= 350 W; Vinf= 15м3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																								
ПОМ. 103 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.20											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 815 W (фт, i.= 726 W; Vinf= 6м3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)																								
ПОМ. 104 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	93	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 860 W (фт, i.= 487 W; Vinf= 29м3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																								
ПОМ. 105 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 м2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	6.30	!	21.80	!	0.355	!	0.4	!	112	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1136 W (фт, i.= 688 W; Vinf= 37м3; фv, i.= 448 W; фrh, i.= 0 W)																								
ПОМ. 108 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]									
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери			Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф л.м									
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!	!	!	!	!									
! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK									
! П	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!									
ВтС	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	----	!	---	!	0
ВтС	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													527 W	(фт, i.=	350 W;	Vinf=	15m3;	фv, i=	177 W;	фrh, i=	0 W)	
ПОМ. 109 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60									
Вн С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	1130	!	1	!	3.76	!	3.46	!	13.01	!	0.355	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													636 W	(фт, i.=	354 W;	Vinf=	22m3;	фv, i=	282 W;	фrh, i=	0 W)	
ПОМ. 110 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20									
Вт С	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ВтС	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													722 W	(фт, i.=	633 W;	Vinf=	6m3;	фv, i=	89 W;	фrh, i=	0 W)	
ПОМ. 111 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60									
Вн С	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	1130	!	1	!	3.46	!	6.30	!	21.80	!	0.355	!	0.4	!	112	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													1150 W	(фт, i.=	702 W;	Vinf=	37m3;	фv, i=	448 W;	фrh, i=	0 W)	
ПОМ. 112 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60									
Вн С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.96	!	17.16	!	0.355	!	0.4	!	93	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													754 W	(фт, i.=	381 W;	Vinf=	29m3;	фv, i=	373 W;	фrh, i=	0 W)	
ПОМ. 113 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60									
Вн С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	416	!	1	!	2.80	!	2.80	!	7.84	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	1130	!	1	!	3.76	!	3.46	!	13.01	!	0.355	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													670 W	(фт, i.=	388 W;	Vinf=	22m3;	фv, i=	282 W;	фrh, i=	0 W)	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!					
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	
ПОМ. 114 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.355	! 0.4	!	44	!	----	!	----	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	48	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 527 W (фт,i.= 350 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 115 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	!	67	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 633 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 116 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 6.30	! 21.80	! 0.355	! 0.4	!	112	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	!	139	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1136 W (фт,i.= 688 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 120 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.355	! 0.4	!	44	!	----	!	----	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	48	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 527 W (фт,i.= 350 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 121 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 2.80	! 2.80	! 7.84	! 0.225	! 38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.76	! 3.46	! 13.01	! 0.355	! 0.4	!	70	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.30	! 2.80	! 12.04	! 0.225	! 38.0	!	103	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 773 W (фт,i.= 491 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 122 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	!	67	!	----	!	----	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W									
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	41.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 758 W (фт, i.= 669 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 123 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	6.30	!	21.80	!	0.355	!	0.4	!	112	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	0.225	!	36.0	!	138	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1275 W (фт, i.= 827 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 201 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 202 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 203 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 204 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 205 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60											

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!					
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	!	139	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 206 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 4.96	! 17.16	! 0.355	! 0.4	!	93	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
ВтС	! С	! 295	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.695	! 0.4	!	102	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 917 W (фт,i.= 544 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 208 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	48	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 209 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 566 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 210 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20		
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 211 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	!	139	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1039 W (фт,i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 212 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60		

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]	
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!		!л.мост	!(D Ut)	!				
! ---	! MM	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00		0		
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	----		0		
Вн Д	Ю	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	----		0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 213 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00		0		
Вн С	И	416	1	2.80	2.80	7.84	0.225	38.0	67	0.00	0.00		0		
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	----		0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт, i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 214 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00		0		
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	48	----	----		0		
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	----		0		
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	----		0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 215 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20															
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	----		0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 216 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60															
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	36.0	18	0.00	0.00		0		
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	----		0		
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	----		0		
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	36.0	78	0.00	0.00		0		
ВтС	И	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	139	----	----		0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт, i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 217 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.02	0.225	38.0	43	0.00	0.00		0		
ВтС	П	1130	1	3.46	4.96	17.16	0.355	0.4	93	----	----		0		
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	----		0		
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	----		0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фт, i.= 441 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 218 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00		0		
ВтС	П	1130	1	3.46	2.64	9.13	0.355	0.4	44	----	----		0		

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!				
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	!	!
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0	0	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	----	0	0	0				
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	----	0	0	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0	0	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 593 W (фт,i.= 416 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																		
ПОМ. 219 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																		
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	----	0	0	0				
ВтС	П	1130	1	3.30	3.46	11.42	0.355	0.4	67	----	----	0	0	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 633 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																		
ПОМ. 220 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																		
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00	0	0	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0	0	0				
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	48	----	----	0	0	0				
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	----	0	0	0				
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	----	0	0	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 513 W (фт,i.= 336 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																		
ПОМ. 221 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60																		
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	0	0	0				
Вн С	З	416	1	2.80	2.80	7.84	0.225	38.0	67	0.00	0.00	0	0	0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	----	0	0	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт,i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																		
ПОМ. 222 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																		
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	----	0	0	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																		
ПОМ. 223 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60																		
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	36.0	18	0.00	0.00	0	0	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	----	0	0	0				
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	----	0	0	0				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	36.0	78	0.00	0.00	0	0	0				
ВтС	И	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	139	----	----	0	0	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																		
ПОМ. 224 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																		
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0	0	0				
ВтС	П	1130	1	3.46	4.96	17.16	0.355	0.4	88	----	----	0	0	0				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	! ---	!	0	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	! ---	!	0	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт, i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 301 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60				
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	! ---	!	0	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 302 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	48	!	----	! ---	!	0	!	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	! ---	!	0	!	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	! ---	!	0	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 303 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20				
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.225!	41.0!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	! ---	!	0	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 304 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60				
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	! ---	!	0	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	! ---	!	0	!	!	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 305 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60				
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	36.0!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	! ---	!	0	!	!	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	! ---	!	0	!	!	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	139	!	----	! ---	!	0	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт, i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 306 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60				
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	5.02!	0.225!	38.0!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!					
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	!	0			
ВтС	С	295	1	3.46	2.80	9.69	0.695	0.4	102	----	---	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 824 W (фт, i.= 451 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 308 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00	!	0			
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	48	----	---	!	0			
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---	!	0			
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 309 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	!	0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	!	0			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 566 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 310 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20		
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 311 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00	!	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0			
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	36.0	78	0.00	0.00	!	0			
ВтС	И	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	139	----	---	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1039 W (фт, i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 312 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	!	0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0			
Вн Д	Ю	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	!	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 313 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	!	0			
Вн С	И	416	1	2.80	2.80	7.84	0.225	38.0	67	0.00	0.00	!	0			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	!	0			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост , [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт,i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 314 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	48	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 315 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 316 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	36.0!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	139	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 317 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	5.02!	0.225!	38.0!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 349 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 318 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт,i.= 372 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 319 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]														
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м																
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!																
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W											
ПОМ. 320 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	-----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	-----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	-----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 513 W (фт,i.= 336 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 321 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	2.80	!	2.80	!	7.84	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	-----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт,i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 322 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20														
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 323 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	-----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	-----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	-----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 324 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	-----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	-----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 401 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	-----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт,i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 402 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60														

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 403 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	! 41.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 404 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 12.32	! 0.225	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 405 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт, i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv, i.= 448 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 406 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ВтС	! С	! 295	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.695	! 0.4	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 824 W (фт, i.= 451 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 408 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 409 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																	

<< ПОТРЕБНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]																			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И																			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!																			
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK																			
Вн С	! С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!									
Вн С	! З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!									
Вн Д	! С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!									
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														566 W (фт, i.=				284 W; Vinf=				22m3; фv, i=				282 W; фrh, i=				0 W) I			
ПОМ. 410														Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20 I																			
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!								
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														655 W (фт, i.=				566 W; Vinf=				6m3; фv, i=				89 W; фrh, i=				0 W) I			
ПОМ. 411														Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60 I																			
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!								
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!								
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!								
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	---	!	0	!								
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														1039 W (фт, i.=				591 W; Vinf=				37m3; фv, i=				448 W; фrh, i=				0 W) I			
ПОМ. 412														Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 I																			
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!								
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!								
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!								
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														662 W (фт, i.=				289 W; Vinf=				29m3; фv, i=				373 W; фrh, i=				0 W) I			
ПОМ. 413														Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60 I																			
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!								
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	2.80	!	2.80	!	7.84	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	!								
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!								
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														599 W (фт, i.=				317 W; Vinf=				22m3; фv, i=				282 W; фrh, i=				0 W) I			
ПОМ. 414														Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 I																			
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!								
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	---	!	0	!								
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!								
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!								
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														483 W (фт, i.=				306 W; Vinf=				15m3; фv, i=				177 W; фrh, i=				0 W) I			
ПОМ. 415														Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20 I																			
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!								
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														655 W (фт, i.=				566 W; Vinf=				6m3; фv, i=				89 W; фrh, i=				0 W) I			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м														
-----	! ка	!лина	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!														
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W									
ПОМ. 416 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	I
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	I
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 417 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 349 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 418 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	I
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	I
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт,i.= 372 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 419 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20												
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 420 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	----	!	0	I
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	I
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 513 W (фт,i.= 336 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 421 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	2.80	!	2.80	!	7.84	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт,i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
ПОМ. 422 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																									
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 423 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт, i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 424 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 501 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 502 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 503 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																									
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 504 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!				
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W
Вн Д	Ю	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	0			
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 505 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	36.0	18	0.00	0.00	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0			
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	36.0	78	0.00	0.00	0			
ВтС	И	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	139	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт, i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv, i.= 448 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 506 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.02	0.225	38.0	43	0.00	0.00	0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	0			
ВтС	С	295	1	3.46	2.80	9.69	0.695	0.4	102	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 824 W (фт, i.= 451 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 508 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00	0			
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	48	----	---	0			
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---	0			
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 509 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	0			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 566 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 510 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20		
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 511 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	И			
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W	И	
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	! ---	!	0	И	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	139	!	----	! ---	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1039 W (фт,i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 512 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	! ---	!	0	И	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	! ---	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 513 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 2.80!	2.80!	7.84!	0.225!	38.0!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	! ---	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт,i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 514 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	48	!	----	! ---	!	0	И	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	! ---	!	0	И	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	! ---	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 515 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	! ---	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 516 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	36.0!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	! ---	!	0	И	
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	! ---	!	0	И	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	139	!	----	! ---	!	0	И	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 517 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	5.02!	0.225!	38.0!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	! ---	!	0	И	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	! ---	!	0	И	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]									
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И									
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!									
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И							
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														722 W	(фт, i.=	349 W;	Vinf=	29m3;	фv, i=	373 W;	фrh, i=	0 W)	И
ПОМ. 518 Кухня														Тпом.= 18 оС;		Vп.= 26 М^3;		Fп.= 9.1 m2;		n50= 0.60		И	
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	И			
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	И			
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														549 W	(фт, i.=	372 W;	Vinf=	15m3;	фv, i=	177 W;	фrh, i=	0 W)	И
ПОМ. 519 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС;		Vп.= 32 М^3;		Fп.= 11.4 m2;		n50= 0.20		И	
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														655 W	(фт, i.=	566 W;	Vinf=	6m3;	фv, i=	89 W;	фrh, i=	0 W)	И
ПОМ. 520 Кухня														Тпом.= 18 оС;		Vп.= 26 М^3;		Fп.= 9.1 m2;		n50= 0.60		И	
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	48	!	----	!	---	!	0	И			
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0	И			
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														513 W	(фт, i.=	336 W;	Vinf=	15m3;	фv, i=	177 W;	фrh, i=	0 W)	И
ПОМ. 521 Спалня														Тпом.= 22 оС;		Vп.= 36 М^3;		Fп.= 13.0 m2;		n50= 0.60		И	
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	2.80!	2.80!	7.84!	0.225!	38.0!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														599 W	(фт, i.=	317 W;	Vinf=	22m3;	фv, i=	282 W;	фrh, i=	0 W)	И
ПОМ. 522 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС;		Vп.= 32 М^3;		Fп.= 11.4 m2;		n50= 0.20		И	
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														655 W	(фт, i.=	566 W;	Vinf=	6m3;	фv, i=	89 W;	фrh, i=	0 W)	И
ПОМ. 523 Дневна														Тпом.= 20 оС;		Vп.= 61 М^3;		Fп.= 21.8 m2;		n50= 0.60		И	
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	36.0!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	И			
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	И			
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	139	!	----	!	---	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														1025 W	(фт, i.=	577 W;	Vinf=	37m3;	фv, i=	448 W;	фrh, i=	0 W)	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W									
ПОМ. 524 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 601 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 602 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 603 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 604 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт, i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 605 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт, i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																								

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]										
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	W	!	М	! W/mK	!	W										
ПОМ. 606 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.695	!	0.4	!	102	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 824 W (фт,i.= 451 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 608 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 609 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 566 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 610 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20										
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 611 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1039 W (фт,i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 612 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 613 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60										

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!			
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	!
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 2.80	! 2.80	! 7.84	! 0.225	!38.0!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0!	193	!	----	!	---	!	0	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт, i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 614 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	!34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4!	48	!	----	!	---	!	0	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	!34.0!	111	!	----	!	---	!	0	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 615 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 616 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	!36.0!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	!36.0!	235	!	----	!	---	!	0	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!36.0!	107	!	----	!	---	!	0	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	!36.0!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4!	139	!	----	!	---	!	0	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт, i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv, i.= 448 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 617 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	!38.0!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0!	113	!	----	!	---	!	0	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0!	193	!	----	!	---	!	0	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт, i.= 349 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 618 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	!34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!34.0!	172	!	----	!	---	!	0	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	!34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт, i.= 372 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 619 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]									
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И									
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!									
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И							
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														655 W	(фт, i.=	566 W;	Vinf=	6m3;	фv, i=	89 W;	фrh, i=	0 W)	И
ПОМ. 620 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60				И					
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	48	!	----	!	---	!	0	И			
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0	И			
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														513 W	(фт, i.=	336 W;	Vinf=	15m3;	фv, i=	177 W;	фrh, i=	0 W)	И
ПОМ. 621 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60				И					
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	2.80!	2.80!	7.84!	0.225!	38.0!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														599 W	(фт, i.=	317 W;	Vinf=	22m3;	фv, i=	282 W;	фrh, i=	0 W)	И
ПОМ. 622 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20				И					
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														655 W	(фт, i.=	566 W;	Vinf=	6m3;	фv, i=	89 W;	фrh, i=	0 W)	И
ПОМ. 623 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60				И					
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	36.0!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	И			
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	И			
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	139	!	----	!	---	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														1025 W	(фт, i.=	577 W;	Vinf=	37m3;	фv, i=	448 W;	фrh, i=	0 W)	И
ПОМ. 624 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60				И					
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	И			
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														729 W	(фт, i.=	376 W;	Vinf=	29m3;	фv, i=	353 W;	фrh, i=	0 W)	И
ПОМ. 701 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60				И					
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И			
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														852 W	(фт, i.=	389 W;	Vinf=	36m3;	фv, i=	463 W;	фrh, i=	0 W)	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W	
ПОМ. 702 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	48	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 703 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.225!	41.0!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 704 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт,i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 705 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	36.0!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	139	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 706 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	5.02!	0.225!	38.0!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0
ВтС	! С	! 295	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.695!	0.4!	102	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 824 W (фт,i.= 451 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 708 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	48	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]	
Ограждение!	Посо!	Дебе!	Брой!	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф л.м			
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!			
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	! М	! W/mK	! W	
ПОМ. 709 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 м2 ; n50= 0.60	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	! 0.00	! 0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	! 0.00	! 0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	! ----	! ---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 566 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 710 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.20	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	! ----	! ---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 711 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 м2 ; n50= 0.60	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	!	32	! 0.00	! 0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	! ----	! ---	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	! ----	! ---	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	!	78	! 0.00	! 0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	!	139	! ----	! ---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1039 W (фт, i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 712 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	! 0.00	! 0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	! ----	! ---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	! ----	! ---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 713 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 м2 ; n50= 0.60	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	! 0.00	! 0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 2.80	! 2.80	! 7.84	! 0.225	! 38.0	!	67	! 0.00	! 0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	! ----	! ---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт, i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 714 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	46	! 0.00	! 0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	48	! ----	! ---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	! ----	! ---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	! ----	! ---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 715 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.20	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	! ----	! ---	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]						
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И							
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!							
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!				

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6м3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)I																				
I ПОМ. 716 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60 I																				

Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	36.0!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	36.0!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	139	!	----	!	---	!	0	!

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37м3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)I																				
I ПОМ. 717 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 I																				

Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	5.02!	0.225!	38.0!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	!

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 349 W; Vinf= 29м3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)I																				
I ПОМ. 718 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 I																				

Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт,i.= 372 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)I																				
I ПОМ. 719 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20 I																				

Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6м3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)I																				
I ПОМ. 720 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 I																				

Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	48	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 513 W (фт,i.= 336 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)I																				
I ПОМ. 721 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60 I																				

Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	2.80!	2.80!	7.84!	0.225!	38.0!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт,i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)I																	
I ПОМ. 722 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20 I																	
I Вт С ! И ! 120 ! 1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0! 566 ! ---- ! --- ! 0 I																	

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)I																	
I ПОМ. 723 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60 I																	
I Вн С ! З ! 416 ! 1 ! 1.40! 2.80! 2.19! 0.225!36.0! 18 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I																	
I Вн Д ! Ю ! -- ! 1 ! 2.10! 1.80! 3.78! 1.724!36.0! 235 ! ---- ! --- ! 0 I																	
I Вн Д ! З ! -- ! 1 ! 0.75! 2.30! 1.72! 1.724!36.0! 107 ! ---- ! --- ! 0 I																	
I Вн С ! Ю ! 416 ! 1 ! 3.46! 2.80! 9.69! 0.225!36.0! 78 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I																	
I ВтС ! И ! 295 ! 1 ! 4.96! 2.80! 13.89! 0.695! 0.4! 139 ! ---- ! --- ! 0 I																	

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)I																	
I ПОМ. 724 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 I																	
I Вн С ! Ю ! 416 ! 1 ! 3.46! 2.80! 4.18! 0.225!36.0! 34 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I																	
I Вн Д ! Ю ! -- ! 1 ! 0.75! 2.30! 1.72! 1.724!36.0! 107 ! ---- ! --- ! 0 I																	
I Вн Д ! Ю ! -- ! 1 ! 2.10! 1.80! 3.78! 1.724!36.0! 235 ! ---- ! --- ! 0 I																	

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)I																	
I ПОМ. 801 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60 I																	
I Вн С ! З ! 416 ! 1 ! 4.40! 2.80! 12.32! 0.225!38.0! 105 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I																	
I Вн С ! С ! 416 ! 1 ! 3.46! 2.80! 6.75! 0.225!38.0! 58 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I																	
I Вн С ! И ! 416 ! 1 ! 1.40! 2.80! 3.92! 0.225!38.0! 34 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I																	
I Вн Д ! С ! -- ! 1 ! 2.10! 1.40! 2.94! 1.724!38.0! 193 ! ---- ! --- ! 0 I																	

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт,i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)I																	
I ПОМ. 802 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 I																	
I Вн С ! С ! 416 ! 1 ! 3.46! 2.80! 6.07! 0.225!34.0! 46 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I																	
I ВтС ! И ! 295 ! 1 ! 1.80! 2.80! 5.04! 0.695! 0.4! 48 ! ---- ! --- ! 0 I																	
I Вн Д ! С ! -- ! 1 ! 1.35! 1.40! 1.89! 1.724!34.0! 111 ! ---- ! --- ! 0 I																	
I Вн Д ! С ! -- ! 1 ! 0.75! 2.30! 1.72! 1.724!34.0! 101 ! ---- ! --- ! 0 I																	

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)I																	
I ПОМ. 803 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20 I																	
I Вн С ! З ! 416 ! 1 ! 3.60! 2.80! 10.08! 0.225!41.0! 93 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I																	
I Вт С ! И ! 120 ! 1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0! 566 ! ---- ! --- ! 0 I																	

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 748 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)I																	
I																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]													
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И													
! ка	!лина	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!													
! ---	! MM	! Бр.	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!													
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!													
ПОМ. 804 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт,i.= 394 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 805 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 806 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.695	!	0.4	!	102	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 824 W (фт,i.= 451 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 808 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт,i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 809 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 566 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 810 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20													
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 811 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60													

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И			
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!			
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 36.0	!	32	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	!	139	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1039 W (фт, i.= 591 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 812 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 813 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 2.80	! 2.80	! 7.84	! 0.225	! 38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт, i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 814 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	48	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 483 W (фт, i.= 306 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 815 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 816 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	!	139	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт, i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 817 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!		!л.мост	!(D Ut)	!				
! ---	! MM	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	! M	! W/mK	! W			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 349 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 818 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0			
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	0			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт,i.= 372 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 819 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20															
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 820 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00	0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0			
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	48	----	---	0			
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---	0			
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 513 W (фт,i.= 336 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 821 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	0			
Вн С	З	416	1	2.80	2.80	7.84	0.225	38.0	67	0.00	0.00	0			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт,i.= 317 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 822 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20															
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 823 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60															
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	36.0	18	0.00	0.00	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0			
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	36.0	78	0.00	0.00	0			
ВтС	И	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	139	----	---	0			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]														
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И	И												
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	!	!									
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1025 W (фт,i.= 577 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 824 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 901 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60																											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	6.16	!	21.31	!	0.170	!	38.0	!	138	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 990 W (фт,i.= 527 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 902 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	48	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 536 W (фт,i.= 359 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 903 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	3.30	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 828 W (фт,i.= 739 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 904 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	4.96	!	17.16	!	0.170	!	38.0	!	111	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 878 W (фт,i.= 505 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 905 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60																											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м	м	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	И
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0	И			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0	И			
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	36.0	78	0.00	0.00	!	0	И			
ВтС	И	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	139	----	---	!	0	И			
Вн С	Т	520	1	3.46	6.30	21.80	0.170	36.0	134	0.00	0.00	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1159 W (фт, i.= 711 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)														И			
ПОМ. 906 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60														И			
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.02	0.225	38.0	43	0.00	0.00	!	0	И			
Вн С	Т	520	1	3.46	4.96	17.16	0.170	38.0	111	0.00	0.00	!	0	И			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0	И			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	!	0	И			
ВтС	С	295	1	3.46	2.80	9.69	0.695	0.4	102	----	---	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 935 W (фт, i.= 562 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)														И			
ПОМ. 908 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60														И			
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00	!	0	И			
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	48	----	---	!	0	И			
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---	!	0	И			
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0	И			
Вн С	Т	520	1	3.46	2.64	9.13	0.170	34.0	53	0.00	0.00	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 536 W (фт, i.= 359 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)														И			
ПОМ. 909 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60														И			
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	!	0	И			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	!	0	И			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	!	0	И			
Вн С	Т	520	1	3.46	3.76	13.01	0.170	38.0	84	0.00	0.00	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 650 W (фт, i.= 368 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)														И			
ПОМ. 910 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20														И			
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0	И			
Вт С	Т	520	1	3.46	3.30	11.42	0.170	41.0	80	----	---	!	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 735 W (фт, i.= 646 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)														И			
ПОМ. 911 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60														И			
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00	!	0	И			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0	И			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0	И			
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	36.0	78	0.00	0.00	!	0	И			
ВтС	И	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	139	----	---	!	0	И			
Вн С	Т	520	1	3.46	6.30	21.80	0.170	36.0	134	0.00	0.00	!	0	И			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И			
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1173 W (фт,i.= 725 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 912 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 4.96	! 17.16	! 0.170	! 38.0	!	111	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 773 W (фт,i.= 400 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 913 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 2.80	! 2.80	! 7.84	! 0.225	! 38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 3.76	! 13.01	! 0.170	! 38.0	!	84	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 684 W (фт,i.= 402 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 914 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	48	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.170	! 34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 536 W (фт,i.= 359 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 915 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 3.30	! 11.42	! 0.170	! 41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 735 W (фт,i.= 646 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 916 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	!	78	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	!	139	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 6.30	! 21.80	! 0.170	! 36.0	!	134	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1159 W (фт,i.= 711 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 917 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!		И				
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И	
Вн С	! П	! 520	! 1	! 3.46	! 4.96	! 17.16	! 0.170	! 38.0	!	111	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 833 W (фт, i.= 460 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 918 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.170	! 34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 602 W (фт, i.= 425 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 919 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.170	! 41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 735 W (фт, i.= 646 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 920 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	48	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.170	! 34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 566 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 921 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 2.80	! 2.80	! 7.84	! 0.225	! 38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 3.76	! 13.01	! 0.170	! 38.0	!	84	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 684 W (фт, i.= 402 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 922 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 3.30	! 11.42	! 0.170	! 41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 735 W (фт, i.= 646 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 923 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 28

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - \dot{q}_t [W]														!От лин. топл. мост, [W]	
Ограждение	! Посо	! Дебе-	! Брой!	Размери	! Охл.	! U	! DT	\dot{q}_t	! Дълж.	! Пси	! \dot{q}	! л.м			
-----	! ка	! лина	! Дълж	! Вис.	! пов.	! (Ueqv)	! (bu)		! л.мост	! (D Ut)	!	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	! W/m2	! C	! C	!	!	!	!	!	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	!	!	!	!	!	!	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	!	!	
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	!	!	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 36.0	!	!	!	!	!	!	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	!	!	!	!	!	!	
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 6.30	! 21.80	! 0.170	! 36.0	!	!	!	!	!	!	
ОБЩИ ЗАГУБИ $\dot{q}_i = 1159$ W ($\dot{q}_t, i. = 711$ W; $V_{inf} = 37$ m ³ ; $\dot{q}_v, i. = 448$ W; $\dot{q}_{rh, i.} = 0$ W)															
ПОМ. 924 Дневна $T_{пом.} = 20$ оС; $V_{п.} = 48$ М ³ ; $F_{п.} = 17.2$ m ² ; $n_{50} = 0.60$															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	!	!	!	!	!	
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 4.96	! 17.16	! 0.170	! 36.0	!	!	!	!	!	!	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	!	!	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	!	!	
ОБЩИ ЗАГУБИ $\dot{q}_i = 834$ W ($\dot{q}_t, i. = 481$ W; $V_{inf} = 29$ m ³ ; $\dot{q}_v, i. = 353$ W; $\dot{q}_{rh, i.} = 0$ W)															
ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (сума от товарите по помещения) :											147478	[W]			
ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (за сградата) :											122532	[W]			