

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ, БС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	!	Охл.	!	U	!	DT	!	фт	!	Дълж.	!	Пси	!	ф л.м							
!	ка	!лина	!	!Дълж	!	Вис.	!	пов.	!	(Ueqv)	!	(bu)	!	!	!	л.мост	!	(D Ut)	!						
!	---	!	MM	!	Бр.	!	м	!	м	!	м2	!	W/m2	!	С	!	С	!	W	!	М	!	W/mK	!	W
ПОМ. 101 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 м2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	0.225	!	38.0	!	89	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.76	!	3.46	!	13.01	!	0.355	!	0.4	!	41	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 418 W; Vinf= 22м3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 102 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	----	!	----	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 631 W (фт,i.= 454 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 103 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.30											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 860 W (фт,i.= 726 W; Vinf= 10м3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 104 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	36.0	!	113	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	88	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	З	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	139	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1068 W (фт,i.= 715 W; Vinf= 29м3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 108 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	----	!	----	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	2.64	!	2.80	!	7.39	!	0.695	!	0.4	!	37	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 517 W (фт,i.= 340 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 109 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 15.0 м2 ; n50= 0.60											

<< ПОТРЕБНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 4.33	! 3.46	! 14.98	! 0.355	! 0.4	!	81	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 788 W (фт, i.= 463 W; Vinf= 25m3; фv, i= 325 W; фrh, i= 0 W)														И			
ПОМ. 110 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30														И			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	И
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	!	67	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт, i.= 633 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)														И			
ПОМ. 111 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60														И			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.76	! 3.46	! 13.01	! 0.355	! 0.4	!	70	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 641 W (фт, i.= 359 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)														И			
ПОМ. 112 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60														И			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 4.96	! 3.46	! 17.16	! 0.355	! 0.4	!	34	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	И
ВтС	! З	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	!	77	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 902 W (фт, i.= 519 W; Vinf= 31m3; фv, i= 383 W; фrh, i= 0 W)														И			
ПОМ. 113 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 15.0 m2; n50= 0.60														И			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 4.33	! 3.46	! 14.98	! 0.355	! 0.4	!	81	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 788 W (фт, i.= 463 W; Vinf= 25m3; фv, i= 325 W; фrh, i= 0 W)														И			
ПОМ. 114 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60														И			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.355	! 0.4	!	44	!	----	!	----	!	0	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 2.64	! 2.80	! 7.39	! 0.695	! 0.4	!	37	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м	
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)!		!л.мост	!(D Ut)	!	
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	! М	! W/mK	! W
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 517 W (фт,i.= 340 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 115 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30												
Вн С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	! ----	! ---	! 0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.30!	3.46!	11.42!	0.355!	0.4!	67	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт,i.= 633 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 116 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	! 0.00	! 0.00	! 0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.76!	3.46!	13.01!	0.355!	0.4!	70	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 641 W (фт,i.= 359 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 117 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 52 М^3 ; Fп.= 18.6 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	5.91!	0.225!	36.0!	48	! 0.00	! 0.00	! 0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 4.96!	3.46!	17.16!	0.355!	0.4!	34	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	! ----	! ---	! 0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	77	! ----	! ---	! 0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	36.0!	18	! 0.00	! 0.00	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 902 W (фт,i.= 519 W; Vinf= 31m3; фv,i= 383 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 120 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	! 0.00	! 0.00	! 0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.46!	2.64!	9.13!	0.355!	0.4!	44	! ----	! ---	! 0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	! ----	! ---	! 0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	! 0.00	! 0.00	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 618 W (фт,i.= 441 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 121 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.70!	2.80!	10.36!	0.225!	38.0!	89	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	! 0.00	! 0.00	! 0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.76!	3.46!	13.01!	0.355!	0.4!	41	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 418 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)												

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]													
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м		
! ка !	лина !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м !	м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	! М	! W/mK	! W
Пом. 122 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30													
Вн С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	! ----	! ---	! 0	
Вт С	! П	! 1130	! 1	! 3.30!	3.46!	11.42!	0.355!	0.4!	67	! ----	! ---	! 0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт,i.= 633 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 123 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.225!	36.0!	113	! 0.00	! 0.00	! 0	
Вт С	! П	! 1130	! 1	! 3.46!	4.95!	17.13!	0.355!	0.4!	88	! ----	! ---	! 0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	! ----	! ---	! 0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	! ----	! ---	! 0	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	! 0.00	! 0.00	! 0	
Вт С	! З	! 295	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	139	! ----	! ---	! 0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1068 W (фт,i.= 715 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 201 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.70!	2.80!	10.36!	0.225!	38.0!	89	! 0.00	! 0.00	! 0	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	! 0.00	! 0.00	! 0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	! ----	! ---	! 0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	! ----	! ---	! 0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 659 W (фт,i.= 377 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 202 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	! 0.00	! 0.00	! 0	
Вт С	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	! ----	! ---	! 0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	! ----	! ---	! 0	
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	! ----	! ---	! 0	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	! 0.00	! 0.00	! 0	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	! 0.00	! 0.00	! 0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 203 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30													
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.225!	41.0!	93	! 0.00	! 0.00	! 0	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	! ----	! ---	! 0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 204 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.225!	36.0!	113	! 0.00	! 0.00	! 0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	! ----	! ---	! 0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	! ----	! ---	! 0	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	! 0.00	! 0.00	! 0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 841 W (фт,i.= 488 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)													

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]															
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	!	Охл.	!	U	!	DT!	фт	!	Дълж.	!	Пси	!	ф л.м											
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	!	пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!											
-----	! ---	! ММ	!	! Бр.	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!											
-----	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!											
ПОМ. 205 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0				
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	----	!	0				
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0				
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0				
ВтС	!	П	!	295	!	1	!	3.46	!	4.96	!	17.16	!	0.695	!	0.4	!	105	!	----	!	----	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													817 W (фт, i.=		535 W;		Vinf=		22m3;		фv, i=		282 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 206 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0				
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	23	!	----	!	----	!	0				
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0				
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0				
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0				
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													572 W (фт, i.=		395 W;		Vinf=		15m3;		фv, i=		177 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 207 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30															
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0				
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	----	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													767 W (фт, i.=		633 W;		Vinf=		10m3;		фv, i=		134 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 208 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0				
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	2.64	!	2.80	!	7.39	!	0.695	!	0.4	!	37	!	----	!	----	!	0				
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0				
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													472 W (фт, i.=		295 W;		Vinf=		15m3;		фv, i=		177 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 209 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 15.0 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0				
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0				
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0				
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													707 W (фт, i.=		382 W;		Vinf=		25m3;		фv, i=		325 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 210 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30															
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													700 W (фт, i.=		566 W;		Vinf=		10m3;		фv, i=		134 W;		фrh, i=		0 W)	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]														
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м																
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!л.мост	!(D Ut)	!																
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W											
ПОМ. 211 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																											
ПОМ. 212 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 52 М^3 ; Fп.= 18.6 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ВтС	!	З	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	77	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт, i.= 485 W; Vinf= 31m3; фv, i.= 383 W; фrh, i.= 0 W)																											
ПОМ. 213 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 15.0 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 707 W (фт, i.= 382 W; Vinf= 25m3; фv, i.= 325 W; фrh, i.= 0 W)																											
ПОМ. 214 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	2.64	!	2.80	!	7.39	!	0.695	!	0.4	!	37	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 472 W (фт, i.= 295 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																											
ПОМ. 215 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30														
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i.= 134 W; фrh, i.= 0 W)																											
ПОМ. 216 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	36.0	!	117	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 542 W (фт, i.= 274 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 268 W; фrh, i.= 0 W)																											
ПОМ. 217 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 52 М^3 ; Fп.= 18.6 m2 ; n50= 0.60														

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	пси	ф	л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!					
! ---	! MM	! Бр.	!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.91	0.225	36.0	48	0.00	0.00		0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	----		0			
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	----		0			
ВтС	И	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	77	----	----		0			
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	36.0	18	0.00	0.00		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт,i.= 485 W; Vinf= 31m3; фv,i= 383 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 218 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00		0			
ВтС	П	1130	1	3.46	2.64	9.13	0.355	0.4	44	----	----		0			
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	----		0			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	----		0			
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	----		0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00		0			
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 618 W (фт,i.= 441 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 219 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30																
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	----		0			
ВтС	П	1130	1	3.30	3.46	11.42	0.355	0.4	67	----	----		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт,i.= 633 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 220 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00		0			
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	----		0			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	----		0			
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	----		0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00		0			
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 221 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																
Вн С	И	416	1	3.70	2.80	10.36	0.225	38.0	89	0.00	0.00		0			
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00		0			
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	----		0			
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	----		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 659 W (фт,i.= 377 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 222 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30																
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	----		0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]										
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W									
ПОМ. 223 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	36.0	!	113	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 841 W (фт,i.= 488 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 224 Дневна														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ВтС	!	П	!	295	!	1	!	3.46	!	4.96	!	17.16	!	0.695	!	0.4	!	105	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 783 W (фт,i.= 501 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 301 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	0.225	!	38.0	!	89	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 659 W (фт,i.= 377 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 302 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 303 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30										
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 304 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	36.0	!	113	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 841 W (фт,i.= 488 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																								

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!													
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М												
										!	W/mK	!												
Пом.	305	Дневна	Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 м2 ; n50= 0.60																					
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 712 W (фт, i.= 430 W; Vinf= 22м3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																								
Пом.	306	Кухня	Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60																					
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт, i.= 372 W; Vinf= 15м3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																								
Пом.	307	Баня с вана (душ)	Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.30																					
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10м3; фv, i.= 134 W; фrh, i.= 0 W)																								
Пом.	308	Кухня	Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60																					
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	2.64	!	2.80	!	7.39	!	0.695	!	0.4	!	37	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 472 W (фт, i.= 295 W; Vinf= 15м3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																								
Пом.	309	Спалня	Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 15.0 м2 ; n50= 0.60																					
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 707 W (фт, i.= 382 W; Vinf= 25м3; фv, i.= 325 W; фrh, i.= 0 W)																								
Пом.	310	Баня с вана (душ)	Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.30																					
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10м3; фv, i.= 134 W; фrh, i.= 0 W)																								
Пом.	311	Спалня	Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 м2 ; n50= 0.60																					
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн Д	Ю	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 312 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.91	0.225	36.0	48	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0				
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0				
ВтС	З	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	77	----	---	!	0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	36.0	18	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт, i.= 485 W; Vinf= 31m3; фv, i.= 383 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 313 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 15.0 m2; n50= 0.60				
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	!	0				
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	38.0	19	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 707 W (фт, i.= 382 W; Vinf= 25m3; фv, i.= 325 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 314 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60				
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00	!	0				
ВтС	И	295	1	2.64	2.80	7.39	0.695	0.4	37	----	---	!	0				
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---	!	0				
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 472 W (фт, i.= 295 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 315 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30				
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i.= 134 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 316 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 317 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.91	0.225	36.0	48	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0				
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
ВтС	И	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	77	----	---		0				
ВнС	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	36.0	18	0.00	0.00		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт, i.= 485 W; Vinf= 31m3; фv, i= 383 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 318 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60				
ВнС	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00		0				
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---		0				
ВнД	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---		0				
ВнД	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---		0				
ВнС	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00		0				
ВнС	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 319 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30				
ВтС	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 320 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60				
ВнС	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00		0				
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---		0				
ВнД	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---		0				
ВнД	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---		0				
ВнС	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00		0				
ВнС	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 321 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60				
ВнС	И	416	1	3.70	2.80	10.36	0.225	38.0	89	0.00	0.00		0				
ВнС	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00		0				
ВнД	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---		0				
ВнД	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 659 W (фт, i.= 377 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 322 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30				
ВтС	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 323 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60				
ВнС	И	416	1	4.96	2.80	13.89	0.225	36.0	113	0.00	0.00		0				
ВнД	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---		0				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	И			
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0	И		
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 841 W (фт, i.= 488 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)													И			
ПОМ. 324 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60			И
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	38.0	36	0.00	0.00	!	0	И		
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	38.0	248	----	---	!	0	И		
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фт, i.= 396 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)													И			
ПОМ. 401 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60			И
Вн С	З	416	1	3.70	2.80	10.36	0.225	38.0	89	0.00	0.00	!	0	И		
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	!	0	И		
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	!	0	И		
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 659 W (фт, i.= 377 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)													И			
ПОМ. 402 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60			И
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	!	0	И		
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---	!	0	И		
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	!	0	И		
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0	И		
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	!	0	И		
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)													И			
ПОМ. 403 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30			И
Вн С	И	416	1	3.60	2.80	10.08	0.225	41.0	93	0.00	0.00	!	0	И		
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)													И			
ПОМ. 404 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60			И
Вн С	З	416	1	4.96	2.80	13.89	0.225	36.0	113	0.00	0.00	!	0	И		
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0	И		
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0	И		
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 841 W (фт, i.= 488 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)													И			
ПОМ. 405 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60			И
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	38.0	36	0.00	0.00	!	0	И		

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!				
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	38.0	248	----	---	!	0		
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	!	0		
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 712 W (фт, i.= 430 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 406 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	!	0		
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	!	0		
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0		
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	!	0		
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт, i.= 372 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 407 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30															
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i.= 134 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 408 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00	!	0		
Вт С	И	295	1	2.64	2.80	7.39	0.695	0.4	37	----	---	!	0		
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---	!	0		
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 472 W (фт, i.= 295 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 409 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 15.0 m2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	!	0		
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	!	0		
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0		
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	38.0	19	0.00	0.00	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 707 W (фт, i.= 382 W; Vinf= 25m3; фv, i.= 325 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 410 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30															
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i.= 134 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 411 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	!	0		
Вн Д	Ю	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	!	0		
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение	! Посо!	! Дебе-	! Брой!	! Размери			! Охл.	! U	! DT	! фт	! Дълж.	! Пси	! ф л.м			
-----	! ка	! лина	! Дълж	! Вис.	! пов.	! (Ueqv)	! (bu)	! л.мост	! (D Ut)	!	!	!	!			
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	! W/m2	! С	!	! W	! М	! W/mK	! W			
Пом. 412 Дневна															Тпом.= 20 оС; Vп.= 52 М^3 ; Fп.= 18.6 м2 ; n50= 0.60	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 36.0	!	48	! 0.00	! 0.00	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	! ----	! ---	!	0		
ВтС	! З	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	!	77	! ----	! ---	!	0		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	!	18	! 0.00	! 0.00	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт, i.= 485 W; Vinf= 31м3; фv, i= 383 W; фrh, i= 0 W)																
Пом. 413 Спалня															Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 15.0 м2 ; n50= 0.60	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	! 0.00	! 0.00	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	! ----	! ---	!	0		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 38.0	!	19	! 0.00	! 0.00	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 707 W (фт, i.= 382 W; Vinf= 25м3; фv, i= 325 W; фrh, i= 0 W)																
Пом. 414 Кухня															Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	46	! 0.00	! 0.00	!	0		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 2.64	! 2.80	! 7.39	! 0.695	! 0.4	!	37	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	! ----	! ---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 472 W (фт, i.= 295 W; Vinf= 15м3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
Пом. 415 Ваня с вана (душ)															Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.30	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	! ----	! ---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10м3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																
Пом. 416 Спалня															Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 м2 ; n50= 0.60	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	! 0.00	! 0.00	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	! ----	! ---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22м3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																
Пом. 417 Дневна															Тпом.= 20 оС; Vп.= 52 М^3 ; Fп.= 18.6 м2 ; n50= 0.60	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 36.0	!	48	! 0.00	! 0.00	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	! ----	! ---	!	0		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	!	77	! ----	! ---	!	0		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	!	18	! 0.00	! 0.00	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт, i.= 485 W; Vinf= 31м3; фv, i= 383 W; фrh, i= 0 W)																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]													
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м															
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!															
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W										
ПОМ. 418 Кухня													Тпом.= 18 оС; Вп.= 26 М^3 ; Фп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																										
ПОМ. 419 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Вп.= 32 М^3 ; Фп.= 11.4 м2 ; n50= 0.30													
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																										
ПОМ. 420 Кухня													Тпом.= 18 оС; Вп.= 26 М^3 ; Фп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																										
ПОМ. 421 Спалня													Тпом.= 22 оС; Вп.= 36 М^3 ; Фп.= 13.0 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	0.225	!	38.0	!	89	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 659 W (фт, i.= 377 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																										
ПОМ. 422 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Вп.= 32 М^3 ; Фп.= 11.4 м2 ; n50= 0.30													
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																										
ПОМ. 423 Дневна													Тпом.= 20 оС; Вп.= 48 М^3 ; Фп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	36.0	!	113	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 841 W (фт, i.= 488 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																										

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И	И	И										
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)																
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W										
ПОМ. 424 Дневна														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фт, i.= 396 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																										
ПОМ. 501 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	0.225	!	38.0	!	89	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 659 W (фт, i.= 377 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																										
ПОМ. 502 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																										
ПОМ. 503 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30												
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																										
ПОМ. 504 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	36.0	!	113	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 841 W (фт, i.= 488 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																										
ПОМ. 505 Дневна														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 712 W (фт, i.= 430 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																										

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!					
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!		
ПОМ. 506 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт, i.= 372 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 507 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30		
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 508 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	! И	! 295	! 1	! 2.64	! 2.80	! 7.39	! 0.695	! 0.4	!	37	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 472 W (фт, i.= 295 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 509 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 15.0 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 707 W (фт, i.= 382 W; Vinf= 25m3; фv, i= 325 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 510 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30		
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 511 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 512 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 52 М^3 ; Fп.= 18.6 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	---	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0				
ВтС	З	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	77	----	---	!	0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	36.0	18	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт, i.= 485 W; Vinf= 31m3; фv, i= 383 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 513 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 15.0 m2; n50= 0.60				
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	!	0				
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	38.0	19	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 707 W (фт, i.= 382 W; Vinf= 25m3; фv, i= 325 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 514 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60				
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00	!	0				
ВтС	И	295	1	2.64	2.80	7.39	0.695	0.4	37	----	---	!	0				
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---	!	0				
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 472 W (фт, i.= 295 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 515 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30				
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 516 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 517 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.91	0.225	36.0	48	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0				
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0				
ВтС	И	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	77	----	---	!	0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	36.0	18	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт, i.= 485 W; Vinf= 31m3; фv, i= 383 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 518 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60				
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	!	0				
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---	!	0				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 519 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30																	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i.= 134 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 520 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 521 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.70	! 2.80	! 10.36	! 0.225	! 38.0	!	89	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 659 W (фт, i.= 377 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 522 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30																	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i.= 134 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 523 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.225	! 36.0	!	113	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 841 W (фт, i.= 488 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 524 Дневна Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	И												
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И									
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фт, i.= 396 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 601 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	0.225	!	38.0	!	89	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 659 W (фт, i.= 377 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 602 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 603 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30												
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 604 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	36.0	!	113	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 841 W (фт, i.= 488 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 605 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 712 W (фт, i.= 430 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 606 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!			
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!34.0!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	!34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	!34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт, i.= 372 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 607 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30															
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 608 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	!34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	! И	! 295	! 1	! 2.64	! 2.80	! 7.39	! 0.695	! 0.4!	37	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	!34.0!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 472 W (фт, i.= 295 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 609 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 15.0 m2; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	!38.0!	19	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 707 W (фт, i.= 382 W; Vinf= 25m3; фv, i= 325 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 610 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30															
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 611 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	!38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	!38.0!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 612 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	!36.0!	48	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	!36.0!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!36.0!	107	!	----	!	---	!	0
Вт С	! З	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4!	77	!	----	!	---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	!36.0!	18	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт,i.= 485 W; Vinf= 31m3; фv,i= 383 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 613 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 15.0 m2; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	! 58	! 0.00	! 0.00	!	0	!	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	! 193	! ----	! ---	!	0	!	
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	!	0	!	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 38.0	! 19	! 0.00	! 0.00	!	0	!	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 707 W (фт,i.= 382 W; Vinf= 25m3; фv,i= 325 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 614 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	! 46	! 0.00	! 0.00	!	0	!	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 2.64	! 2.80	! 7.39	! 0.695	! 0.4	! 37	! ----	! ---	!	0	!	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	! 111	! ----	! ---	!	0	!	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	!	0	!	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 472 W (фт,i.= 295 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 615 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30															
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	! 566	! ----	! ---	!	0	!	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 616 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	! 52	! 0.00	! 0.00	!	0	!	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	! 124	! ----	! ---	!	0	!	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	!	0	!	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 617 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 36.0	! 48	! 0.00	! 0.00	!	0	!	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	!	0	!	
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	!	0	!	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	! 77	! ----	! ---	!	0	!	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	! 18	! 0.00	! 0.00	!	0	!	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт,i.= 485 W; Vinf= 31m3; фv,i= 383 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 618 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	! 52	! 0.00	! 0.00	!	0	!	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	! 25	! ----	! ---	!	0	!	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	! 172	! ----	! ---	!	0	!	
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	!	0	!	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	! 30	! 0.00	! 0.00	!	0	!	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 619 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30																									
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i.= 134 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 620 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																									
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 621 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																									
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	0.225	!	38.0	!	89	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 659 W (фт, i.= 377 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 622 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30																									
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i.= 134 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 623 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																									
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	36.0	!	113	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 841 W (фт, i.= 488 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 624 Дневна Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																									
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фт, i.= 396 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!		!л.мост	!(D Ut)	!					
	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
ПОМ. 701 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.70	! 2.80	! 10.36	! 0.225	! 38.0	!	89	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 659 W (фт, i.= 377 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 702 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 703 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	! 41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv, i.= 134 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 704 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.225	! 36.0	!	113	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 841 W (фт, i.= 488 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 705 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 38.0	!	248	!	----	!	---	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 712 W (фт, i.= 430 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 706 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост , [W]									
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И									
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!									
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	И					
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт,i.= 372 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																						
ПОМ. 707 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30																						
Вт	С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																						
ПОМ. 708 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																						
Вн	С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вт	С	!	И	!	295	!	1	!	2.64!	2.80!	7.39!	0.695!	0.4!	37	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн	Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн	Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 472 W (фт,i.= 295 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																						
ПОМ. 709 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 15.0 m2 ; n50= 0.60																						
Вн	С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн	Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн	Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн	С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	38.0!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 707 W (фт,i.= 382 W; Vinf= 25m3; фv,i= 325 W; фrh,i= 0 W)																						
ПОМ. 710 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30																						
Вт	С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																						
ПОМ. 711 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60																						
Вн	С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн	Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн	Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																						
ПОМ. 712 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 52 М^3 ; Fп.= 18.6 m2 ; n50= 0.60																						
Вн	С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	5.91!	0.225!	36.0!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн	Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн	Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	!	И
Вт	С	!	З	!	295	!	1	!	4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	77	!	----	!	---	!	0	!	И
Вн	С	!	И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	36.0!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт,i.= 485 W; Vinf= 31m3; фv,i= 383 W; фrh,i= 0 W)																						
ПОМ. 713 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 15.0 m2 ; n50= 0.60																						

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]	
Ограждение	! Посо	! Дебе-	! Брой!	Размери	! Охл.	! U	! DT	! фт	! Дълж.	! Пси	! ф	! л.м	! I		
-----	! ка	! лина	! Дълж	! Вис.	! пов.	! (Ueqv)	! (bu)	! W	! M	! W/mK	! W	! I	! I		
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	! W/m2	! C	! C	! C	! W	! I	! I		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	! 58	! 0.00	! 0.00	! 0	! I		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	! 193	! ----	! ---	! 0	! I		
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	! 0	! I		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 38.0	! 19	! 0.00	! 0.00	! 0	! I		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 707 W (фт, i.= 382 W; Vinf= 25m3; фv, i.= 325 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 714 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	! 46	! 0.00	! 0.00	! 0	! I		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 2.64	! 2.80	! 7.39	! 0.695	! 0.4	! 37	! ----	! ---	! 0	! I		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	! 111	! ----	! ---	! 0	! I		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	! 0	! I		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 472 W (фт, i.= 295 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 715 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30															
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	! 566	! ----	! ---	! 0	! I		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i.= 134 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 716 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	! 52	! 0.00	! 0.00	! 0	! I		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	! 124	! ----	! ---	! 0	! I		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	! 0	! I		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 717 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 36.0	! 48	! 0.00	! 0.00	! 0	! I		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	! 0	! I		
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	! 0	! I		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	! 77	! ----	! ---	! 0	! I		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	! 18	! 0.00	! 0.00	! 0	! I		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт, i.= 485 W; Vinf= 31m3; фv, i.= 383 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 718 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	! 52	! 0.00	! 0.00	! 0	! I		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	! 25	! ----	! ---	! 0	! I		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	! 172	! ----	! ---	! 0	! I		
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	! 0	! I		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	! 30	! 0.00	! 0.00	! 0	! I		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	! 17	! 0.00	! 0.00	! 0	! I		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 719 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И											
-----	! ка	!лина	! Бр.	! Дълж	! Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	! л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!											
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!											
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 720 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 721 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	0.225	!	38.0	!	89	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 659 W (фт,i.= 377 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 722 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30											
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 723 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	36.0	!	113	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 841 W (фт,i.= 488 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 724 Дневна														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фт,i.= 396 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 801 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	0.225	!	38.0	!	89	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	И			
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	0	!	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 659 W (фт, i.= 377 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 802 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вт С	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 803 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	! 41.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	!	!	!	0	!	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv, i.= 134 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 804 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.40			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.225	! 36.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	!	!	!	0	!	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 723 W (фт, i.= 488 W; Vinf= 19m3; фv, i.= 235 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 805 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 38.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	0	!	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 712 W (фт, i.= 430 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 806 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	0	!	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 549 W (фт, i.= 372 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 807 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	И												
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И									
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i.= 134 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 808 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	2.64	!	2.80	!	7.39	!	0.695	!	0.4	!	37	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 472 W (фт, i.= 295 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 809 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 15.0 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 707 W (фт, i.= 382 W; Vinf= 25m3; фv, i.= 325 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 810 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30												
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i.= 134 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 811 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 812 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	И
Вт С	!	З	!	295	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.695	!	0.4	!	77	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт, i.= 485 W; Vinf= 31m3; фv, i.= 383 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 813 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 15.0 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]								
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м										
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!										
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W							
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													707 W	(фт, i.=	382 W;	Vinf=	25m3;	фv, i=	325 W;	фrh, i=	0 W)
ПОМ. 814 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60								
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0						
ВтС	! И	! 295	! 1	! 2.64!	2.80!	7.39!	0.695!	0.4!	37	!	----	!	---	!	0						
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0						
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0						
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													472 W	(фт, i.=	295 W;	Vinf=	15m3;	фv, i=	177 W;	фrh, i=	0 W)
ПОМ. 815 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30								
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0						
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													700 W	(фт, i.=	566 W;	Vinf=	10m3;	фv, i=	134 W;	фrh, i=	0 W)
ПОМ. 816 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60								
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0						
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0						
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0						
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													571 W	(фт, i.=	289 W;	Vinf=	22m3;	фv, i=	282 W;	фrh, i=	0 W)
ПОМ. 817 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 52 М^3 ; Fп.= 18.6 m2 ; n50= 0.60								
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	5.91!	0.225!	36.0!	48	!	0.00	!	0.00	!	0						
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0						
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0						
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.695!	0.4!	77	!	----	!	---	!	0						
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	36.0!	18	!	0.00	!	0.00	!	0						
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													868 W	(фт, i.=	485 W;	Vinf=	31m3;	фv, i=	383 W;	фrh, i=	0 W)
ПОМ. 818 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60								
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0						
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0						
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0						
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0						
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0						
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0						
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													574 W	(фт, i.=	397 W;	Vinf=	15m3;	фv, i=	177 W;	фrh, i=	0 W)
ПОМ. 819 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30								
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0						
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													700 W	(фт, i.=	566 W;	Vinf=	10m3;	фv, i=	134 W;	фrh, i=	0 W)

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И			
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)							
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK			
ПОМ. 820 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 821 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.70	! 2.80	! 10.36	! 0.225	! 38.0	!	89	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 659 W (фт, i.= 377 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 822 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 823 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.225	! 36.0	!	113	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 841 W (фт, i.= 488 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 824 Дневна														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фт, i.= 396 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 901 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.70	! 2.80	! 10.36	! 0.225	! 38.0	!	89	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.70	! 3.46	! 12.80	! 0.170	! 38.0	!	83	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 742 W (фт, i.= 460 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе!	Брой!	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И	И	И	
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)							
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	
ПОМ. 902 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.170	! 34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 640 W (фт,i.= 463 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 903 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.30			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	! 41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 3.30	! 11.42	! 0.170	! 41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 873 W (фт,i.= 739 W; Vinf= 10м3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 904 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.225	! 36.0	!	113	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 4.96	! 3.46	! 17.16	! 0.170	! 36.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 946 W (фт,i.= 593 W; Vinf= 29м3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 905 Дневна														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 м2 ; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 3.76	! 13.01	! 0.170	! 38.0	!	84	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 796 W (фт,i.= 514 W; Vinf= 22м3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 906 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.170	! 34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 602 W (фт,i.= 425 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 907 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.30			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0				
Вн С	Т	520	1	3.30	3.46	11.42	0.170	41.0	80	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 780 W (фт, i.= 646 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 908 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60				
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00	!	0				
ВтС	И	295	1	2.64	2.80	7.39	0.695	0.4	37	----	---	!	0				
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---	!	0				
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0				
Вн С	Т	520	1	3.46	2.64	9.13	0.170	34.0	53	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 525 W (фт, i.= 348 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 909 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3; Fп.= 15.0 m2; n50= 0.60				
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	!	0				
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	38.0	19	0.00	0.00	!	0				
Вн С	Т	520	1	3.46	4.33	14.98	0.170	38.0	97	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 804 W (фт, i.= 479 W; Vinf= 25m3; фv, i= 325 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 910 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30				
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0				
Вн С	Т	520	1	3.30	3.46	11.42	0.170	41.0	80	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 780 W (фт, i.= 646 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 911 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0				
Вн С	Т	520	1	3.46	3.76	13.01	0.170	38.0	84	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 373 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 912 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.91	0.225	36.0	48	0.00	0.00	!	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0				
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0				
ВтС	З	295	1	4.96	2.80	13.89	0.695	0.4	77	----	---	!	0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	36.0	18	0.00	0.00	!	0				
Вн С	Т	520	1	3.46	4.96	17.16	0.170	36.0	105	0.00	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 973 W (фт, i.= 590 W; Vinf= 31m3; фv, i= 383 W; фrh, i= 0 W)																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!					
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
ПОМ. 913 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 15.0 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 4.33	! 14.98	! 0.170	! 38.0	!	97	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 804 W (фт,i.= 479 W; Vinf= 25m3; фv,i= 325 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 914 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 2.64	! 2.80	! 7.39	! 0.695	! 0.4	!	37	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.170	! 34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 525 W (фт,i.= 348 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 915 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.170	! 41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 780 W (фт,i.= 646 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 916 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 3.76	! 13.01	! 0.170	! 38.0	!	84	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 373 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 917 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 52 М^3 ; Fп.= 18.6 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.695	! 0.4	!	77	!	----	!	---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 4.96	! 17.16	! 0.170	! 36.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 973 W (фт,i.= 590 W; Vinf= 31m3; фv,i= 383 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 918 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	---	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	! !	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	!	W/mK	!	W	!	!
Вн Д	И	--	1	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн С	З	416	1	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	И	416	1	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	Т	520	1	3.46!	2.64!	9.13!	0.170!	34.0!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 627 W (фт, i.= 450 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 919 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30																	
Вт С	И	120	1	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн С	Т	520	1	3.30!	3.46!	11.42!	0.170!	41.0!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 780 W (фт, i.= 646 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 920 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																	
Вн С	С	416	1	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ВтС	И	295	1	1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн Д	С	--	1	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн Д	И	--	1	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн С	З	416	1	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	И	416	1	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	Т	520	1	3.46!	2.64!	9.13!	0.170!	34.0!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 627 W (фт, i.= 450 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 921 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60																	
Вн С	И	416	1	3.70!	2.80!	10.36!	0.225!	38.0!	89	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	С	416	1	3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	38.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	С	--	1	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн Д	С	--	1	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн С	Т	520	1	3.70!	3.46!	12.80!	0.170!	38.0!	83	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 742 W (фт, i.= 460 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 922 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30																	
Вт С	И	120	1	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн С	Т	520	1	3.30!	3.46!	11.42!	0.170!	41.0!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 780 W (фт, i.= 646 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 923 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																	
Вн С	И	416	1	4.96!	2.80!	13.89!	0.225!	36.0!	113	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	Ю	--	1	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн Д	Ю	--	1	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн С	Ю	416	1	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	Т	520	1	4.96!	3.46!	17.16!	0.170!	36.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 946 W (фт, i.= 593 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																	

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 35

```
=====
I  ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ -  $\dot{q}_t$ . [W] !От лин. топл. мост , [W] I
I-----I
I Ограждение! Посо!Дебе-!Брой! Размери ! Охл. ! U ! DT !  $\dot{q}_t$  ! Дълж. ! Пси !  $\dot{q}$  л.м I
I ! ка !лина ! !Дълж !Вис. ! пов. ! (Ueqv)!(bu) ! !л.мост !(D Ut) ! I
I ----- ! --- ! ММ ! Бр.! м ! м ! м2 !W/m2 C! C ! W ! М ! W/mK ! W I
I-----I
I ПОМ. 924 Дневна Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 м2 ; n50= 0.60 I
I-----I
I Вн С ! Ю ! 416 ! 1 ! 3.46! 2.80! 4.18! 0.225!38.0! 36 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I
I Вн Д ! Ю ! -- ! 1 ! 2.10! 1.80! 3.78! 1.724!38.0! 248 ! ---- ! --- ! 0 I
I Вн Д ! Ю ! -- ! 1 ! 0.75! 2.30! 1.72! 1.724!38.0! 113 ! ---- ! --- ! 0 I
I Вн С ! Т ! 520 ! 1 ! 3.46! 3.76! 13.01! 0.170!38.0! 84 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I
I-----I
I ОБЩИ ЗАГУБИ  $\dot{q}_i$ = 763 W ( $\dot{q}_t, i.$ = 481 W; Vinf= 22м3;  $\dot{q}_v, i$ = 282 W;  $\dot{q}_{rh, i}$ = 0 W) I
I-----I
I О Б Щ И Т О П Л И Н Н И З А Г У Б И (сума от товарите по помещения) : 145445 [W]
I О Б Щ И Т О П Л И Н Н И З А Г У Б И (за сградата) : 116079 [W]
I-----I
```