

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ, БС-69-СФ, УД83 секция 38

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	!	Охл.	!	U	!	DT	!	фт	!	Дълж.	!	Пси	!	ф л.м							
!	ка	!лина	!	!Дълж	!	Вис.	!	пов.	!	(Ueqv)	!	(bu)	!	!	!	л.мост	!	(D Ut)	!						
!	---	!	MM	!	Бр.	!	м	!	м	!	м2	!	W/m2	!	С	!	С	!	W	!	M	!	W/mK	!	W
ПОМ. 101 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.76	!	3.46	!	13.01	!	0.355	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1185 W (фт,i.= 903 W; Vinf= 22м3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 102 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	----	!	---	!	0	
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 631 W (фт,i.= 454 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 103 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.30												
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 860 W (фт,i.= 726 W; Vinf= 10м3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 104 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.30												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.76	!	3.46	!	13.01	!	0.355	!	0.4	!	70	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	
ВтС	!	З	!	295	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	0.695	!	0.4	!	104	!	----	!	---	!	0	
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	38.0	!	892	!	0.00	!	0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1694 W (фт,i.= 1463 W; Vinf= 18м3; фv,i= 231 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 108 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	----	!	---	!	0	
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.80	!	2.80	!	10.64	!	0.695	!	0.4	!	53	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 533 W (фт,i.= 356 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 109 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 15.0 м2 ; n50= 0.60												

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 38

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!			
! ---	! MM	! Бр.	!	! м	! м	! м2	!	!	!	!	!	!	!	!			
! ---	! ---	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!			
Вн С	И	160	1	4.33	2.80	12.12	1.361	38.0	627	0.00	0.00		0				
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00		0				
ВтС	П	1130	1	4.33	3.46	14.98	0.355	0.4	81	---	---		0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	---	---		0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1317 W (фт, i.= 992 W; Vinf= 25m3; фv, i= 325 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 110 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30																	
Вн С	И	416	1	3.60	2.80	10.08	0.225	41.0	93	0.00	0.00		0				
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	---	---		0				
ВтС	П	1130	1	3.30	3.46	11.42	0.355	0.4	67	---	---		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 860 W (фт, i.= 726 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 111 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.30																	
Вн С	И	160	1	4.96	2.80	13.89	1.361	38.0	718	0.00	0.00		0				
ВтС	П	1130	1	3.46	4.95	17.13	0.355	0.4	93	---	---		0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	38.0	248	---	---		0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	---	---		0				
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	38.0	36	0.00	0.00		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1393 W (фт, i.= 1207 W; Vinf= 14m3; фv, i= 186 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 112 Дневна Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.91	0.225	38.0	51	0.00	0.00		0				
ВтС	П	1130	1	3.76	3.46	13.01	0.355	0.4	70	---	---		0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	38.0	248	---	---		0				
ВтС	З	295	1	6.10	2.80	17.08	0.695	0.4	104	---	---		0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	38.0	19	0.00	0.00		0				
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	---	---		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 887 W (фт, i.= 605 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 201 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																	
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00		0				
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	---	---		0				
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	---	---		0				
Вн С	З	160	1	3.76	2.80	10.53	1.361	38.0	544	0.00	0.00		0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 202 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00		0				
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	---	---		0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	---	---		0				
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	---	---		0				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 38

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	! 0.00	!	0	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	! 0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 203 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30																	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	! 41.0	!	93	!	0.00	! 0.00	!	0	!	!
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	-----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 204 Дневна Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.30																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 38.0	!	36	!	0.00	! 0.00	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 38.0	!	248	!	-----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	-----	! ---	!	0	!	!
Вн С	! З	! 160	! 1	! 6.16	! 2.80	! 17.25	! 1.361	! 38.0	!	892	!	0.00	! 0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1519 W (фт, i.= 1288 W; Vinf= 18m3; фv, i= 231 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 205 Дневна Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 38.0	!	51	!	0.00	! 0.00	!	0	!	!
Вт С	! П	! 1130	! 1	! 6.10	! 3.46	! 21.11	! 0.355	! 0.4	!	114	!	-----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 38.0	!	248	!	-----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 694 W (фт, i.= 412 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 206 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	! 0.00	!	0	!	!
Вт С	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.355	! 0.4	!	44	!	-----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	-----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 445 W (фт, i.= 268 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 207 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30																	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	-----	! ---	!	0	!	!
Вт С	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	!	67	!	-----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 767 W (фт, i.= 633 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 208 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	46	!	0.00	! 0.00	!	0	!	!
Вт С	! И	! 295	! 1	! 3.80	! 2.80	! 10.64	! 0.695	! 0.4	!	53	!	-----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	-----	! ---	!	0	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	-----	! ---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 489 W (фт, i.= 312 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 38

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	!	W/mK												
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!												
ПОМ. 209 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 15.0 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	4.33	!	2.80	!	12.12	!	1.361	!	38.0	!	627	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1236 W (фт,i.= 911 W; Vinf= 25m3; фv,i= 325 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 210 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 211 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.30											
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	1.361	!	38.0	!	718	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1300 W (фт,i.= 1114 W; Vinf= 14m3; фv,i= 186 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 212 Дневна														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	38.0	!	51	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 893 W (фт,i.= 430 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 301 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 302 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 38

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост , [W]														
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м																
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!																
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W											
ПОМ. 303 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30														
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 304 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.30														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	38.0	!	892	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1519 W (фт,i.= 1288 W; Vinf= 18m3; фv,i= 231 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 305 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	38.0	!	51	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 580 W (фт,i.= 298 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 306 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 401 W (фт,i.= 224 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 307 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30														
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 308 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.80	!	2.80	!	10.64	!	0.695	!	0.4	!	53	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 489 W (фт,i.= 312 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																											
ПОМ. 309 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 15.0 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	4.33	!	2.80	!	12.12	!	1.361	!	38.0	!	627	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1236 W (фт,i.= 911 W; Vinf= 25m3; фv,i= 325 W; фrh,i= 0 W)																											

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 38

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м														
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!		!л.мост	!(D Ut)	!														
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W											

I ПОМ. 310 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30 I																									

Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	I

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W) I																									

I ПОМ. 311 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.30 I																									

Вн С	!	И	!	160	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	1.361	!	38.0	!	718	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	I
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	I

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1300 W (фт,i.= 1114 W; Vinf= 14m3; фv,i= 186 W; фrh,i= 0 W) I																									

I ПОМ. 312 Дневна Тпом.= 22 оС; Vп.= 65 М^3 ; Fп.= 23.2 m2 ; n50= 0.60 I																									

Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	38.0	!	51	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	I
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	I

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 933 W (фт,i.= 430 W; Vinf= 39m3; фv,i= 503 W; фrh,i= 0 W) I																									

I ПОМ. 401 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60 I																									

Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	I
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	I

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W) I																									

I ПОМ. 402 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 I																									

Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	I
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	I

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W) I																									

I ПОМ. 403 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30 I																									

Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	I

I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W) I																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 38

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост , [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м														
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!														
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W									
ПОМ. 404 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.30												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	I
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	38.0	!	892	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1519 W (фт,i.= 1288 W; Vinf= 18m3; фv,i= 231 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 405 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	38.0	!	51	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 580 W (фт,i.= 298 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 406 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 401 W (фт,i.= 224 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 407 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30												
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 408 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.80	!	2.80	!	10.64	!	0.695	!	0.4	!	53	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 489 W (фт,i.= 312 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 409 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 15.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	4.33	!	2.80	!	12.12	!	1.361	!	38.0	!	627	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	I
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1236 W (фт,i.= 911 W; Vinf= 25m3; фv,i= 325 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 410 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30												
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 38

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]										
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	W	!	М	! W/mK	!	W										
ПОМ. 411 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.30										
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	1.361	!	38.0	!	718	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1300 W (фт,i.= 1114 W; Vinf= 14m3; фv,i= 186 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 412 Дневна														Тпом.= 22 оС; Vп.= 65 М^3 ; Fп.= 23.2 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	38.0	!	51	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 933 W (фт,i.= 430 W; Vinf= 39m3; фv,i= 503 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 501 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 502 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 503 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30										
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 504 Дневна														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.30										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	38.0	!	892	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1519 W (фт,i.= 1288 W; Vinf= 18m3; фv,i= 231 W; фrh,i= 0 W)																								

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 38

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м	
! ка !	лина !	!	Дълж !	Вис. !	пов. !	(Ueqv)!	(bu)!		!л.мост !	(D Ut) !		
----- !	--- !	ММ !	Бр.!	м !	м !	м2 !	W/m2	С!	С !	W !	M !	W/mK !
W												
Пом. 505 Дневна Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С !	Ю !	416 !	1 !	3.46!	2.80!	5.91!	0.225!	38.0!	51 !	0.00 !	0.00 !	0 I
Вн Д !	Ю !	-- !	1 !	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	38.0!	248 !	---- !	---	0 I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 580 W (фт,i.= 298 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)												
Пом. 506 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С !	Ю !	416 !	1 !	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52 !	0.00 !	0.00 !	0 I
Вн Д !	Ю !	-- !	1 !	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172 !	---- !	---	0 I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 401 W (фт,i.= 224 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)												
Пом. 507 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30												
Вт С !	И !	120 !	1 !	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566 !	---- !	---	0 I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)												
Пом. 508 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С !	С !	416 !	1 !	3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46 !	0.00 !	0.00 !	0 I
ВтС !	И !	295 !	1 !	3.80!	2.80!	10.64!	0.695!	0.4!	53 !	---- !	---	0 I
Вн Д !	С !	-- !	1 !	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111 !	---- !	---	0 I
Вн Д !	С !	-- !	1 !	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101 !	---- !	---	0 I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 489 W (фт,i.= 312 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)												
Пом. 509 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 15.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С !	И !	160 !	1 !	4.33!	2.80!	12.12!	1.361!	38.0!	627 !	0.00 !	0.00 !	0 I
Вн С !	С !	416 !	1 !	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58 !	0.00 !	0.00 !	0 I
Вн Д !	С !	-- !	1 !	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193 !	---- !	---	0 I
Вн С !	З !	416 !	1 !	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34 !	0.00 !	0.00 !	0 I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1236 W (фт,i.= 911 W; Vinf= 25m3; фv,i= 325 W; фrh,i= 0 W)												
Пом. 510 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30												
Вн С !	И !	416 !	1 !	3.60!	2.80!	10.08!	0.225!	41.0!	93 !	0.00 !	0.00 !	0 I
Вт С !	И !	120 !	1 !	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566 !	---- !	---	0 I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)												
Пом. 511 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.30												
Вн С !	И !	160 !	1 !	4.96!	2.80!	13.89!	1.361!	38.0!	718 !	0.00 !	0.00 !	0 I
Вн Д !	Ю !	-- !	1 !	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	38.0!	248 !	---- !	---	0 I
Вн Д !	Ю !	-- !	1 !	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113 !	---- !	---	0 I
Вн С !	Ю !	416 !	1 !	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	38.0!	36 !	0.00 !	0.00 !	0 I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1300 W (фт,i.= 1114 W; Vinf= 14m3; фv,i= 186 W; фrh,i= 0 W)												

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 38

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м														
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!										
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W									
ПОМ. 512 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 65 М^3 ; Fп.= 23.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	38.0	!	51	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 933 W (фт,i.= 430 W; Vinf= 39m3; фv,i= 503 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 601 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт,i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 602 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 603 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30												
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 604 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.30												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	38.0	!	892	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1519 W (фт,i.= 1288 W; Vinf= 18m3; фv,i= 231 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 605 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	38.0	!	51	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 580 W (фт,i.= 298 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 38

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]														
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м																
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!																
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W											
ПОМ. 606 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 401 W (фт, i.= 224 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 607 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30														
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 608 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	3.80	!	2.80	!	10.64	!	0.695	!	0.4	!	53	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 489 W (фт, i.= 312 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 609 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 15.0 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	4.33	!	2.80	!	12.12	!	1.361	!	38.0	!	627	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1236 W (фт, i.= 911 W; Vinf= 25m3; фv, i= 325 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 610 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30														
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 611 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.30														
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	1.361	!	38.0	!	718	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1300 W (фт, i.= 1114 W; Vinf= 14m3; фv, i= 186 W; фrh, i= 0 W)																											
ПОМ. 612 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 65 М^3 ; Fп.= 23.2 m2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	38.0	!	51	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 38

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!		И												
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И									
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 933 W (фт, i.= 430 W; Vinf= 39m3; фv, i= 503 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 701 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 702 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 703 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30												
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 704 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.30												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	38.0	!	892	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1519 W (фт, i.= 1288 W; Vinf= 18m3; фv, i= 231 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 705 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	38.0	!	51	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 580 W (фт, i.= 298 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 706 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 401 W (фт, i.= 224 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 38

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м	
! ка	!лина	!	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!л.мост	!(D Ut)	!	
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ПОМ. 707 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30												
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 708 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00	0
Вт С	И	295	1	3.80	2.80	10.64	0.695	0.4	53	----	---	0
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---	0
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 489 W (фт,i.= 312 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 709 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 15.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	И	160	1	4.33	2.80	12.12	1.361	38.0	627	0.00	0.00	0
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	0
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	0
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1236 W (фт,i.= 911 W; Vinf= 25m3; фv,i= 325 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 710 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30												
Вн С	И	416	1	3.60	2.80	10.08	0.225	41.0	93	0.00	0.00	0
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 711 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.30												
Вн С	И	160	1	4.96	2.80	13.89	1.361	38.0	718	0.00	0.00	0
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	38.0	248	----	---	0
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	0
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	38.0	36	0.00	0.00	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1300 W (фт,i.= 1114 W; Vinf= 14m3; фv,i= 186 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 712 Дневна Тпом.= 22 оС; Vп.= 65 М^3 ; Fп.= 23.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.91	0.225	38.0	51	0.00	0.00	0
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	38.0	248	----	---	0
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	38.0	19	0.00	0.00	0
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 933 W (фт,i.= 430 W; Vinf= 39m3; фv,i= 503 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 801 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 38

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!				
! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	! 1.40!	! 1.89!	! 1.724!	! 38.0!	124	!	----	! ---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	! 2.30!	! 1.72!	! 1.724!	! 38.0!	113	!	----	! ---	!	0	
Вн С	! З	! 160	! 1	! 3.76!	! 2.80!	! 10.53!	! 1.361!	! 38.0!	544	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1115 W (фт, i.= 833 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 802 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	! 2.80!	! 6.75!	! 0.225!	! 34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	! 2.80!	! 5.04!	! 0.695!	! 0.4!	25	!	----	! ---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	! 1.40!	! 2.94!	! 1.724!	! 34.0!	172	!	----	! ---	!	0	
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	! 2.30!	! 1.72!	! 1.724!	! 34.0!	101	!	----	! ---	!	0	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	! 2.80!	! 3.92!	! 0.225!	! 34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	! 2.80!	! 3.92!	! 0.225!	! 34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 803 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60!	! 2.80!	! 10.08!	! 0.225!	! 41.0!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	! 2.80!	! 18.76!	! 4.310!	! 7.0!	566	!	----	! ---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 804 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.30		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	! 2.80!	! 4.18!	! 0.225!	! 38.0!	36	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	! 1.80!	! 3.78!	! 1.724!	! 38.0!	248	!	----	! ---	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	! 2.30!	! 1.72!	! 1.724!	! 38.0!	113	!	----	! ---	!	0	
Вн С	! З	! 160	! 1	! 6.16!	! 2.80!	! 17.25!	! 1.361!	! 38.0!	892	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1519 W (фт, i.= 1288 W; Vinf= 18m3; фv, i= 231 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 805 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	! 2.80!	! 5.91!	! 0.225!	! 38.0!	51	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	! 1.80!	! 3.78!	! 1.724!	! 38.0!	248	!	----	! ---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 580 W (фт, i.= 298 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 806 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	! 2.80!	! 6.75!	! 0.225!	! 34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	! 1.40!	! 2.94!	! 1.724!	! 34.0!	172	!	----	! ---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 401 W (фт, i.= 224 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 807 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30		
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	! 2.80!	! 18.76!	! 4.310!	! 7.0!	566	!	----	! ---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 38

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м														
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!														
! ---	! MM	! Бр.	!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W									
ПОМ. 808 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	3.80	!	2.80	!	10.64	!	0.695	!	0.4	!	53	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 489 W (фт, i.= 312 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 809 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 15.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	4.33	!	2.80	!	12.12	!	1.361	!	38.0	!	627	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1236 W (фт, i.= 911 W; Vinf= 25m3; фv, i.= 325 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 810 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30												
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv, i.= 134 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 811 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.30												
Вн С	!	И	!	160	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	1.361	!	38.0	!	718	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1300 W (фт, i.= 1114 W; Vinf= 14m3; фv, i.= 186 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 812 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 65 М^3 ; Fп.= 23.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	38.0	!	51	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 933 W (фт, i.= 430 W; Vinf= 39m3; фv, i.= 503 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 901 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.76	!	2.80	!	10.53	!	1.361	!	38.0	!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	3.76	!	13.01	!	0.170	!	38.0	!	84	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1199 W (фт, i.= 917 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 38

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!		!												
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!									
ПОМ. 902 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 640 W (фт,i.= 463 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 903 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.30												
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	3.30	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 873 W (фт,i.= 739 W; Vinf= 10м3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 904 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 м2 ; n50= 0.40												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.16	!	2.80	!	17.25	!	1.361	!	38.0	!	892	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	3.76	!	13.01	!	0.170	!	38.0	!	84	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1560 W (фт,i.= 1372 W; Vinf= 15м3; фv,i= 188 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 905 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	38.0	!	51	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	6.10	!	3.46	!	21.11	!	0.170	!	38.0	!	137	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 717 W (фт,i.= 435 W; Vinf= 22м3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 906 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 484 W (фт,i.= 307 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 907 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.30												
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 780 W (фт,i.= 646 W; Vinf= 10м3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 38

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!					
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
ПОМ. 908 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	! И	! 295	! 1	! 3.80	! 2.80	! 10.64	! 0.695	! 0.4	!	53	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.170	! 34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 909 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 42 М^3 ; Fп.= 15.0 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! И	! 160	! 1	! 4.33	! 2.80	! 12.12	! 1.361	! 38.0	!	627	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 4.33	! 3.46	! 14.98	! 0.170	! 38.0	!	97	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1333 W (фт, i.= 1008 W; Vinf= 25m3; фv, i= 325 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 910 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	! 41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.170	! 41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 873 W (фт, i.= 739 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 911 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.30			
Вн С	! И	! 160	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 1.361	! 38.0	!	718	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 38.0	!	248	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 4.96	! 3.46	! 17.16	! 0.170	! 38.0	!	111	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1412 W (фт, i.= 1226 W; Vinf= 14m3; фv, i= 186 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 912 Дневна													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 38.0	!	51	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 38.0	!	248	!	----	!	---	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 6.16	! 21.31	! 0.170	! 38.0	!	138	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1031 W (фт, i.= 568 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																
ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (сума от товарите по помещения) :													94110 [W]			
ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (за сградата) :													79427 [W]			