

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ, БС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост, [W]

Ограждение! Посо!Дебе-!Брой! Размеры ! Охл. ! U ! DT ! фт ! Дълж. ! Пси ! ф л.м I
! ка !лина ! !Дълж !Вис. ! пов. ! (Ueqv)!(bu) ! !л.мост !(D Ut) ! I
! --- ! --- ! ММ ! Бр.! м ! м ! м2 !W/m2 C! C ! W ! М ! W/mK ! W I

ПОМ. 101 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60

Вн С ! З ! 160 ! 1 ! 3.70! 2.80! 10.36! 1.361!38.0! 536 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I
Вн С ! С ! 416 ! 1 ! 3.46! 2.80! 5.02! 0.225!38.0! 43 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I
ВтС ! П !1130 ! 1 ! 6.16! 3.46! 21.31! 0.355! 0.4! 115 ! ---- ! --- ! 0 I
Вн Д ! С ! -- ! 1 ! 2.10! 1.40! 2.94! 1.724!38.0! 193 ! ---- ! --- ! 0 I
Вн Д ! С ! -- ! 1 ! 0.75! 2.30! 1.72! 1.724!38.0! 113 ! ---- ! --- ! 0 I

ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1462 W (фт,i.= 999 W; Vinf= 36м3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)

ПОМ. 102 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60

Вн С ! С ! 416 ! 1 ! 3.46! 2.80! 6.75! 0.225!34.0! 52 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I
ВтС ! П !1130 ! 1 ! 3.46! 2.64! 9.13! 0.355! 0.4! 44 ! ---- ! --- ! 0 I
ВтС ! И ! 295 ! 1 ! 1.80! 2.80! 5.04! 0.695! 0.4! 25 ! ---- ! --- ! 0 I
Вн Д ! С ! -- ! 1 ! 2.10! 1.40! 2.94! 1.724!34.0! 172 ! ---- ! --- ! 0 I
Вн Д ! З ! -- ! 1 ! 0.75! 2.30! 1.72! 1.724!34.0! 101 ! ---- ! --- ! 0 I
Вн С ! З ! 416 ! 1 ! 1.40! 2.80! 3.92! 0.225!34.0! 30 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I
Вн С ! И ! 416 ! 1 ! 1.40! 2.80! 3.92! 0.225!34.0! 30 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I

ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 631 W (фт,i.= 454 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)

ПОМ. 103 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40

ВтС ! И ! 295 ! 1 ! 3.60! 2.80! 10.08! 0.695! 0.4! 115 ! ---- ! --- ! 0 I
Вт С ! И ! 120 ! 1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0! 566 ! ---- ! --- ! 0 I
ВтС ! П !1130 ! 1 ! 3.30! 3.46! 11.42! 0.355! 0.4! 67 ! ---- ! --- ! 0 I

ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 925 W (фт,i.= 747 W; Vinf= 13м3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)

ПОМ. 104 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.40

Вн С ! З ! 160 ! 1 ! 6.10! 2.80! 17.08! 1.361!38.0! 883 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I
ВтС ! П !1130 ! 1 ! 3.46! 4.95! 17.13! 0.355! 0.4! 93 ! ---- ! --- ! 0 I
Вн Д ! Ю ! -- ! 1 ! 1.35! 1.40! 1.89! 1.724!38.0! 124 ! ---- ! --- ! 0 I
Вн Д ! Ю ! -- ! 1 ! 0.75! 2.30! 1.72! 1.724!38.0! 113 ! ---- ! --- ! 0 I
Вн С ! Ю ! 416 ! 1 ! 3.46! 2.80! 6.07! 0.225!38.0! 52 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I
ВтС ! И ! 160 ! 1 ! 4.96! 2.80! 13.89! 1.361! 0.4! 166 ! ---- ! --- ! 0 I

ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1679 W (фт,i.= 1431 W; Vinf= 19м3; фv,i= 248 W; фrh,i= 0 W)

ПОМ. 108 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60

Вн С ! С ! 416 ! 1 ! 3.46! 2.80! 6.75! 0.225!34.0! 52 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I
Вн С ! И ! 416 ! 1 ! 1.40! 2.80! 2.19! 0.225!34.0! 17 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I
Вн С ! З ! 416 ! 1 ! 1.40! 2.80! 3.92! 0.225!34.0! 30 ! 0.00 ! 0.00 ! 0 I
ВтС ! П !1130 ! 1 ! 3.46! 2.64! 9.13! 0.355! 0.4! 44 ! ---- ! --- ! 0 I
ВтС ! И ! 295 ! 1 ! 1.80! 2.80! 5.04! 0.695! 0.4! 25 ! ---- ! --- ! 0 I
Вн Д ! С ! -- ! 1 ! 2.10! 1.40! 2.94! 1.724!34.0! 172 ! ---- ! --- ! 0 I
Вн Д ! И ! -- ! 1 ! 0.75! 2.30! 1.72! 1.724!34.0! 101 ! ---- ! --- ! 0 I

ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 618 W (фт,i.= 441 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]	
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С !	С !	W	!	М	! W/mK	!	W	
ПОМ. 109 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	! 52	! 0.00	! 0.00	!	0	I	
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.76	! 3.46	! 13.01	! 0.355	! 0.4	! 70	! ----	! ---	!	0	I	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	! 124	! ----	! ---	!	0	I	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	!	0	I	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 641 W (фт,i.= 359 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 110 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	! 115	! ----	! ---	!	0	I	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	! 566	! ----	! ---	!	0	I	
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	! 67	! ----	! ---	!	0	I	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 925 W (фт,i.= 747 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 111 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	! 34	! 0.00	! 0.00	!	0	I	
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 6.16	! 3.46	! 21.31	! 0.355	! 0.4	! 109	! ----	! ---	!	0	I	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	!	0	I	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	!	0	I	
ВтС	! З	! 160	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 1.361	! 0.4	! 151	! ----	! ---	!	0	I	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 928 W (фт,i.= 636 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 112 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	! 34	! 0.00	! 0.00	!	0	I	
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 4.95	! 17.13	! 0.355	! 0.4	! 88	! ----	! ---	!	0	I	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	!	0	I	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	!	0	I	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт,i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 113 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	! 52	! 0.00	! 0.00	!	0	I	
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.76	! 3.46	! 13.01	! 0.355	! 0.4	! 70	! ----	! ---	!	0	I	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	! 124	! ----	! ---	!	0	I	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	!	0	I	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 732 W (фт,i.= 359 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 114 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	! 52	! 0.00	! 0.00	!	0	I	
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.355	! 0.4	! 44	! ----	! ---	!	0	I	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	! 25	! ----	! ---	!	0	I	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	! 172	! ----	! ---	!	0	I	
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	!	0	I	

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]														
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И														
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)!		!л.мост	!(D Ut)	!		И														
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И											
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И		
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													631 W (фт, i.=			454 W; Vinf=			15m3; фv, i=			177 W; фrh, i=			0 W) I		
ПОМ. 115 Баня с вана (душ)													Тпом.=			25 оС; Vп.=			32 М^3 ; Fп.=			11.4 m2 ; n50=			0.40 I		
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	---	!	0	И		
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И		
Вт С	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	---	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													925 W (фт, i.=			747 W; Vinf=			13m3; фv, i=			178 W; фrh, i=			0 W) I		
ПОМ. 116 Дневна													Тпом.=			20 оС; Vп.=			60 М^3 ; Fп.=			21.3 m2 ; n50=			0.40 I		
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И		
Вт С	!	П	!	1130	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.355	!	0.4	!	109	!	----	!	---	!	0	И		
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	И		
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													777 W (фт, i.=			485 W; Vinf=			24m3; фv, i=			292 W; фrh, i=			0 W) I		
ПОМ. 117 Кухня													Тпом.=			18 оС; Vп.=			26 М^3 ; Fп.=			9.1 m2 ; n50=			0.60 I		
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И		
Вт С	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	----	!	---	!	0	И		
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	И		
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	И		
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													576 W (фт, i.=			399 W; Vinf=			15m3; фv, i=			177 W; фrh, i=			0 W) I		
ПОМ. 118 Баня с вана (душ)													Тпом.=			25 оС; Vп.=			32 М^3 ; Fп.=			11.4 m2 ; n50=			0.40 I		
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И		
Вт С	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	----	!	---	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													811 W (фт, i.=			633 W; Vinf=			13m3; фv, i=			178 W; фrh, i=			0 W) I		
ПОМ. 119 Кухня													Тпом.=			18 оС; Vп.=			26 М^3 ; Fп.=			9.1 m2 ; n50=			0.60 I		
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И		
Вт С	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	----	!	---	!	0	И		
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	И		
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	И		
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													563 W (фт, i.=			386 W; Vinf=			15m3; фv, i=			177 W; фrh, i=			0 W) I		
ПОМ. 120 Баня с вана (душ)													Тпом.=			25 оС; Vп.=			32 М^3 ; Fп.=			11.4 m2 ; n50=			0.40 I		
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И		

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост, [W]															
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!	!Дълж	!Вис.	!	пов. !(Ueqv)!(bu)!	!	!л.мост !(D Ut)!	!	!	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!	W/m2 C! C!	W	!	М	!	W/mK			
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.30!	3.46!	11.42!	0.355!	0.4!	67	!	----	! ---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 811 W (фт,i.= 633 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 121 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 6.16!	3.46!	21.31!	0.355!	0.4!	109	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	!	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	!	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 777 W (фт,i.= 485 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 122 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.46!	2.64!	9.13!	0.355!	0.4!	44	!	----	!	---	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	!	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! З	! --	!	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 631 W (фт,i.= 454 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 123 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.30!	2.80!	9.24!	0.225!	41.0!	85	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.30!	3.46!	11.42!	0.355!	0.4!	67	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 896 W (фт,i.= 718 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 124 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.70!	2.80!	10.36!	0.225!	38.0!	89	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 6.16!	3.46!	21.31!	0.355!	0.4!	115	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! И	! --	!	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	!	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	38.0!	19	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1049 W (фт,i.= 586 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 125 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40															
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 6.16!	3.46!	21.31!	0.355!	0.4!	109	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! И	! --	!	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! И	! --	!	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 777 W (фт,i.= 485 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!		!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!									
ПОМ. 126 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.355	!	0.4	!	115	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 955 W (фт,i.= 582 W; Vinf= 29м3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 201 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	1.361	!	38.0	!	536	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1347 W (фт,i.= 884 W; Vinf= 36м3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 202 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 203 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40												
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	----	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 13м3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 204 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.40												
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	160	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	1.361	!	0.4	!	287	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1707 W (фт,i.= 1459 W; Vinf= 19м3; фv,i= 248 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 205 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 м2 ; n50= 0.60												
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	36.0	!	117	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	И												
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И									
ВтС	!	П	!	160	!	1	!	3.46	!	4.93	!	17.06	!	1.361	!	0.4	!	186	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 907 W (фт, i.= 459 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 206 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	!	П	!	160	!	1	!	3.46	!	2.46	!	8.51	!	1.361	!	0.4	!	157	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 611 W (фт, i.= 434 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 207 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20												
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	----	!	0	И
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	И
ВтС	!	П	!	160	!	1	!	3.46	!	3.30	!	11.42	!	1.361	!	0.4	!	155	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 855 W (фт, i.= 766 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 208 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 209 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv, i= 282 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 210 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40												
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	----	!	0	И
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 211 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И											
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!											
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	!	!	!	!											
ВтС	!	З	!	160	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	1.361	!	0.4	!	151	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 819 W (фт, i.= 527 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)													ПОМ. 212 Дневна			Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	88	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
ВтС	!	П	!	160	!	1	!	3.46	!	4.96	!	17.16	!	1.361	!	0.4	!	336	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1152 W (фт, i.= 799 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)													ПОМ. 213 Спалня			Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)													ПОМ. 214 Кухня			Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)													ПОМ. 215 Баня с вана (душ)			Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40								
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	----	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)													ПОМ. 216 Дневна			Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)													ПОМ. 217 Кухня			Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)!		!л.мост	!(D Ut)	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	! М	! W/mK	! W			
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	! ----	! ---	! 0			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	! 0.00	! 0.00	! 0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 532 W (фт,i.= 355 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 218 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40															
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	! ----	! ---	! 0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 219 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	! 0.00	! 0.00	! 0			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	! ----	! ---	! 0			
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	! ----	! ---	! 0			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	! 0.00	! 0.00	! 0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт,i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 220 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40															
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	! ----	! ---	! 0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 221 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	! 0.00	! 0.00	! 0			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	! ----	! ---	! 0			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	! ----	! ---	! 0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 222 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	! 0.00	! 0.00	! 0			
Вт С	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	! ----	! ---	! 0			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	! ----	! ---	! 0			
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	! ----	! ---	! 0			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	! 0.00	! 0.00	! 0			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	! 0.00	! 0.00	! 0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 223 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.30!	2.80!	9.24!	0.225!	41.0!	85	! 0.00	! 0.00	! 0			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	! ----	! ---	! 0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 829 W (фт,i.= 651 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]														
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м																
! ка	!лина	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!											
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	! W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W											
ПОМ. 224 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	0.225	!	38.0	!	89	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 934 W (фт, i.= 471 W; Vinf= 36м3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W)																											
ПОМ. 225 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.40														
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24м3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)																											
ПОМ. 226 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт, i.= 467 W; Vinf= 29м3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																											
ПОМ. 301 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	1.361	!	38.0	!	536	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1347 W (фт, i.= 884 W; Vinf= 36м3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W)																											
ПОМ. 302 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60														
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15м3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																											
ПОМ. 303 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40														
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13м3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																											

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И											
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!											
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	!								
ПОМ. 304 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.40											
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	160	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	1.361	!	0.4	!	287	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1707 W (фт,i.= 1459 W; Vinf= 19m3; фv,i= 248 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 305 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60											
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	36.0	!	117	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 274 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 306 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 453 W (фт,i.= 276 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 307 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20											
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 308 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 309 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	! М	! W/mK	! W		
ПОМ. 310 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40															
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	115	! ----	! ---	!	0		
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	! ----	! ---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 311 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	34	! 0.00	! 0.00	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	235	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	107	! ----	! ---	!	0		
ВтС	! З	! 160	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 1.361	! 0.4	151	! ----	! ---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 819 W (фт, i.= 527 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 312 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	34	! 0.00	! 0.00	!	0		
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 4.95	! 17.13	! 0.355	! 0.4	88	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	235	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	107	! ----	! ---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт, i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 313 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	52	! 0.00	! 0.00	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	124	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	113	! ----	! ---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 314 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	52	! 0.00	! 0.00	!	0		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	25	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	172	! ----	! ---	!	0		
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	101	! ----	! ---	!	0		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	30	! 0.00	! 0.00	!	0		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	30	! 0.00	! 0.00	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 315 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40															
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	115	! ----	! ---	!	0		
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	! ----	! ---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 316 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 317 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	0	0				
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 532 W (фт, i.= 355 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 318 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																	
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 319 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	0	0				
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0	0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт, i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 320 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																	
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 321 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40																	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0	0				
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0	0				
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 322 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0	0				
Вт С	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---	0	0				
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	0	0				
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0	0				
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0	0				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 323 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.30!	2.80!	9.24!	0.225!	41.0!	85	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 829 W (фт,i.= 651 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 324 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.70!	2.80!	10.36!	0.225!	38.0!	89	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	38.0!	19	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 934 W (фт,i.= 471 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 325 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40															
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 326 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.225!	38.0!	119	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	5.02!	0.225!	38.0!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт,i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 401 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60															
Вн С	! З	! 160	! 1	! 3.70!	2.80!	10.36!	1.361!	38.0!	536	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	5.02!	0.225!	38.0!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1347 W (фт,i.= 884 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)															
ПОМ. 402 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0

<< ПОТРЕБНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)!		!л.мост	!(D Ut)	!	!	И				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W	И		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 403 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	115	!	-----	!	---	!	0	И
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 404 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.40																	
Вн С	! З	! 160	! 1	! 6.10	! 2.80	! 17.08	! 1.361	! 38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	-----	!	---	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	-----	!	---	!	0	И
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! И	! 160	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 1.361	! 0.4	!	287	!	-----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1707 W (фт, i.= 1459 W; Vinf= 19m3; фv, i= 248 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 405 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60																	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 36.0	!	117	!	-----	!	---	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	-----	!	---	!	0	И
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт, i.= 274 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 406 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	-----	!	---	!	0	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 453 W (фт, i.= 276 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 407 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																	
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	!	45	!	-----	!	---	!	0	И
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 408 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	-----	!	---	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	-----	!	---	!	0	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 409 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 410 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40												
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 411 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
ВтС	!	З	!	160	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	1.361	!	0.4	!	151	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 819 W (фт, i.= 527 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 412 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	88	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт, i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 413 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 414 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 415 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																									
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	---	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 416 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40																									
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 417 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																									
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 532 W (фт, i.= 355 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 418 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																									
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 419 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																									
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт, i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 420 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																									
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 421 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40																									
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]										
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!												
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W								
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0										
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0										
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																							
ПОМ. 422 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60										
Вн С	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																							
ПОМ. 423 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40										
Вн С	С	!	416	!	1	!	3.30	!	2.80	!	9.24	!	0.225	!	41.0	!	85	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 829 W (фт, i.= 651 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																							
ПОМ. 424 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60										
Вн С	С	!	416	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	0.225	!	38.0	!	89	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 934 W (фт, i.= 471 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																							
ПОМ. 425 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40										
Вн С	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																							
ПОМ. 426 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60										
Вн С	Ю	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт, i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																							
ПОМ. 501 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60										

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение	Посо	Дебе	Брой	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!		!				
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	
Вн С	! З	! 160	! 1	! 3.70	! 2.80	! 10.36	! 1.361	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1347 W (фт, i.= 884 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 502 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 503 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40				
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 504 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.40				
Вн С	! З	! 160	! 1	! 6.10	! 2.80	! 17.08	! 1.361	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ВтС	! И	! 160	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 1.361	! 0.4	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1707 W (фт, i.= 1459 W; Vinf= 19m3; фv, i= 248 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 505 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3; Fп.= 21.8 m2; n50= 0.60				
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт, i.= 274 W; Vinf= 37m3; фv, i= 448 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 506 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60				
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 453 W (фт, i.= 276 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 507 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]																								
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М												
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!												
ВтС	! С	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!												
Вт С	! И	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!												
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																								
И ПОМ. 508 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								
И	Вн С	! С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
И	Вн С	! И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
И	Вн С	! З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
И	ВтС	! И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	-----	!	---	!	0
И	Вн Д	! С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	-----	!	---	!	0
И	Вн Д	! И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	-----	!	---	!	0
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
И ПОМ. 509 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60																								
И	Вн С	! С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
И	Вн Д	! С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	-----	!	---	!	0
И	Вн Д	! С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	-----	!	---	!	0
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																								
И ПОМ. 510 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																								
И	ВтС	! И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	-----	!	---	!	0
И	Вт С	! И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
И ПОМ. 511 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																								
И	Вн С	! Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
И	Вн Д	! Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	-----	!	---	!	0
И	Вн Д	! Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	-----	!	---	!	0
И	ВтС	! З	!	160	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	1.361	!	0.4	!	151	!	-----	!	---	!	0
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 819 W (фт,i.= 527 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																								
И ПОМ. 512 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																								
И	Вн С	! Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
И	ВтС	! П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	88	!	-----	!	---	!	0
И	Вн Д	! Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	-----	!	---	!	0
И	Вн Д	! Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	-----	!	---	!	0
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт,i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																								
И ПОМ. 513 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																								
И	Вн С	! С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!					
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	! 1.40!	! 1.89!	! 1.724!	! 38.0!	124	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	! 2.30!	! 1.72!	! 1.724!	! 38.0!	113	!	----	!	---	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 514 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	! 2.80!	! 6.75!	! 0.225!	! 34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	! 2.80!	! 5.04!	! 0.695!	! 0.4!	25	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	! 1.40!	! 2.94!	! 1.724!	! 34.0!	172	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	! 2.30!	! 1.72!	! 1.724!	! 34.0!	101	!	----	!	---	!	0	I
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	! 2.80!	! 3.92!	! 0.225!	! 34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	! 2.80!	! 3.92!	! 0.225!	! 34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 515 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40			
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60!	! 2.80!	! 10.08!	! 0.695!	! 0.4!	115	!	----	!	---	!	0	I
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70!	! 2.80!	! 18.76!	! 4.310!	! 7.0!	566	!	----	!	---	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 516 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	! 2.80!	! 4.18!	! 0.225!	! 36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	! 1.80!	! 3.78!	! 1.724!	! 36.0!	235	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	! 2.30!	! 1.72!	! 1.724!	! 36.0!	107	!	----	!	---	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 517 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	! 2.80!	! 6.75!	! 0.225!	! 34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	! 1.40!	! 2.94!	! 1.724!	! 34.0!	172	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	! 2.30!	! 1.72!	! 1.724!	! 34.0!	101	!	----	!	---	!	0	I
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	! 2.80!	! 3.92!	! 0.225!	! 34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 532 W (фт, i.= 355 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 518 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40			
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70!	! 2.80!	! 18.76!	! 4.310!	! 7.0!	566	!	----	!	---	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 519 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	! 2.80!	! 6.75!	! 0.225!	! 34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	! 1.40!	! 2.94!	! 1.724!	! 34.0!	172	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75!	! 2.30!	! 1.72!	! 1.724!	! 34.0!	101	!	----	!	---	!	0	I
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	! 2.80!	! 2.19!	! 0.225!	! 34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	I

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост , [W]							
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И							
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	И							
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м !	м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W	И				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт,i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																				
ПОМ. 520 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																				
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	-----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																				
ПОМ. 521 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																				
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	-----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	-----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																				
ПОМ. 522 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																				
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	-----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	-----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	-----	!	---	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																				
ПОМ. 523 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																				
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.30!	2.80!	9.24!	0.225!	41.0!	85	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	-----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 829 W (фт,i.= 651 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																				
ПОМ. 524 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60																				
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.70!	2.80!	10.36!	0.225!	38.0!	89	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	-----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	-----	!	---	!	0	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	38.0!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 934 W (фт,i.= 471 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																				
ПОМ. 525 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																				
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	-----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	-----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м														
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!														
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W									
ПОМ. 526 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	I
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт,i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 601 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	1.361	!	38.0	!	536	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	I
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1347 W (фт,i.= 884 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 602 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	I
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	I
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	I
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 603 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40												
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	----	!	0	I
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 604 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.40												
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	I
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ВтС	!	И	!	160	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	1.361	!	0.4	!	287	!	----	!	----	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1707 W (фт,i.= 1459 W; Vinf= 19m3; фv,i= 248 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 605 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60												
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	36.0	!	117	!	----	!	----	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	I
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 274 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]													
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м		
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!		
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	! М	! W/mK	! W
Пом. 606 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 34.0	! 74	! 0.00	! 0.00	! 0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	! 172	! ----	! ---	! 0	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	! 30	! 0.00	! 0.00	! 0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 453 W (фт,i.= 276 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 607 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20													
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	! 45	! ----	! ---	! 0	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	! 566	! ----	! ---	! 0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 608 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	! 52	! 0.00	! 0.00	! 0	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	! 17	! 0.00	! 0.00	! 0	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	! 30	! 0.00	! 0.00	! 0	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	! 25	! ----	! ---	! 0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	! 172	! ----	! ---	! 0	
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	! 0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 609 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	! 52	! 0.00	! 0.00	! 0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	! 124	! ----	! ---	! 0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	! 113	! ----	! ---	! 0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 610 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40													
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	! 115	! ----	! ---	! 0	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	! 566	! ----	! ---	! 0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 611 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40													
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	! 34	! 0.00	! 0.00	! 0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	! 0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	! 0	
ВтС	! З	! 160	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 1.361	! 0.4	! 151	! ----	! ---	! 0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 819 W (фт,i.= 527 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 612 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60													

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение	Посо	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м					
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!						
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	0
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 4.95	! 17.13	! 0.355	! 0.4	!	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт, i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 613 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 614 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 615 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40			
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	!	!	!	!	!	!	!	0
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	!	!	!	!	!	!	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 616 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 617 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 532 W (фт, i.= 355 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 618 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 619 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт, i.= 342 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 620 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40												
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 621 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 622 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 623 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.30	!	2.80	!	9.24	!	0.225	!	41.0	!	85	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 829 W (фт, i.= 651 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 624 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	0.225	!	38.0	!	89	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]								
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И								
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!								
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!					
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 934 W (фт,i.= 471 W; Vinf= 36м3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)И																					
И ПОМ. 625 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40 И																					
И	Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	И
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24м3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)И																					
И ПОМ. 626 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60 И																					
И	Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	4.96!	2.80!	13.89!	0.225!	38.0!	119	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	5.02!	0.225!	38.0!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	И
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт,i.= 467 W; Vinf= 29м3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)И																					
И ПОМ. 701 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60 И																					
И	Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.70!	2.80!	10.36!	1.361!	38.0!	536	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	5.02!	0.225!	38.0!	43	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	И
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1347 W (фт,i.= 884 W; Vinf= 36м3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)И																					
И ПОМ. 702 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 И																					
И	Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)И																					
И ПОМ. 703 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40 И																					
И	ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60!	2.80!	10.08!	0.695!	0.4!	115	!	----	!	---	!	0	И
И	Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	И
И ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 13м3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)И																					
И ПОМ. 704 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.40 И																					
И	Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.10!	2.80!	17.08!	1.361!	38.0!	883	!	0.00	!	0.00	!	0	И
И	Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	---	!	0	И
И	Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!					
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 160	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 1.361	! 0.4	!	287	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1707 W (фт, i.= 1459 W; Vinf= 19m3; фv, i.= 248 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 705 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 36.0	!	117	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт, i.= 274 W; Vinf= 37m3; фv, i.= 448 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 706 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	----	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 453 W (фт, i.= 276 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 707 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20		
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	!	45	!	----	!	----	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 708 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 709 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт, i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)																
ПОМ. 710 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	115	!	----	!	----	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]										
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W									
ПОМ. 711 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ВтС	!	З	!	160	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	1.361	!	0.4	!	151	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 819 W (фт,i.= 527 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 712 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	88	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт,i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 713 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 714 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 715 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40										
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	---	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 716 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																								

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
ПОМ. 717 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 532 W (фт, i.= 355 W; Vinf= 15м3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 718 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40												
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13м3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 719 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 519 W (фт, i.= 342 W; Vinf= 15м3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 720 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40												
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 744 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 13м3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 721 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.40												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24м3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 722 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15м3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 723 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.30	!	2.80	!	9.24	!	0.225	!	41.0	!	85	!	0.00	!	0.00	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение	Посо	Дебе	Брой	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И											
-----	! ка	! лина	! Дълж	! Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	! л.мост	!(D Ut)	!	!	!											
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	! W/m2	С!	С!	!	!	!	!											
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 829 W (фт, i.= 651 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																								
ПОМ. 724 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	0.225	!	38.0	!	89	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 934 W (фт, i.= 471 W; Vinf= 36m3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W)																								
ПОМ. 725 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)																								
ПОМ. 726 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт, i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 373 W; фrh, i.= 0 W)																								
ПОМ. 801 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	1.361	!	38.0	!	536	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.02	!	0.225	!	38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1347 W (фт, i.= 884 W; Vinf= 36m3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W)																								
ПОМ. 802 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт, i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																								
ПОМ. 803 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40											

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!												
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W								
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	---	!	0
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 804 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.40											
ВнС	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	160	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	1.361	!	0.4	!	287	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1707 W (фт,i.= 1459 W; Vinf= 19m3; фv,i= 248 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 805 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 m2 ; n50= 0.60											
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	36.0	!	117	!	----	!	---	!	0
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 722 W (фт,i.= 274 W; Vinf= 37m3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 806 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
ВнС	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 453 W (фт,i.= 276 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 807 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20											
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 700 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 808 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
ВнС	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВнС	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
ВнС	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
ВнД	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
ВнД	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 809 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60											
ВнС	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	!38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 571 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 810 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	115	!	----	!	---	!	0
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 811 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	!36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	!36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ВтС	! З	! 160	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 1.361	! 0.4	!	151	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 819 W (фт,i.= 527 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 812 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	!36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.46	! 4.95	! 17.13	! 0.355	! 0.4	!	88	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	!36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 816 W (фт,i.= 463 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 813 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	!38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	!38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 662 W (фт,i.= 289 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 814 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	!34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	!34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 815 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	115	!	----	!	---	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост , [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!													
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W										
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													859 W	(фт, i.=	681 W;	Vinf=	13m3;	фv, i=	178 W;	фrh, i=	0 W)			
ПОМ. 816 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													668 W	(фт, i.=	376 W;	Vinf=	24m3;	фv, i=	292 W;	фrh, i=	0 W)			
ПОМ. 817 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													532 W	(фт, i.=	355 W;	Vinf=	15m3;	фv, i=	177 W;	фrh, i=	0 W)			
ПОМ. 818 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40											
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													744 W	(фт, i.=	566 W;	Vinf=	13m3;	фv, i=	178 W;	фrh, i=	0 W)			
ПОМ. 819 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													519 W	(фт, i.=	342 W;	Vinf=	15m3;	фv, i=	177 W;	фrh, i=	0 W)			
ПОМ. 820 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40											
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													744 W	(фт, i.=	566 W;	Vinf=	13m3;	фv, i=	178 W;	фrh, i=	0 W)			
ПОМ. 821 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													668 W	(фт, i.=	376 W;	Vinf=	24m3;	фv, i=	292 W;	фrh, i=	0 W)			
ПОМ. 822 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!					
! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!	!	!	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 587 W (фт,i.= 410 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 823 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.30	! 2.80	! 9.24	! 0.225	! 41.0	!	!	!	!	!	!	!	0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	!	!	!	!	!	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 829 W (фт,i.= 651 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 824 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.70	! 2.80	! 10.36	! 0.225	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 934 W (фт,i.= 471 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 825 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40																
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!	!	!	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 826 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.225	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 840 W (фт,i.= 467 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 901 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60																
Вн С	! З	! 160	! 1	! 3.70	! 2.80	! 10.36	! 1.361	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 6.16	! 3.46	! 21.31	! 0.170	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!	!	!	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1485 W (фт,i.= 1022 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	!	Охл.	!	U	!	DT!	фт	!	Дълж.	!	Psi	!	ф л.м							
-----	! ка	!лина	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!							
!	! ---	! ММ	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!							
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!							
ПОМ. 902 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 640 W (фт,i.= 463 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 903 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40											
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	----	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 939 W (фт,i.= 761 W; Vinf= 13м3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 904 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.40											
Вн С	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	38.0	!	883	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.170	!	38.0	!	111	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	160	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	1.361	!	0.4	!	287	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1818 W (фт,i.= 1570 W; Vinf= 19м3; фv,i= 248 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 905 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 61 М^3 ; Fп.= 21.8 м2 ; n50= 0.60											
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	36.0	!	117	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	36.0	!	49	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	6.30	!	3.46	!	21.80	!	0.170	!	36.0	!	134	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 855 W (фт,i.= 407 W; Vinf= 37м3; фv,i= 448 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 906 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 506 W (фт,i.= 329 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 907 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.20											
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	----	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!				
! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	
Вн С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0		
Вн С	Т	520	1	3.30	3.46	11.42	0.170	41.0	80	0.00	0.00	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт, i.= 690 W; Vinf= 6м3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 908 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 м2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	!	0		
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	!	0		
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	!	0		
Вн С	Т	520	1	3.46	2.64	9.13	0.170	34.0	53	0.00	0.00	!	0		
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---	!	0		
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	!	0		
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 627 W (фт, i.= 450 W; Vinf= 15м3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 909 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 36 М^3; Fп.= 13.0 м2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	38.0	52	0.00	0.00	!	0		
Вн С	Т	520	1	3.76	3.46	13.01	0.170	38.0	84	0.00	0.00	!	0		
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	!	0		
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 373 W; Vinf= 22м3; фv, i.= 282 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 910 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 м2; n50= 0.40															
ВтС	И	295	1	3.60	2.80	10.08	0.695	0.4	115	----	---	!	0		
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	!	0		
Вн С	Т	520	1	3.30	3.46	11.42	0.170	41.0	80	0.00	0.00	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 939 W (фт, i.= 761 W; Vinf= 13м3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 911 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 м2; n50= 0.40															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	!	0		
Вн С	Т	520	1	6.16	3.46	21.31	0.170	36.0	131	0.00	0.00	!	0		
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0		
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0		
ВтС	З	160	1	4.96	2.80	13.89	1.361	0.4	151	----	---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 949 W (фт, i.= 657 W; Vinf= 24м3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)															
ПОМ. 912 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 м2; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	!	0		
Вн С	Т	520	1	3.46	4.95	17.13	0.170	36.0	105	0.00	0.00	!	0		
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0		
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 834 W (фт, i.= 481 W; Vinf= 29м3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	!	Охл.	!	U	!	DT!	фт	!	Дълж.	!	Пси	!	ф л.м							
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	!	пов.	!	(Ueqv)	!(bu)	!	!	л.мост	!(D Ut)	!	!	!							
-----	! ---	! ММ	!	! Бр.	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!							
-----	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!							
ПОМ. 913 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	38.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	4.96	!	3.46	!	17.16	!	0.170	!	38.0	!	111	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 773 W (фт, i.= 400 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 914 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 640 W (фт, i.= 463 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 915 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40											
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	----	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 939 W (фт, i.= 761 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 916 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.40											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.170	!	36.0	!	131	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 798 W (фт, i.= 506 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 917 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	П	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 585 W (фт, i.= 408 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 918 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40											
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]																								
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м												
! ка	!лина	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!											
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	! W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK											
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 824 W (фт,i.= 646 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 919 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 572 W (фт,i.= 395 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 920 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 824 W (фт,i.= 646 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 921 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.170	!	36.0	!	131	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 798 W (фт,i.= 506 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 922 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 640 W (фт,i.= 463 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 923 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.30	!	2.80	!	9.24	!	0.225	!	41.0	!	85	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 909 W (фт,i.= 731 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 924 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.70	!	2.80	!	10.36	!	0.225	!	38.0	!	89	!	0.00	!	0.00	!	0

<< ПОТРЕБНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 39

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И		
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!		
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 6.16	! 3.46	! 21.31	! 0.170	!38.0	!	138	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	!38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1072 W (фт, i.= 609 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 925 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	!36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 6.16	! 3.46	! 21.31	! 0.170	!36.0	!	131	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	!36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 798 W (фт, i.= 506 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 926 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 4.96	! 2.80	! 13.89	! 0.225	!38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.02	! 0.225	!38.0	!	43	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 6.16	! 3.46	! 21.31	! 0.170	!38.0	!	138	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 978 W (фт, i.= 605 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																
ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (сума от товарите по помещения) :														181531 [W]		
ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (за сградата) :														146475 [W]		