

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ, БС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]															
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	!	Охл.	!	U	!	DT	!	фт	!	Дълж.	!	Пси	!	Ф л.м										
!	ка	!лина	!	!Дълж	!	Вис.	!	!(Ueqv)	!	!(bu)	!	!	!	!	!	!	!	!										
-----	! ---	! ММ	!	! Бр.	!	м	!	м	!	м2	!	!	!	!	!	!	!	!										
ПОМ. 101 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0				
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0				
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0				
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.355	!	0.4	!	115	!	-----	!	---	!	0				
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	-----	!	---	!	0				
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	-----	!	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													1066 W (фт, i.=		603 W;		Vinf=		36m3;		фv, i=		463 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 102 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0				
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	-----	!	---	!	0				
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	-----	!	---	!	0				
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	-----	!	---	!	0				
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	-----	!	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													505 W (фт, i.=		328 W;		Vinf=		15m3;		фv, i=		177 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 103 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.30															
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0				
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0				
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	-----	!	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													860 W (фт, i.=		726 W;		Vinf=		10m3;		фv, i=		134 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 104 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0				
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	88	!	-----	!	---	!	0				
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	-----	!	---	!	0				
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	-----	!	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													830 W (фт, i.=		477 W;		Vinf=		29m3;		фv, i=		353 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 105 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	38.0	!	68	!	0.00	!	0.00	!	0				
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	93	!	-----	!	---	!	0				
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	-----	!	---	!	0				
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	-----	!	---	!	0				
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													958 W (фт, i.=		585 W;		Vinf=		29m3;		фv, i=		373 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 106 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0				
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	-----	!	---	!	0				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение	Посо	Дебе	Брой	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	пси	ф	л.м			
-----	! ка	! лина	!	! Дълж	! Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	! л.мост	!(D Ut)	!			
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	! W/m2	С	С	W	!	М			
	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!			
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 599 W (фт, i.= 422 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 107 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40															
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	!	!	!	!			
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	!	!	!			
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	!	!	!	!			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 855 W (фт, i.= 677 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 108 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!			
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!			
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	!	!	!	!			
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.355	! 0.4	!	!	!	!			
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	!	!	!			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!			
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	!	!	!			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 618 W (фт, i.= 441 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 109 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 52 М^3 ; Fп.= 18.6 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 7.80	! 0.225	! 38.0	!	!	!	!			
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.76	! 3.46	! 13.01	! 0.355	! 0.4	!	!	!	!			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!			
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	!	!	!			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фт, i.= 374 W; Vinf= 31m3; фv, i= 405 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 110 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40															
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	!	!	!			
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	!	!	!			
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	!	!	!	!			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 925 W (фт, i.= 747 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 111 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 86 М^3 ; Fп.= 30.6 m2 ; n50= 0.40															
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	!	!	!			
ВтС	! П	! 1130	! 1	! 6.16	! 3.46	! 21.31	! 0.355	! 0.4	!	!	!	!			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!			
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	!	!	!			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 904 W (фт, i.= 485 W; Vinf= 34m3; фv, i= 419 W; фrh, i= 0 W)															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]															
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	!	Охл.	!	U	!	DT!	фт	!	Дълж.	!	Psi	!	ф л.м											
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	!	пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!	!	!	!	!	!	!											
-----	! ---	! ММ	!	! Бр.	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!											
Пом.	112	Кухня	Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0				
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0				
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	-----	!	---	!	0				
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	-----	!	---	!	0				
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	-----	!	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													586 W (фт, i.=		409 W;		Vinf=		15m3;		фv, i=		177 W;		фrh, i=		0 W)	
Пом.	113	Дневна	Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0				
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	4.95	!	17.13	!	0.355	!	0.4	!	88	!	-----	!	---	!	0				
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	-----	!	---	!	0				
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	-----	!	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													816 W (фт, i.=		463 W;		Vinf=		29m3;		фv, i=		353 W;		фrh, i=		0 W)	
Пом.	114	Баня с вана (душ)	Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.40																									
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	-----	!	---	!	0				
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0				
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.30	!	3.46	!	11.42	!	0.355	!	0.4	!	67	!	-----	!	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													855 W (фт, i.=		677 W;		Vinf=		13m3;		фv, i=		178 W;		фrh, i=		0 W)	
Пом.	115	Спалня	Тпом.= 22 оС; Vп.= 52 М^3 ; Fп.= 18.6 м2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.80	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0				
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.76	!	3.46	!	13.01	!	0.355	!	0.4	!	70	!	-----	!	---	!	0				
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	-----	!	---	!	0				
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	-----	!	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													779 W (фт, i.=		374 W;		Vinf=		31m3;		фv, i=		405 W;		фrh, i=		0 W)	
Пом.	116	Кухня	Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60																									
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0				
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0				
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0				
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.355	!	0.4	!	44	!	-----	!	---	!	0				
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	-----	!	---	!	0				
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	-----	!	---	!	0				
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	-----	!	---	!	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													618 W (фт, i.=		441 W;		Vinf=		15m3;		фv, i=		177 W;		фrh, i=		0 W)	
Пом.	117	Баня с вана (душ)	Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.30																									
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	-----	!	---	!	0				
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	67	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 881 W (фт,i.= 747 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 118 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40												
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	34	! 0.00	! 0.00	! 0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 6.16	! 3.46	! 21.31	! 0.355	! 0.4	109	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	235	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	107	! ----	! ---	! 0
ВтС	! З	! 160	! 1	! 6.10	! 2.80	! 17.08	! 1.361	! 0.4	186	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 963 W (фт,i.= 671 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 122 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	46	! 0.00	! 0.00	! 0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.355	! 0.4	44	! ----	! ---	! 0
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	25	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	111	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	101	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 505 W (фт,i.= 328 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 123 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60												
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 12.32	! 0.225	! 38.0	105	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	58	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	34	! 0.00	! 0.00	! 0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 6.16	! 3.46	! 21.31	! 0.355	! 0.4	115	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	193	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 967 W (фт,i.= 504 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 124 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30												
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	! 41.0	93	! 0.00	! 0.00	! 0
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	! ----	! ---	! 0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 3.30	! 3.46	! 11.42	! 0.355	! 0.4	67	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 860 W (фт,i.= 726 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 125 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60												
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 12.32	! 0.225	! 38.0	105	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 38.0	36	! 0.00	! 0.00	! 0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	113	! ----	! ---	! 0
ВтС	! П	!1130	! 1	! 6.16	! 3.46	! 21.31	! 0.355	! 0.4	115	! ----	! ---	! 0
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 38.0	248	! ----	! ---	! 0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1080 W (фт,i.= 617 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)												

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]										
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	!	Охл.	!	U	!	DT!	фт	!	Дълж.	!	Пси	!	ф л.м							
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	!	пов.	!	(Ueqv)	!(bu)		!	!л.мост	!(D Ut)	!									
	! ---	! ММ	!	! Бр.	!	м	!	м	!	м2	!	W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W			
ПОМ. 126 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.40										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	П	!	1130	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.355	!	0.4	!	109	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
ВтС	!	З	!	160	!	1	!	6.10	!	2.80	!	17.08	!	1.361	!	0.4	!	186	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 994 W (фт, i.= 702 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 201 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 950 W (фт, i.= 487 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 202 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 203 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.30										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 204 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 743 W (фт, i.= 390 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 205 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	38.0	!	68	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 865 W (фт, i.= 492 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																								

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м														
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!														
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W									
ПОМ. 206 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 555 W (фт,i.= 378 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 207 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40												
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	----	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 208 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 209 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 52 М^3 ; Fп.= 18.6 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.80	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 709 W (фт,i.= 304 W; Vinf= 31m3; фv,i= 405 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 210 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40												
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	----	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 211 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 86 М^3 ; Fп.= 30.6 m2 ; n50= 0.40												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 795 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 34m3; фv,i= 419 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 212 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	И			
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	м	м	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	34.0	74	0.00	0.00	0	И			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0	И			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	---	---	0	И			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	---	---	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)													И			
ПОМ. 213 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60	И		
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0	И			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	---	---	0	И			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	---	---	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)													И			
ПОМ. 214 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40	И		
ВтС	С	295	1	1.40	2.80	3.92	0.695	0.4	45	---	---	0	И			
ВтС	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	---	---	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)													И			
ПОМ. 215 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60	И		
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	7.80	0.225	38.0	67	0.00	0.00	0	И			
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	---	---	0	И			
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	---	---	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 709 W (фт, i.= 304 W; Vinf= 31m3; фv, i= 405 W; фrh, i= 0 W)													И			
ПОМ. 216 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60	И		
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0	И			
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0	И			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0	И			
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	---	---	0	И			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	---	---	0	И			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	---	---	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)													И			
ПОМ. 217 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30	И		
ВтС	И	295	1	3.60	2.80	10.08	0.695	0.4	115	---	---	0	И			
ВтС	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	---	---	0	И			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 815 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)													И			
ПОМ. 218 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40	И		
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0	И			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	---	---	0	И			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]							
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И							
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	И							
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	! W/mK	!	W	И					
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																				
ПОМ. 219 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40							
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	5.91!	0.225!	36.0!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	!	П	!	160	!	1	!	6.16!	3.46!	21.31!	1.361!	0.4!	418	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 992 W (фт, i.= 700 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																				
ПОМ. 220 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60							
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	34.0!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	!	П	!	160	!	1	!	3.46!	2.64!	9.13!	1.361!	0.4!	169	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 694 W (фт, i.= 517 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																				
ПОМ. 221 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20							
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	И
ВтС	!	П	!	160	!	1	!	3.30!	3.46!	11.42!	1.361!	0.4!	255	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 910 W (фт, i.= 821 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																				
ПОМ. 222 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60							
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																				
ПОМ. 223 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60							
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																				
ПОМ. 224 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30							
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60!	2.80!	10.08!	0.225!	41.0!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]																								
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка !	лина !	!	!	Дълж !	Вис. !	пов. !	(Ueqv)!	(bu)!	!	л.мост !	(D Ut) !													
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м !	м !	м2	!W/m2	С! С !	W	!	М	! W/mK	!	W										
Пом. 225 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 965 W (фт,i.= 502 W; Vinf= 36м3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 226 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.40																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 699 W (фт,i.= 407 W; Vinf= 24м3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 301 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 950 W (фт,i.= 487 W; Vinf= 36м3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 302 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 303 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.30																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 10м3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																								
Пом. 304 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 м2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 743 W (фт,i.= 390 W; Vinf= 29м3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																								

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]															
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м																	
! ка	!лина	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!													
! ---	! ММ	! Бр.	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!													
ПОМ. 305 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	38.0	!	68	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!	0	!	
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!	0	!	
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													865 W (фт, i.=		492 W;		Vinf=		29m3;		фv, i=		373 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 306 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!	0	!	
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!	0	!	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													555 W (фт, i.=		378 W;		Vinf=		15m3;		фv, i=		177 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 307 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40															
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0	!	0	!	
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!	0	!	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													789 W (фт, i.=		611 W;		Vinf=		13m3;		фv, i=		178 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 308 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!	0	!	
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!	0	!	
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!	0	!	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													574 W (фт, i.=		397 W;		Vinf=		15m3;		фv, i=		177 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 309 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 52 М^3 ; Fп.= 18.6 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.80	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	!	0	!	
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!	0	!	
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!	0	!	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													709 W (фт, i.=		304 W;		Vinf=		31m3;		фv, i=		405 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 310 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40															
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	---	!	0	!	0	!	
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!	0	!	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=													859 W (фт, i.=		681 W;		Vinf=		13m3;		фv, i=		178 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 311 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 86 М^3 ; Fп.= 30.6 m2 ; n50= 0.40															

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!				
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 795 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 34m3; фv, i= 419 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 312 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	34.0	74	0.00	0.00	0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	0			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 313 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60															
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0			
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0			
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 314 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40															
ВтС	С	295	1	1.40	2.80	3.92	0.695	0.4	45	----	---	0			
ВтС	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 315 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	7.80	0.225	38.0	67	0.00	0.00	0			
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	0			
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 709 W (фт, i.= 304 W; Vinf= 31m3; фv, i= 405 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 316 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60															
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0	52	0.00	0.00	0			
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0			
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0			
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---	0			
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	0			
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0			
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)															
ПОМ. 317 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30															
ВтС	И	295	1	3.60	2.80	10.08	0.695	0.4	115	----	---	0			

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 815 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 318 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 319 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 282 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 320 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 525 W (фт, i.= 348 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 321 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20												
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 322 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 323 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 324 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30												

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!									
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 325 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 965 W (фт,i.= 502 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 326 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 699 W (фт,i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 401 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 950 W (фт,i.= 487 W; Vinf= 36m3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 402 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 403 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 404 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]										
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И										
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!										
! ---	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	!	!	!	!										
! ---	! ---	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!										
Вн Д	И	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	!	0										
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	!	0										
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 743 W (фт,i.= 390 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																							
ПОМ. 405 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																							
Вн С	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	38.0	!	68	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	З	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	!	0										
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0										
Вн С	Ю	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 865 W (фт,i.= 492 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																							
ПОМ. 406 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																							
Вн С	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	!	0										
Вн С	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0										
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 555 W (фт,i.= 378 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																							
ПОМ. 407 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																							
ВтС	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0
ВтС	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																							
ПОМ. 408 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																							
Вн С	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
ВтС	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	!	0										
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	!	0										
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																							
ПОМ. 409 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60																							
Вн С	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.80	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	----	---	!	0										
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	!	0										
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 709 W (фт,i.= 304 W; Vinf= 31m3; фv,i= 405 W; фrh,i= 0 W)																							
ПОМ. 410 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																							
ВтС	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	---	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 411 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 86 М^3; Fп.= 30.6 m2; n50= 0.40												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 795 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 34m3; фv, i.= 419 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 412 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 413 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 414 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40												
Вт С	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	-----	!	---	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 415 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.80	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	-----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 709 W (фт, i.= 304 W; Vinf= 31m3; фv, i.= 405 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 416 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	-----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	-----	!	---	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	И												
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И									
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 417 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30																									
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	-----	!	---	!	0	И
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 815 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 418 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40																									
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	-----	!	---	!	0	И
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	-----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 419 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40																									
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	-----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 282 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 420 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																									
ВнС	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВнД	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	-----	!	---	!	0	И
ВнД	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	-----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 525 W (фт,i.= 348 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 421 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																									
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	-----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 422 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																									
ВнС	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	-----	!	---	!	0	И
ВнД	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	-----	!	---	!	0	И
ВнД	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	-----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 423 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60																									
ВнС	!	И	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ВнС	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И				
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!		!	!				
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	!	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																		
ПОМ. 424 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30																		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	! 41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																		
ПОМ. 425 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60																		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 12.32	! 0.225	! 38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 38.0	!	248	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 965 W (фт, i.= 502 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																		
ПОМ. 426 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40																		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 699 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																		
ПОМ. 501 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60																		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 12.32	! 0.225	! 38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	!	193	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 950 W (фт, i.= 487 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																		
ПОМ. 502 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вт С	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	!	25	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	!	111	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																		
ПОМ. 503 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30																		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.225	! 41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 504 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 743 W (фт,i.= 390 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 505 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	38.0	!	68	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 865 W (фт,i.= 492 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 506 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 555 W (фт,i.= 378 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 507 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40												
Вт С	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 508 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																									
ПОМ. 509 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.80	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И											
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!											
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!							
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 709 W (фт, i.= 304 W; Vinf= 31m3; фv, i.= 405 W; фrh, i.= 0 W)																								
ПОМ. 510 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																								
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	---	!	0
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																								
ПОМ. 511 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 86 М^3; Fп.= 30.6 m2; n50= 0.40																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 795 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 34m3; фv, i.= 419 W; фrh, i.= 0 W)																								
ПОМ. 512 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																								
ПОМ. 513 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i.= 353 W; фrh, i.= 0 W)																								
ПОМ. 514 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																								
ВтС	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i.= 178 W; фrh, i.= 0 W)																								
ПОМ. 515 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.80	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 709 W (фт, i.= 304 W; Vinf= 31m3; фv, i.= 405 W; фrh, i.= 0 W)																								
ПОМ. 516 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																								

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!					
! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	52	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	30	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	17	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	25	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	172	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	101	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 517 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30																
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	115	!	----	!	---	!	0	
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 815 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 518 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	34	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	235	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	107	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 519 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 36.0	48	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	235	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 282 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 520 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 34.0	74	!	0.00	!	0.00	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	172	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	101	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 525 W (фт,i.= 348 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 521 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20																
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																
ПОМ. 522 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	46	!	0.00	!	0.00	!	0	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	25	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	111	!	----	!	---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	101	!	----	!	---	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И											
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!											
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W	И								
ПОМ. 523 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 524 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv, i.= 134 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 525 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 965 W (фт, i.= 502 W; Vinf= 36m3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 526 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40											
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	И
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 699 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 601 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 950 W (фт, i.= 487 W; Vinf= 36m3; фv, i.= 463 W; фrh, i.= 0 W)																									
ПОМ. 602 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60											
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	И
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	!	Охл.	!	U	!	DT!	фт	!	Дълж.	!	Psi	!	ф л.м							
-----	! ка	!лина	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!							
!	! ---	! ММ	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!							
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!							
ПОМ. 603 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 604 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 743 W (фт, i.= 390 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 605 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	38.0	!	68	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 865 W (фт, i.= 492 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 606 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 555 W (фт, i.= 378 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 607 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																								
Вт С	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 608 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																								
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																								
ПОМ. 609 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 52 М^3 ; Fп.= 18.6 m2 ; n50= 0.60																								

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	И	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 7.80	! 0.225	! 38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 709 W (фт, i.= 304 W; Vinf= 31m3; фv, i= 405 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 610 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4	!	115	!	----	!	----	!	0	И
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 611 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 86 М^3 ; Fп.= 30.6 m2 ; n50= 0.40																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 795 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 34m3; фv, i= 419 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 612 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 613 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 614 Ваня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40																	
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	!	45	!	----	!	----	!	0	И
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 615 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 52 М^3 ; Fп.= 18.6 m2 ; n50= 0.60																	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 7.80	! 0.225	! 38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 709 W (фт, i.= 304 W; Vinf= 31m3; фv, i= 405 W; фrh, i= 0 W)																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м														
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!														
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W									
ПОМ. 616 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 617 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30												
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	---	!	0	I
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 815 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 618 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 619 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 282 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 620 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 525 W (фт, i.= 348 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 621 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20												
ВтС	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	I
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 622 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	I
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	I

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 623 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60				
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	38.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 624 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30				
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.225!	41.0!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 625 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60				
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	38.0!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	38.0!	248	!	----	!	---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 965 W (фт, i.= 502 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 626 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.40				
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	5.91!	0.225!	36.0!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	36.0!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 699 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 701 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3; Fп.= 21.3 m2; n50= 0.60				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 4.40!	2.80!	12.32!	0.225!	38.0!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	38.0!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	38.0!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 950 W (фт, i.= 487 W; Vinf= 36m3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 702 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60				
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.07!	0.225!	34.0!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0	!	!

<< ПОТРЕБНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м!	м!	м2	!W/m2	С!	С!	W	!	M	! W/mK	!	W	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	34.0!	111	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 703 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30																	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.225!	41.0!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 704 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	5.91!	0.225!	36.0!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! И	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 743 W (фт, i.= 390 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 705 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	7.96!	0.225!	38.0!	68	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	38.0!	193	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 4.96!	2.80!	13.89!	0.225!	38.0!	119	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 865 W (фт, i.= 492 W; Vinf= 29m3; фv, i= 373 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 706 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	34.0!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 555 W (фт, i.= 378 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 707 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																	
Вт С	! С	! 295	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.695!	0.4!	45	!	----	!	---	!	0	!	!
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																	
ПОМ. 708 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
Вт С	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	---	!	0	!	!
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	---	!	0	!	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!								
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 709 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.80	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 709 W (фт, i.= 304 W; Vinf= 31m3; фv, i= 405 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 710 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40												
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	----	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 711 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 86 М^3; Fп.= 30.6 m2; n50= 0.40												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 795 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 34m3; фv, i= 419 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 712 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 713 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60												
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 714 Ваня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40												
Вт С	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	----	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт, i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ. 715 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60												

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!			
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	м ! м !	м2	!W/m2	С!	С !	W	!	М	!	W/mK	!	W	!	И
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	7.80!	0.225!	38.0!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35!	1.40!	1.89!	1.724!	38.0!	124	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	38.0!	113	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 709 W (фт, i.= 304 W; Vinf= 31m3; фv, i.= 405 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 716 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	6.75!	0.225!	34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	3.92!	0.225!	34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40!	2.80!	2.19!	0.225!	34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80!	2.80!	5.04!	0.695!	0.4!	25	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 717 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30			
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60!	2.80!	10.08!	0.695!	0.4!	115	!	----	!	----	!	0	!	И
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 815 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 10m3; фv, i.= 134 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 718 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	4.18!	0.225!	36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	36.0!	107	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 719 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	5.91!	0.225!	36.0!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.80!	3.78!	1.724!	36.0!	235	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 282 W; Vinf= 24m3; фv, i.= 292 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 720 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60			
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46!	2.80!	9.69!	0.225!	34.0!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!	И
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10!	1.40!	2.94!	1.724!	34.0!	172	!	----	!	----	!	0	!	И
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75!	2.30!	1.72!	1.724!	34.0!	101	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 525 W (фт, i.= 348 W; Vinf= 15m3; фv, i.= 177 W; фrh, i.= 0 W)																	
ПОМ. 721 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.20			
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70!	2.80!	18.76!	4.310!	7.0!	566	!	----	!	----	!	0	!	И
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт, i.= 566 W; Vinf= 6m3; фv, i.= 89 W; фrh, i.= 0 W)																	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]											
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И	И											
-----	! ка	!лина	! Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!											
	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK											
ПОМ.	722	Кухня	Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60																						
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт, i.= 284 W; Vinf= 15м3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ.	723	Спалня	Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60																						
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	38.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт, i.= 389 W; Vinf= 36м3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ.	724	Баня с вана (душ)	Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.30																						
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт, i.= 659 W; Vinf= 10м3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ.	725	Спалня	Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60																						
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 965 W (фт, i.= 502 W; Vinf= 36м3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ.	726	Дневна	Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.40																						
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 699 W (фт, i.= 407 W; Vinf= 24м3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)																									
ПОМ.	801	Спалня	Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60																						
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 950 W (фт, i.= 487 W; Vinf= 36м3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]										
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м													
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!													
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!										
ПОМ. 802 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 803 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 804 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 743 W (фт,i.= 390 W; Vinf= 29m3; фv,i= 353 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 805 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	38.0	!	68	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	---	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 865 W (фт,i.= 492 W; Vinf= 29m3; фv,i= 373 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 806 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 555 W (фт,i.= 378 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 807 Ваня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40										
Вт С	!	С	!	295	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.695	!	0.4	!	45	!	----	!	---	!	0
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																								
ПОМ. 808 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60										
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]			
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м					
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!					
! ---	! ММ	! Бр.	!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0	30	0.00	0.00	0				
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	---	---	0				
Вн Д	С	---	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	---	---	0				
Вн Д	И	---	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	---	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт, i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 809 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60																
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	7.80	0.225	38.0	67	0.00	0.00	0				
Вн Д	С	---	1	1.35	1.40	1.89	1.724	38.0	124	---	---	0				
Вн Д	С	---	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	---	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 709 W (фт, i.= 304 W; Vinf= 31m3; фv, i= 405 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 810 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																
ВтС	И	295	1	3.60	2.80	10.08	0.695	0.4	115	---	---	0				
ВтС	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	---	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 859 W (фт, i.= 681 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 811 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 86 М^3; Fп.= 30.6 m2; n50= 0.40																
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0				
Вн Д	Ю	---	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	---	---	0				
Вн Д	Ю	---	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	---	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 795 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 34m3; фv, i= 419 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 812 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	34.0	74	0.00	0.00	0				
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0				
Вн Д	Ю	---	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	---	---	0				
Вн Д	З	---	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	---	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фт, i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 813 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60																
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0				
Вн Д	Ю	---	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	---	---	0				
Вн Д	Ю	---	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	---	---	0				
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 729 W (фт, i.= 376 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 814 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																
ВтС	С	295	1	1.40	2.80	3.92	0.695	0.4	45	---	---	0				
ВтС	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	---	---	0				

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И												
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!												
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!									
-----																									
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 789 W (фт,i.= 611 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)I																									
I ПОМ. 815 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 52 М^3 ; Fп.= 18.6 m2 ; n50= 0.60 I																									
-----																									
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.80	!	0.225	!	38.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	38.0	!	124	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	!
-----																									
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 709 W (фт,i.= 304 W; Vinf= 31m3; фv,i= 405 W; фrh,i= 0 W)I																									
I ПОМ. 816 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 I																									
-----																									
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	34.0	!	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	34.0	!	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
-----																									
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)I																									
I ПОМ. 817 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30 I																									
-----																									
ВтС	!	И	!	295	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.695	!	0.4	!	115	!	----	!	---	!	0	!
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	!
-----																									
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 815 W (фт,i.= 681 W; Vinf= 10m3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)I																									
I ПОМ. 818 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40 I																									
-----																									
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	36.0	!	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	!
-----																									
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 668 W (фт,i.= 376 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)I																									
I ПОМ. 819 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40 I																									
-----																									
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	!
-----																									
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фт,i.= 282 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)I																									
I ПОМ. 820 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60 I																									
-----																									
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	---	!	0	!
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	---	!	0	!
-----																									
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 525 W (фт,i.= 348 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)I																									

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост , [W]													
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м		
! ка	!лина	!	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!л.мост	!(D Ut)	!		
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	! М	! W/mK	! W
Пом. 821 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.20													
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 655 W (фт,i.= 566 W; Vinf= 6м3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 822 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.07	0.225	34.0	46	0.00	0.00	0	
Вт С	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	25	----	---	0	
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---	0	
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 461 W (фт,i.= 284 W; Vinf= 15м3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 823 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	И	416	1	4.40	2.80	12.32	0.225	38.0	105	0.00	0.00	0	
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	0	
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	38.0	34	0.00	0.00	0	
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 852 W (фт,i.= 389 W; Vinf= 36м3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 824 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.30													
Вн С	И	416	1	3.60	2.80	10.08	0.225	41.0	93	0.00	0.00	0	
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 793 W (фт,i.= 659 W; Vinf= 10м3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 825 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	И	416	1	4.40	2.80	12.32	0.225	38.0	105	0.00	0.00	0	
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	38.0	36	0.00	0.00	0	
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	0	
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	38.0	248	----	---	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 965 W (фт,i.= 502 W; Vinf= 36м3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 826 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.40													
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	5.91	0.225	36.0	48	0.00	0.00	0	
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0	
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0	
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	36.0	18	0.00	0.00	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 699 W (фт,i.= 407 W; Vinf= 24м3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)													
Пом. 901 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60													
Вн С	С	416	1	4.40	2.80	12.32	0.225	38.0	105	0.00	0.00	0	

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]															
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери			Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф л.м																
! ка	!лина	!Брой!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)	!	!	!	!	!	!																
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W													
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.75	!	0.225	!	38.0	!	58	!	0.00	!	0.00	!	0					
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	38.0	!	19	!	0.00	!	0.00	!	0					
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0					
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0					
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	6.16	!	3.46	!	21.31	!	0.170	!	38.0	!	138	!	0.00	!	0.00	!	0					
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														1088 W (фт, i.=		625 W;		Vinf=		36m3;		фv, i=		463 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 902 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	6.07	!	0.225	!	34.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0					
Вт С	!	И	!	295	!	1	!	1.80	!	2.80	!	5.04	!	0.695	!	0.4	!	25	!	----	!	----	!	0					
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.724	!	34.0	!	111	!	----	!	----	!	0					
Вн Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0					
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0					
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														513 W (фт, i.=		336 W;		Vinf=		15m3;		фv, i=		177 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 903 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.30															
Вн С	!	С	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0					
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	----	!	0					
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	3.30	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0					
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														873 W (фт, i.=		739 W;		Vinf=		10m3;		фv, i=		134 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 904 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0					
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	----	!	0					
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	----	!	0					
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	4.96	!	17.16	!	0.170	!	36.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0					
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														848 W (фт, i.=		495 W;		Vinf=		29m3;		фv, i=		353 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 905 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 48 М^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	З	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	7.96	!	0.225	!	38.0	!	68	!	0.00	!	0.00	!	0					
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	38.0	!	193	!	----	!	----	!	0					
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	----	!	0					
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	4.96	!	2.80	!	13.89	!	0.225	!	38.0	!	119	!	0.00	!	0.00	!	0					
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	4.96	!	17.16	!	0.170	!	38.0	!	111	!	0.00	!	0.00	!	0					
ОБЩИ ЗАГУБИ фi=														977 W (фт, i.=		604 W;		Vinf=		29m3;		фv, i=		373 W;		фrh, i=		0 W)	
ПОМ. 906 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60															
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	9.69	!	0.225	!	34.0	!	74	!	0.00	!	0.00	!	0					
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.724	!	34.0	!	172	!	----	!	----	!	0					
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	3.92	!	0.225	!	34.0	!	30	!	0.00	!	0.00	!	0					
Вн Д	!	З	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	34.0	!	101	!	----	!	----	!	0					
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	2.64	!	9.13	!	0.170	!	34.0	!	53	!	0.00	!	0.00	!	0					

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]				
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м	И				
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)!	(bu)!	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!				
-----	! ---	! ММ	! Бр.!	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	! W/mK	!	W	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 607 W (фт,i.= 430 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 907 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40																	
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4	45	!	----	!	---	!	0	!	!
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	!	----	!	---	!	0	!	!
ВнС	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 3.30	! 11.42	! 0.170	! 41.0	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт,i.= 690 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 908 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
ВнС	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 34.0	52	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ВнС	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	! 34.0	17	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ВнС	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 34.0	30	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	25	!	----	!	---	!	0	!	!
ВнД	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	172	!	----	!	---	!	0	!	!
ВнД	! И	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	101	!	----	!	---	!	0	!	!
ВнС	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.170	! 34.0	53	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 627 W (фт,i.= 450 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 909 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60																	
ВнС	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 7.80	! 0.225	! 38.0	67	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ВнД	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 38.0	124	!	----	!	---	!	0	!	!
ВнД	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 38.0	113	!	----	!	---	!	0	!	!
ВнС	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 4.96	! 17.16	! 0.170	! 38.0	111	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 820 W (фт,i.= 415 W; Vinf= 31m3; фv,i= 405 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 910 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.20																	
ВнС	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 3.30	! 11.42	! 0.170	! 41.0	80	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	566	!	----	!	---	!	0	!	!
ВтС	! З	! 295	! 1	! 2.64	! 2.80	! 7.39	! 0.695	! 25.0	128	!	----	!	---	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 863 W (фт,i.= 774 W; Vinf= 6m3; фv,i= 89 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 911 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 86 М^3; Fп.= 30.6 m2; n50= 0.40																	
ВнС	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	34	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ВнД	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	235	!	----	!	---	!	0	!	!
ВнД	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	107	!	----	!	---	!	0	!	!
ВнС	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 4.96	! 17.16	! 0.170	! 36.0	105	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 900 W (фт,i.= 481 W; Vinf= 34m3; фv,i= 419 W; фrh,i= 0 W)																	
ПОМ. 912 Кухня Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60																	
ВнС	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 34.0	74	!	0.00	!	0.00	!	0	!	!

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]														!От лин. топл. мост, [W]		
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м				
! ка	!лина	! !	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!	!				
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	!34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!34.0!	172	!	----	!	----	!		
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0!	101	!	----	!	----	!		
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.170	!34.0!	53	!	0.00	!	0.00	!		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 594 W (фт, i.= 417 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 913 Дневна														Тпом.= 20 оС; Vп.= 48 М^3; Fп.= 17.2 m2; n50= 0.60		
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	!36.0!	34	!	0.00	!	0.00	!		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	!36.0!	235	!	----	!	----	!		
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!36.0!	107	!	----	!	----	!		
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 4.96	! 17.16	! 0.170	!36.0!	105	!	0.00	!	0.00	!		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 834 W (фт, i.= 481 W; Vinf= 29m3; фv, i= 353 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 914 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.40		
ВтС	! С	! 295	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.695	! 0.4!	45	!	----	!	----	!		
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0!	566	!	----	!	----	!		
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 3.30	! 11.42	! 0.170	!41.0!	80	!	0.00	!	0.00	!		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 868 W (фт, i.= 690 W; Vinf= 13m3; фv, i= 178 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 915 Спалня														Тпом.= 22 оС; Vп.= 52 М^3; Fп.= 18.6 m2; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 7.80	! 0.225	!38.0!	67	!	0.00	!	0.00	!		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	!38.0!	124	!	----	!	----	!		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!38.0!	113	!	----	!	----	!		
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 4.96	! 17.16	! 0.170	!38.0!	111	!	0.00	!	0.00	!		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 820 W (фт, i.= 415 W; Vinf= 31m3; фv, i= 405 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 916 Кухня														Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3; Fп.= 9.1 m2; n50= 0.60		
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	!34.0!	52	!	0.00	!	0.00	!		
Вн С	! И	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	!34.0!	30	!	0.00	!	0.00	!		
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 2.19	! 0.225	!34.0!	17	!	0.00	!	0.00	!		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4!	25	!	----	!	----	!		
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	!34.0!	172	!	----	!	----	!		
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	!34.0!	101	!	----	!	----	!		
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.170	!34.0!	53	!	0.00	!	0.00	!		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 627 W (фт, i.= 450 W; Vinf= 15m3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)																
ПОМ. 917 Баня с вана (душ)														Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3; Fп.= 11.4 m2; n50= 0.30		
ВтС	! И	! 295	! 1	! 3.60	! 2.80	! 10.08	! 0.695	! 0.4!	115	!	----	!	----	!		
ВтС	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0!	566	!	----	!	----	!		
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 3.30	! 11.42	! 0.170	!41.0!	80	!	0.00	!	0.00	!		
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 895 W (фт, i.= 761 W; Vinf= 10m3; фv, i= 134 W; фrh, i= 0 W)																

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост, [W]	
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м			
! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)		!л.мост	!(D Ut)	!			
! ---	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	М	W/mK	W	
ПОМ. 918 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.40	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 4.18	! 0.225	! 36.0	! 34	! 0.00	! 0.00	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 36.0	! 107	! ----	! ---	!	0	
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 6.10	! 21.11	! 0.170	! 36.0	! 129	! 0.00	! 0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 797 W (фт, i.= 505 W; Vinf= 24м3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 919 Дневна													Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.40	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 5.91	! 0.225	! 36.0	! 48	! 0.00	! 0.00	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.80	! 3.78	! 1.724	! 36.0	! 235	! ----	! ---	!	0	
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 6.10	! 21.11	! 0.170	! 36.0	! 129	! 0.00	! 0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 704 W (фт, i.= 412 W; Vinf= 24м3; фv, i= 292 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 920 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60	
Вн С	! Ю	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 9.69	! 0.225	! 34.0	! 74	! 0.00	! 0.00	!	0	
Вн Д	! Ю	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 34.0	! 172	! ----	! ---	!	0	
Вн Д	! З	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	!	0	
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.170	! 34.0	! 53	! 0.00	! 0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 577 W (фт, i.= 400 W; Vinf= 15м3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 921 Баня с вана (душ)													Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.20	
Вт С	! И	! 120	! 1	! 6.70	! 2.80	! 18.76	! 4.310	! 7.0	! 566	! ----	! ---	!	0	
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 3.30	! 11.42	! 0.170	! 41.0	! 80	! 0.00	! 0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 735 W (фт, i.= 646 W; Vinf= 6м3; фv, i= 89 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 922 Кухня													Тпом.= 18 оС; Vп.= 26 М^3 ; Fп.= 9.1 м2 ; n50= 0.60	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.07	! 0.225	! 34.0	! 46	! 0.00	! 0.00	!	0	
ВтС	! И	! 295	! 1	! 1.80	! 2.80	! 5.04	! 0.695	! 0.4	! 25	! ----	! ---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 1.35	! 1.40	! 1.89	! 1.724	! 34.0	! 111	! ----	! ---	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 0.75	! 2.30	! 1.72	! 1.724	! 34.0	! 101	! ----	! ---	!	0	
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 2.64	! 9.13	! 0.170	! 34.0	! 53	! 0.00	! 0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 513 W (фт, i.= 336 W; Vinf= 15м3; фv, i= 177 W; фrh, i= 0 W)														
ПОМ. 923 Спалня													Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60	
Вн С	! И	! 416	! 1	! 4.40	! 2.80	! 12.32	! 0.225	! 38.0	! 105	! 0.00	! 0.00	!	0	
Вн С	! С	! 416	! 1	! 3.46	! 2.80	! 6.75	! 0.225	! 38.0	! 58	! 0.00	! 0.00	!	0	
Вн С	! З	! 416	! 1	! 1.40	! 2.80	! 3.92	! 0.225	! 38.0	! 34	! 0.00	! 0.00	!	0	
Вн Д	! С	! --	! 1	! 2.10	! 1.40	! 2.94	! 1.724	! 38.0	! 193	! ----	! ---	!	0	
Вн С	! Т	! 520	! 1	! 3.46	! 4.96	! 17.16	! 0.170	! 38.0	! 111	! 0.00	! 0.00	!	0	
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 963 W (фт, i.= 500 W; Vinf= 36м3; фv, i= 463 W; фrh, i= 0 W)														

ОБЕКТ: ЕПЖС ВС-69-СФ, ВС-69-СФ, УД83 секция 41

ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W]													!От лин. топл. мост , [W]												
Ограждение!	Посо!	Дебе-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT!	фт	Дълж.	Пси	ф л.м														
-----	! ка	!лина	!	!Дълж	!Вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	!	!л.мост	!(D Ut)	!	!	!	!	!									
-----	! ---	! ММ	! Бр.	! м	! м	! м2	!W/m2	С!	С!	W	!	М	!	W/mK	!	W									
-----																									
I ПОМ. 924 Бяня с вана (душ) Тпом.= 25 оС; Vп.= 32 М^3 ; Fп.= 11.4 м2 ; n50= 0.30 I																									
-----																									
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	3.60	!	2.80	!	10.08	!	0.225	!	41.0	!	93	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вт С	!	И	!	120	!	1	!	6.70	!	2.80	!	18.76	!	4.310	!	7.0	!	566	!	----	!	---	!	0	I
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	3.30	!	11.42	!	0.170	!	41.0	!	80	!	0.00	!	0.00	!	0	I
-----																									
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 873 W (фт,i.= 739 W; Vinf= 10м3; фv,i= 134 W; фrh,i= 0 W)I																									
-----																									
I ПОМ. 925 Спалня Тпом.= 22 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.60 I																									
-----																									
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	4.40	!	2.80	!	12.32	!	0.225	!	38.0	!	105	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	4.18	!	0.225	!	38.0	!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	38.0	!	113	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	38.0	!	248	!	----	!	---	!	0	I
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	4.96	!	17.16	!	0.170	!	38.0	!	111	!	0.00	!	0.00	!	0	I
-----																									
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1076 W (фт,i.= 613 W; Vinf= 36м3; фv,i= 463 W; фrh,i= 0 W)I																									
-----																									
I ПОМ. 926 Дневна Тпом.= 20 оС; Vп.= 60 М^3 ; Fп.= 21.3 м2 ; n50= 0.40 I																									
-----																									
Вн С	!	Ю	!	416	!	1	!	3.46	!	2.80	!	5.91	!	0.225	!	36.0	!	48	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.80	!	3.78	!	1.724	!	36.0	!	235	!	----	!	---	!	0	I
Вн Д	!	И	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.724	!	36.0	!	107	!	----	!	---	!	0	I
Вн С	!	И	!	416	!	1	!	1.40	!	2.80	!	2.19	!	0.225	!	36.0	!	18	!	0.00	!	0.00	!	0	I
Вн С	!	Т	!	520	!	1	!	3.46	!	6.10	!	21.11	!	0.170	!	36.0	!	129	!	0.00	!	0.00	!	0	I
-----																									
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 829 W (фт,i.= 537 W; Vinf= 24м3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)I																									
-----																									
I ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (сума от товарите по помещения) : 169428 [W]																									
I ОБЩИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ (за сградата) : 134224 [W]																									
-----																									