<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W]																	От лин. топл. мост ,[W]
Ограждение	Посо ка	Дебе-лина	Брой Бр.	Размери Дълж м	Вис. м	Охл. пов. м2	U (Ueqv) W/m2	DT (bu) C	фt C	фt W	Дълж. л.мост M	Пси (D Ut) W/mK	ф л.м W
-----	---	MM											
ПОМ. 101 Спалня					Тпом.= 22 oC; Vп.= 36 M^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60								
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	38.0		36	0.00	0.00	0
ВтС	П	1130	1	3.76	3.46	13.01	0.355	0.4		30	----	---	0
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0		113	----	---	0
Вн Д	С	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	38.0		248	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 708 W (фt,i.= 426 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 102 Кухня					Тпом.= 18 oC; Vп.= 26 M^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60								
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0		52	0.00	0.00	0
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0		17	0.00	0.00	0
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0		30	0.00	0.00	0
ВтС	П	1130	1	3.46	2.64	9.13	0.355	0.4		16	----	---	0
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4		25	----	---	0
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0		172	----	---	0
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0		101	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 590 W (фt,i.= 413 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 103 Баня с вана (душ)					Тпом.= 25 oC; Vп.= 32 M^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40								
ВтС	И	295	1	3.60	2.80	10.08	0.695	0.4		70	----	---	0
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0		566	----	---	0
ВтС	П	1130	1	3.30	3.46	11.42	0.355	0.4		31	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 845 W (фt,i.= 667 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 104 Дневна					Тпом.= 20 oC; Vп.= 60 M^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.50								
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0		34	0.00	0.00	0
ВтС	П	1130	1	3.46	6.16	21.31	0.355	0.4		42	----	---	0
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0		235	----	---	0
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0		107	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 783 W (фt,i.= 418 W; Vinf= 30m3; фv,i= 365 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 105 Дневна					Тпом.= 20 oC; Vп.= 48 M^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50								
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0		34	0.00	0.00	0
ВтС	П	1130	1	3.46	4.95	17.13	0.355	0.4		34	----	---	0
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0		235	----	---	0
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0		107	----	---	0
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0		32	0.00	0.00	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 735 W (фt,i.= 441 W; Vinf= 24m3; фv,i= 294 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 106 Кухня					Тпом.= 18 oC; Vп.= 26 M^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60								
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	34.0		74	0.00	0.00	0
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0		17	0.00	0.00	0

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W] | | |

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - ф t. [W] | | |

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - ф t. [W] | | |

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - ф t. [W]																		От лин. топл. мост ,[W]
Ограждение	Посока	Дебелина	Брой	Размери Дълж	Размери Вис.	Охл. пов.	U (Ueqv)	DT (bu)	ф t	Дълж. л.мост	Пси (D Ut)	ф л.м
-----	---	MM	Бр.	м	м	м2	W/m2	C	C	W	M	W/mK	W
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	7.96	0.225	34.0	61	0.00	0.00	0
ВтС	П	1130	1	3.46	2.64	9.13	0.355	0.4	16	----	---	0
ВтС	И	295	1	2.64	2.80	7.39	0.695	0.4	37	----	---	0
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---	0
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0

ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 502 W (фt,i.= 325 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)

ПОМ. 124 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 oC; Vп.= 32 M^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40

Вн С	С	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	41.0	36	0.00	0.00	0
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0
ВтС	П	1130	1	3.30	3.46	11.42	0.355	0.4	31	----	---	0

ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 811 W (фt,i.= 633 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)

ПОМ. 125 Спалня Тпом.= 22 oC; Vп.= 42 M^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60

Вн С	И	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0	58	0.00	0.00	0
ВтС	П	1130	1	3.46	4.95	17.13	0.355	0.4	39	----	---	0
Вн Д	И	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0	193	----	---	0
Вн С	С	416	1	4.32	2.80	12.10	0.225	38.0	103	0.00	0.00	0
Вн С	Ю	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	38.0	19	0.00	0.00	0
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	0

ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 848 W (фt,i.= 524 W; Vinf= 25m3; фv,i= 324 W; фrh,i= 0 W)

ПОМ. 126 Дневна Тпом.= 20 oC; Vп.= 60 M^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.50

Вн С	И	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0
ВтС	П	1130	1	3.46	6.16	21.31	0.355	0.4	42	----	---	0
Вн Д	И	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0

ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 783 W (фt,i.= 418 W; Vinf= 30m3; фv,i= 365 W; фrh,i= 0 W)

ПОМ. 127 Спалня Тпом.= 20 oC; Vп.= 60 M^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.50

Вн С	И	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0
ВтС	П	1130	1	3.46	6.16	21.31	0.355	0.4	42	----	---	0
Вн Д	И	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0
Вн С	Ю	416	1	4.96	2.80	13.89	0.225	36.0	113	0.00	0.00	0

ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 895 W (фt,i.= 530 W; Vinf= 30m3; фv,i= 365 W; фrh,i= 0 W)

ПОМ. 201 Спалня Тпом.= 22 oC; Vп.= 36 M^3 ; Fп.= 13.0 m2 ; n50= 0.60

Вн С	С	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	38.0	36	0.00	0.00	0
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0	113	----	---	0
Вн Д	С	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	38.0	248	----	---	0

ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 678 W (фt,i.= 396 W; Vinf= 22m3; фv,i= 282 W; фrh,i= 0 W)

```
 <<   П О Т Р Е Б Н А   Т О П Л И Н Н А   М О Щ Н О С Т >>     Терм 1994 ЕООД
==============================================================================
    ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42
=================================================================================================
I  З А Г У Б И   О Т   Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W]     !От лин. топл. мост ,[W]I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I Ограждение! Посо!Дебе-!Брой!  Размери  ! Охл. !  U   ! DT !   фt   ! Дълж. ! Пси   ! ф л.м I
I           ! ка  !лина !    !Дълж !Вис. ! пов. !(Ueqv)!(bu)!        !л.мост !(D Ut) !       I
I   -----   ! --- ! MM  ! Бр.!   м !  м  !  м2  !W/m2 C!  C !    W   !   M   ! W/mK  !   W   I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  202  Кухня                Тпом.= 18 oC; Vп.=  26  M^3 ; Fп.=   9.1 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  6.75! 0.225!34.0!    52  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  2.19! 0.225!34.0!    17  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!34.0!    30  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    ВтС    ! И   ! 295 !  1 ! 1.80! 2.80!  5.04! 0.695! 0.4!    25  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 2.10! 1.40!  2.94! 1.724!34.0!   172  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! И   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!34.0!   101  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    574 W (фt,i.=   397 W;  Vinf=    15m3;  фv,i=   177 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  203  Баня с вана (душ)     Тпом.= 25 oC; Vп.=  32  M^3 ; Fп.=  11.4 m2 ;  n50= 0.40  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    ВтС    ! И   ! 295 !  1 ! 3.60! 2.80! 10.08! 0.695! 0.4!    70  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вт С   ! И   ! 120 !  1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0!   566  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    814 W (фt,i.=   636 W;  Vinf=    13m3;  фv,i=   178 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  204  Дневна               Тпом.= 20 oC; Vп.=  60  M^3 ; Fп.=  21.3 m2 ;  n50= 0.50  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!36.0!   107  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    741 W (фt,i.=   376 W;  Vinf=    30m3;  фv,i=   365 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  205  Дневна               Тпом.= 20 oC; Vп.=  48  M^3 ; Fп.=  17.2 m2 ;  n50= 0.50  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!36.0!   107  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!36.0!    32  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    701 W (фt,i.=   407 W;  Vinf=    24m3;  фv,i=   294 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  206  Кухня                Тпом.= 18 oC; Vп.=  26  M^3 ; Fп.=   9.1 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  9.69! 0.225!34.0!    74  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  2.19! 0.225!34.0!    17  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.40!  2.94! 1.724!34.0!   172  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! И   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!34.0!   101  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    541 W (фt,i.=   364 W;  Vinf=    15m3;  фv,i=   177 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  207  Баня с вана (душ)     Тпом.= 25 oC; Vп.=  32  M^3 ; Fп.=  11.4 m2 ;  n50= 0.40  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вт С   ! И   ! 120 !  1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0!   566  ! ----  ! ---   !     0 I
I    ВтС    ! С   ! 295 !  1 ! 1.80! 2.80!  5.04! 0.695! 0.4!    35  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    779 W (фt,i.=   601 W;  Vinf=    13m3;  фv,i=   178 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  208  Кухня                Тпом.= 18 oC; Vп.=  26  M^3 ; Fп.=   9.1 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
  ===============================================================================================
```

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - ф t. [W] | | |

```
 <<   П О Т Р Е Б Н А   Т О П Л И Н Н А   М О Щ Н О С Т >>     Терм 1994 ЕООД
==============================================================================
    ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42
=================================================================================================
I  З А Г У Б И   О Т   Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W]     !От лин. топл. мост ,[W]I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I Ограждение! Посо!Дебе-!Брой!  Размери  ! Охл. !  U   ! DT !   фt   ! Дълж. ! Пси   ! ф л.м I
I           ! ка  !лина !    !Дълж !Вис. ! пов. !(Ueqv)!(bu)!        !л.мост !(D Ut) !       I
I   -----   ! --- ! MM  ! Бр.!   м !  м  !  м2  !W/m2 C!  C !    W   !   M   ! W/mK  !   W   I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=   1346 W (фt,i.=  1022 W;  Vinf=    25m3;  фv,i=   324 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  215  Дневна                Тпом.= 20 oC; Vп.=  48  M^3 ; Fп.=  17.2 m2 ;  n50= 0.50  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!36.0!   107  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!36.0!    32  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    701 W (фt,i.=   407 W;  Vinf=    24m3;  фv,i=   294 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  216  Спалня                Тпом.= 22 oC; Vп.=  36  M^3 ; Fп.=  13.0 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!38.0!    36  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!38.0!   113  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!38.0!   248  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    678 W (фt,i.=   396 W;  Vinf=    22m3;  фv,i=   282 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  217  Кухня                 Тпом.= 18 oC; Vп.=  26  M^3 ; Fп.=   9.1 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  6.75! 0.225!34.0!    52  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!34.0!    30  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  2.19! 0.225!34.0!    17  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    ВтС    ! И   ! 295 !  1 ! 1.80! 2.80!  5.04! 0.695! 0.4!    25  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 2.10! 1.40!  2.94! 1.724!34.0!   172  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! З   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!34.0!   101  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    574 W (фt,i.=   397 W;  Vinf=    15m3;  фv,i=   177 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  218  Баня с вана (душ)     Тпом.= 25 oC; Vп.=  32  M^3 ; Fп.=  11.4 m2 ;  n50= 0.40  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    ВтС    ! И   ! 295 !  1 ! 3.60! 2.80! 10.08! 0.695! 0.4!    70  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вт С   ! И   ! 120 !  1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0!   566  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    814 W (фt,i.=   636 W;  Vinf=    13m3;  фv,i=   178 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  219  Дневна                Тпом.= 20 oC; Vп.=  60  M^3 ; Fп.=  21.3 m2 ;  n50= 0.50  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!36.0!   107  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!36.0!    32  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    772 W (фt,i.=   407 W;  Vinf=    30m3;  фv,i=   365 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  220  Дневна                Тпом.= 20 oC; Vп.=  60  M^3 ; Fп.=  21.3 m2 ;  n50= 0.50  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!36.0!   107  ! ----  ! ---   !     0 I
=================================================================================================
```

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - ϕt. [W] | | |

```
 <<   П О Т Р Е Б Н А   Т О П Л И Н Н А   М О Щ Н О С Т >>     Терм 1994 ЕООД
==============================================================================
    ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42
==================================================================================================
I  З А Г У Б И   О Т   Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W]     !От лин. топл. мост ,[W]I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Ограждение! Посо!Дебе-!Брой!  Размери  ! Охл. !  U   ! DT !   фt   ! Дълж. ! Пси   ! ф л.м I
I           ! ка  !лина !    !Дълж !Вис. ! пов. !(Ueqv)!(bu)!        !л.мост !(D Ut) !       I
I   -----   ! --- ! MM  ! Бр.!   м !  м  !  м2  !W/m2 C!  C !    W   !   M   ! W/mK  !   W   I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    741 W (фt,i.=   376 W;  Vinf=    30m3;  фv,i=   365 W;  фrh,i=     0  W)I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  227  Спалня                Тпом.= 20 oC; Vп.=  60  M^3 ; Fп.=  21.3 m2 ;  n50= 0.50  I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! И   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! И   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!36.0!   107  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 4.96! 2.80! 13.89! 0.225!36.0!   113  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    853 W (фt,i.=   488 W;  Vinf=    30m3;  фv,i=   365 W;  фrh,i=     0  W)I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  301  Спалня                Тпом.= 22 oC; Vп.=  36  M^3 ; Fп.=  13.0 m2 ;  n50= 0.60  I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!38.0!    36  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!38.0!   113  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!38.0!   248  ! ----  ! ---   !     0 I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    678 W (фt,i.=   396 W;  Vinf=    22m3;  фv,i=   282 W;  фrh,i=     0  W)I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  302  Кухня                 Тпом.= 18 oC; Vп.=  26  M^3 ; Fп.=   9.1 m2 ;  n50= 0.60  I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  6.75! 0.225!34.0!    52  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  2.19! 0.225!34.0!    17  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!34.0!    30  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    ВтС    ! И   ! 295 !  1 ! 1.80! 2.80!  5.04! 0.695! 0.4!    25  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 2.10! 1.40!  2.94! 1.724!34.0!   172  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! И   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!34.0!   101  ! ----  ! ---   !     0 I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    574 W (фt,i.=   397 W;  Vinf=    15m3;  фv,i=   177 W;  фrh,i=     0  W)I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  303  Баня с вана (душ)     Тпом.= 25 oC; Vп.=  32  M^3 ; Fп.=  11.4 m2 ;  n50= 0.40  I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    ВтС    ! И   ! 295 !  1 ! 3.60! 2.80! 10.08! 0.695! 0.4!    70  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вт С   ! И   ! 120 !  1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0!   566  ! ----  ! ---   !     0 I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    814 W (фt,i.=   636 W;  Vinf=    13m3;  фv,i=   178 W;  фrh,i=     0  W)I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  304  Дневна                Тпом.= 20 oC; Vп.=  60  M^3 ; Fп.=  21.3 m2 ;  n50= 0.50  I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!36.0!   107  ! ----  ! ---   !     0 I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    741 W (фt,i.=   376 W;  Vinf=    30m3;  фv,i=   365 W;  фrh,i=     0  W)I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  305  Дневна                Тпом.= 20 oC; Vп.=  48  M^3 ; Fп.=  17.2 m2 ;  n50= 0.50  I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!36.0!   107  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!36.0!    32  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
==================================================================================================
```

```
 <<   П О Т Р Е Б Н А   Т О П Л И Н Н А   М О Щ Н О С Т >>     Терм 1994 ЕООД
==============================================================================
    ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42
=================================================================================================
I  З А Г У Б И   О Т   Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W]     !От лин. топл. мост ,[W]I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I Ограждение! Посо!Дебе-!Брой!  Размери  ! Охл. !  U   ! DT !   фt   ! Дълж. ! Пси   ! ф л.м I
I           ! ка  !лина !    !Дълж !Вис. ! пов. !(Ueqv)!(bu)!        !л.мост !(D Ut) !       I
I   -----   ! --- ! MM  ! Бр.!   м !  м  !  м2  !W/m2 C!  C !    W   !   M   ! W/mK  !   W   I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    701 W (фt,i.=   407 W;  Vinf=    24m3;  фv,i=   294 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  306  Кухня                Тпом.= 18 oC; Vп.=  26  M^3 ; Fп.=   9.1 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  9.69! 0.225!34.0!    74  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  2.19! 0.225!34.0!    17  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.40!  2.94! 1.724!34.0!   172  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! И   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!34.0!   101  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    541 W (фt,i.=   364 W;  Vinf=    15m3;  фv,i=   177 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  307  Баня с вана (душ)    Тпом.= 25 oC; Vп.=  32  M^3 ; Fп.=  11.4 m2 ;  n50= 0.40  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вт С   ! И   ! 120 !  1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0!   566  ! ----  ! ---   !     0 I
I    ВтС    ! С   ! 295 !  1 ! 1.80! 2.80!  5.04! 0.695! 0.4!    35  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    779 W (фt,i.=   601 W;  Vinf=    13m3;  фv,i=   178 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  308  Кухня                Тпом.= 18 oC; Vп.=  26  M^3 ; Fп.=   9.1 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  9.69! 0.225!34.0!    74  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  2.19! 0.225!34.0!    17  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.40!  2.94! 1.724!34.0!   172  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! З   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!34.0!   101  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    541 W (фt,i.=   364 W;  Vinf=    15m3;  фv,i=   177 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  309  Баня с вана (душ)    Тпом.= 25 oC; Vп.=  32  M^3 ; Fп.=  11.4 m2 ;  n50= 0.40  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вт С   ! И   ! 120 !  1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0!   566  ! ----  ! ---   !     0 I
I    ВтС    ! С   ! 295 !  1 ! 1.80! 2.80!  5.04! 0.695! 0.4!    35  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    779 W (фt,i.=   601 W;  Vinf=    13m3;  фv,i=   178 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  310  Кухня                Тпом.= 18 oC; Vп.=  26  M^3 ; Fп.=   9.1 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  7.96! 0.225!34.0!    61  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    ВтС    ! И   ! 295 !  1 ! 2.64! 2.80!  7.39! 0.695! 0.4!    37  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 1.35! 1.40!  1.89! 1.724!34.0!   111  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!34.0!   101  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    487 W (фt,i.=   310 W;  Vinf=    15m3;  фv,i=   177 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  311  Дневна               Тпом.= 20 oC; Vп.=  60  M^3 ; Fп.=  21.3 m2 ;  n50= 0.40  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  5.91! 0.225!36.0!    48  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!36.0!    32  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    606 W (фt,i.=   314 W;  Vinf=    24m3;  фv,i=   292 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
  ===============================================================================================
```

```
 <<   П О Т Р Е Б Н А   Т О П Л И Н Н А   М О Щ Н О С Т >>     Терм 1994 ЕООД
==============================================================================
    ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42
================================================================================================
I  З А Г У Б И   О Т   Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W]     !От лин. топл. мост ,[W]I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I Ограждение! Посо!Дебе-!Брой!  Размери  ! Охл. !  U   ! DT !   фt   ! Дълж. ! Пси   ! ф л.м I
I           ! ка  !лина !    !Дълж !Вис. ! пов. !(Ueqv)!(bu)!        !л.мост !(D Ut) !       I
I   -----   ! --- ! MM  ! Бр.!   м !  м  !  м2  !W/m2 C!  C !    W   !   M   ! W/mK  !   W   I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  312  Спалня                Тпом.= 22 оС; Vп.=  42  M^3 ; Fп.=  14.9 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  6.75! 0.225!38.0!    58  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 2.10! 1.40!  2.94! 1.724!38.0!   193  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 160 !  1 ! 4.32! 2.80! 12.10! 1.361!38.0!   625  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=   1200 W (фt,i.=   876 W;  Vinf=    25m3;  фv,i=   324 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  313  Баня с вана (душ)     Тпом.= 25 оС; Vп.=  32  M^3 ; Fп.=  11.4 m2 ;  n50= 0.40  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! З   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!41.0!    36  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вт С   ! И   ! 120 !  1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0!   566  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    780 W (фt,i.=   602 W;  Vinf=    13m3;  фv,i=   178 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  314  Спалня                Тпом.= 22 оС; Vп.=  42  M^3 ; Fп.=  14.9 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!38.0!    36  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!38.0!   248  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 160 !  1 ! 4.32! 2.80! 12.10! 1.361!38.0!   625  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!38.0!   113  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=   1346 W (фt,i.=  1022 W;  Vinf=    25m3;  фv,i=   324 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  315  Дневна                Тпом.= 20 оС; Vп.=  48  M^3 ; Fп.=  17.2 m2 ;  n50= 0.50  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!36.0!   107  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!36.0!    32  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    701 W (фt,i.=   407 W;  Vinf=    24m3;  фv,i=   294 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  316  Спалня                Тпом.= 22 оС; Vп.=  36  M^3 ; Fп.=  13.0 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!38.0!    36  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!38.0!   113  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!38.0!   248  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    678 W (фt,i.=   396 W;  Vinf=    22m3;  фv,i=   282 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  317  Кухня                 Тпом.= 18 оС; Vп.=  26  M^3 ; Fп.=   9.1 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  6.75! 0.225!34.0!    52  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!34.0!    30  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  2.19! 0.225!34.0!    17  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    ВтС    ! И   ! 295 !  1 ! 1.80! 2.80!  5.04! 0.695! 0.4!    25  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 2.10! 1.40!  2.94! 1.724!34.0!   172  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! З   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!34.0!   101  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    574 W (фt,i.=   397 W;  Vinf=    15m3;  фv,i=   177 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
  ==============================================================================================
```

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - ф t. [W]																		От лин. топл. мост ,[W]
Ограждение	Посо ка	Дебе-лина MM	Брой Бр.	Размери Дълж м	Вис. м	Охл. пов. м2	U (Ueqv) W/m2	DT (bu) C	ф t C	ф t W	Дълж. л.мост M	Пси (D Ut) W/mK	ф л.м W
-----	---												
ПОМ. 318 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 oC; Vп.= 32 M^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40													
ВтС	И	295	1	3.60	2.80	10.08	0.695	0.4		70	----	---	0
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0		566	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 814 W (фt,i.= 636 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 319 Дневна Тпом.= 20 oC; Vп.= 60 M^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.50													
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0		34	0.00	0.00	0
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0		235	----	---	0
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0		107	----	---	0
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0		32	0.00	0.00	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 772 W (фt,i.= 407 W; Vinf= 30m3; фv,i= 365 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 320 Дневна Тпом.= 20 oC; Vп.= 60 M^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.50													
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0		34	0.00	0.00	0
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0		235	----	---	0
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0		107	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 741 W (фt,i.= 376 W; Vinf= 30m3; фv,i= 365 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 321 Кухня Тпом.= 18 oC; Vп.= 26 M^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	34.0		52	0.00	0.00	0
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0		17	0.00	0.00	0
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	34.0		30	0.00	0.00	0
ВтС	И	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4		25	----	---	0
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0		172	----	---	0
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0		101	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 574 W (фt,i.= 397 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 322 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 oC; Vп.= 32 M^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40													
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0		566	----	---	0
ВтС	С	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4		35	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фt,i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 323 Кухня Тпом.= 18 oC; Vп.= 26 M^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	7.96	0.225	34.0		61	0.00	0.00	0
ВтС	И	295	1	2.64	2.80	7.39	0.695	0.4		37	----	---	0
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0		111	----	---	0
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0		101	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 487 W (фt,i.= 310 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 324 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 oC; Vп.= 32 M^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40													

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W] | | |

```
 <<   П О Т Р Е Б Н А   Т О П Л И Н Н А   М О Щ Н О С Т >>     Терм 1994 ЕООД
==============================================================================
    ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42
==================================================================================================
I  З А Г У Б И   О Т   Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W]     !От лин. топл. мост ,[W]I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Ограждение! Посо!Дебе-!Брой!  Размери  ! Охл. !  U   ! DT !   фt   ! Дълж. ! Пси   ! ф л.м I
I           ! ка  !лина !    !Дълж !Вис. ! пов. !(Ueqv)!(bu)!        !л.мост !(D Ut) !       I
I   -----   ! --- ! MM  ! Бр.!   м !  м  !  м2  !W/m2 C!  C !    W   !   M   ! W/mK  !   W   I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    ВтС    ! И   ! 295 !  1 ! 3.60! 2.80! 10.08! 0.695! 0.4!    70  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вт С   ! И   ! 120 !  1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0!   566  ! ----  ! ---   !     0 I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    814 W (фt,i.=   636 W;  Vinf=    13m3;  фv,i=   178 W;  фrh,i=     0  W)I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  404  Дневна                Тпом.= 20 oC; Vп.=  60  M^3 ; Fп.=  21.3 m2 ;  n50= 0.50  I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!36.0!   107  ! ----  ! ---   !     0 I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    741 W (фt,i.=   376 W;  Vinf=    30m3;  фv,i=   365 W;  фrh,i=     0  W)I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  405  Дневна                Тпом.= 20 oC; Vп.=  48  M^3 ; Fп.=  17.2 m2 ;  n50= 0.50  I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!36.0!   107  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!36.0!    32  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    701 W (фt,i.=   407 W;  Vinf=    24m3;  фv,i=   294 W;  фrh,i=     0  W)I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  406  Кухня                 Тпом.= 18 oC; Vп.=  26  M^3 ; Fп.=   9.1 m2 ;  n50= 0.60  I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  9.69! 0.225!34.0!    74  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  2.19! 0.225!34.0!    17  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.40!  2.94! 1.724!34.0!   172  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! И   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!34.0!   101  ! ----  ! ---   !     0 I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    541 W (фt,i.=   364 W;  Vinf=    15m3;  фv,i=   177 W;  фrh,i=     0  W)I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  407  Баня с вана (душ)     Тпом.= 25 oC; Vп.=  32  M^3 ; Fп.=  11.4 m2 ;  n50= 0.40  I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вт С   ! И   ! 120 !  1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0!   566  ! ----  ! ---   !     0 I
I    ВтС    ! С   ! 295 !  1 ! 1.80! 2.80!  5.04! 0.695! 0.4!    35  ! ----  ! ---   !     0 I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    779 W (фt,i.=   601 W;  Vinf=    13m3;  фv,i=   178 W;  фrh,i=     0  W)I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  408  Кухня                 Тпом.= 18 oC; Vп.=  26  M^3 ; Fп.=   9.1 m2 ;  n50= 0.60  I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  9.69! 0.225!34.0!    74  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  2.19! 0.225!34.0!    17  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.40!  2.94! 1.724!34.0!   172  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! З   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!34.0!   101  ! ----  ! ---   !     0 I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    541 W (фt,i.=   364 W;  Vinf=    15m3;  фv,i=   177 W;  фrh,i=     0  W)I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  409  Баня с вана (душ)     Тпом.= 25 oC; Vп.=  32  M^3 ; Fп.=  11.4 m2 ;  n50= 0.40  I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вт С   ! И   ! 120 !  1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0!   566  ! ----  ! ---   !     0 I
I    ВтС    ! С   ! 295 !  1 ! 1.80! 2.80!  5.04! 0.695! 0.4!    35  ! ----  ! ---   !     0 I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    779 W (фt,i.=   601 W;  Vinf=    13m3;  фv,i=   178 W;  фrh,i=     0  W)I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
  ==================================================================================================
```

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - ф t. [W] | | |

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W] | | |

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - ф t. [W] | | |

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W] | | |

```
 <<   П О Т Р Е Б Н А   Т О П Л И Н Н А   М О Щ Н О С Т >>     Терм 1994 ЕООД
==============================================================================
    ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42
==================================================================================================
I  З А Г У Б И   О Т   Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W]     !От лин. топл. мост ,[W]I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Ограждение! Посо!Дебе-!Брой!  Размери  ! Охл. !  U   ! DT !   фt   ! Дълж. ! Пси   ! ф л.м I
I           ! ка  !лина !    !Дълж !Вис. ! пов. !(Ueqv)!(bu)!        !л.мост !(D Ut) !       I
I   -----   ! --- ! MM  ! Бр.!   м !  м  !  м2  !W/m2 C!  C !    W   !   M   ! W/mK  !   W   I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вт С   ! И   ! 120 !  1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0!   566  ! ----  ! ---   !     0 I
I    ВтС    ! С   ! 295 !  1 ! 1.80! 2.80!  5.04! 0.695! 0.4!    35  ! ----  ! ---   !     0 I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    779 W (фt,i.=   601 W;  Vinf=    13m3;  фv,i=   178 W;  фrh,i=     0  W)I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  508  Кухня                 Тпом.= 18 oC; Vп.=  26  M^3 ; Fп.=   9.1 m2 ;  n50= 0.60  I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  9.69! 0.225!34.0!    74  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  2.19! 0.225!34.0!    17  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.40!  2.94! 1.724!34.0!   172  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! З   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!34.0!   101  ! ----  ! ---   !     0 I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    541 W (фt,i.=   364 W;  Vinf=    15m3;  фv,i=   177 W;  фrh,i=     0  W)I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  509  Баня с вана (душ)     Тпом.= 25 oC; Vп.=  32  M^3 ; Fп.=  11.4 m2 ;  n50= 0.40  I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вт С   ! И   ! 120 !  1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0!   566  ! ----  ! ---   !     0 I
I    ВтС    ! С   ! 295 !  1 ! 1.80! 2.80!  5.04! 0.695! 0.4!    35  ! ----  ! ---   !     0 I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    779 W (фt,i.=   601 W;  Vinf=    13m3;  фv,i=   178 W;  фrh,i=     0  W)I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  510  Кухня                 Тпом.= 18 oC; Vп.=  26  M^3 ; Fп.=   9.1 m2 ;  n50= 0.60  I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  7.96! 0.225!34.0!    61  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    ВтС    ! И   ! 295 !  1 ! 2.64! 2.80!  7.39! 0.695! 0.4!    37  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 1.35! 1.40!  1.89! 1.724!34.0!   111  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!34.0!   101  ! ----  ! ---   !     0 I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    487 W (фt,i.=   310 W;  Vinf=    15m3;  фv,i=   177 W;  фrh,i=     0  W)I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  511  Дневна                Тпом.= 20 oC; Vп.=  60  M^3 ; Fп.=  21.3 m2 ;  n50= 0.40  I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  5.91! 0.225!36.0!    48  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!36.0!    32  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    606 W (фt,i.=   314 W;  Vinf=    24m3;  фv,i=   292 W;  фrh,i=     0  W)I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  512  Спалня                Тпом.= 22 oC; Vп.=  42  M^3 ; Fп.=  14.9 m2 ;  n50= 0.60  I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  6.75! 0.225!38.0!    58  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 2.10! 1.40!  2.94! 1.724!38.0!   193  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 160 !  1 ! 4.32! 2.80! 12.10! 1.361!38.0!   625  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=   1200 W (фt,i.=   876 W;  Vinf=    25m3;  фv,i=   324 W;  фrh,i=     0  W)I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  513  Баня с вана (душ)     Тпом.= 25 oC; Vп.=  32  M^3 ; Fп.=  11.4 m2 ;  n50= 0.40  I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! З   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!41.0!    36  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вт С   ! И   ! 120 !  1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0!   566  ! ----  ! ---   !     0 I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    780 W (фt,i.=   602 W;  Vinf=    13m3;  фv,i=   178 W;  фrh,i=     0  W)I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
  ================================================================================================
```

```
 <<   П О Т Р Е Б Н А   Т О П Л И Н Н А   М О Щ Н О С Т >>     Терм 1994 ЕООД
==============================================================================
    ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42
=================================================================================================
I  З А Г У Б И   О Т   Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W]     !От лин. топл. мост ,[W]I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I Ограждение! Посо!Дебе-!Брой!  Размери  ! Охл. !  U   ! DT !   фt   ! Дълж. ! Пси   ! ф л.м I
I           ! ка  !лина !    !Дълж !Вис. ! пов. !(Ueqv)!(bu)!        !л.мост !(D Ut) !       I
I   -----   ! --- ! MM  ! Бр.!   м !  м  !  м2  !W/m2 C!  C !    W   !   M   ! W/mK  !   W   I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  514  Спалня                Тпом.= 22 oC; Vп.=  42  M^3 ; Fп.=  14.9 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!38.0!    36  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!38.0!   248  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 160 !  1 ! 4.32! 2.80! 12.10! 1.361!38.0!   625  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!38.0!   113  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=   1346 W (фt,i.=  1022 W;  Vinf=    25m3;  фv,i=   324 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  515  Дневна                Тпом.= 20 oC; Vп.=  48  M^3 ; Fп.=  17.2 m2 ;  n50= 0.50  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!36.0!   107  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!36.0!    32  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    701 W (фt,i.=   407 W;  Vinf=    24m3;  фv,i=   294 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  516  Спалня                Тпом.= 22 oC; Vп.=  36  M^3 ; Fп.=  13.0 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!38.0!    36  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!38.0!   113  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!38.0!   248  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    678 W (фt,i.=   396 W;  Vinf=    22m3;  фv,i=   282 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  517  Кухня                 Тпом.= 18 oC; Vп.=  26  M^3 ; Fп.=   9.1 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  6.75! 0.225!34.0!    52  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!34.0!    30  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  2.19! 0.225!34.0!    17  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    ВтС    ! И   ! 295 !  1 ! 1.80! 2.80!  5.04! 0.695! 0.4!    25  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 2.10! 1.40!  2.94! 1.724!34.0!   172  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! З   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!34.0!   101  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    574 W (фt,i.=   397 W;  Vinf=    15m3;  фv,i=   177 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  518  Баня с вана (душ)     Тпом.= 25 oC; Vп.=  32  M^3 ; Fп.=  11.4 m2 ;  n50= 0.40  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    ВтС    ! И   ! 295 !  1 ! 3.60! 2.80! 10.08! 0.695! 0.4!    70  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вт С   ! И   ! 120 !  1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0!   566  ! ----  ! ---   !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    814 W (фt,i.=   636 W;  Vinf=    13m3;  фv,i=   178 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  519  Дневна                Тпом.= 20 oC; Vп.=  60  M^3 ; Fп.=  21.3 m2 ;  n50= 0.50  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!36.0!   107  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!36.0!    32  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    772 W (фt,i.=   407 W;  Vinf=    30m3;  фv,i=   365 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
  ===============================================================================================
```

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W] | | |

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W] | | |

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

Ограждение	Посока	Дебелина MM	Брой Бр.	Размери Дълж м	Размери Вис. м	Охл. пов. m2	U (Ueqv) W/m2	DT (bu) C	фt W	Дълж. л.мост M	Пси (D Ut) W/mK	ф л.м W
З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W]												От лин. топл. мост ,[W]
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0	34	0.00	0.00	0
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0	235	----	---	0
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	36.0	107	----	---	0
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 701 W (фt,i.= 407 W; Vinf= 24m3; фv,i= 294 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 606 Кухня Тпом.= 18 oC; Vп.= 26 M^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	34.0	74	0.00	0.00	0
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	0
Вн Д	И	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фt,i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 607 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 oC; Vп.= 32 M^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40												
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0
ВтС	С	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	35	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фt,i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 608 Кухня Тпом.= 18 oC; Vп.= 26 M^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	9.69	0.225	34.0	74	0.00	0.00	0
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	2.19	0.225	34.0	17	0.00	0.00	0
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	34.0	172	----	---	0
Вн Д	З	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 541 W (фt,i.= 364 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 609 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 oC; Vп.= 32 M^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40												
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0	566	----	---	0
ВтС	С	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4	35	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фt,i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 610 Кухня Тпом.= 18 oC; Vп.= 26 M^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60												
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	7.96	0.225	34.0	61	0.00	0.00	0
ВтС	И	295	1	2.64	2.80	7.39	0.695	0.4	37	----	---	0
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0	111	----	---	0
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0	101	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 487 W (фt,i.= 310 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)												
ПОМ. 611 Дневна Тпом.= 20 oC; Vп.= 60 M^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40												
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	5.91	0.225	36.0	48	0.00	0.00	0
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0	32	0.00	0.00	0

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - ф t. [W] | | |

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - ф t. [W] | | |

```
 <<   П О Т Р Е Б Н А   Т О П Л И Н Н А   М О Щ Н О С Т >>     Терм 1994 ЕООД
==============================================================================
    ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42
==================================================================================================
I  З А Г У Б И   О Т   Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W]     !От лин. топл. мост ,[W]I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Ограждение! Посо!Дебе-!Брой!  Размери  ! Охл. !  U   ! DT !   фt   ! Дълж. ! Пси   ! ф л.м I
I           ! ка  !лина !    !Дълж !Вис. ! пов. !(Ueqv)!(bu)!        !л.мост !(D Ut) !       I
I   -----   ! --- ! MM  ! Бр.!   м !  м  !  м2  !W/m2 C!  C !    W   !   M   ! W/mK  !   W   I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    487 W (фt,i.=   310 W;  Vinf=    15m3;  фv,i=   177 W;  фrh,i=     0  W)I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  624  Баня с вана (душ)     Тпом.= 25 oC; Vп.=  32  M^3 ; Fп.=  11.4 m2 ;  n50= 0.40  I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!41.0!    36  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вт С   ! И   ! 120 !  1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0!   566  ! ----  ! ---   !     0 I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    780 W (фt,i.=   602 W;  Vinf=    13m3;  фv,i=   178 W;  фrh,i=     0  W)I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  625  Спалня                Тпом.= 22 oC; Vп.=  42  M^3 ; Fп.=  14.9 m2 ;  n50= 0.60  I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  6.75! 0.225!38.0!    58  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! И   ! --  !  1 ! 2.10! 1.40!  2.94! 1.724!38.0!   193  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 4.32! 2.80! 12.10! 0.225!38.0!   103  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  2.19! 0.225!38.0!    19  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!38.0!   113  ! ----  ! ---   !     0 I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    810 W (фt,i.=   486 W;  Vinf=    25m3;  фv,i=   324 W;  фrh,i=     0  W)I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  626  Дневна                Тпом.= 20 oC; Vп.=  60  M^3 ; Fп.=  21.3 m2 ;  n50= 0.50  I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! И   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! И   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!36.0!   107  ! ----  ! ---   !     0 I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    741 W (фt,i.=   376 W;  Vinf=    30m3;  фv,i=   365 W;  фrh,i=     0  W)I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  627  Спалня                Тпом.= 20 oC; Vп.=  60  M^3 ; Fп.=  21.3 m2 ;  n50= 0.50  I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! И   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! И   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!36.0!   107  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 4.96! 2.80! 13.89! 0.225!36.0!   113  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    853 W (фt,i.=   488 W;  Vinf=    30m3;  фv,i=   365 W;  фrh,i=     0  W)I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  701  Спалня                Тпом.= 22 oC; Vп.=  36  M^3 ; Fп.=  13.0 m2 ;  n50= 0.60  I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!38.0!    36  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!38.0!   113  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!38.0!   248  ! ----  ! ---   !     0 I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    678 W (фt,i.=   396 W;  Vinf=    22m3;  фv,i=   282 W;  фrh,i=     0  W)I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  702  Кухня                 Тпом.= 18 oC; Vп.=  26  M^3 ; Fп.=   9.1 m2 ;  n50= 0.60  I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  6.75! 0.225!34.0!    52  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  2.19! 0.225!34.0!    17  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!34.0!    30  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    ВтС    ! И   ! 295 !  1 ! 1.80! 2.80!  5.04! 0.695! 0.4!    25  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 2.10! 1.40!  2.94! 1.724!34.0!   172  ! ----  ! ---   !     0 I
==================================================================================================
```

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - ϕt. [W] | | |

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W]																		От лин. топл. мост ,[W]
Ограждение	Посо ка	Дебе-лина MM	Брой Бр.	Размери Дълж м	Вис. м	Охл. пов. m2	U (Ueqv) W/m2	DT (bu) C	фt C	W	Дълж. л.мост M	Пси (D Ut) W/mK	ф л.м W
ПОМ. 709 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 oC; Vп.= 32 M^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40													
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0		566	----	---	0
ВтС	С	295	1	1.80	2.80	5.04	0.695	0.4		35	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 779 W (фt,i.= 601 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 710 Кухня Тпом.= 18 oC; Vп.= 26 M^3 ; Fп.= 9.1 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	7.96	0.225	34.0		61	0.00	0.00	0
ВтС	И	295	1	2.64	2.80	7.39	0.695	0.4		37	----	---	0
Вн Д	С	--	1	1.35	1.40	1.89	1.724	34.0		111	----	---	0
Вн Д	С	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	34.0		101	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 487 W (фt,i.= 310 W; Vinf= 15m3; фv,i= 177 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 711 Дневна Тпом.= 20 oC; Vп.= 60 M^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.40													
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	5.91	0.225	36.0		48	0.00	0.00	0
Вн С	И	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	36.0		32	0.00	0.00	0
Вн Д	С	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0		235	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 606 W (фt,i.= 314 W; Vinf= 24m3; фv,i= 292 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 712 Спалня Тпом.= 22 oC; Vп.= 42 M^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	С	416	1	3.46	2.80	6.75	0.225	38.0		58	0.00	0.00	0
Вн Д	С	--	1	2.10	1.40	2.94	1.724	38.0		193	----	---	0
Вн С	З	160	1	4.32	2.80	12.10	1.361	38.0		625	0.00	0.00	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1200 W (фt,i.= 876 W; Vinf= 25m3; фv,i= 324 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 713 Баня с вана (душ) Тпом.= 25 oC; Vп.= 32 M^3 ; Fп.= 11.4 m2 ; n50= 0.40													
Вн С	З	416	1	1.40	2.80	3.92	0.225	41.0		36	0.00	0.00	0
Вт С	И	120	1	6.70	2.80	18.76	4.310	7.0		566	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 780 W (фt,i.= 602 W; Vinf= 13m3; фv,i= 178 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 714 Спалня Тпом.= 22 oC; Vп.= 42 M^3 ; Fп.= 14.9 m2 ; n50= 0.60													
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	38.0		36	0.00	0.00	0
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	38.0		248	----	---	0
Вн С	З	160	1	4.32	2.80	12.10	1.361	38.0		625	0.00	0.00	0
Вн Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.724	38.0		113	----	---	0
ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1346 W (фt,i.= 1022 W; Vinf= 25m3; фv,i= 324 W; фrh,i= 0 W)													
ПОМ. 715 Дневна Тпом.= 20 oC; Vп.= 48 M^3 ; Fп.= 17.2 m2 ; n50= 0.50													
Вн С	Ю	416	1	3.46	2.80	4.18	0.225	36.0		34	0.00	0.00	0
Вн Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.724	36.0		235	----	---	0

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W] | | |

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - ф t. [W] | | |

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - ф t. [W] | | |

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - ф t. [W] | | |

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W] | | |

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W] | | |

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - ф t. [W] | | |

```
 <<   П О Т Р Е Б Н А   Т О П Л И Н Н А   М О Щ Н О С Т >>     Терм 1994 ЕООД
==============================================================================
    ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42
================================================================================================
I  З А Г У Б И   О Т   Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W]     !От лин. топл. мост ,[W]I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I Ограждение! Посо!Дебе-!Брой!  Размери  ! Охл. !  U   ! DT !   фt   ! Дълж. ! Пси   ! ф л.м I
I           ! ка  !лина !    !Дълж !Вис. ! пов. !(Ueqv)!(bu)!        !л.мост !(D Ut) !       I
I   -----   ! --- ! MM  ! Бр.!   м !  м  !  м2  !W/m2 C!  C !    W   !   M   ! W/mK  !   W   I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  904  Дневна                Тпом.= 20 oC; Vп.=  60  M^3 ; Fп.=  21.3 m2 ;  n50= 0.50  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!36.0!   107  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! Т   ! 520 !  1 ! 3.46! 2.80!  9.69! 0.170!36.0!    59  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    800 W (фt,i.=   435 W;  Vinf=    30m3;  фv,i=   365 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  905  Дневна                Тпом.= 20 oC; Vп.=  48  M^3 ; Fп.=  17.2 m2 ;  n50= 0.50  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!36.0!   107  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!36.0!    32  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! Т   ! 520 !  1 ! 3.46! 6.16! 21.31! 0.170!36.0!   131  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    832 W (фt,i.=   538 W;  Vinf=    24m3;  фv,i=   294 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  906  Кухня                 Тпом.= 18 oC; Vп.=  26  M^3 ; Fп.=   9.1 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  9.69! 0.225!34.0!    74  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  2.19! 0.225!34.0!    17  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.40!  2.94! 1.724!34.0!   172  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! И   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!34.0!   101  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! Т   ! 520 !  1 ! 3.46! 2.64!  9.13! 0.170!34.0!    53  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    594 W (фt,i.=   417 W;  Vinf=    15m3;  фv,i=   177 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  907  Баня с вана (душ)     Тпом.= 25 oC; Vп.=  32  M^3 ; Fп.=  11.4 m2 ;  n50= 0.40  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вт С   ! И   ! 120 !  1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0!   566  ! ----  ! ---   !     0 I
I    ВтС    ! С   ! 295 !  1 ! 1.80! 2.80!  5.04! 0.695! 0.4!    35  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! Т   ! 520 !  1 ! 3.46! 3.30! 11.42! 0.170!41.0!    80  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    859 W (фt,i.=   681 W;  Vinf=    13m3;  фv,i=   178 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  908  Кухня                 Тпом.= 18 oC; Vп.=  26  M^3 ; Fп.=   9.1 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  9.69! 0.225!34.0!    74  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  2.19! 0.225!34.0!    17  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.40!  2.94! 1.724!34.0!   172  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! З   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!34.0!   101  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! Т   ! 520 !  1 ! 3.46! 2.64!  9.13! 0.170!34.0!    53  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    594 W (фt,i.=   417 W;  Vinf=    15m3;  фv,i=   177 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  909  Баня с вана (душ)     Тпом.= 25 oC; Vп.=  32  M^3 ; Fп.=  11.4 m2 ;  n50= 0.40  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вт С   ! И   ! 120 !  1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0!   566  ! ----  ! ---   !     0 I
I    ВтС    ! С   ! 295 !  1 ! 1.80! 2.80!  5.04! 0.695! 0.4!    35  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! Т   ! 520 !  1 ! 3.46! 3.30! 11.42! 0.170!41.0!    80  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
================================================================================================
```

```
 <<   П О Т Р Е Б Н А   Т О П Л И Н Н А   М О Щ Н О С Т >>     Терм 1994 ЕООД
==============================================================================
    ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42
================================================================================================
I  З А Г У Б И   О Т   Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W]     !От лин. топл. мост ,[W]I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I Ограждение! Посо!Дебе-!Брой!  Размери  ! Охл. !  U   ! DT !   фt   ! Дълж. ! Пси   ! ф л.м I
I           ! ка  !лина !    !Дълж !Вис. ! пов. !(Ueqv)!(bu)!        !л.мост !(D Ut) !       I
I   -----   ! --- ! MM  ! Бр.!   м !  м  !  м2  !W/m2 C!  C !    W   !   M   ! W/mK  !   W   I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    859 W (фt,i.=   681 W;  Vinf=    13m3;  фv,i=   178 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  910  Кухня                Тпом.= 18 oC; Vп.=  26  M^3 ; Fп.=   9.1 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  7.96! 0.225!34.0!    61  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    ВтС    ! И   ! 295 !  1 ! 2.64! 2.80!  7.39! 0.695! 0.4!    37  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 1.35! 1.40!  1.89! 1.724!34.0!   111  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!34.0!   101  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! Т   ! 520 !  1 ! 3.46! 4.00! 13.84! 0.170!34.0!    80  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    567 W (фt,i.=   390 W;  Vinf=    15m3;  фv,i=   177 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  911  Дневна               Тпом.= 20 oC; Vп.=  60  M^3 ; Fп.=  21.3 m2 ;  n50= 0.40  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  5.91! 0.225!36.0!    48  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!36.0!    32  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! Т   ! 520 !  1 ! 3.46! 6.16! 21.31! 0.170!36.0!   131  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    737 W (фt,i.=   445 W;  Vinf=    24m3;  фv,i=   292 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  912  Спалня               Тпом.= 22 oC; Vп.=  42  M^3 ; Fп.=  14.9 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! С   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  6.75! 0.225!38.0!    58  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! С   ! --  !  1 ! 2.10! 1.40!  2.94! 1.724!38.0!   193  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 160 !  1 ! 4.32! 2.80! 12.10! 1.361!38.0!   625  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! Т   ! 520 !  1 ! 3.46! 4.32! 14.95! 0.170!38.0!    97  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=   1296 W (фt,i.=   972 W;  Vinf=    25m3;  фv,i=   324 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  913  Баня с вана (душ)    Тпом.= 25 oC; Vп.=  32  M^3 ; Fп.=  11.4 m2 ;  n50= 0.40  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! З   ! 416 !  1 ! 1.40! 2.80!  3.92! 0.225!41.0!    36  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вт С   ! И   ! 120 !  1 ! 6.70! 2.80! 18.76! 4.310! 7.0!   566  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! Т   ! 520 !  1 ! 3.46! 3.30! 11.42! 0.170!41.0!    80  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    860 W (фt,i.=   682 W;  Vinf=    13m3;  фv,i=   178 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  914  Спалня               Тпом.= 22 oC; Vп.=  42  M^3 ; Fп.=  14.9 m2 ;  n50= 0.60  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!38.0!    36  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!38.0!   248  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! З   ! 160 !  1 ! 4.32! 2.80! 12.10! 1.361!38.0!   625  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! Ю   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!38.0!   113  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! Т   ! 520 !  1 ! 3.46! 4.96! 17.16! 0.170!38.0!   111  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=   1457 W (фt,i.=  1133 W;  Vinf=    25m3;  фv,i=   324 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  915  Дневна               Тпом.= 20 oC; Vп.=  48  M^3 ; Fп.=  17.2 m2 ;  n50= 0.50  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
================================================================================================
```

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W] | | |

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД

ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42

| З А Г У Б И О Т Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W] | | |

```
 <<   П О Т Р Е Б Н А   Т О П Л И Н Н А   М О Щ Н О С Т >>     Терм 1994 ЕООД
==============================================================================
    ОБЕКТ: ЕПЖС БС-69-СФ,БС-69-СФ,УД83 секция 42
=================================================================================================
I  З А Г У Б И   О Т   Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - ft. [W]     !От лин. топл. мост ,[W]I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I Ограждение! Посо!Дебе-!Брой!  Размери  ! Охл. !  U   ! DT !   ft   ! Дълж. ! Пси   ! ф л.м I
I           ! ка  !лина !    !Дълж !Вис. ! пов. !(Ueqv)!(bu)!        !л.мост !(D Ut) !       I
I   -----   ! --- ! MM  ! Бр.!   м !  м  !  м2  !W/m2 C!  C !    W   !   M   ! W/mK  !   W   I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  926  Дневна                Тпом.= 20 oC; Vп.=  60  M^3 ; Fп.=  21.3 m2 ;  n50= 0.50  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! И   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! И   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!36.0!   107  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! Т   ! 520 !  1 ! 3.46! 6.16! 21.31! 0.170!36.0!   131  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    871 W (фt,i.=   506 W;  Vinf=    30m3;  фv,i=   365 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ПОМ.  927  Спалня                Тпом.= 20 oC; Vп.=  60  M^3 ; Fп.=  21.3 m2 ;  n50= 0.50  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I    Вн С   ! И   ! 416 !  1 ! 3.46! 2.80!  4.18! 0.225!36.0!    34  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн Д   ! И   ! --  !  1 ! 2.10! 1.80!  3.78! 1.724!36.0!   235  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн Д   ! И   ! --  !  1 ! 0.75! 2.30!  1.72! 1.724!36.0!   107  ! ----  ! ---   !     0 I
I    Вн С   ! Ю   ! 416 !  1 ! 4.96! 2.80! 13.89! 0.225!36.0!   113  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I    Вн С   ! Т   ! 520 !  1 ! 3.46! 4.96! 17.16! 0.170!36.0!   105  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=    958 W (фt,i.=   593 W;  Vinf=    30m3;  фv,i=   365 W;  фrh,i=     0  W)I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
   О Б Щ И  Т О П Л И Н Н И  З А Г У Б И (сума от товарите по помещения) :      182078    [W]
   О Б Щ И   Т О П Л И Н Н И   З А Г У Б И (за сградата)   :        146484    [W]
 ==============================================================================================
```