



- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Вентилацията в сан.възли е с осев смук. вентилатор 90 м3/ч., със самопадаща клапа.
 2. Включването на вентилаторите във въздуховодите е през етаж.
 3. Вертикалите са оразмерени при 50% използваемост.

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ		ПОДПИС	ДАТА
АРХИТЕКТУРА	арх. Николао Гълъбов		
КОНСТРУКЦИИ	инж. Илия Митев		
КТК	инж. Занко Димитров		
В и К	инж. Диана Кужурина		
ОВ	инж. Ирина Петрунова		
ЕЛЕКТРО	инж. Борис Камларов		
ПБЗ	проф.инж. Гочо Гочев		
ПБ	инж. Антоанела Цукева		
СЪГЛАСУВАЛ ИНВЕСТИТОР		ПОДПИС	ДАТА
Столична Община			
ПРОЕКТАНТИ		ПОДПИС	ДАТА
ГЛ. ПРОЕКТАНТ	арх. Николао Гълъбов		
ПРОЕКТАНТ	инж. Ирина Петрунова		
ИНВЕСТИТОР		Столична Община	
ПРОЕКТ	ТИПОВ ПРОЕКТ ЗА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГР. СОФИЯ		
ОБЕКТ	БЛОК V 34-23	Строителна система БС-VIII-Сф	ЧАСТ ОВК
ЧЕРТЕЖ	СХЕМА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ		ФАЗА III
АДРЕС			МАЩАБ
РЕВИЗИОНЕН ИНДЕКС		ДАТА	
1	2	3	4
5	6	7	8
III.2013			
СТУДИО Н-65 ЕООД			M 08