



ЗАБЕЛЕЖКА

- При отводняване на санитарните прибори да се спазват минимално допустимите наклони:
 - тоалетни, кухненски мивки - 0.03
 - клозетно седало - 0.015
 - вани - 0.03
 - душови корита - 0.025
 - подови сифони - 0.025
- По канализационните мрежи да се предвидят ревизионни отвори (РО), съгласно аксонометрията;
- Всички ВКК да се продължат със стоманена тръба мин.30см над покрива и да завършат с вент.шапка;
- При възникнали проблеми по време на строителството да се търсят проектантите.

ЛЕГЕНДА

- PVC тръби за канализация
- - - PVC тръби за окачена канализация

ПОКАЗАТЕЛИ

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ	ПОДПИС	ДАТА
АРХИТЕКТУРА	арх. Николай Гълъбов	
КОНСТРУКЦИИ	инж. Илия Митев	
КТК	инж. Занко Димитров	
ОВ	инж. Ирина Петрунова	
ЕЛЕКТРО	инж. Борис Камиларов	
ПБЗ	инж. Лора Рангелова	
ПБ	Антоанела Цукева	
ЕЕ	инж. Кирил Петрунов	

СЪГЛАСУВАЛ ИНВЕСТИТОР	ПОДПИС	ДАТА
Столична Община		

ПРОЕКТАНТИ	ПОДПИС	ДАТА
ГЛ. ПРОЕКТАНТ	арх. Николай Гълъбов	
ПРОЕКТАНТ	инж. Диана Кукурина	

ИНВЕСТИТОР	Столична Община
------------	-----------------

ПРОЕКТ	ТИПОВ ПРОЕКТ ЗА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СТРАДНИЯ ФОНД В ГР. СОФИЯ		
--------	--	--	--

ОБЕКТ	БЛОК V 34-23	Строителна система БС-VIII-Сф	ЧАСТ ВиК
-------	--------------	-------------------------------	----------

ЧЕРТЕЖ	АКСОНОМЕТРИЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	ФАЗА ТП
--------	--------------------------	---------

РЕВИЗИОНЕН ИНДЕКС	ДАТА	МАЩАБ
1 2 3 4 5 6 7 8	03.2013	1:100

СТУДИО Н-65 ЕООД

WS 13