



ЗАБЕЛЕЖКА

- 1.Хоризонталните разводки, захранващи приборите да се положат скрито под мазила 2см или зод стените от гипскартон;
- 2.Хоризонталните водопроводни клонове и водопроводните клонове, монтирани по външни зидове, да се изолират с топлоизолация от тръбни шалета "Армафлекс"или подобна;
- 3.По хоризонталните участъци от ПП тръби да се предвидят компенсатори, съгласно изискванията на производителя;
- 4.За диаметрите на ВВК виж аксонометрия ВВК;
- 5.При възникнали проблеми по време на строителството да се търсят проектантите.

ЛЕГЕНДА

— студена вода полипропиленови тръби PN10
 — топла вода полипропиленови тръби PN20

ПОКАЗАТЕЛИ

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ	ПОДПИС	ДАТА
АРХИТЕКТУРА	арх Николай Гълъбов	
КОНСТРУКЦИИ	инж Илия Митев	
КТК	инж Занко Димитров	
ОВ	инж Ирина Петрунова	
ЕЛЕКТРО	инж Борис Камиларов	
ПБЗ	проф.инж Гочо Гочев	
ПБ	инж Антоанела Цукева	

СЪГЛАСУВАЛ ИНВЕСТИТОР	ПОДПИС	ДАТА
Столична Община		

ПРОЕКТАНТИ	ПОДПИС	ДАТА
ГЛ ПРОЕКТАНТ	арх Николай Гълъбов	
ПРОЕКТАНТ	инж Диана Кукурина	

ИНВЕСТИТОР	Столична Община	
ПРОЕКТ	ТИПОВ ПРОЕКТ ЗА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СТРАДНИЯ ФОНД В ГР. СОФИЯ	
ОБЕКТ	БЛОК V 34-23	Строителна система БС-VIII-Сф
ЧЕРТЕЖ	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПРОВОД ТИПОВ ЕТАЖ	ЧАСТ Вик
АДРЕС		
РЕВИЗИОНЕН ИНДЕКС	ДАТА	МАЩАБ
1 2 3 4 5 6 7 8	03.2013	1:100

СТУДИО Н-65 ЕООД

WS 04