



ЗАБЕЛЕЖКА

- При отводняване на санитарните прибори да се спазват минимално допустимите наклони:
 - тоалетни, кухненски мивки - 0.03
 - клозетно седало - 0.015
 - вани - 0.03
 - душови корита - 0.025
 - подови сифони - 0.025
- По канализационните мрежи да се предвидят ревизионни отвори (РО), съгласно аксонометрията;
- Всички ВКК да се продължат със стоманена тръба мин.30см над покрива и да завършат с вент.шапка;
- При възникнали проблеми по време на строителството да се търсят проектантите.

ЛЕГЕНДА

- PVC тръби за канализация
- - - PVC тръби за очакена канализация

ПОКАЗАТЕЛИ

гп. ел. табло
Графитен EPS по детайл

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ	ПОДПИС	ДАТА
АРХИТЕКТУРА	арх. Николай Гълъбов	
КОНСТРУКЦИИ	инж. Илия Митев	
КТК	инж. Занко Димитров	
ОВ	инж. Ирина Петрунова	
ЕЛЕКТРО	инж. Борис Камиларов	
ПЕЗ	проф. инж. Гоcho Гочев	
ПБ	инж. Антоанела Цукева	

СЪГЛАСУВАЛ ИНВЕСТИТОР	ПОДПИС	ДАТА
Столична община		

ПРОЕКТАНТИ	ПОДПИС	ДАТА
ГЛ. ПРОЕКТАНТ	арх. Николай Гълъбов	
ПРОЕКТАНТ	инж. Диана Кукурина	

ИНВЕСТИТОР	Столична община	
ПРОЕКТ	ТИПОВ ПРОЕКТ ЗА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СТРАДНИЯ ФОНД В ГР. СОФИЯ	
ОБЕКТ	БЛОК V 34-23	ЧАСТ ВиК
ЧЕРТЕЖ	Строителна система БС-VIII-Сф	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ ВТОРИ ЕТАЖ
АДРЕС		ФАЗА ТП
РЕВИЗИОНЕН ИНДЕКС	ДАТА	МАЩАБ
1 2 3 4 5 6 7 8	03.2013	1:100

СТУДИО Н-65 ЕООД

WS 08