

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

УТВЪРЖДАВАМ:

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
ИВАНКА ФАНДЪКОВА



СТОЛИЧНА ОБЩИНА ул. "Московска" № 33
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
СОА16-РД91-304/11/11.11.2016г

За Кмет	1
Зам. кмет:	Д. Бардалов
Заповед за заместване №	СО/16-1015-1088

ПРОТОКОЛ
№ ЕС-Н-79

Днес, 25.10.2016г. в изпълнение на заповеди № СО15-РД-09-01-401/20.11.2015 г. и № СОА16-РД91-304/04.07.2016 г. на Кмета на Столична община се състоя заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за обекти на ниското строителство.

1. Хидрогеоложко обследване и оценка на актуалното състояние, експлоатационните ресурси и технически възможен дебит на сондаж № С-бхг към находище на минерална вода „София-Баталова воденица” I-ви и II-ри етап.

Заседанието се проведе в следния състав, съгласно заповедта:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

арх. Здравко Здравков – СО – НАГ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

1. инж. Деляна Сеченска – СО – НАГ
2. инж. Ваня Николова – СО – ДТП

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Даниела Пиронкова - "Топлофикация София" ЕАД
2. инж. Георги Георгиев – СО-ДТП
3. инж. Евгения Тонина - СО – ДТП
4. инж. Веселин Христов – СО-ДТП
5. инж. Диляна Каменова – СО-ДТП
6. Мая Кръстановна – НАГ-СО
7. арх. Васил Николов - СРЗИ
8. проф.д-р кгн инж. Костадин Щерев – Експерт по минералните води на България
9. проф. д-р кгн инж. Михаил Гълъбов – МГУ
10. доц. д-р инж. Владимир Христов – БАН – Геологически институт
11. инж. Веселин Миндов – Басейнова дирекция „Плевен” – бюро „София”
12. инж. Мариела Лазарова – Дирекция „Инженерна инфраструктура” - СО
13. арх. Пламен Генов – САБ
14. арх. Емил Сардарев – КАБ
15. ланд. арх. Иван Мустаков – КАБ

По 1 точка рецензии докладват проф.д-р кгн инж. Костадин Щерев, проф. д-р кгн инж. Михаил Гълъбов и доц. д-р инж. Владимир Христов.

След станалите разисквания и дадените пояснения от ОЕСУТ

РЕШИ:

1. Задачата е изпълнена компетентно и отговорно, с много детайлен технически подход при обследването на сондажа, при отстраняване на натрупаните отпадъци в ствола на сондажа и при провеждане на хидрогеоложките тестове, въпреки съпътстващите неудачи с помпата.

2. С проведеното обследване е установено, че към настоящия момент сондажен кладенец № С-6хг е в добро техническо състояние, с възможност за експлоатация.

3. Резултатите от проведените хидрогеоложки тестове и обработката им дават моментната картина за хидрогеоложките параметри на сондажа.

Въз основа на горните констатации:

1. Приема представената разработка (хидрогеоложки доклад) като достатъчна към настоящия момент за характеризирание на хидрогеоложките параметри на сондаж № С-6хг.

2. Хидрогеоложкият доклад да се предостави на МОСВ за процедура по издаване на заповед за утвърждаване на експлоатационните ресурси на сондаж № С-6хг в размер на 6,3 л/сек. при понижение на водното ниво 2,20м (динамично водно ниво кота 533,32) за период от 8 години.

3. След доставяне на подходяща помпа за висока температура на водата да се проведе дълготраен водочерпателен тест с цел прецизиране на експлоатационните параметри на находището и сондажа за осигуряване на минерална вода за захранване на предвидения с ОУП рекреационен (балнеоложки) център в парк „Възраждане“, както и за отопление на разположените в близост (Зона Б-5) детски градини.

4. Работата по находището да продължи на следващ етап като се включи в Програмата за минерални води на СО със следните задачи:

- Мониторинг на хидрогеоложките параметри и химичния състав на водата от находището;

- Допроучване на находището съгласно т.3.1 от Решение № 35/04.02.2011г. на МОСВ за предоставяне на находището на СО за ползване и стопанисване за срок от 25 години.

5. Приема представените рецензии на проф. Костадин Щерев, проф. Михаил Гълъбов и доц. Владимир Христов.

Указаните от Общинския експертен съвет по устройство на територията корекции за задължителни за проектантите, предвид законосъобразното приключване на преписките.

Всички разгледани на заседанието проекти за планове на застрояване, следва да бъдат презаверени с новия печат на КАБ преди издаване на заповед.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

арх. Здравко Здравков

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

- инж. Деляна Сеченска
- инж. Ваня Николова

ЧЛЕНОВЕ:

- инж. Даниела Пиронкова
- инж. Георги Георгиев –
- инж. Евгения Топова -
- инж. Веселин Христов –
- инж. Диляна Каменова –
- Мая Кръстановна -
- арх. Васил Николов –
- проф. д-р кгн инж. Костадин Щерев
- проф. д-р кгн инж. Михаил Гълъбов
- доц. д-р инж. Владимир Христов –
- инж. Веселин Миндов –
- инж. Мариела Лазарова –
- арх. Пламен Генов –
- арх. Емил Сардарев –
- ланд. арх. Иван Мустаков

Съставил протокола:

.....
Илиана Пъдарева

Всички подписи в настоящия протокол са заличени,
съгласно чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД